



דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית הערבה

תקופת דוח: (31/01/20 - 01/01/20)

תאריך הפקה: 12/02/20


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק			
1	13850	אהווא קומה 2	80004726 - 4	1,208.19	481.62	4,451.70	6,141.51	18.59				
			81002958 - 3	1,449.73	244.39	3,660.47	5,354.58	18.45				
			ציבורי + מ"א	2,094.75	782.63	6,854.02	9,731.39					
			סה"כ צריכה	4,752.66	1,508.64	14,966.18	21,227.48					
2	13789	ארגוטק בע"מ	81002996 - 7	199.43	40.68	830.64	1,070.75	6.69				
			ציבורי + מ"א	157.17	43.85	701.82	902.84					
			סה"כ צריכה	356.60	84.53	1,532.46	1,973.59					
3	22309	גרניט	10000001 - 1	-169.17	45.22	123.95	-5.8207660913467E-11					
			80003798 - 3	6,820.22	3,487.30	25,980.76	36,288.29	60.61				
			80003798 - 4	5,661.96	2,891.85	21,579.21	30,133.02	66.94				
			סה"כ צריכה	12,313.01	6,424.37	47,683.92	66,421.30					
4	13847	מכתשים	80003798 - 5	366.66	62.35	689.29	1,118.30	3.08				
			80004569 - 7	4,530.54	1,938.41	15,711.79	22,180.74	42.69				
			80004630 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00					
			80004726 - 2	1,567.44	515.94	4,684.22	6,767.60	34.82				
			80004726 - 3	1,125.51	89.64	2,838.91	4,054.06	30.53				
			81002143 - 5	382.73	142.43	1,148.30	1,673.46	3.20				
			81002143 - 8	2,299.96	1,842.00	11,514.66	15,656.62	72.38				
			81002996 - 2	276.27	78.18	543.58	898.03	2.28				
			81002996 - 3	376.01	115.84	834.85	1,326.69	3.30				
			81002996 - 5	615.06	84.08	1,958.03	2,657.17	19.92				
			81002996 - 6	803.60	97.51	2,187.36	3,088.48	19.57				
			ציבורי + מ"א	9,728.32	5,353.66	35,579.83	50,661.82					
			סה"כ צריכה	22,072.10	10,320.05	77,690.82	110,082.96					
			5	13852	מכתשים אגן	80002162 - 1	90.06	24.80	880.69	995.54	14.54	
						81002143 - 4	160.77	7.45	341.87	510.09	2.62	
ציבורי + מ"א	197.68	34.76				1,032.95	1,265.39					
סה"כ צריכה	448.51	67.00				2,255.51	2,771.02					
6	35218	מכתשים אגן (אדמה) קומה 1	13129451 - 1	-245.10	-144.30	-1,255.20	-1,644.60					
			80004726 - 7	917.62	261.19	3,133.53	4,312.34	25.34				
			ציבורי + מ"א	530.03	126.01	1,587.01	2,243.05					
7	13785	מכתשים אגן לוח N ב.חינוי - קומה 1	80004726 - 6	1,702.40	379.83	4,320.22	6,402.46	45.76				
			סה"כ צריכה	1,202.55	242.90	3,465.34	4,910.79					





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי + מ"א	1,341.69	409.45	3,650.18	5,401.32		
			סה"כ צריכה	3,044.10	789.28	7,970.41	11,803.78		
8	13787	מכתשים אגן לוח N חיוני - קומה 1	80002162 - 8	675.98	79.74	1,314.59	2,070.32	8.49	
			ציבורי + מ"א	532.75	85.96	1,110.71	1,729.42		
			סה"כ צריכה	1,208.73	165.70	2,425.30	3,799.73		
9	13848	מכתשים אגן תעשיות בע"מ	80002162 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81002143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי + מ"א	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	13811	מכתשים שרותי בית חיוני (לבקרה) - קומה 1	80002162 - 6	130.17	66.25	498.19	694.61	1.75	
			סה"כ צריכה	130.17	66.25	498.19	694.61		
11	13851	נובה לייזר	80003798 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003798 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004630 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81002143 - 1	316.33	48.77	754.00	1,119.11	3.27	
			81002143 - 7	1,708.45	370.73	5,232.31	7,311.50	41.95	
			81002958 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי + מ"א	1,595.76	452.22	5,057.87	7,105.86		
			סה"כ צריכה	3,620.55	871.73	11,044.18	15,536.46		
12	13814	נישה לוח S ב. חיוני - קומה 2	80004726 - 5	2,806.81	787.15	8,770.30	12,364.25	44.71	
			ציבורי + מ"א	2,212.09	848.53	7,410.08	10,470.70		
			סה"כ צריכה	5,018.89	1,635.69	16,180.37	22,834.95		
13	19251	נישה פרו - קומה 1	13129451 - 1	245.10	144.30	1,255.20	1,644.60		
			ציבורי + מ"א	193.17	155.55	1,060.53	1,409.25		
			סה"כ צריכה	438.27	299.85	2,315.73	3,053.85		
14	13800	עו"ד ארז חקימוביץ	81002996 - 8	352.23	28.38	684.36	1,064.96	5.96	
			ציבורי + מ"א	277.59	30.59	578.22	886.40		
			סה"כ צריכה	629.82	58.96	1,262.58	1,951.36		
			סה"כ צריכה	55,235.95	22,534.96	189,290.98	267,061.88		
			חשבון חברת חשמל	52,720.00	25,293.00	189,644.00	267,657.00		
			הפרש בקוט"ש	2,515.95	-2,758.04	-353.02	-595.12		
			הפרש באחוזים	4.77%	-10.90%	-0.19%	-0.22%		





■ פסגה (Kwh 55,235.95)
■ גבע (Kwh 22,534.96)
■ שפול (Kwh 189,290.98)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13853	מיזוג אוויר להעמסה	10000001 - 1	169.17	-45.22	-123.95	5.8207660913467E-11		
			80002162 - 4	151.90	77.98	576.68	806.56	1.12	
			80002162 - 5	6,249.62	3,201.87	23,699.00	33,150.48	45.18	
			80004630 - 3	5,402.08	2,573.63	19,893.57	27,869.28	52.04	
			80004630 - 4	2,835.42	1,016.14	8,600.24	12,451.80	40.88	
			סה"כ צריכה	14,808.19	6,824.39	52,645.54	74,278.12		
2	13801	פוטו וולטאים	80003798 - 1	190.18	49.36	4,934.90	5,174.44	50.56	
			סה"כ צריכה	190.18	49.36	4,934.90	5,174.44		
3	13849	ציבורי להעמסה	80002162 - 1	-90.06	-24.80	-880.69	-995.54	14.54	
			80002162 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002162 - 4	-151.90	-77.98	-576.68	-806.56	1.12	
			80002162 - 5	-6,249.62	-3,201.87	-23,699.00	-33,150.48	45.18	
			80002162 - 6	-130.17	-66.25	-498.19	-694.61	1.75	
			80002162 - 8	-675.98	-79.74	-1,314.59	-2,070.32	8.49	
			80003798 - 1	190.18	49.36	4,934.90	5,174.44	50.56	
			80003798 - 3	-6,820.22	-3,487.30	-25,980.76	-36,288.29	60.61	
			80003798 - 4	-5,661.96	-2,891.85	-21,579.21	-30,133.02	66.94	
			80003798 - 5	-366.66	-62.35	-689.29	-1,118.30	3.08	
			80003798 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003798 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004569 - 7	-4,530.54	-1,938.41	-15,711.79	-22,180.74	42.69	
			80004630 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004630 - 3	-5,402.08	-2,573.63	-19,893.57	-27,869.28	52.04	
			80004630 - 4	-2,835.42	-1,016.14	-8,600.24	-12,451.80	40.88	
			80004630 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004726 - 1	26,348.80	10,447.50	88,275.65	125,071.95	285.60	
			80004726 - 2	-1,567.44	-515.94	-4,684.22	-6,767.60	34.82	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80004726 - 3	-1,125.51	-89.64	-2,838.91	-4,054.06	30.53	
			80004726 - 4	-1,208.19	-481.62	-4,451.70	-6,141.51	18.59	
			80004726 - 5	-2,806.81	-787.15	-8,770.30	-12,364.25	44.71	
			80004726 - 6	-1,702.40	-379.83	-4,320.22	-6,402.46	45.76	
			81002143 - 1	-316.33	-48.77	-754.00	-1,119.11	3.27	
			81002143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81002143 - 4	-160.77	-7.45	-341.87	-510.09	2.62	
			81002143 - 5	-382.73	-142.43	-1,148.30	-1,673.46	3.20	
			81002143 - 7	-1,708.45	-370.73	-5,232.31	-7,311.50	41.95	
			81002143 - 8	-2,299.96	-1,842.00	-11,514.66	-15,656.62	72.38	
			81002958 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81002958 - 3	-1,449.73	-244.39	-3,660.47	-5,354.58	18.45	
			81002996 - 1	27,779.35	11,776.90	92,946.90	132,503.15	312.20	
			81002996 - 2	-276.27	-78.18	-543.58	-898.03	2.28	
			81002996 - 3	-376.01	-115.84	-834.85	-1,326.69	3.30	
			81002996 - 5	-615.06	-84.08	-1,958.03	-2,657.17	19.92	
			81002996 - 6	-803.60	-97.51	-2,187.36	-3,088.48	19.57	
			81002996 - 7	-199.43	-40.68	-830.64	-1,070.75	6.69	
			81002996 - 8	-352.23	-28.38	-684.36	-1,064.96	5.96	
			סה"כ צריכה	4,052.81	1,498.82	11,977.68	17,529.31		
4	13838	ראשי שדה חיוני T2	80002162 - 3	9,925.84	3,326.18	29,972.17	43,224.19	96.24	
			סה"כ צריכה	9,925.84	3,326.18	29,972.17	43,224.19		
5	13839	ראשי שדה חרום T1	80004630 - 2	1,190.41	503.84	4,092.31	5,786.57	22.13	
			סה"כ צריכה	1,190.41	503.84	4,092.31	5,786.57		
6	13843	שנאי 1	80004726 - 1	26,348.80	10,447.50	88,275.65	125,071.95	285.60	
			סה"כ צריכה	26,348.80	10,447.50	88,275.65	125,071.95		
7	13844	שנאי 2	81002996 - 1	27,779.35	11,776.90	92,946.90	132,503.15	312.20	
			סה"כ צריכה	27,779.35	11,776.90	92,946.90	132,503.15		

