

דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית הערבה

תקופת דוח: (01/01/20 - 31/01/20)


תאריך הפקה: 13/02/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק			
1	13850	אהווא קומה 2	80004726 - 4	1,208.19	481.62	4,451.70	6,141.51	18.59				
			81002958 - 3	1,449.73	244.39	3,660.47	5,354.58	18.45				
			סה"כ צריכה	4,212.09	1,287.13	13,080.73	18,579.95					
2	13789	אנרוטק בע"מ	81002996 - 7	199.43	40.68	830.64	1,070.75	6.69				
			סה"כ צריכה	316.04	72.12	1,339.40	1,727.56					
			ציבורי + מ"א	116.61	31.44	508.76	656.81					
3	22309	גרנט	10000001 - 1	4,698.11	2,401.02	17,900.88	25,000.010					
			80003798 - 3	6,820.22	3,487.30	25,980.76	36,288.29	60.61				
			80003798 - 4	5,661.96	2,891.85	21,579.21	30,133.02	66.94				
			סה"כ צריכה	17,180.29	8,780.17	65,460.85	91,421.31					
4	13847	מכתשים	80003798 - 5	366.66	62.35	689.29	1,118.30	3.08				
			80004569 - 7	4,530.54	1,938.41	15,711.79	22,180.74	42.69				
			80004630 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00					
			80004726 - 2	1,567.44	515.94	4,684.22	6,767.60	34.82				
			80004726 - 3	1,125.51	89.64	2,838.91	4,054.06	30.53				
			81002143 - 5	382.73	142.43	1,148.30	1,673.46	3.20				
			81002143 - 8	2,299.96	1,842.00	11,514.66	15,656.62	72.38				
			81002996 - 2	276.27	78.18	543.58	898.03	2.28				
			81002996 - 3	376.01	115.84	834.85	1,326.69	3.30				
			81002996 - 5	615.06	84.08	1,958.03	2,657.17	19.92				
			81002996 - 6	803.60	97.51	2,187.36	3,088.48	19.57				
			סה"כ צריכה	19,561.60	8,804.75	67,903.31	96,269.66					
			5	13852	מכתשים אגן	80002162 - 1	90.06	24.80	880.69	995.54	14.54	
						81002143 - 4	160.77	7.45	341.87	510.09	2.62	
סה"כ צריכה	397.49	57.16				1,971.36	2,426.01					
6	35218	מכתשים אגן (אדמה) קומה 1	13129451 - 1	-245.10	-144.30	-1,255.20	-1,644.60					
			80004726 - 7	917.62	261.19	3,133.53	4,312.34	25.34				
			סה"כ צריכה	1,065.77	207.23	3,028.77	4,301.78					



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	13785	מכתשים אגן לוח N ב.חיוני - קומה 1	80004726 - 6	1,702.40	379.83	4,320.22	6,402.46	45.76	
		ציבורי + מ"א		995.45	293.56	2,646.07	3,935.08		
		סה"כ צריכה		2,697.86	673.39	6,966.29	10,337.54		
8	13787	מכתשים אגן לוח N חיוני - קומה 1	80002162 - 8	675.98	79.74	1,314.59	2,070.32	8.49	
		ציבורי + מ"א		395.27	61.63	805.17	1,262.07		
		סה"כ צריכה		1,071.25	141.37	2,119.76	3,332.38		
9	13848	מכתשים אגן תעשיות בע"מ	80002162 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ציבורי + מ"א	81002143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	13811	מכתשים שרותי בית חיוני (לבקרה) - קומה 1	80002162 - 6	130.17	66.25	498.19	694.61	1.75	
		סה"כ צריכה		130.17	66.25	498.19	694.61		
11	13851	נובה לייזר	80003798 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003798 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004630 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81002143 - 1	316.33	48.77	754.00	1,119.11	3.27	
			81002143 - 7	1,708.45	370.73	5,232.31	7,311.50	41.95	
			81002958 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי + מ"א	1,183.96	324.22	3,666.52	5,174.71		
			סה"כ צריכה	3,208.75	743.73	9,652.83	13,605.31		
12	13814	נישה לוח S ב. חיוני - קומה 2	80004726 - 5	2,806.81	787.15	8,770.30	12,364.25	44.71	
		ציבורי + מ"א		1,641.24	608.37	5,371.67	7,621.27		
		סה"כ צריכה		4,448.04	1,395.52	14,141.97	19,985.53		
13	19251	נישה פרו - קומה 1	13129451 - 1	245.10	144.30	1,255.20	1,644.60		
		ציבורי + מ"א		143.32	111.52	768.79	1,023.63		
		סה"כ צריכה		388.42	255.82	2,023.99	2,668.23		
14	13800	עו"ד ארז חקימוביץ	81002996 - 8	352.23	28.38	684.36	1,064.96	5.96	
		ציבורי + מ"א		205.96	21.93	419.16	647.05		
		סה"כ צריכה		558.18	50.31	1,103.52	1,712.01		
		סה"כ צריכה		55,235.95	22,534.96	189,290.98	267,061.88		
		חשבון חברת חשמל		52,720.00	25,293.00	189,644.00	267,657.00		
		הפרש בקוט"ש		2,515.95	-2,758.04	-353.02	-595.12		
		הפרש באחוזים		4.77%	-10.90%	-0.19%	-0.22%		





■ פסגה (Kwh 55,235.95)
■ גבע (Kwh 22,534.96)
■ שפל (Kwh 189,290.98)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13853	מיזוג אוויר להעמסה	10000001 - 1	-4,698.11	-2,401.02	-17,900.88	-25,000.010		
			80002162 - 4	151.90	77.98	576.68	806.56	1.12	
			80002162 - 5	6,249.62	3,201.87	23,699.00	33,150.48	45.18	
			80004630 - 3	5,402.08	2,573.63	19,893.57	27,869.28	52.04	
			80004630 - 4	2,835.42	1,016.14	8,600.24	12,451.80	40.88	
			סה"כ צריכה	9,940.91	4,468.59	34,868.61	49,278.11		
2	13801	פוטו וולטאים	80003798 - 1	190.18	49.36	4,934.90	5,174.44	50.56	
			סה"כ צריכה	190.18	49.36	4,934.90	5,174.44		
3	13849	ציבורי להעמסה	80002162 - 1	-90.06	-24.80	-880.69	-995.54	14.54	
			80002162 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002162 - 4	-151.90	-77.98	-576.68	-806.56	1.12	
			80002162 - 5	-6,249.62	-3,201.87	-23,699.00	-33,150.48	45.18	
			80002162 - 6	-130.17	-66.25	-498.19	-694.61	1.75	
			80002162 - 8	-675.98	-79.74	-1,314.59	-2,070.32	8.49	
			80003798 - 1	190.18	49.36	4,934.90	5,174.44	50.56	
			80003798 - 3	-6,820.22	-3,487.30	-25,980.76	-36,288.29	60.61	
			80003798 - 4	-5,661.96	-2,891.85	-21,579.21	-30,133.02	66.94	
			80003798 - 5	-366.66	-62.35	-689.29	-1,118.30	3.08	
			80003798 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003798 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004569 - 7	-4,530.54	-1,938.41	-15,711.79	-22,180.74	42.69	
			80004630 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004630 - 3	-5,402.08	-2,573.63	-19,893.57	-27,869.28	52.04	
			80004630 - 4	-2,835.42	-1,016.14	-8,600.24	-12,451.80	40.88	
			80004630 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004726 - 1	26,348.80	10,447.50	88,275.65	125,071.95	285.60	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	34.82	-6,767.60	-4,684.22	-515.94	-1,567.44	80004726 - 2			
	30.53	-4,054.06	-2,838.91	-89.64	-1,125.51	80004726 - 3			
	18.59	-6,141.51	-4,451.70	-481.62	-1,208.19	80004726 - 4			
	44.71	-12,364.25	-8,770.30	-787.15	-2,806.81	80004726 - 5			
	45.76	-6,402.46	-4,320.22	-379.83	-1,702.40	80004726 - 6			
	3.27	-1,119.11	-754.00	-48.77	-316.33	81002143 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81002143 - 2			
	2.62	-510.09	-341.87	-7.45	-160.77	81002143 - 4			
	3.20	-1,673.46	-1,148.30	-142.43	-382.73	81002143 - 5			
	41.95	-7,311.50	-5,232.31	-370.73	-1,708.45	81002143 - 7			
	72.38	-15,656.62	-11,514.66	-1,842.00	-2,299.96	81002143 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81002958 - 2			
	18.45	-5,354.58	-3,660.47	-244.39	-1,449.73	81002958 - 3			
	312.20	132,503.15	92,946.90	11,776.90	27,779.35	81002996 - 1			
	2.28	-898.03	-543.58	-78.18	-276.27	81002996 - 2			
	3.30	-1,326.69	-834.85	-115.84	-376.01	81002996 - 3			
	19.92	-2,657.17	-1,958.03	-84.08	-615.06	81002996 - 5			
	19.57	-3,088.48	-2,187.36	-97.51	-803.60	81002996 - 6			
	6.69	-1,070.75	-830.64	-40.68	-199.43	81002996 - 7			
	5.96	-1,064.96	-684.36	-28.38	-352.23	81002996 - 8			
		17,529.31	11,977.68	1,498.82	4,052.81	סה"כ צריכה			
	96.24	43,224.19	29,972.17	3,326.18	9,925.84	80002162 - 3	ראשי שדה חיוני T2	13838	4
		43,224.19	29,972.17	3,326.18	9,925.84	סה"כ צריכה			
	22.13	5,786.57	4,092.31	503.84	1,190.41	80004630 - 2	ראשי שדה חרום T1	13839	5
		5,786.57	4,092.31	503.84	1,190.41	סה"כ צריכה			
	285.60	125,071.95	88,275.65	10,447.50	26,348.80	80004726 - 1	שנאי 1	13843	6
		125,071.95	88,275.65	10,447.50	26,348.80	סה"כ צריכה			
	312.20	132,503.15	92,946.90	11,776.90	27,779.35	81002996 - 1	שנאי 2	13844	7
		132,503.15	92,946.90	11,776.90	27,779.35	סה"כ צריכה			

