



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (01/02/20 - 17/02/20)


תאריך הפקה: 19/02/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	1,324.02	621.04	4,804.03	6,749.08	28.98	
			00009659 - 5	112.70	29.32	238.59	380.61	2.80	
			00018054 - 1	224.25	97.72	817.35	1,139.32	5.64	
			00018065 - 1	1,336.72	647.71	5,054.44	7,038.87	28.34	
			00020635 - 1	992.95	99.99	2,894.97	3,987.91	89.66	
			00025413 - 5	757.23	206.05	2,610.68	3,573.97	56.58	
			סה"כ צריכה	4,747.88	1,701.83	16,420.06	22,869.76		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	661.02	310.05	2,398.42	3,369.48	28.98	
			00009659 - 5	56.27	14.64	119.12	190.02	2.80	
			00018054 - 1	111.96	48.78	408.06	568.81	5.64	
			00018065 - 1	667.36	323.37	2,523.43	3,514.16	28.34	
			00020635 - 1	495.73	49.92	1,445.31	1,990.97	89.66	
			00025413 - 5	378.05	102.87	1,303.38	1,784.30	56.58	
			סה"כ צריכה	2,370.38	849.64	8,197.72	11,417.74		
3	32768	אקווה מעוף טכנולוגיות מדעים בע"מ	00009659 - 6	1,613.32	600.75	4,517.01	6,731.08	100.61	
			סה"כ צריכה	1,613.32	600.75	4,517.01	6,731.08		
4	30743	אשבל קומה 2 9-12	00009659 - 2	1,215.85	438.87	3,200.86	4,855.58	52.11	
			סה"כ צריכה	1,215.85	438.87	3,200.86	4,855.58		
5	30789	חניון 527	00024701 - 1	1,427.05	605.10	4,763.48	6,795.63	54.02	
			סה"כ צריכה	1,427.05	605.10	4,763.48	6,795.63		
6	30790	חניון 528	00024701 - 1	1,427.05	605.10	4,763.48	6,795.63	54.02	
			סה"כ צריכה	1,427.05	605.10	4,763.48	6,795.63		
7	30746	טונס קומת קרקע 10-13	00015101 - 2	469.28	121.57	1,521.82	2,112.67	25.18	
			סה"כ צריכה	469.28	121.57	1,521.82	2,112.67		
8	36464	טריטון טכנולוגיות בע"מ	00009659 - 3	200.61	59.49	580.50	840.60	11.35	
			00015101 - 7	461.62	136.03	1,637.04	2,234.69	22.02	
			סה"כ צריכה	662.23	195.52	2,217.54	3,075.29		
9	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	253.15	121.91	942.97	1,318.03	3.47	
			סה"כ צריכה	253.15	121.91	942.97	1,318.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	33799	מ"א לחלוקה לידעה	00021971 - 1	3,704.06	1,242.75	11,379.58	16,326.40	101.25	
			00022684 - 1	10,051.33	4,714.11	37,760.38	52,525.82	190.21	
			סה"כ צריכה	13,755.39	5,956.86	49,139.97	68,852.22		
11	30786	מטריקס	00015101 - 1	1,475.82	660.09	5,321.26	7,457.17	48.17	
			00015101 - 4	868.00	425.03	3,233.81	4,526.84	27.10	
			00015101 - 8	940.97	369.21	3,622.06	4,932.24	30.51	
			סה"כ צריכה	3,284.80	1,454.32	12,177.13	16,916.25		
12	33936	מכנף שירותים אווריים בע"מ	00015101 - 5	106.05	17.74	413.28	537.07	14.98	
			סה"כ צריכה	106.05	17.74	413.28	537.07		
13	33935	פרוירטי	00009659 - 1	552.29	212.67	1,570.42	2,335.38	19.81	
			סה"כ צריכה	552.29	212.67	1,570.42	2,335.38		
14	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-2,854.10	-1,210.20	-9,526.96	-13,591.26	54.02	
			00025413 - 1	3,871.74	1,728.90	13,502.29	19,102.93	70.27	
			00025413 - 3	1,683.18	734.50	4,892.75	7,310.43	47.46	
			סה"כ צריכה	2,700.83	1,253.19	8,868.08	12,822.10		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	3,594.14	1,268.90	12,184.93	17,047.98	125.23	
			00023651 - 1	6.42	2.03	18.30	26.75	1.06	
			00023651 - 2	0.34	0.18	1.47	1.99	0.05	
			00023651 - 3	26.07	18.53	155.04	199.64	3.12	
			סה"כ צריכה	3,626.97	1,289.65	12,359.74	17,276.35		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00015101 - 3	0.39	0.18	1.47	2.04	0.03	
			סה"כ צריכה	0.39	0.18	1.47	2.04		
			סה"כ צריכה	38,212.89	15,424.90	131,075.03	184,712.83		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				184,712.83		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (38,212.89 Kwh)
■ גבע (15,424.90 Kwh)
■ שפל (131,075.03 Kwh)

