



**דוח קוט"ש**

עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: עופר מרכזי מסחר חלק עליון

תקופת דוח: (16/02/20 - 22/01/20)

תאריך הפקה: 23/02/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31560	אינוביס	00024416 - 7	177.39	10.09	292.64	480.12	3.02	
			סה"כ צריכה	177.39	10.09	292.64	480.12		
2	31535	אמירים נופש ותיירות	00024594 - 8	87.08	18.60	470.59	576.26	3.93	
			סה"כ צריכה	87.08	18.60	470.59	576.26		
3	31536	ג'מיני קרנות ישראליות בע"מ	00024594 - 7	367.77	190.30	1,621.45	2,179.52	7.31	
			סה"כ צריכה	367.77	190.30	1,621.45	2,179.52		
4	31537	ווינבונד טכנולוגיה ק 1	00024416 - 3	1,559.23	704.60	5,127.30	7,391.13	18.67	
			סה"כ צריכה	1,559.23	704.60	5,127.30	7,391.13		
5	31533	ווינבונד טכנולוגיה גנרטור	16092177 - 3	838.55	420.65	3,189.80	4,449.00	9.68	
			סה"כ צריכה	838.55	420.65	3,189.80	4,449.00		
6	31540	ורינט קומה 2	00025030 - 8	1,630.41	677.75	5,694.08	8,002.24	25.84	
			סה"כ צריכה	1,630.41	677.75	5,694.08	8,002.24		
7	34011	מטריקס - קומה 3 לובי B - 249 מ"ר	00024416 - 5	130.22	35.72	497.22	663.15	4.61	
			סה"כ צריכה	130.22	35.72	497.22	663.15		
8	31541	מטריקס אי.טי. - 318 מר קומה 1 לובי B	00025030 - 5	295.24	99.66	855.98	1,250.88	10.76	
			סה"כ צריכה	295.24	99.66	855.98	1,250.88		
9	31542	מטריקס בנין מעוף (טנגרם)	00020412 - 6	679.93	158.27	2,130.55	2,968.75	13.22	
			סה"כ צריכה	679.93	158.27	2,130.55	2,968.75		
10	31543	מטריקס קומה 1 לובי A - ברייט האוס	00025030 - 7	64.18	34.21	315.61	414.00	2.48	
			סה"כ צריכה	64.18	34.21	315.61	414.00		
11	31544	מטריקס קומה 2 לובי B	00025030 - 4	1,102.33	447.86	3,962.23	5,512.42	17.63	
			סה"כ צריכה	1,102.33	447.86	3,962.23	5,512.42		
12	31545	מטריקס קומה 3 בניין B	00020412 - 8	421.29	133.95	1,235.88	1,791.12	8.12	
			סה"כ צריכה	421.29	133.95	1,235.88	1,791.12		
13	31546	מליסרון קומה 3 - 45944	00024594 - 4	376.32	106.53	923.63	1,406.49	7.17	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	376.32	106.53	923.63	1,406.49		
14	31547	מליסרון קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	194.95	122.75	819.31	1,137.01	7.66	
			סה"כ צריכה	194.95	122.75	819.31	1,137.01		
15	31548	מליסרון קומה 5 - 44166	00024416 - 6	329.91	97.17	919.00	1,346.09	9.80	
			סה"כ צריכה	329.91	97.17	919.00	1,346.09		
16	31549	מליסרון קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	360.45	145.87	1,067.11	1,573.43	11.92	
			סה"כ צריכה	360.45	145.87	1,067.11	1,573.43		
17	31550	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) גנרטור	16092177 - 2	212.00	108.90	819.05	1,139.95	1.90	
			סה"כ צריכה	212.00	108.90	819.05	1,139.95		
18	31551	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) משרדים	00025030 - 6	1,064.64	372.95	3,409.82	4,847.41	20.48	
			סה"כ צריכה	1,064.64	372.95	3,409.82	4,847.41		
19	31552	עופר השקעות ק. 5 הוספת שטח	00020412 - 5	275.98	73.80	747.90	1,097.68	5.75	
			סה"כ צריכה	275.98	73.80	747.90	1,097.68		
20	31553	עופר השקעות קומה 3 - 45944	00024594 - 4	56.23	15.92	138.01	210.16	7.17	
			סה"כ צריכה	56.23	15.92	138.01	210.16		
21	31554	עופר השקעות קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	29.13	18.34	122.43	169.90	7.66	
			סה"כ צריכה	29.13	18.34	122.43	169.90		
22	31555	עופר השקעות קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	173.55	70.23	513.79	757.58	11.92	
			סה"כ צריכה	173.55	70.23	513.79	757.58		
23	31556	עופר השקעות קומה 5 ממונה 24416-6	00024416 - 6	158.84	46.79	442.48	648.12	9.80	
			סה"כ צריכה	158.84	46.79	442.48	648.12		
24	31557	פלאפון	16092177 - 4	219.45	103.20	800.40	1,123.05	2.21	
			סה"כ צריכה	219.45	103.20	800.40	1,123.05		
25	32656	רועי פרידמן קומה 3	00024416 - 4	198.15	33.69	585.30	817.15	4.51	
			סה"כ צריכה	198.15	33.69	585.30	817.15		
26	33722	שכטר ויזון הפקות בע"מ	00020412 - 4	603.71	50.34	1,153.65	1,807.70	9.16	
			סה"כ צריכה	603.71	50.34	1,153.65	1,807.70		
27	34768	ת.מ.מ תעשיות מיחזור	00020412 - 7	1,803.83	684.72	5,724.32	8,212.88	33.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,803.83	684.72	5,724.32	8,212.88		
			סה"כ צריכה	13,410.78	4,982.88	43,579.53	61,973.19		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				61,973.19		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 13,410.78)  
■ גבע (Kwh 4,982.88)  
■ שפל (Kwh 43,579.53)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31562	לוח משאבות מיזוג אוויר	3 - 00024594	2,255.40	1,162.56	8,339.06	11,757.03	22.26	
			סה"כ צריכה	2,255.40	1,162.56	8,339.06	11,757.03		
2	31563	מגדל קירור	2 - 00025030	2,115.90	1,137.74	5,191.67	8,445.31	25.65	
			סה"כ צריכה	2,115.90	1,137.74	5,191.67	8,445.31		
3	31561	מתחת למאזן - עופר השקעות קומה 5	5 - 00020412	-275.98	-73.80	-747.90	-1,097.68	5.75	
			1 - 00024416	424.36	112.51	996.11	1,532.98	6.45	
			6 - 00024416	-488.75	-143.96	-1,361.49	-1,994.20	9.80	
			סה"כ צריכה	-340.37	-105.26	-1,113.28	-1,558.90		
4	31565	צילר 2	1 - 00024594	2,766.76	1,511.78	11,338.13	15,616.66	26.32	
			סה"כ צריכה	2,766.76	1,511.78	11,338.13	15,616.66		
5	31564	צילר 1	2 - 00024594	3,425.16	1,868.28	10,360.42	15,653.86	86.76	
			סה"כ צריכה	3,425.16	1,868.28	10,360.42	15,653.86		
6	31566	צילר 3	2 - 00020412	4,532.98	1,851.19	11,066.94	17,451.10	90.00	
			סה"כ צריכה	4,532.98	1,851.19	11,066.94	17,451.10		
7	31567	צילר 4	1 - 00020412	192.36	16.90	334.71	543.96	57.11	
			סה"כ צריכה	192.36	16.90	334.71	543.96		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	31573	צילר בורגי 5	00024416 - 8	6,749.39	5,036.36	17,411.90	29,197.66	183.60	
			סה"כ צריכה	6,749.39	5,036.36	17,411.90	29,197.66		
9	31572	צילר בורגי 6	00025030 - 1	4,050.88	4,127.84	10,821.65	19,000.37	184.82	
			סה"כ צריכה	4,050.88	4,127.84	10,821.65	19,000.37		
10	31571	ראשי	00024416 - 2	21,545.08	12,079.48	68,676.84	102,301.40	304.16	
			00025030 - 3	20,194.72	10,472.20	56,877.96	87,544.88	301.44	
			סה"כ צריכה	41,739.80	22,551.68	125,554.80	189,846.28		
11	31570	ראשי ק. 5	00024416 - 1	424.36	112.51	996.11	1,532.98	6.45	
			סה"כ צריכה	424.36	112.51	996.11	1,532.98		
12	31569	שנאי 1	00024416 - 2	21,545.08	12,079.48	68,676.84	102,301.40	304.16	
			סה"כ צריכה	21,545.08	12,079.48	68,676.84	102,301.40		
13	31568	שנאי 2	00025030 - 3	20,194.72	10,472.20	56,877.96	87,544.88	301.44	
			סה"כ צריכה	20,194.72	10,472.20	56,877.96	87,544.88		

