



**דוח קוט"ש**

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (12/02/20 - 14/01/20)


תאריך הפקה: 01/03/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6389	NETAPP	81029750 - 2	2,086.40	751.60	6,759.60	9,597.60	36.60	
			סה"כ צריכה	2,086.40	751.60	6,759.60	9,597.60		
2	6388	NETAPP-TIE	81029750 - 1	51.95	20.10	434.15	506.20	8.05	
			סה"כ צריכה	51.95	20.10	434.15	506.20		
3	33710	PIPL C מיזוג אוויר	14154696 - 4	130.30	33.50	444.10	607.90	28.67	
			סה"כ צריכה	130.30	33.50	444.10	607.90		
4	11953	אולם כנסים קיידנס בניין A	81029750 - 8	703.00	41.20	1,061.80	1,806.00	36.80	
			סה"כ צריכה	703.00	41.20	1,061.80	1,806.00		
5	33705	אורקל קומה 5 מ"א 1	14154695 - 8	1,089.20	394.00	3,950.00	5,433.20	40.18	
			סה"כ צריכה	1,089.20	394.00	3,950.00	5,433.20		
6	18335	אורקל קומה 5 מ"א 2	14154696 - 2	912.80	419.60	3,518.00	4,850.40	73.55	
			סה"כ צריכה	912.80	419.60	3,518.00	4,850.40		
7	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	1,005.60	256.80	3,230.80	4,493.20	58.20	
			סה"כ צריכה	1,005.60	256.80	3,230.80	4,493.20		
8	11954	מ"א BMS ק 4	81029750 - 5	510.20	26.00	1,075.20	1,611.40	6.60	
			סה"כ צריכה	510.20	26.00	1,075.20	1,611.40		
9	33707	מא אדוונטסט	14154696 - 3	1,013.40	9.50	1,700.90	2,723.80	26.66	
			סה"כ צריכה	1,013.40	9.50	1,700.90	2,723.80		
10	18336	מבטח בשרי מיזוג אוויר	14154695 - 5	1,137.20	226.00	7,040.00	8,403.20	112.56	
			סה"כ צריכה	1,137.20	226.00	7,040.00	8,403.20		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	2,727.60	601.60	13,199.60	16,528.80	142.14	
			סה"כ צריכה	2,727.60	601.60	13,199.60	16,528.80		
12	33708	מיזוג אוויר PIPL	16092243 - 1	1,354.30	63.50	2,478.00	3,895.80	29.56	
			סה"כ צריכה	1,354.30	63.50	2,478.00	3,895.80		
13	11955	נשיונל אינטסרומנט מ"א	81029750 - 4	450.00	24.20	1,927.20	2,401.40	5.40	
			סה"כ צריכה	450.00	24.20	1,927.20	2,401.40		
14	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	1,029.50	406.00	3,734.50	5,170.00	47.74	
			סה"כ צריכה	1,029.50	406.00	3,734.50	5,170.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	11956	סרוויס -נאו מ"א	6 - 81029750	716.00	34.40	1,150.80	1,901.20	16.00	
			סה"כ צריכה	716.00	34.40	1,150.80	1,901.20		
16	6390	פיליפס מא ק. 5	3 - 81029750	947.60	342.40	2,704.40	3,994.40	10.80	
			סה"כ צריכה	947.60	342.40	2,704.40	3,994.40		
17	11957	קיידינס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	110.65	41.85	244.65	397.15	10.01	
			סה"כ צריכה	110.65	41.85	244.65	397.15		
18	11958	קיידינס בניין A מ"א	7 - 81029750	946.00	308.20	2,435.00	3,689.20	11.40	
			סה"כ צריכה	946.00	308.20	2,435.00	3,689.20		
19	11960	קיידינס בניין C	1 - 14154696	1,124.80	184.80	1,969.20	3,278.80	24.28	
			סה"כ צריכה	1,124.80	184.80	1,969.20	3,278.80		
20	11961	קיידינס מיזוג אוויר בנין B	1 - 14154695	1,392.00	230.00	2,770.00	4,392.00	36.71	
			סה"כ צריכה	1,392.00	230.00	2,770.00	4,392.00		
21	18342	קלאודינירי	6 - 14154695	1,587.20	601.90	5,111.70	7,300.80	49.18	
			סה"כ צריכה	1,587.20	601.90	5,111.70	7,300.80		
			סה"כ צריכה	21,025.70	5,017.15	66,939.60	92,982.45		
			חשבון חברת חשמל	54,120.00	19,960.00	150,880.00	224,960.00		
			הפרש בקוט"ש	-33,094.30	-14,942.85	-83,940.40	-131,977.55		
			הפרש באחוזים	-61.15%	-74.86%	-55.63%	-58.67%		



- פסגה (21,025.70 Kwh) ■
- גבע (5,017.15 Kwh) ■
- שפל (66,939.60 Kwh) ■

