



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: שמי בר המרכבה חולון

תקופת דוח: (29/02/20 - 01/02/20)

תאריך הפקה: 01/03/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	23.72	3,701.60	2,543.60	482.00	676.00	16193884 - 4	כנען סנטר	30893	1
		3,701.60	2,543.60	482.00	676.00	סה"כ צריכה			
	32.62	4,161.80	3,112.80	317.80	731.20	16193884 - 3	קל אוטו	30892	2
		4,161.80	3,112.80	317.80	731.20	סה"כ צריכה			
		7,863.40	5,656.40	799.80	1,407.20	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	7,863.40					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 1,407.20)
- גבע (Kwh 799.80)
- שפל (Kwh 5,656.40)

