



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/02/20 - 29/02/20)

תאריך הפקה: 05/03/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	81.23	6.84	224.31	312.38	11.40	
			סה"כ צריכה	81.23	6.84	224.31	312.38		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	990.39	231.25	2,441.18	3,662.82	10.50	
			סה"כ צריכה	990.39	231.25	2,441.18	3,662.82		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	597.27	504.09	2,787.81	3,889.17	18.80	
			00023364 - 8	159.19	190.41	826.03	1,175.62	9.47	
			סה"כ צריכה	756.46	694.50	3,613.84	5,064.79		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	4,576.81	1,553.34	12,886.39	19,016.54	74.86	
			00021300 - 7	-2,384.48	-626.96	-6,143.31	-9,154.75	26.80	
			00021300 - 8	-886.89	-232.91	-1,953.51	-3,073.31	49.38	
			סה"כ צריכה	1,305.44	693.48	4,789.57	6,788.49		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,384.48	626.96	6,143.31	9,154.75	26.80	
			סה"כ צריכה	2,384.48	626.96	6,143.31	9,154.75		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	886.89	232.91	1,953.51	3,073.31	49.38	
			סה"כ צריכה	886.89	232.91	1,953.51	3,073.31		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	233.85	119.98	914.98	1,268.80	2.72	
			סה"כ צריכה	233.85	119.98	914.98	1,268.80		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	436.12	294.50	2,145.17	2,875.79	7.08	
			00021300 - 2	2,975.56	1,088.14	10,406.98	14,470.69	51.18	
			00021300 - 3	35.05	16.89	128.72	180.66	0.46	
			00021300 - 4	39.94	20.34	154.18	214.46	0.38	
			00021300 - 5	2,060.80	1,046.17	7,927.81	11,034.78	15.94	
			סה"כ צריכה	5,547.46	2,466.05	20,762.87	28,776.38		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	7,697.92	3,267.12	30,270.44	41,235.48	134.00	
			00020900 - 1	-990.39	-231.25	-2,441.18	-3,662.82	10.50	
			00021300 - 1	-436.12	-294.50	-2,145.17	-2,875.79	7.08	
			00021300 - 2	-2,975.56	-1,088.14	-10,406.98	-14,470.69	51.18	
			00021300 - 3	-35.05	-16.89	-128.72	-180.66	0.46	
			00021300 - 4	-39.94	-20.34	-154.18	-214.46	0.38	
			00021300 - 5	-2,060.80	-1,046.17	-7,927.81	-11,034.78	15.94	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	14,811.24	5,653.88	48,883.96	69,349.08	171.68	
			00022181 - 1	-81.23	-6.84	-224.31	-312.38	11.40	
			00023361 - 1	-3,091.38	-1,545.44	-11,171.74	-15,808.56	42.04	
			00023361 - 2	-1,449.41	-482.03	-4,558.08	-6,489.52	18.19	
			00023361 - 3	-2,279.07	-852.05	-7,674.74	-10,805.86	31.57	
			00023361 - 4	-1,458.03	-374.60	-3,682.76	-5,515.40	22.64	
			00023361 - 5	-1,433.08	-582.25	-5,132.31	-7,147.63	19.94	
			00023361 - 6	-1,405.62	-481.33	-4,666.19	-6,553.14	17.81	
			00023361 - 7	-1,425.67	-432.71	-4,358.90	-6,217.28	17.55	
			00023364 - 1	-382.21	-305.30	-1,469.04	-2,156.55	11.84	
			00023364 - 2	-16.55	-14.76	-337.27	-368.58	12.59	
			00023364 - 3	-4.68	1.56	-288.88	-292.00	7.31	
			00023364 - 4	-135.94	-11.85	-673.80	-821.59	18.40	
			00023364 - 5	-370.30	-92.58	-1,187.52	-1,650.40	20.05	
			00023364 - 6	-177.32	-17.15	-837.06	-1,031.53	25.71	
			00023364 - 7	-67.00	6.04	-285.56	-346.52	9.27	
			סה"כ צריכה	2,193.80	1,032.42	9,402.20	12,628.42		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,091.38	1,545.44	11,171.74	15,808.56	42.04	
			00023361 - 8	-597.27	-504.09	-2,787.81	-3,889.17	18.80	
			00023364 - 1	382.21	305.30	1,469.04	2,156.55	11.84	
			00023364 - 8	-159.19	-190.41	-826.03	-1,175.62	9.47	
			סה"כ צריכה	2,717.14	1,156.24	9,026.94	12,900.32		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	941.17	267.41	3,357.85	4,566.43	19.83	
			00023322 - 1	538.85	38.66	2,121.16	2,698.67	28.44	
			סה"כ צריכה	1,480.02	306.07	5,479.01	7,265.10		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,449.41	482.03	4,558.08	6,489.52	18.19	
			00023364 - 2	16.55	14.76	337.27	368.58	12.59	
			סה"כ צריכה	1,465.96	496.79	4,895.34	6,858.10		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	2,279.07	852.05	7,674.74	10,805.86	31.57	
			00023364 - 5	370.30	92.58	1,187.52	1,650.40	20.05	
			סה"כ צריכה	2,649.37	944.62	8,862.27	12,456.26		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	1,433.08	582.25	5,132.31	7,147.63	19.94	
			00023364 - 3	4.68	-1.56	288.88	292.00	7.31	
			סה"כ צריכה	1,437.76	580.69	5,421.19	7,439.63		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,405.62	481.33	4,666.19	6,553.14	17.81	
			00023364 - 4	135.94	11.85	673.80	821.59	18.40	
			סה"כ צריכה	1,541.56	493.19	5,339.98	7,374.73		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,425.67	432.71	4,358.90	6,217.28	17.55	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	67.00	-6.04	285.56	346.52	9.27	
			סה"כ צריכה	1,492.67	426.67	4,644.46	6,563.80		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,458.03	374.60	3,682.76	5,515.40	22.64	
			00023364 - 6	177.32	17.15	837.06	1,031.53	25.71	
			סה"כ צריכה	1,635.35	391.75	4,519.82	6,546.92		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	28,472.61	15,022.91	109,611.26	153,106.78	438.21	
			סה"כ צריכה	28,472.61	15,022.91	109,611.26	153,106.78		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	39,851.95	19,936.30	152,232.05	212,020.30	600.80	
			סה"כ צריכה	39,851.95	19,936.30	152,232.05	212,020.30		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	28,891.20	11,569.50	96,715.70	137,176.40		
			סה"כ צריכה	28,891.20	11,569.50	96,715.70	137,176.40		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	7,304.40	2,123.35	20,321.05	29,748.80	209.00	
			סה"כ צריכה	7,304.40	2,123.35	20,321.05	29,748.80		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	30,822.35	14,727.55	123,069.30	168,619.20	445.20	
			סה"כ צריכה	30,822.35	14,727.55	123,069.30	168,619.20		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	9,456.05	4,922.65	33,589.30	47,968.00	115.70	
			סה"כ צריכה	9,456.05	4,922.65	33,589.30	47,968.00		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	7,697.92	3,267.12	30,270.44	41,235.48	134.00	
			סה"כ צריכה	7,697.92	3,267.12	30,270.44	41,235.48		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	14,811.24	5,653.88	48,883.96	69,349.08	171.68	
			סה"כ צריכה	14,811.24	5,653.88	48,883.96	69,349.08		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,393.92	260.44	4,662.60	6,316.96	41.04	
			00023322 - 1	-538.85	-38.66	-2,121.16	-2,698.67	28.44	
			סה"כ צריכה	855.07	221.78	2,541.44	3,618.29		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	10,424.52	5,855.96	37,707.00	53,987.48	363.92	
			סה"כ צריכה	10,424.52	5,855.96	37,707.00	53,987.48		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	17,971.12	7,695.28	65,031.00	90,697.40	201.28	
			00023317 - 1	-941.17	-267.41	-3,357.85	-4,566.43	19.83	
			סה"כ צריכה	17,029.95	7,427.87	61,673.15	86,130.97		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	57,575.70	29,010.80	222,646.05	309,232.55	522.30	
			סה"כ צריכה	57,575.70	29,010.80	222,646.05	309,232.55		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	38,839.90	18,706.10	139,909.70	197,455.70		
			סה"כ צריכה	38,839.90	18,706.10	139,909.70	197,455.70		
			סה"כ צריכה	292,032.86	138,445.77	1,079,170.40	1,509,649.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,509,649.03		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 292,032.86)
- גבע (Kwh 138,445.77)
- שפל (Kwh 1,079,170.40)

