



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר בנין 4


תקופת דוח: (24/03/20 - 01/03/20)

תאריך הפקה: 25/03/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	20.09	2,894.07	553.83	216.30	2,123.93	00021940 - 5	אגילנט LDA ק.7	11729	1
		2,894.07	553.83	216.30	2,123.93	סה"כ צריכה			
	8.09	1,975.86	777.05	317.71	881.10	00022139 - 2	אילומיניט	11731	2
		1,975.86	777.05	317.71	881.10	סה"כ צריכה			
	107.06	2,705.08	1,146.59	482.22	1,076.27	00006068 - 4	אנברה	11795	3
	58.37	123.84	41.68	11.49	70.66	00006068 - 5			
	74.95	17.42	0.99	1.56	14.87	00006068 - 6			
	10.34	326.02	111.20	27.80	187.02	00006366 - 2			
	47.08	427.61	135.06	33.73	258.81	00006366 - 3			
	65.14	3,033.98	1,216.39	454.39	1,363.20	00006366 - 4			
	6.30	258.70	94.97	25.01	138.72	00006366 - 6			
	0.67	111.56	42.62	17.81	51.13	00021940 - 6			
	4.55	257.90	76.46	68.64	112.81	00021940 - 7			
	0.48	64.64	23.09	9.35	32.20	00021940 - 8			
	2.99	185.34	59.23	26.91	99.19	00022129 - 4			
	1.11	142.52	54.87	23.46	64.19	00022129 - 5			
	0.48	80.19	31.76	13.20	35.22	00022129 - 6			
	0.29	10.33	1.29	-0.56	9.60	00022129 - 7			
	0.40	64.83	23.64	9.95	31.25	00022129 - 8			
	3.42	1,177.45	499.64	196.25	481.57	00022139 - 6			
	0.38	56.89	22.52	9.41	24.96	00022585 - 1			
	0.75	75.38	29.09	13.30	32.98	00022585 - 2			
	0.37	39.26	12.36	4.86	22.04	00022585 - 3			
		9,158.93	3,623.48	1,428.77	4,106.68	סה"כ צריכה			
	75.86	1,209.46	314.95	104.22	790.28	00006068 - 1	מ"א גג	11794	4
	18.36	-985,094.92	-987,831.30	910.23	1,826.16	00006068 - 8			
	51.84	3,715.62	1,116.85	510.42	2,088.35	00006366 - 1			
	0.79	342.01	136.37	68.38	137.27	00006366 - 7			
	19.26	3,483.06	1,380.92	575.42	1,526.72	00021940 - 1			
	0.002	0.24	0.23	0.0010	0.006	00021940 - 2			
	20.19	571.04	161.35	40.28	369.41	00021940 - 3			
	0.002	0.40	0.40	0.00	0.00	00021940 - 4			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022129 - 1	15.39	5.55	12.08	33.02	2.01	
			00022139 - 1	4,334.94	1,047.02	2,281.02	7,662.98	87.49	
			סה"כ צריכה	11,088.53	3,261.52	-982,427.13	-968,077.08		
5	11792	פארק אזורים	00006068 - 2	4,201.20	928.97	1,640.09	6,770.26	51.24	
			00006068 - 3	5,262.18	2,119.94	4,966.32	12,348.44	41.30	
			00021940 - 1	-1,526.72	-575.42	-1,380.92	-3,483.06	19.26	
			00021940 - 2	-0.006	-0.0010	-0.23	-0.24	0.002	
			00021940 - 3	-369.41	-40.28	-161.35	-571.04	20.19	
			00021940 - 4	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.002	
			00022139 - 3	87.57	23.04	54.92	165.54	1.45	
			00022139 - 4	57.89	24.03	58.01	139.93	0.77	
			00022139 - 5	54.45	19.76	47.44	121.65	1.13	
			00022139 - 7	140.43	58.88	123.83	323.14	0.93	
			00022139 - 8	1.00	0.42	0.58	2.00	0.008	
			00022585 - 4	397.66	184.70	363.49	945.85	5.26	
			00022585 - 5	70.59	28.29	69.39	168.27	1.34	
			00022585 - 6	416.79	75.91	196.08	688.77	12.72	
			00022585 - 7	799.20	315.25	749.06	1,863.51	6.69	
			00024690 - 1	8.19	3.53	18.52	30.24	0.02	
			17313494 - 1	50.90	18.30	50.40	119.60	0.76	
			18170708 - 1	302.40	89.80	236.80	629.00	2.22	
			18170708 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170708 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9,954.32	3,275.13	7,032.02	20,261.47		
6	11793	קיסייט	00006068 - 7	3,576.45	638.54	1,584.62	5,799.60	34.36	
			00006366 - 5	2,516.87	605.44	1,160.94	4,283.24	30.55	
			00022129 - 2	242.26	81.46	204.42	528.14	2.22	
			00022129 - 3	1,748.08	708.67	1,745.69	4,202.44	10.16	
			סה"כ צריכה	8,083.65	2,034.11	4,695.66	14,813.42		
			סה"כ צריכה	36,238.21	10,533.53	-965,745.09	-918,973.34		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				-918,973.34		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (36,238.21 Kwh)
- גבע (10,533.53 Kwh)
- שפל (-965,745.09 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	-31,993,146.98	2,443.90	5,452.16	-31,985,250.91	85.38	
			סה"כ צריכה	-31,993,146.98	2,443.90	5,452.16	-31,985,250.91		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	11,424.40	4,083.20	9,029.60	24,537.20	174.08	
			סה"כ צריכה	11,424.40	4,083.20	9,029.60	24,537.20		

