



דוח קוט"ש


עבור: תפן יזמות

דוח מסכם עבור: תל חי מבנה מרכזי

תקופת דוח: (24/03/20 - 01/03/20)

תאריך הפקה: 25/03/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	32.80	13,802.00	5,430.80	2,105.60	6,265.60	81016366 - 6	מיזוג אוויר מבנה 7	33693	1
	0.80	47.20	6.00	5.20	36.00	81016366 - 7			
	1.60	374.40	9.20	19.20	346.00	81016366 - 8			
		14,223.60	5,446.00	2,130.00	6,647.60	סה"כ צריכה			
	69.60	9,566.40	1,324.20	1,063.20	7,179.00	81016366 - 4	מלנוקס קומה א	33696	2
		9,566.40	1,324.20	1,063.20	7,179.00	סה"כ צריכה			
	1.80	786.00	312.20	118.30	355.50	81036671 - 2	מלנוקס קומת קרקע Q2 UPS	33698	3
		786.00	312.20	118.30	355.50	סה"כ צריכה			
	48.00	24,339.20	9,890.60	3,791.00	10,657.60	81036671 - 3	מלנוקס קומת קרקע Q3 UPS	33699	4
		24,339.20	9,890.60	3,791.00	10,657.60	סה"כ צריכה			
		48,915.20	16,973.00	7,102.50	24,839.70	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		48,915.20				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (24,839.70 Kwh)
■ גבע (7,102.50 Kwh)
■ שפל (16,973.00 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	140.00	50,148.00	17,536.00	7,288.00	25,324.00	81016366 - 1	מפסק ראשי Q0	33694	1
		50,148.00	17,536.00	7,288.00	25,324.00	סה"כ צריכה			

