

דוח קוט"ש


עבור: נת"מ ניהול מגדל ירון מילר בע"מ

דוח מסכם עבור: מגדל ירון מילר

תקופת דוח: (22/03/20 - 01/03/20)

תאריך הפקה: 25/03/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37682	קומה 03 - משרד 301 - אגם מיזוג אוויר בע"מ	18029652 - 3	741.70	52.30	128.30	922.30	13.63	
		סה"כ צריכה		741.70	52.30	128.30	922.30		
2	37683	קומה 05 - משרד 506 סיסטארט בע"מ	18029642 - 6	5.40	0.00	0.00	5.40	4.75	
		סה"כ צריכה		5.40	0.00	0.00	5.40		
3	37684	קומה 05 - משרד 508 - אורית עוז ארי	18029642 - 5	262.00	7.55	22.05	291.60	7.07	
		סה"כ צריכה		262.00	7.55	22.05	291.60		
4	37685	קומה 08 - משרד 802 - השטיח המעופף	18029654 - 1	175.68	54.40	119.52	349.60	4.81	
		סה"כ צריכה		175.68	54.40	119.52	349.60		
5	37686	קומה 09 - השטיח המעופף	18029702 - 1	189.28	20.16	52.96	262.40	9.46	
		סה"כ צריכה		189.28	20.16	52.96	262.40		
6	37687	קומה 10 - השטיח המעופף	18029699 - 1	1,058.24	185.60	556.96	1,800.80	24.94	
		סה"כ צריכה		1,058.24	185.60	556.96	1,800.80		
7	37688	קומה 11 - השטיח המעופף	18029713 - 1	255.68	45.60	143.36	444.64	6.48	
		סה"כ צריכה		255.68	45.60	143.36	444.64		
		סה"כ צריכה		2,687.98	365.61	1,023.15	4,076.74		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					4,076.74		
		הפרש באחוזים							



- פסגה (Kwh 2,687.98)
- גבע (Kwh 365.61)
- שפל (Kwh 1,023.15)

