

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (25/03/20 - 27/02/20)

תאריך הפקה: 31/03/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	798.80	326.90	463.90	1,589.60	21.76	
			סה"כ צריכה	798.80	326.90	463.90	1,589.60		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	3,539.30	441.40	1,448.50	5,429.20		
			סה"כ צריכה	3,539.30	441.40	1,448.50	5,429.20		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	5,490.20	861.00	744.20	7,095.40		
			סה"כ צריכה	5,490.20	861.00	744.20	7,095.40		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	4,245.60	385.30	280.10	4,911.00		
			סה"כ צריכה	4,245.60	385.30	280.10	4,911.00		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			אוויר צח	11.28	2.22	5.79	19.29		
			סה"כ צריכה	11.28	2.22	5.79	19.29		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	26.27	0.00	0.13	26.40	2.96	
			אוויר צח	11.28	2.22	5.79	19.29		
			סה"כ צריכה	37.55	2.22	5.92	45.69		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	66.34	0.00	10.42	76.75	8.63	
			אוויר צח	11.28	2.22	5.79	19.29		
			סה"כ צריכה	77.62	2.22	16.21	96.05		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	82.00	6.00	4.00	92.00	126.18	
			אוויר צח	68.79	13.54	35.32	117.65		
			סה"כ צריכה	150.79	19.54	39.32	209.65		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	2.86	0.00	0.03	2.90	0.89	
			אוויר צח	17.70	3.48	9.09	30.28		
			סה"כ צריכה	20.57	3.48	9.12	33.17		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	19.26	17.26	4.91	41.44	4.72	
			אוויר צח	18.00	3.54	9.24	30.78		
			סה"כ צריכה	37.26	20.81	14.15	72.22		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	9.39	0.00	0.00	9.39	0.35	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	9.17	1.81	4.71	15.69		
			סה"כ צריכה	18.56	1.81	4.71	25.08		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	16.18	0.00	0.00	16.18	4.84	
			אוויר צח	15.20	2.99	7.81	26.00		
			סה"כ צריכה	31.38	2.99	7.81	42.18		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	40.11	0.00	0.00	40.11	4.63	
			אוויר צח	15.20	2.99	7.81	26.00		
			סה"כ צריכה	55.31	2.99	7.81	66.11		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	0.69	0.00	0.00	0.69	0.64	
			אוויר צח	15.20	2.99	7.81	26.00		
			סה"כ צריכה	15.89	2.99	7.81	26.69		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	
			אוויר צח	11.28	2.22	5.79	19.29		
			סה"כ צריכה	11.28	2.22	5.79	19.29		
16	26153	קומה 1 משרד 6 וירילטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	17.91	3.53	9.19	30.63		
			סה"כ צריכה	17.91	3.53	9.19	30.63		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	23.57	1.10	3.01	27.68	3.58	
			אוויר צח	10.78	2.12	5.53	18.43		
			סה"כ צריכה	34.34	3.23	8.54	46.11		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.02	0.00	10.62	10.64	4.83	
			אוויר צח	11.28	2.22	5.79	19.29		
			סה"כ צריכה	11.30	2.22	16.42	29.93		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	68.03	2.42	0.00	70.45	3.26	
			אוויר צח	11.28	2.22	5.79	19.29		
			סה"כ צריכה	79.31	4.64	5.79	89.74		
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטיק	15129231 - 8	1.98	0.00	0.00	1.98	0.31	
			15129231 - 9	0.00	0.00	0.54	0.54	0.28	
			15129231 - 14	10.80	0.00	0.00	10.80	0.33	
			אוויר צח	64.80	12.76	33.27	110.83		
			סה"כ צריכה	77.58	12.76	33.81	124.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובטיקס	16226525 - 8	1.20	1.20	0.00	2.40	0.16	
		אוויר צח		42.36	8.34	21.75	72.46		
		סה"כ צריכה		43.56	9.54	21.75	74.86		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	38.75	0.30	5.15	44.20	6.60	
		אוויר צח		40.10	7.89	20.59	68.58		
		סה"כ צריכה		78.85	8.19	25.74	112.78		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	6.75	0.35	0.90	8.00	0.70	
		אוויר צח		14.38	2.83	7.39	24.60		
		סה"כ צריכה		21.13	3.18	8.29	32.60		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	6.86	0.82	0.90	8.58	0.64	
		אוויר צח		20.53	4.04	10.54	35.11		
		סה"כ צריכה		27.39	4.86	11.44	43.69		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		61.50	12.11	31.58	105.18		
		סה"כ צריכה		61.50	12.11	31.58	105.18		
26	22603	קומה 2 משרד 4 רונית ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		29.47	5.80	15.13	50.40		
		סה"כ צריכה		29.47	5.80	15.13	50.40		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		35.53	6.99	18.24	60.77		
		סה"כ צריכה		35.53	6.99	18.24	60.77		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לורוביץ / personal service	16226525 - 9	22.70	0.54	0.82	24.06	1.00	
		אוויר צח		22.75	4.48	11.68	38.91		
		סה"כ צריכה		45.45	5.02	12.50	62.97		
29	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	163.70	0.70	13.00	177.40	7.85	
		אוויר צח		34.81	6.85	17.87	59.53		
		סה"כ צריכה		198.51	7.55	30.87	236.93		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	5.02	0.00	0.00	5.02	0.55	
		אוויר צח		16.19	3.19	8.31	27.69		
		סה"כ צריכה		21.21	3.19	8.31	32.71		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	22491	קומה 3 משרד 10 שרי שירותי כ"א	12 - 16226554	0.94	0.00	0.00	0.94	0.10	
		אוויר צח		13.98	2.75	7.18	23.90		
		סה"כ צריכה		14.92	2.75	7.18	24.84		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	36.22	0.18	4.66	41.06	2.52	
		אוויר צח		65.30	12.85	33.53	111.68		
		סה"כ צריכה		101.52	13.03	38.19	152.74		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבטי נאנו	7 - 16226554	87.10	12.00	46.40	145.50	4.69	
		אוויר צח		39.36	7.75	20.21	67.31		
		סה"כ צריכה		126.46	19.75	66.61	212.81		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיט	1 - 16226554	0.88	0.00	0.00	0.88	0.34	
		אוויר צח		15.50	3.05	7.96	26.50		
		סה"כ צריכה		16.38	3.05	7.96	27.38		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	13.36	0.24	0.00	13.60	1.94	
		אוויר צח		26.43	5.20	13.57	45.20		
		סה"כ צריכה		39.79	5.44	13.57	58.80		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	1.75	0.00	0.00	1.75	1.94	
		אוויר צח		29.40	5.79	15.10	50.29		
		סה"כ צריכה		31.15	5.79	15.10	52.04		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	37.40	1.50	1.25	40.15	2.97	
		אוויר צח		29.47	5.80	15.13	50.40		
		סה"כ צריכה		66.87	7.30	16.38	90.55		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	23.60	5.35	25.65	54.60	0.55	
		אוויר צח		51.92	10.22	26.65	88.79		
		סה"כ צריכה		75.52	15.57	52.30	143.39		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	32.50	0.45	1.95	34.90	2.17	
		אוויר צח		19.81	3.90	10.17	33.88		
		סה"כ צריכה		52.31	4.35	12.12	68.78		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	11.78	2.86	4.94	19.58	3.23	
		אוויר צח		24.08	4.74	12.36	41.18		
		סה"כ צריכה		35.86	7.60	17.30	60.76		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	9 - 16226554	58.50	0.10	6.15	64.75	4.59	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	34.97	6.88	17.95	59.81		
			סה"כ צריכה	93.47	6.98	24.10	124.56		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	6.60	0.28	3.42	10.30	1.80	
			אוויר צח	6.95	1.37	3.57	11.88		
			סה"כ צריכה	13.55	1.65	6.99	22.18		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	57.40	1.10	6.80	65.30	6.88	
			אוויר צח	97.29	19.15	49.95	166.39		
			סה"כ צריכה	154.69	20.25	56.75	231.69		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	15.38	0.42	1.74	17.54	0.52	
			אוויר צח	17.53	3.45	9.00	29.98		
			סה"כ צריכה	32.91	3.87	10.74	47.52		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקום	15114152 - 7	30.08	0.22	1.22	31.52	0.67	
			אוויר צח	14.99	2.95	7.69	25.63		
			סה"כ צריכה	45.07	3.17	8.91	57.15		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	3.20	0.46	0.00	3.66	0.21	
			אוויר צח	18.38	3.62	9.44	31.43		
			סה"כ צריכה	21.58	4.08	9.44	35.09		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.14	0.54	0.68	0.09	
			אוויר צח	26.43	5.20	13.57	45.20		
			סה"כ צריכה	26.43	5.34	14.11	45.88		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	24.65	0.00	0.30	24.95	8.61	
			אוויר צח	46.88	9.23	24.07	80.17		
			סה"כ צריכה	71.53	9.23	24.37	105.12		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	1.15	0.00	0.00	1.15	1.57	
			אוויר צח	22.95	4.52	11.79	39.26		
			סה"כ צריכה	24.10	4.52	11.79	40.41		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	29.65	0.00	0.00	29.65	6.50	
			אוויר צח	65.92	12.98	33.85	112.75		
			סה"כ צריכה	95.57	12.98	33.85	142.40		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	39.10	2.00	0.45	41.55	9.62	
			אוויר צח	34.78	6.85	17.86	59.49		
			סה"כ צריכה	73.88	8.85	18.31	101.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 פיננסי אפיקים תכנון	15114152 - 11	27.05	0.45	2.10	29.60	0.85	
		אוויר צח		22.45	4.42	11.52	38.39		
		סה"כ צריכה		49.50	4.87	13.62	67.99		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	1.10	0.00	0.24	1.34	0.64	
		אוויר צח		18.13	3.57	9.31	31.00		
		סה"כ צריכה		19.23	3.57	9.55	32.34		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	3.96	0.08	0.26	4.30	0.32	
		אוויר צח		10.64	2.09	5.46	18.20		
		סה"כ צריכה		14.60	2.17	5.72	22.50		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	4.78	0.00	0.22	5.00	0.25	
		אוויר צח		14.78	2.91	7.59	25.27		
		סה"כ צריכה		19.56	2.91	7.81	30.27		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		98.38	19.37	50.51	168.25		
		סה"כ צריכה		98.38	19.37	50.51	168.25		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	0.24	0.00	0.00	0.24	0.67	
		אוויר צח		24.52	4.83	12.59	41.93		
		סה"כ צריכה		24.76	4.83	12.59	42.17		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	5.10	0.00	0.00	5.10	1.13	
		אוויר צח		41.96	8.26	21.54	71.76		
		סה"כ צריכה		47.06	8.26	21.54	76.86		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	16.04	0.00	3.12	19.16	5.68	
		אוויר צח		26.90	5.30	13.81	46.00		
		סה"כ צריכה		42.94	5.30	16.93	65.16		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	33.95	0.00	0.00	33.95	3.27	
		אוויר צח		30.88	6.08	15.85	52.81		
		סה"כ צריכה		64.83	6.08	15.85	86.76		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	25.30	0.00	1.10	26.40	0.87	
		אוויר צח		34.79	6.85	17.86	59.51		
		סה"כ צריכה		60.09	6.85	18.96	85.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	32.64	0.04	2.04	34.72	0.90	
		אוויר צח		29.65	5.84	15.22	50.71		
		סה"כ צריכה		62.29	5.88	17.26	85.43		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		32.21	6.34	16.54	55.10		
		סה"כ צריכה		32.21	6.34	16.54	55.10		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	31.00	0.00	2.75	33.75	1.04	
		אוויר צח		32.92	6.48	16.90	56.30		
		סה"כ צריכה		63.92	6.48	19.65	90.05		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	40.44	9.98	11.82	62.24	6.31	
		אוויר צח		12.29	2.42	6.31	21.02		
		סה"כ צריכה		52.73	12.40	18.13	83.26		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	24.74	1.72	6.84	33.30	0.37	
		אוויר צח		14.99	2.95	7.69	25.63		
		סה"כ צריכה		39.73	4.67	14.53	58.93		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	20.90	2.48	14.44	37.82	0.47	
		אוויר צח		12.29	2.42	6.31	21.02		
		סה"כ צריכה		33.19	4.90	20.75	58.84		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	36.70	2.10	8.72	47.52	0.70	
		אוויר צח		11.73	2.31	6.02	20.07		
		סה"כ צריכה		48.43	4.41	14.74	67.59		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	14.98	0.00	0.54	15.52	0.70	
		אוויר צח		11.12	2.19	5.71	19.02		
		סה"כ צריכה		26.10	2.19	6.25	34.54		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	98.10	29.62	93.12	220.84	0.74	
		אוויר צח		15.94	3.14	8.18	27.26		
		סה"כ צריכה		114.04	32.76	101.30	248.10		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	21.42	2.26	3.04	26.72	1.08	
		אוויר צח		35.84	7.05	18.40	61.29		
		סה"כ צריכה		57.26	9.31	21.44	88.01		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	26.86	3.26	8.28	38.40	13.13	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	22.81	4.49	11.71	39.00		
			סה"כ צריכה	49.67	7.75	19.99	77.40		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	0.88	0.00	0.00	0.88	0.30	
			אויר צח	15.66	3.08	8.04	26.78		
			סה"כ צריכה	16.54	3.08	8.04	27.66		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	13.40	0.00	0.00	13.40	7.98	
			אויר צח	23.61	4.65	12.12	40.37		
			סה"כ צריכה	37.01	4.65	12.12	53.77		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	17.56	14.68	7.98	40.22	2.58	
			אויר צח	22.76	4.48	11.68	38.92		
			סה"כ צריכה	40.32	19.16	19.66	79.14		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	26.35	1.50	1.50	29.35	1.35	
			אויר צח	34.79	6.85	17.86	59.51		
			סה"כ צריכה	61.14	8.35	19.36	88.86		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	6.20	0.00	0.26	6.46	0.51	
			אויר צח	11.21	2.21	5.75	19.17		
			סה"כ צריכה	17.41	2.21	6.01	25.63		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נויורבלייד	16045522 - 3	47.86	1.34	9.74	58.94	9.49	
			אויר צח	12.98	2.56	6.66	22.20		
			סה"כ צריכה	60.84	3.90	16.40	81.14		
79	18632	קומה 6 משרד A4 INTEGRITY	15113416 - 4	1.14	0.00	0.00	1.14	0.18	
			אויר צח	15.70	3.09	8.06	26.84		
			סה"כ צריכה	16.84	3.09	8.06	27.98		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	4.32	0.00	0.00	4.32	1.54	
			אויר צח	31.17	6.14	16.00	53.31		
			סה"כ צריכה	35.49	6.14	16.00	57.63		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	6.38	0.00	0.30	6.68	0.40	
			אויר צח	22.42	4.41	11.51	38.35		
			סה"כ צריכה	28.80	4.41	11.81	45.03		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	56.80	0.00	3.20	60.00	9.60	
			אויר צח	17.09	3.37	8.78	29.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	73.89	3.37	11.98	89.24		
83	35100	קומה 7 סימפלייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	174.35	13.00	16.60	203.95	5.25	
			אוויר צח	104.63	20.60	53.72	178.95		
			סה"כ צריכה	278.98	33.60	70.32	382.90		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	59.10	1.30	8.50	68.90	7.98	
			אוויר צח	159.64	31.43	81.97	273.04		
			סה"כ צריכה	218.74	32.73	90.47	341.94		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	933.70	324.20	570.50	1,828.40	9.66	
			סה"כ צריכה	933.70	324.20	570.50	1,828.40		
			סה"כ צריכה	19,378.16	2,946.60	5,089.21	27,413.98		
			חשבון חברת חשמל	33,100.00	7,140.00	24,340.00	64,580.00		
			הפרש בקוט"ש	-13,721.84	-4,193.40	-19,250.79	-37,166.02		
			הפרש באחוזים	-41.46%	-58.73%	-79.09%	-57.55%		



■ פסגה (19,378.16 Kwh)
■ גבע (2,946.60 Kwh)
■ שפל (5,089.21 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	2,367.20	466.00	1,215.40	4,048.60	75.68	
			סה"כ צריכה	2,367.20	466.00	1,215.40	4,048.60		

