



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (01/03/20 - 25/03/20)

תאריך הפקה: 01/04/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	766.80	317.10	422.30	1,506.20	11.92	
			סה"כ צריכה	766.80	317.10	422.30	1,506.20		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	3,205.60	255.10	319.20	3,779.90		
			סה"כ צריכה	3,205.60	255.10	319.20	3,779.90		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	5,485.50	856.30	710.50	7,052.30		
			סה"כ צריכה	5,485.50	856.30	710.50	7,052.30		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	4,240.80	380.40	246.10	4,867.30		
			סה"כ צריכה	4,240.80	380.40	246.10	4,867.30		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			אוויר צח	11.11	2.12	4.75	17.98		
			סה"כ צריכה	11.11	2.12	4.75	17.98		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	26.27	0.00	0.13	26.40	2.96	
			אוויר צח	11.11	2.12	4.75	17.98		
			סה"כ צריכה	37.38	2.12	4.88	44.38		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	66.34	0.00	0.00	66.34	4.34	
			אוויר צח	11.11	2.12	4.75	17.98		
			סה"כ צריכה	77.45	2.12	4.75	84.31		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	82.00	2.00	0.00	84.00	67.42	
			אוויר צח	67.76	12.90	28.96	109.61		
			סה"כ צריכה	149.76	14.90	28.96	193.61		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	2.21	0.00	0.03	2.24	0.45	
			אוויר צח	17.44	3.32	7.45	28.21		
			סה"כ צריכה	19.64	3.32	7.48	30.45		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	19.23	17.23	4.74	41.20	4.71	
			אוויר צח	17.73	3.38	7.58	28.68		
			סה"כ צריכה	36.96	20.61	12.31	69.88		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	9.39	0.00	0.00	9.39	0.35	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	9.03	1.72	3.86	14.62		
			סה"כ צריכה	18.43	1.72	3.86	24.01		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	16.18	0.00	0.00	16.18	4.84	
			אוויר צח	14.97	2.85	6.40	24.22		
			סה"כ צריכה	31.15	2.85	6.40	40.40		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	40.11	0.00	0.00	40.11	4.63	
			אוויר צח	14.97	2.85	6.40	24.22		
			סה"כ צריכה	55.09	2.85	6.40	64.34		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשיין בע"מ	15129231 - 12	0.69	0.00	0.00	0.69	0.64	
			אוויר צח	14.97	2.85	6.40	24.22		
			סה"כ צריכה	15.66	2.85	6.40	24.91		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	
			אוויר צח	11.11	2.12	4.75	17.98		
			סה"כ צריכה	11.11	2.12	4.75	17.98		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	17.64	3.36	7.54	28.54		
			סה"כ צריכה	17.64	3.36	7.54	28.54		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	22.75	1.01	2.18	25.94	3.08	
			אוויר צח	10.62	2.02	4.54	17.17		
			סה"כ צריכה	33.37	3.03	6.71	43.11		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.02	0.00	0.02	0.03	0.006	
			אוויר צח	11.11	2.12	4.75	17.98		
			סה"כ צריכה	11.13	2.12	4.77	18.01		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	68.03	2.42	0.00	70.45	3.26	
			אוויר צח	11.11	2.12	4.75	17.98		
			סה"כ צריכה	79.14	4.53	4.75	88.42		
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטיסק	15129231 - 8	1.98	0.00	0.00	1.98	0.31	
			15129231 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 14	10.80	0.00	0.00	10.80	0.33	
			אוויר צח	63.83	12.15	27.28	103.26		
			סה"כ צריכה	76.61	12.15	27.28	116.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובטיקס	16226525 - 8	1.20	1.20	0.00	2.40	0.16	
		אוויר צח		41.73	7.94	17.83	67.51		
		סה"כ צריכה		42.93	9.14	17.83	69.91		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	38.75	0.20	0.00	38.95	2.96	
		אוויר צח		39.50	7.52	16.88	63.90		
		סה"כ צריכה		78.25	7.72	16.88	102.85		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	6.15	0.35	0.05	6.55	0.47	
		אוויר צח		14.17	2.70	6.06	22.92		
		סה"כ צריכה		20.32	3.05	6.11	29.47		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	6.86	0.82	0.00	7.68	0.37	
		אוויר צח		20.22	3.85	8.64	32.71		
		סה"כ צריכה		27.08	4.67	8.64	40.39		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		60.58	11.53	25.89	98.00		
		סה"כ צריכה		60.58	11.53	25.89	98.00		
26	22603	קומה 2 משרד 4 רונית ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		29.03	5.53	12.40	46.96		
		סה"כ צריכה		29.03	5.53	12.40	46.96		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		35.00	6.66	14.96	56.62		
		סה"כ צריכה		35.00	6.66	14.96	56.62		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לורוביץ / personal service	16226525 - 9	22.22	0.54	0.00	22.76	0.68	
		אוויר צח		22.41	4.27	9.58	36.26		
		סה"כ צריכה		44.63	4.81	9.58	59.02		
29	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	155.25	0.70	0.00	155.95	4.49	
		אוויר צח		34.29	6.53	14.65	55.46		
		סה"כ צריכה		189.54	7.23	14.65	211.41		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	4.86	0.00	0.00	4.86	0.30	
		אוויר צח		15.95	3.04	6.82	25.80		
		סה"כ צריכה		20.81	3.04	6.82	30.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	22491	קומה 3 משרד 10 שרי שירותי כ"א	12 - 16226554	0.94	0.00	0.00	0.94	0.10	
		אוויר צח		13.77	2.62	5.88	22.27		
		סה"כ צריכה		14.71	2.62	5.88	23.21		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	35.94	0.18	1.88	38.00	2.11	
		אוויר צח		64.32	12.24	27.49	104.05		
		סה"כ צריכה		100.26	12.42	29.37	142.05		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבטי נאנו	7 - 16226554	87.10	12.00	43.75	142.85	3.27	
		אוויר צח		38.77	7.38	16.57	62.71		
		סה"כ צריכה		125.87	19.38	60.32	205.56		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	0.88	0.00	0.00	0.88	0.34	
		אוויר צח		15.26	2.91	6.52	24.69		
		סה"כ צריכה		16.14	2.91	6.52	25.57		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	13.36	0.24	0.00	13.60	1.94	
		אוויר צח		26.03	4.96	11.13	42.11		
		סה"כ צריכה		39.39	5.20	11.13	55.71		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	1.75	0.00	0.00	1.75	1.94	
		אוויר צח		28.96	5.51	12.38	46.85		
		סה"כ צריכה		30.71	5.51	12.38	48.60		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	37.40	1.50	1.25	40.15	2.97	
		אוויר צח		29.03	5.53	12.40	46.96		
		סה"כ צריכה		66.43	7.03	13.65	87.11		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	21.45	3.20	10.50	35.15	0.27	
		אוויר צח		51.14	9.74	21.85	82.73		
		סה"כ צריכה		72.59	12.94	32.35	117.88		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	32.50	0.45	1.95	34.90	2.17	
		אוויר צח		19.51	3.71	8.34	31.56		
		סה"כ צריכה		52.01	4.16	10.29	66.46		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	11.78	2.50	2.66	16.94	1.55	
		אוויר צח		23.72	4.51	10.14	38.37		
		סה"כ צריכה		35.50	7.01	12.80	55.31		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	9 - 16226554	58.50	0.10	0.05	58.65	2.33	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	34.44	6.56	14.72	55.72		
			סה"כ צריכה	92.94	6.66	14.77	114.37		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	6.28	0.28	0.00	6.56	0.18	
			אוויר צח	6.84	1.30	2.92	11.07		
			סה"כ צריכה	13.12	1.58	2.92	17.63		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	56.30	1.00	0.10	57.40	2.21	
			אוויר צח	95.83	18.24	40.95	155.02		
			סה"כ צריכה	152.13	19.24	41.05	212.42		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	15.18	0.42	0.88	16.48	0.28	
			אוויר צח	17.26	3.29	7.38	27.93		
			סה"כ צריכה	32.44	3.71	8.26	44.41		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקום	15114152 - 7	29.52	0.22	0.00	29.74	0.37	
			אוויר צח	14.76	2.81	6.31	23.88		
			סה"כ צריכה	44.28	3.03	6.31	53.62		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	3.20	0.46	0.00	3.66	0.21	
			אוויר צח	18.10	3.45	7.74	29.29		
			סה"כ צריכה	21.30	3.91	7.74	32.95		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	26.03	4.96	11.13	42.11		
			סה"כ צריכה	26.03	4.96	11.13	42.11		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	21.05	0.00	0.00	21.05	5.61	
			אוויר צח	46.17	8.79	19.73	74.70		
			סה"כ צריכה	67.22	8.79	19.73	95.75		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	1.15	0.00	0.00	1.15	1.57	
			אוויר צח	22.61	4.30	9.66	36.58		
			סה"כ צריכה	23.76	4.30	9.66	37.73		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	29.65	0.00	0.00	29.65	6.50	
			אוויר צח	64.93	12.36	27.75	105.05		
			סה"כ צריכה	94.58	12.36	27.75	134.70		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	39.10	2.00	0.00	41.10	9.51	
			אוויר צח	34.26	6.52	14.64	55.42		
			סה"כ צריכה	73.36	8.52	14.64	96.52		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 פיננסי	15114152 - 11	26.60	0.45	1.15	28.20	0.46	
		אוויר צח		22.11	4.21	9.45	35.77		
		סה"כ צריכה		48.71	4.66	10.60	63.97		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	1.10	0.00	0.00	1.10	0.38	
		אוויר צח		17.85	3.40	7.63	28.88		
		סה"כ צריכה		18.95	3.40	7.63	29.98		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	3.96	0.08	0.00	4.04	0.21	
		אוויר צח		10.48	2.00	4.48	16.95		
		סה"כ צריכה		14.44	2.08	4.48	20.99		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	4.68	0.00	0.00	4.68	0.18	
		אוויר צח		14.55	2.77	6.22	23.55		
		סה"כ צריכה		19.23	2.77	6.22	28.23		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		96.90	18.45	41.41	156.76		
		סה"כ צריכה		96.90	18.45	41.41	156.76		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	0.24	0.00	0.00	0.24	0.67	
		אוויר צח		24.15	4.60	10.32	39.07		
		סה"כ צריכה		24.39	4.60	10.32	39.31		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	5.10	0.00	0.00	5.10	1.13	
		אוויר צח		41.33	7.87	17.66	66.86		
		סה"כ צריכה		46.43	7.87	17.66	71.96		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	15.78	0.00	0.00	15.78	2.90	
		אוויר צח		26.50	5.04	11.32	42.86		
		סה"כ צריכה		42.28	5.04	11.32	58.64		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	33.95	0.00	0.00	33.95	3.27	
		אוויר צח		30.41	5.79	13.00	49.20		
		סה"כ צריכה		64.36	5.79	13.00	83.15		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	25.10	0.00	0.00	25.10	0.58	
		אוויר צח		34.27	6.52	14.65	55.44		
		סה"כ צריכה		59.37	6.52	14.65	80.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	32.64	0.00	0.00	32.64	0.60	
		אוויר צח		29.21	5.56	12.48	47.25		
		סה"כ צריכה		61.85	5.56	12.48	79.89		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		31.73	6.04	13.56	51.33		
		סה"כ צריכה		31.73	6.04	13.56	51.33		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	31.00	0.00	0.00	31.00	0.53	
		אוויר צח		32.42	6.17	13.86	52.45		
		סה"כ צריכה		63.42	6.17	13.86	83.45		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	40.44	9.98	10.72	61.14	6.09	
		אוויר צח		12.11	2.30	5.17	19.58		
		סה"כ צריכה		52.55	12.28	15.89	80.72		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	24.74	1.72	6.84	33.30	0.37	
		אוויר צח		14.76	2.81	6.31	23.88		
		סה"כ צריכה		39.50	4.53	13.15	57.18		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	19.56	2.32	8.94	30.82	0.23	
		אוויר צח		12.11	2.30	5.17	19.58		
		סה"כ צריכה		31.67	4.62	14.11	50.40		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	36.20	1.70	5.50	43.40	0.35	
		אוויר צח		11.56	2.20	4.94	18.70		
		סה"כ צריכה		47.76	3.90	10.44	62.10		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	14.98	0.00	0.00	14.98	0.35	
		אוויר צח		10.95	2.08	4.68	17.72		
		סה"כ צריכה		25.93	2.08	4.68	32.70		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	95.22	26.78	73.30	195.30	0.38	
		אוויר צח		15.70	2.99	6.71	25.39		
		סה"כ צריכה		110.92	29.77	80.009	220.69		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	21.42	2.26	2.84	26.52	0.80	
		אוויר צח		35.30	6.72	15.09	57.11		
		סה"כ צריכה		56.72	8.98	17.93	83.63		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	26.86	0.00	0.00	26.86	6.62	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	22.46	4.28	9.60	36.34		
			סה"כ צריכה	49.32	4.28	9.60	63.20		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	0.88	0.00	0.00	0.88	0.30	
			אויר צח	15.42	2.94	6.59	24.95		
			סה"כ צריכה	16.30	2.94	6.59	25.83		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	13.40	0.00	0.00	13.40	7.98	
			אויר צח	23.25	4.43	9.94	37.62		
			סה"כ צריכה	36.65	4.43	9.94	51.02		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	17.56	14.68	7.98	40.22	2.58	
			אויר צח	22.42	4.27	9.58	36.26		
			סה"כ צריכה	39.98	18.95	17.56	76.48		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	25.85	1.50	0.35	27.70	0.85	
			אויר צח	34.27	6.52	14.65	55.44		
			סה"כ צריכה	60.12	8.02	15.00	83.14		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	6.20	0.00	0.00	6.20	0.31	
			אויר צח	11.04	2.10	4.72	17.86		
			סה"כ צריכה	17.24	2.10	4.72	24.06		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נויורבלייד	16045522 - 3	45.10	1.34	0.00	46.44	6.09	
			אויר צח	12.79	2.43	5.46	20.68		
			סה"כ צריכה	57.89	3.77	5.46	67.12		
79	18632	קומה 6 משרד A4 INTEGRITY	15113416 - 4	1.14	0.00	0.00	1.14	0.18	
			אויר צח	15.46	2.94	6.61	25.01		
			סה"כ צריכה	16.60	2.94	6.61	26.15		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	4.32	0.00	0.00	4.32	1.54	
			אויר צח	30.70	5.84	13.12	49.67		
			סה"כ צריכה	35.02	5.84	13.12	53.99		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	6.30	0.00	0.00	6.30	0.30	
			אויר צח	22.08	4.20	9.44	35.73		
			סה"כ צריכה	28.38	4.20	9.44	42.03		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	41.80	0.00	0.00	41.80	3.20	
			אויר צח	16.84	3.21	7.20	27.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	58.64	3.21	7.20	69.04		
83	35100	קומה 7 סימפלייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	165.95	13.00	6.50	185.45	3.44	
			אוויר צח	103.06	19.62	44.05	166.73		
			סה"כ צריכה	269.01	32.62	50.55	352.18		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	59.00	1.00	2.40	62.40	5.86	
			אוויר צח	157.25	29.94	67.20	254.39		
			סה"כ צריכה	216.25	30.94	69.60	316.79		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	911.70	314.00	487.10	1,712.80	4.83	
			סה"כ צריכה	911.70	314.00	487.10	1,712.80		
			סה"כ צריכה	18,893.49	2,694.63	3,378.38	24,966.49		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				24,966.49		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (18,893.49 Kwh)
■ גבע (2,694.63 Kwh)
■ שפל (3,378.38 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בנג להעמסה	17313245 - 1	2,331.70	443.90	996.50	3,772.10	37.84	
			סה"כ צריכה	2,331.70	443.90	996.50	3,772.10		

