



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: בית אמרון

תקופת דוח: (31/03/20 - 01/03/20)


תאריך הפקה: 02/04/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7723	אופטי- מי הרצליה בעמ	13 - 13170738	295.90	132.40	402.55	830.85	5.18	
			סה"כ צריכה	295.90	132.40	402.55	830.85		
2	7719	אופיס 3000 בעמ	9 - 13170738	2,259.80	87.40	110.60	2,457.80	21.46	
			סה"כ צריכה	2,259.80	87.40	110.60	2,457.80		
3	34543	האי החינוך פרטי איכותי בע"מ	4 - 13170744	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	527.40	19.60	20.60	567.60	15.11	
4	33845	הגפן הפורה בע"מ	5 - 13170738	1,134.80	314.60	220.80	1,670.20	4.87	
			סה"כ צריכה	1,134.80	314.60	220.80	1,670.20		
5	35310	וי.פי.די	1 - 13170744	14,843.20	4,431.60	10,421.60	29,696.40	84.58	
			סה"כ צריכה	14,843.20	4,431.60	10,421.60	29,696.40		
6	7718	טליה צבי	7 - 13170738	272.30	78.90	130.70	481.90	6.23	
			סה"כ צריכה	272.30	78.90	130.70	481.90		
7	7736	מיזוג אויר	10 - 13170738	2,798.20	737.20	173.40	3,708.80	23.31	
			סה"כ צריכה	3,003.60	793.60	313.60	4,110.80	1.99	
8	7712	עמינה	1 - 13170738	1,470.30	257.10	189.10	1,916.50	11.21	
			סה"כ צריכה	1,470.30	257.10	189.10	1,916.50		
9	7714	פי.איי.איי נטרווקס	3 - 13170738	1,113.20	381.30	958.00	2,452.50	3.97	
			סה"כ צריכה	1,113.20	381.30	958.00	2,452.50		
10	7737	ציבורי	15 - 13170738	28,852.60	7,343.70	14,781.10	50,977.40	2.65	
			10 - 13170738	-2,798.20	-737.20	-173.40	-3,708.80	23.31	
			3 - 13170744	-205.40	-56.40	-140.20	-402.00	1.99	
			1 - 13170738	-1,470.30	-257.10	-189.10	-1,916.50	11.21	
			2 - 13170738	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 13170738	-1,113.20	-381.30	-958.00	-2,452.50	3.97	
			4 - 13170738	0.00	0.00	0.00	0.00		
			5 - 13170738	-1,134.80	-314.60	-220.80	-1,670.20	4.87	
			6 - 13170738	-1,101.80	-150.20	-92.60	-1,344.60	13.02	
			7 - 13170738	-272.30	-78.90	-130.70	-481.90	6.23	
			9 - 13170738	-2,259.80	-87.40	-110.60	-2,457.80	21.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			13170738 - 13	-295.90	-132.40	-402.55	-830.85	5.18	
			13170744 - 1	-14,843.20	-4,431.60	-10,421.60	-29,696.40	84.58	
			13170744 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170744 - 8	-527.40	-19.60	-20.60	-567.60	15.11	
			סה"כ צריכה	2,830.30	697.00	1,920.95	5,448.25		
11	7717	רשות תאורה בעמ	13170738 - 6	1,101.80	150.20	92.60	1,344.60	13.02	
			סה"כ צריכה	1,101.80	150.20	92.60	1,344.60		
			סה"כ צריכה	28,852.60	7,343.70	14,781.10	50,977.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				50,977.40		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 28,852.60)
- גבע (Kwh 7,343.70)
- שפל (Kwh 14,781.10)

