



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/03/20 - 31/03/20)

תאריך הפקה: 03/04/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		16,724.56	6,842.37	2,627.52	7,254.68	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		16,724.56	6,842.37	2,627.52	7,254.68	סה"כ צריכה			
		0.76	0.29	0.10	0.38	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		2,760.22	736.01	303.22	1,721.00	80003223 - 2			
		2,760.99	736.30	303.31	1,721.38	סה"כ צריכה			
		2.20	1.31	0.25	0.63	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	29.60	2,167.20	516.80	226.40	1,424.00	80003257 - 7			
	11.70	6,695.50	2,293.40	929.90	3,472.20	81017159 - 4			
		8,864.90	2,811.51	1,156.55	4,896.83	סה"כ צריכה			
		0.79	0.29	0.12	0.38	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	24.80	3,033.60	457.60	251.20	2,324.80	80003224 - 7			
		3,034.39	457.89	251.32	2,325.18	סה"כ צריכה			
	30.40	4,146.40	713.60	366.40	3,066.40	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.79	0.31	0.11	0.37	80002031 - 8			
	19.60	4,538.10	1,388.00	579.10	2,571.00	81017159 - 8			
		8,685.29	2,101.91	945.61	5,637.77	סה"כ צריכה			
	3.48	1,389.45	902.60	245.20	241.65	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.50	197.05	125.95	33.50	37.60	15091250 - 2			
	0.17	0.20	0.00	0.00	0.20	16092121 - 1			
	46.40	1,796.40	307.60	127.20	1,361.60	80001690 - 6			
		3,499.23	648.80	254.15	2,596.28	80001767 - 2			
		142.18	5.00	1.73	135.45	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	9.60	2,780.80	1,073.60	414.40	1,292.80	80003224 - 4			
	2.95	215.90	65.90	25.60	124.40	80003257 - 5			
		10,021.21	3,129.45	1,101.78	5,789.98	סה"כ צריכה			
	1.17	173.70	12.70	13.20	147.80	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.55	38.00	2.40	1.30	34.30	15091162 - 3			
	2.74	24.10	0.00	0.00	24.10	15091162 - 4			
	65.81	182.80	60.90	25.20	96.70	16048009 - 1			
	1.05	153.00	12.80	13.30	126.90	16048009 - 2			
		571.60	88.80	53.00	429.80	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,122.88	412.64	1,070.72	2,606.24	4.57	
			16092121 - 4	3,864.32	1,417.28	3,661.76	8,943.36	16.52	
			80001690 - 2	1,690.40	245.60	573.60	2,509.60	40.80	
			80002031 - 7	1,048.18	339.19	860.55	2,247.92		
			81017159 - 7	1,182.50	232.60	574.10	1,989.20	6.40	
			סה"כ צריכה	8,908.28	2,647.31	6,740.73	18,296.32		
9	34774	נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	13021	סיברביט	80002031 - 2	152.13	50.78	132.92	335.83		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	107.10	35.90	100.10	243.10		
			סה"כ צריכה	259.22	86.68	233.02	578.93		
11	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	1,176.60	432.20	1,113.60	2,722.40	3.74	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	1.66	0.25	0.63	2.54		
			80001976 - 2	1.26	0.46	1.20	2.92		
			80001976 - 5	937.92	403.73	2,143.90	3,485.54		
			80001976 - 6	394.38	144.31	373.08	911.77		
			סה"כ צריכה	2,511.82	980.94	3,632.40	7,125.17		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-147.80	-13.20	-12.70	-173.70	1.17	
			15091162 - 3	-34.30	-1.30	-2.40	-38.00	0.55	
			15091162 - 4	-24.10	0.00	0.00	-24.10	2.74	
			15091249 - 1	24.70	2.75	2.90	30.35	1.30	
			15091249 - 2	23.10	2.60	2.70	28.40	1.24	
			15091249 - 3	55.60	13.75	33.55	102.90	1.30	
			15091249 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 10 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15091250			
	65.81	-182.80	-60.90	-25.20	-96.70	16048009 - 1			
	1.05	-153.00	-12.80	-13.30	-126.90	16048009 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 2			
	1.00	244.00	97.00	36.40	110.60	16092120 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 4			
	0.80	395.20	162.40	63.20	169.60	80001690 - 1			
	63.20	3,761.60	693.60	271.20	2,796.80	80001690 - 5			
		3,764.62	697.02	272.18	2,795.41	80001767 - 1			
		-3,499.23	-648.80	-254.15	-2,596.28	80001767 - 2			
		185.83	61.10	23.71	101.02	80001767 - 3			
		-142.18	-5.00	-1.73	-135.45	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
		659.38	265.19	102.90	291.28	80001976 - 7			
		10.67	4.39	1.69	4.59	80001976 - 8			
		887.63	373.38	155.43	358.82	80002031 - 1			
		7.69	3.15	1.22	3.32	80003217 - 1			
		7.61	3.12	1.21	3.29	80003217 - 2			
		74,277.57	28,678.66	11,518.02	34,080.88	80003223 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003224 - 3			
	183.20	534.40	219.20	84.80	230.40	80003224 - 6			
	3.60	94.40	13.20	1.20	80.00	80003257 - 2			
	7.30	7.30	3.00	1.20	3.10	80003257 - 3			
	56.80	11,145.60	154.40	1,460.80	9,530.40	80003257 - 4			
	0.40	290.40	118.80	46.20	125.40	80003257 - 6			
	131.20	7,830.40	183.20	574.40	7,072.80	80003257 - 8			
		-2,358.60	-1,648.20	-198.40	-512.00	80003271 - 2			
		545.15	368.10	46.40	130.65	80003271 - 3			
		583.90	189.80	76.80	317.30	80003271 - 5			
		16,407.90	6,709.50	2,601.30	7,097.10	80003271 - 6			
		1,686.70	580.80	241.70	864.20	80003271 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003271 - 8			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	1,072.90	254.10	646.10	1,973.10	9.10	
			81017159 - 2	3,029.90	1,092.90	2,829.40	6,952.20	16.90	
			סה"כ צריכה	66,699.63	18,440.79	40,702.87	125,843.28		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	474.50	169.10	437.70	1,081.30	2.06	
			80001976 - 3	651.25	238.33	615.27	1,504.85		
			80001976 - 4	652.56	238.61	616.36	1,507.53		
			80003217 - 6	11,256.03	4,115.64	10,634.14	26,005.81		
			80003224 - 5	2,729.60	385.60	883.20	3,998.40	15.20	
			80003271 - 1	1,554.50	636.70	1,740.10	3,931.30		
			סה"כ צריכה	17,318.44	5,783.99	14,926.77	38,029.19		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-147.80	-13.20	-12.70	-173.70	1.17	
			15091162 - 3	-34.30	-1.30	-2.40	-38.00	0.55	
			15091162 - 4	-24.10	0.00	0.00	-24.10	2.74	
			16048009 - 1	-96.70	-25.20	-60.90	-182.80	65.81	
			16048009 - 2	-126.90	-13.30	-12.80	-153.00	1.05	
			16092121 - 3	280.72	103.16	267.68	651.56	4.57	
			16092121 - 4	966.08	354.32	915.44	2,235.84	16.52	
			80002031 - 6	245.38	77.24	198.24	520.86		
			80003224 - 8	423.20	63.20	123.20	609.60	17.60	
			81017159 - 6	570.00	127.60	251.40	949.00	3.40	
			סה"כ צריכה	2,055.58	672.52	1,667.17	4,395.26		
			סה"כ צריכה	125,808.59	35,051.32	84,071.17	244,931.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				244,931.08		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 125,808.59) 51%  
■ גבע (Kwh 35,051.32) 14%  
■ שפל (Kwh 84,071.17) 34%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	81,613.92	26,680.77	67,332.48	175,627.17		
			סה"כ צריכה	81,613.92	26,680.77	67,332.48	175,627.17		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	243.20	92.00	164.80	500.00	0.80	
			סה"כ צריכה	243.20	92.00	164.80	500.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	27,443.20	3,392.00	3,513.60	34,348.80	224.00	
			סה"כ צריכה	27,443.20	3,392.00	3,513.60	34,348.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	90,937.60	28,288.00	71,014.40	190,240.00	339.20	
			סה"כ צריכה	90,937.60	28,288.00	71,014.40	190,240.00		

