



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/03/20 - 31/03/20)

תאריך הפקה: 05/04/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	211.70	29.64	56.22	297.56	4.78	
			סה"כ צריכה	211.70	29.64	56.22	297.56		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,277.97	370.38	670.61	3,318.96	10.92	
			סה"כ צריכה	2,277.97	370.38	670.61	3,318.96		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	2,053.08	310.93	782.07	3,146.09	19.59	
			00023364 - 8	706.73	106.71	261.82	1,075.25	10.59	
			סה"כ צריכה	2,759.81	417.64	1,043.89	4,221.33		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	10,963.45	2,432.11	5,568.05	18,963.61	76.70	
			00021300 - 7	-5,142.80	-1,019.92	-2,390.57	-8,553.30	26.86	
			00021300 - 8	-2,233.93	-368.75	-648.90	-3,251.58	40.66	
			סה"כ צריכה	3,586.72	1,043.44	2,528.57	7,158.73		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	5,142.80	1,019.92	2,390.57	8,553.30	26.86	
			סה"כ צריכה	5,142.80	1,019.92	2,390.57	8,553.30		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	2,233.93	368.75	648.90	3,251.58	40.66	
			סה"כ צריכה	2,233.93	368.75	648.90	3,251.58		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	650.53	227.45	588.64	1,466.61	3.09	
			סה"כ צריכה	650.53	227.45	588.64	1,466.61		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	1,431.91	393.68	1,018.04	2,843.62	7.89	
			00021300 - 2	6,322.43	1,538.38	4,031.98	11,892.79	69.23	
			00021300 - 3	2,123.94	848.44	1,761.52	4,733.90	95.98	
			00021300 - 4	468.94	56.50	288.84	814.28	61.01	
			00021300 - 5	6,278.27	2,355.36	6,041.43	14,675.06	36.19	
			סה"כ צריכה	16,625.49	5,192.36	13,141.81	34,959.65		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	20,805.68	5,696.60	14,312.48	40,814.76	134.72	
			00020900 - 1	-2,277.97	-370.38	-670.61	-3,318.96	10.92	
			00021300 - 1	-1,431.91	-393.68	-1,018.04	-2,843.62	7.89	
			00021300 - 2	-6,322.43	-1,538.38	-4,031.98	-11,892.79	69.23	
			00021300 - 3	-2,123.94	-848.44	-1,761.52	-4,733.90	95.98	
			00021300 - 4	-468.94	-56.50	-288.84	-814.28	61.01	
			00021300 - 5	-6,278.27	-2,355.36	-6,041.43	-14,675.06	36.19	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	32,832.52	8,638.16	20,140.20	61,610.88	164.00	
			00022181 - 1	-211.70	-29.64	-56.22	-297.56	4.78	
			00023361 - 1	-7,207.92	-1,953.92	-4,606.41	-13,768.25	40.81	
			00023361 - 2	-2,743.46	-686.74	-1,622.18	-5,052.38	15.93	
			00023361 - 3	-5,137.12	-1,338.01	-3,238.87	-9,714.00	23.49	
			00023361 - 4	-2,930.93	-685.92	-863.56	-4,480.41	20.65	
			00023361 - 5	-3,162.21	-1,024.17	-2,616.32	-6,802.70	16.52	
			00023361 - 6	-2,991.54	-839.97	-2,140.74	-5,972.25	17.48	
			00023361 - 7	-2,879.57	-783.22	-1,955.61	-5,618.40	16.60	
			00023364 - 1	-966.16	-145.09	-376.36	-1,487.61	13.91	
			00023364 - 2	-12.37	19.55	49.32	56.50	4.08	
			00023364 - 3	-25.78	5.62	11.61	-8.56	5.62	
			00023364 - 4	-154.04	-7.93	-12.87	-174.85	6.73	
			00023364 - 5	-376.97	-70.85	-191.15	-638.97	14.87	
			00023364 - 6	-110.44	-13.56	-18.65	-142.65	2.74	
			00023364 - 7	-71.06	-5.17	5.39	-70.84	2.00	
			סה"כ צריכה	5,753.48	1,213.01	3,007.64	9,974.13		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	7,207.92	1,953.92	4,606.41	13,768.25	40.81	
			00023361 - 8	-2,053.08	-310.93	-782.07	-3,146.09	19.59	
			00023364 - 1	966.16	145.09	376.36	1,487.61	13.91	
			00023364 - 8	-706.73	-106.71	-261.82	-1,075.25	10.59	
			סה"כ צריכה	5,414.27	1,681.37	3,938.88	11,034.52		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,727.62	425.63	1,090.55	4,243.80	21.60	
			00023322 - 1	724.91	89.08	433.78	1,247.77	12.12	
			סה"כ צריכה	3,452.53	514.71	1,524.33	5,491.57		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,743.46	686.74	1,622.18	5,052.38	15.93	
			00023364 - 2	12.37	-19.55	-49.32	-56.50	4.08	
			סה"כ צריכה	2,755.83	667.19	1,572.86	4,995.87		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,137.12	1,338.01	3,238.87	9,714.00	23.49	
			00023364 - 5	376.97	70.85	191.15	638.97	14.87	
			סה"כ צריכה	5,514.09	1,408.86	3,430.02	10,352.97		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,162.21	1,024.17	2,616.32	6,802.70	16.52	
			00023364 - 3	25.78	-5.62	-11.61	8.56	5.62	
			סה"כ צריכה	3,187.99	1,018.55	2,604.71	6,811.26		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,991.54	839.97	2,140.74	5,972.25	17.48	
			00023364 - 4	154.04	7.93	12.87	174.85	6.73	
			סה"כ צריכה	3,145.58	847.90	2,153.61	6,147.09		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,879.57	783.22	1,955.61	5,618.40	16.60	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	71.06	5.17	-5.39	70.84	2.00	
			סה"כ צריכה	2,950.63	788.39	1,950.22	5,689.24		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,930.93	685.92	863.56	4,480.41	20.65	
			00023364 - 6	110.44	13.56	18.65	142.65	2.74	
			סה"כ צריכה	3,041.36	699.48	882.22	4,623.06		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	76,390.21	18,919.94	48,855.17	144,165.31	418.05	
			סה"כ צריכה	76,390.21	18,919.94	48,855.17	144,165.31		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	84,195.40	29,371.40	77,808.85	191,375.65	328.70	
			סה"כ צריכה	84,195.40	29,371.40	77,808.85	191,375.65		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	64,586.60	20,907.10	52,434.30	137,928.00		
			סה"כ צריכה	64,586.60	20,907.10	52,434.30	137,928.00		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	25,808.10	3,269.95	4,286.45	33,364.50	275.10	
			סה"כ צריכה	25,808.10	3,269.95	4,286.45	33,364.50		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	67,933.15	24,761.15	66,384.50	159,078.80	286.20	
			סה"כ צריכה	67,933.15	24,761.15	66,384.50	159,078.80		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	29,699.30	7,046.35	17,091.75	53,837.40	204.70	
			סה"כ צריכה	29,699.30	7,046.35	17,091.75	53,837.40		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	20,805.68	5,696.60	14,312.48	40,814.76	134.72	
			סה"כ צריכה	20,805.68	5,696.60	14,312.48	40,814.76		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	32,832.52	8,638.16	20,140.20	61,610.88	164.00	
			סה"כ צריכה	32,832.52	8,638.16	20,140.20	61,610.88		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	2,145.88	317.56	965.08	3,428.52	23.12	
			00023322 - 1	-724.91	-89.08	-433.78	-1,247.77	12.12	
			סה"כ צריכה	1,420.97	228.48	531.30	2,180.75		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	25,197.40	4,091.92	10,195.36	39,484.68	292.24	
			סה"כ צריכה	25,197.40	4,091.92	10,195.36	39,484.68		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	43,218.40	12,764.16	31,285.48	87,268.04	223.84	
			00023317 - 1	-2,727.62	-425.63	-1,090.55	-4,243.80	21.60	
			סה"כ צריכה	40,490.78	12,338.53	30,194.93	83,024.24		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	163,249.75	58,669.45	150,141.75	372,060.95	565.10	
			סה"כ צריכה	163,249.75	58,669.45	150,141.75	372,060.95		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	101,779.77	41,438.50	105,353.30	248,571.57		
			סה"כ צריכה	101,779.77	41,438.50	105,353.30	248,571.57		
			סה"כ צריכה	734,389.63	235,377.52	597,730.34	1,567,497.49		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,567,497.49		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 734,389.63)
- גבע (Kwh 235,377.52)
- שפל (Kwh 597,730.34)

