



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר פת בניין 6 אורן

תקופת דוח: (01/03/20 - 31/03/20)


תאריך הפקה: 05/04/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32078	אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	2,626.38	237.12	304.27	3,167.77	21.22	
			סה"כ צריכה	2,626.38	237.12	304.27	3,167.77		
2	32079	אופרטיב חיוני	81007805 - 6	190.97	60.03	156.15	407.15	0.73	
			סה"כ צריכה	190.97	60.03	156.15	407.15		
3	30570	אזורי מלל קומה 6	81007805 - 3	1,262.98	620.44	1,337.66	3,221.07	15.27	
			סה"כ צריכה	1,262.98	620.44	1,337.66	3,221.07		
4	30572	אזורי מלל קומה 7	81007805 - 5	16.48	2.38	9.50	28.36	1.48	
			סה"כ צריכה	16.48	2.38	9.50	28.36		
5	30573	אזורי מלל קומה 9	81007805 - 7	8.00	0.88	3.80	12.68	0.52	
			סה"כ צריכה	8.00	0.88	3.80	12.68		
6	30571	מארוול ק.8	81007805 - 4	33,997.91	10,840.14	27,276.04	72,114.10	114.30	
			סה"כ צריכה	33,997.91	10,840.14	27,276.04	72,114.10		
7	30584	מיזוג איר	70054711 - 1	6,728.12	1,873.68	4,418.56	13,020.37	68.78	
			81007765 - 2	9,960.78	3,488.24	7,759.78	21,208.80	92.29	
			81007907 - 1	1,673.51	546.64	1,475.45	3,695.60	17.22	
			81007907 - 2	6,261.92	1,742.47	4,676.63	12,681.02	77.90	
			81007907 - 3	2,481.06	992.45	2,477.76	5,951.27	17.92	
			81007907 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 8	121.88	44.85	115.87	282.60	0.39	
			סה"כ צריכה	27,227.27	8,688.33	20,924.06	56,839.66		
8	30586	סלברייט	81007765 - 1	-843.91	-305.42	-792.92	-1,942.25	2.69	
			81007765 - 6	10,766.42	2,825.63	6,230.93	19,822.98	63.97	
			סה"כ צריכה	9,922.51	2,520.21	5,438.01	17,880.73		
9	30588	עודכנית קומה 2	81007765 - 1	843.91	305.42	792.92	1,942.25	2.69	
			81007765 - 3	7,979.81	917.42	1,844.78	10,742.02	45.18	
			81007765 - 8	-2,626.38	-237.12	-304.27	-3,167.77	21.22	
			סה"כ צריכה	6,197.34	985.72	2,333.44	9,516.49		
10	30585	ציבורי	81007805 - 1	3,113.30	701.01	1,559.26	5,373.57	10.61	
			81007805 - 2	193.20	51.56	130.81	375.56	0.91	
			81007805 - 8	11,338.66	3,568.84	8,047.34	22,954.85	38.40	
			81007907 - 5	-88.92	-70.87	-236.83	-396.63	0.91	
			סה"כ צריכה	14,556.24	4,250.54	9,500.58	28,307.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	30580	קליק סופטור קומה 5	81007907 - 6	3,212.17	558.80	1,236.61	5,007.58	21.66	
			סה"כ צריכה	3,212.17	558.80	1,236.61	5,007.58		
12	30587	קליקסופטור	81007765 - 4	13,597.15	4,329.30	11,218.83	29,145.28	56.38	
			סה"כ צריכה	6,255.04	1,673.89	4,123.70	12,052.62	30.29	
13	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	12,702.94	3,572.46	8,851.43	25,126.83	75.33	
			סה"כ צריכה	12,702.94	3,572.46	8,851.43	25,126.83		
			סה"כ צריכה	131,773.37	38,340.24	92,714.07	262,827.68		
			חשבון חברת חשמל	135,620.25	42,505.25	105,341.75	283,467.25		
			הפרש בקוטר"ש	-3,846.88	-4,165.01	-12,627.68	-20,639.57		
			הפרש באחוזים	-2.84%	-9.80%	-11.99%	-7.28%		



■ פסגה (Kwh 131,773.37)
■ גבע (Kwh 38,340.24)
■ שפל (Kwh 92,714.07)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	36,015.30	10,339.65	25,863.62	72,218.56	146.82	
			סה"כ צריכה	36,015.30	10,339.65	25,863.62	72,218.56		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	49,397.25	15,595.97	37,880.00	102,873.22	163.07	
			סה"כ צריכה	49,397.25	15,595.97	37,880.00	102,873.22		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	48,423.81	13,196.99	31,079.10	92,699.90	244.99	
			סה"כ צריכה	48,423.81	13,196.99	31,079.10	92,699.90		

