



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (13/02/20 - 17/01/20)

תאריך הפקה: 21/04/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	14.72	3,380.65	2,239.82	377.89	762.94	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,380.65	2,239.82	377.89	762.94	סה"כ צריכה			
	8.88	3,096.86	1,954.38	302.67	839.80	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,096.86	1,954.38	302.67	839.80	סה"כ צריכה			
	5.37	1,246.01	826.33	86.83	332.86	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,246.01	826.33	86.83	332.86	סה"כ צריכה			
	90.82	12,868.82	8,199.28	819.40	3,850.15	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		12,868.82	8,199.28	819.40	3,850.15	סה"כ צריכה			
	186.48	50,093.20	32,663.80	4,555.96	12,873.44	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	2.03	-291.23	-207.80	-28.77	-54.67	00022150 - 2			
	61.00	-18,443.14	-11,915.22	-2,020.55	-4,507.37	00022150 - 3			
	14.72	-3,380.65	-2,239.82	-377.89	-762.94	00022150 - 4			
	90.82	-12,868.82	-8,199.28	-819.40	-3,850.15	00022150 - 5			
	5.37	-1,246.01	-826.33	-86.83	-332.86	00022150 - 6			
	8.88	-3,096.86	-1,954.38	-302.67	-839.80	00022150 - 7			
		10,766.49	7,320.97	919.86	2,525.66	סה"כ צריכה			
	2.03	291.23	207.80	28.77	54.67	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		291.23	207.80	28.77	54.67	סה"כ צריכה			
	61.00	18,443.14	11,915.22	2,020.55	4,507.37	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		18,443.14	11,915.22	2,020.55	4,507.37	סה"כ צריכה			
		50,093.20	32,663.80	4,555.96	12,873.44	סה"כ צריכה			
		51,420.00	33,520.00	4,720.00	13,180.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,326.80	-856.20	-164.04	-306.56	הפרש בקוט"ש			
		-2.58%	-2.55%	-3.48%	-2.33%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 12,873.44)
- גבע (Kwh 4,555.96)
- שפץ (Kwh 32,663.80)

