



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשיה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות

תקופת דוח: (01/04/20 - 30/04/20)

תאריך הפקה: 04/05/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל LT (1 אזור)	00025485 - 2	502.97	100.57	144.04	747.58	9.42	
			00025485 - 5	1,979.05	175.44	132.87	2,287.36	15.26	
			סה"כ צריכה	2,482.02	276.01	276.91	3,034.94		
2	11783	אזור קיפופים (אזור LT (2	00025485 - 3	334.09	60.52	123.82	518.44	5.63	
			00025485 - 6	2,081.68	301.79	633.45	3,016.92	18.52	
			סה"כ צריכה	2,415.77	362.31	757.28	3,535.36		
3	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	52.72	43.12	68.11	163.95	0.60	
			81013142 - 1	51.31	30.93	65.00	147.23	0.26	
			81013142 - 3	196.12	133.61	276.90	606.63	1.15	
			סה"כ צריכה	300.15	207.66	410.007	917.82		
4	30922	מפעל LT	70034417 - 1	9,126.85	793.61	1,653.94	11,574.40	139.65	
			סה"כ צריכה	9,126.85	793.61	1,653.94	11,574.40		
5	30925	מקס סטוק מעלות	81013142 - 2	658.18	118.10	115.90	892.18	10.91	
			סה"כ צריכה	658.18	118.10	115.90	892.18		
6	11784	עטיפית	00025485 - 1	8,479.48	3,863.90	8,963.58	21,306.96	53.32	
			00025485 - 4	-0.52	-0.11	-0.22	-0.86	0.18	
			סה"כ צריכה	8,478.96	3,863.79	8,963.36	21,306.10		
7	31039	עטיפית	81026429 - 1	31,550.33	15,169.77	33,365.82	80,085.92	179.23	
			סה"כ צריכה	31,550.33	15,169.77	33,365.82	80,085.92		
			סה"כ צריכה	55,012.26	20,791.24	45,543.21	121,346.72		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				121,346.72		
			הפרש באחוזים						





- פיסגה (Kwh 55,012.26)
- גבע (Kwh 20,791.24)
- שפל (Kwh 45,543.21)

