

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר פת בניין 6 אורן


תקופת דוח: (30/04/20 - 01/04/20)

תאריך הפקה: 04/05/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32078	אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	588.13	294.23	600.008	1,482.37	5.41	
			סה"כ צריכה	588.13	294.23	600.008	1,482.37		
2	32079	אופרטיב חיוני	81007805 - 6	161.29	106.29	220.67	488.25	0.73	
			סה"כ צריכה	161.29	106.29	220.67	488.25		
3	30570	אזורי מלל קומה 6	81007805 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	30572	אזורי מלל קומה 7	81007805 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30573	אזורי מלל קומה 9	81007805 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	30571	מארוול 8.ק.	81007805 - 4	24,465.10	14,676.82	29,365.16	68,507.09	111.87	
			סה"כ צריכה	24,465.10	14,676.82	29,365.16	68,507.09		
7	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	6,799.08	3,808.82	7,282.96	17,890.87	123.94	
			81007765 - 2	7,525.63	2,582.02	5,358.21	15,465.86	154.50	
			81007907 - 1	955.87	1,058.76	2,086.73	4,101.37	17.20	
			81007907 - 2	3,461.26	4,194.95	7,802.24	15,458.45	88.03	
			81007907 - 3	1,487.97	531.53	1,376.44	3,395.94	17.90	
			81007907 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 8	90.12	59.15	124.17	273.44	0.39	
			סה"כ צריכה	20,319.93	12,235.23	24,030.75	56,585.91		
8	30586	סלברייט	81007765 - 1	-613.08	-398.16	-840.60	-1,851.84	2.68	
			81007765 - 6	5,551.34	3,405.60	6,473.15	15,430.10	29.42	
			סה"כ צריכה	4,938.26	3,007.44	5,632.56	13,578.26		
9	30588	עודכנית קומה 2	81007765 - 1	613.08	398.16	840.60	1,851.84	2.68	
			81007765 - 3	1,820.86	1,096.75	2,281.87	5,199.49	10.78	
			81007765 - 8	-588.13	-294.23	-600.008	-1,482.37	5.41	
			סה"כ צריכה	1,845.81	1,200.69	2,522.46	5,568.96		
10	30585	ציבורי	81007805 - 1	2,244.19	1,153.97	1,797.79	5,195.95	11.09	
			81007805 - 2	116.76	67.49	138.84	323.09	0.77	
			81007805 - 8	7,430.79	4,518.05	8,567.48	20,516.32	37.82	
			81007907 - 5	-64.69	-75.41	-244.71	-384.81	1.11	
			סה"כ צריכה	9,727.04	5,664.11	10,259.40	25,650.55		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	838.62	540.06	1,127.61	2,506.28	9.15	
			סה"כ צריכה	838.62	540.06	1,127.61	2,506.28		
12	30587	קליקסופטוור	81007765 - 4	8,173.57	5,353.55	11,235.06	24,762.18	38.46	
			סה"כ צריכה	2,932.27	1,860.74	3,884.30	8,677.31	19.06	
13	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	7,018.74	4,374.93	9,132.38	20,526.06	44.42	
			סה"כ צריכה	7,018.74	4,374.93	9,132.38	20,526.06		
			סה"כ צריכה	81,008.78	49,314.08	98,010.35	228,333.21		
			חשבון חברת חשמל	83,799.00	54,945.75	111,682.25	250,427.00		
			הפרש בקוטי"ש	-2,790.22	-5,631.67	-13,671.90	-22,093.79		
			הפרש באחוזים	-3.33%	-10.25%	-12.24%	-8.82%		



■ פסגה (81,008.78 Kwh)
■ גבע (49,314.08 Kwh)
■ שפל (98,010.35 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	23,055.30	16,182.27	32,178.50	71,416.06	189.31	
			סה"כ צריכה	23,055.30	16,182.27	32,178.50	71,416.06		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	33,699.84	20,055.55	39,111.94	92,867.33	153.98	
			סה"כ צריכה	33,699.84	20,055.55	39,111.94	92,867.33		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	25,956.74	14,243.14	29,124.42	69,324.29	233.86	
			סה"כ צריכה	25,956.74	14,243.14	29,124.42	69,324.29		

