



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר בניין 4


תקופת דוח: (30/04/20 - 01/04/20)

תאריך הפקה: 04/05/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.82	2,783.11	758.89	406.50	1,617.72	00021940 - 5	אגילנט LDA ק.7	11729	1
		2,783.11	758.89	406.50	1,617.72	סה"כ צריכה			
	3.93	1,051.15	474.61	223.99	352.55	00022139 - 2	אילומיניט	11731	2
		1,051.15	474.61	223.99	352.55	סה"כ צריכה			
		-17.08	-6.59	-2.22	-8.27	00006068 - 4	אנברה	11795	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	00006068 - 5			
		-5.42	-0.99	-1.56	-2.87	00006068 - 6			
	0.02	-0.10	-0.03	-0.02	-0.05	00006366 - 2			
	0.02	0.03	-0.01	0.02	0.03	00006366 - 3			
	0.07	-21.98	-4.38	-10.39	-7.21	00006366 - 4			
	0.02	-6.70	-2.96	-1.02	-2.72	00006366 - 6			
	0.76	438.01	199.79	94.92	143.30	00021940 - 6			
	0.57	161.93	60.41	30.94	70.57	00021940 - 7			
	0.46	291.08	126.99	62.01	102.08	00021940 - 8			
	6.22	2,281.81	995.24	484.24	802.33	00022129 - 4			
	2.89	724.12	332.40	157.91	233.81	00022129 - 5			
	5.98	831.58	386.21	195.80	249.57	00022129 - 6			
	0.48	297.99	129.79	63.54	104.66	00022129 - 7			
	0.80	284.22	125.76	61.00	97.46	00022129 - 8			
	3.46	2,204.41	1,061.72	481.44	661.25	00022139 - 6			
	4.36	753.69	344.97	162.37	246.35	00022585 - 1			
	4.26	536.75	247.60	116.84	172.31	00022585 - 2			
	0.42	146.23	56.59	29.68	59.96	00022585 - 3			
		8,900.56	4,052.51	1,925.50	2,922.56	סה"כ צריכה			
	50.30	-1,444,139.20	278.28	125.86	-1,444,543.33	00006068 - 1	מ"א גג	11794	4
	0.002	-1.74	-0.71	-0.49	-0.54	00006068 - 8			
	89.18	21,017.72	7,544.10	4,737.62	8,736.00	00006366 - 1			
	0.77	498.79	232.56	116.11	150.12	00006366 - 7			
	19.50	13,656.02	6,411.25	2,991.39	4,253.39	00021940 - 1			
	0.002	0.0010	0.0010	0.00	0.00	00021940 - 2			
	19.65	4,778.78	2,246.30	1,168.30	1,364.17	00021940 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021940 - 4			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.81	46.08	20.15	10.32	15.61	00022129 - 1			
	0.88	614.08	289.41	134.48	190.18	00022139 - 1			
		-1,403,529.46	17,021.34	9,283.60	-1,429,834.40	סה"כ צריכה			
	51.05	23,214.62	9,427.30	5,521.15	8,266.18	00006068 - 2	פארק אזורים	11792	5
	70.27	14,543.16	6,513.35	3,345.73	4,684.08	00006068 - 3			
	19.50	-13,656.02	-6,411.25	-2,991.39	-4,253.39	00021940 - 1			
	0.002	-0.0010	-0.0010	0.00	0.00	00021940 - 2			
	19.65	-4,778.78	-2,246.30	-1,168.30	-1,364.17	00021940 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021940 - 4			
	1.22	180.30	73.19	35.15	71.96	00022139 - 3			
	0.77	207.64	93.50	42.56	71.57	00022139 - 4			
	4.16	1,065.53	493.25	229.26	343.01	00022139 - 5			
	0.91	477.19	210.91	110.89	155.39	00022139 - 7			
	0.90	308.30	144.57	67.38	96.35	00022139 - 8			
	5.38	2,004.18	955.70	467.32	581.17	00022585 - 4			
	1.37	172.13	75.85	34.70	61.58	00022585 - 5			
	4.03	650.60	276.64	130.30	243.66	00022585 - 6			
	6.62	3,148.08	1,466.83	686.41	994.84	00022585 - 7			
	0.02	13.19	6.20	2.89	4.11	00024690 - 1			
	0.76	143.70	67.30	31.50	44.90	17313494 - 1			
	1.64	728.60	333.00	155.80	239.80	18170708 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 3			
		28,422.41	11,480.02	6,701.35	10,241.04	סה"כ צריכה			
	22.10	7,133.67	2,682.16	1,384.48	3,067.04	00006068 - 7	קיסייט	11793	6
	14.99	3,413.15	1,433.94	724.89	1,254.32	00006366 - 5			
	1.64	719.34	328.68	153.57	237.09	00022129 - 2			
	10.96	6,906.70	3,221.16	1,512.85	2,172.69	00022129 - 3			
		18,172.86	7,665.94	3,775.78	6,731.14	סה"כ צריכה			
		-1,344,199.38	41,453.31	22,316.72	-1,407,969.40	סה"כ צריכה			
		96,706.64	40,434.38	20,865.38	35,406.88	חשבון חברת חשמל			
		-1,440,906.02	1,018.93	1,451.34	-1,443,376.28	הפרש בקוט"ש			
		-1489.98%	2.52%	6.96%	-4076.54%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh -1,407,969.40)
- גבע (Kwh 22,316.72)
- שפל (Kwh 41,453.31)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	16,609.02	10,422.24	18,909.28	45,940.54	128.90	
			סה"כ צריכה	16,609.02	10,422.24	18,909.28	45,940.54		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	17,125.20	9,647.20	19,104.80	45,877.20	174.08	
			סה"כ צריכה	17,125.20	9,647.20	19,104.80	45,877.20		

