



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 04/05/20

דוח מסכם עבור: פארק עופר בניין 3 ברוש

תקופת דוח: (01/04/20 - 30/04/20)


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31415	Eeb ק.4	00009280 - 5	743.52	103.53	478.49	1,325.53	7.84	
			סה"כ צריכה	743.52	103.53	478.49	1,325.53		
2	30547	אזורי מלל	00010929 - 1	34.12	9.77	6.65	50.54	1.10	
			00024880 - 6	676.86	354.83	635.06	1,666.74	5.38	
			סה"כ צריכה	710.97	364.60	641.71	1,717.28		
3	30517	אזורי מלל קומה 6	00009280 - 1	254.56	101.83	466.25	822.64	1.46	
			סה"כ צריכה	254.56	101.83	466.25	822.64		
4	30518	אזורי מלל קומה 7	00015102 - 1	234.16	167.55	337.73	739.44	1.78	
			סה"כ צריכה	234.16	167.55	337.73	739.44		
5	30549	אלגוסק קומה 3	00015102 - 3	428.45	123.80	246.19	798.44	3.55	
			00015102 - 8	902.20	343.56	812.48	2,058.24	6.33	
			סה"כ צריכה	1,330.65	467.36	1,058.66	2,856.67		
6	30550	אלפרדו מ"א (28.5%)	00018371 - 3	69.96	38.49	82.38	190.83	12.19	
			סה"כ צריכה	69.96	38.49	82.38	190.83		
7	30513	ארייל קומת קרקע	00010929 - 3	292.43	74.81	158.54	525.77	6.48	
			סה"כ צריכה	292.43	74.81	158.54	525.77		
8	32083	וובלנגת קומה 4	00009280 - 2	1,519.00	236.56	1,168.92	2,924.48	14.80	
			00009280 - 5	-743.52	-103.53	-478.49	-1,325.53	7.84	
			סה"כ צריכה	775.48	133.04	690.43	1,598.95		
9	30551	מ"א - צילרים גג	00015102 - 5	8,133.44	6,147.21	12,091.27	26,371.92	56.26	
			00015102 - 6	2,180.10	580.52	706.18	3,466.79	45.73	
			00018371 - 1	7,659.69	5,417.49	11,600.08	24,677.26	35.38	
			00018371 - 4	133.18	94.07	202.46	429.71	0.65	
			00018371 - 5	132.95	93.97	202.24	429.16	0.65	
			סה"כ צריכה	18,239.36	12,333.26	24,802.23	55,374.85		
10	30552	מנטיס ויון קומות 1-8,	00009280 - 8	910.36	262.46	1,207.71	2,380.53	10.72	
			00018371 - 8	2,531.34	1,586.67	3,351.05	7,469.06	14.50	
			00024880 - 5	146.40	101.75	222.51	470.66	3.26	
			סה"כ צריכה	3,588.10	1,950.88	4,781.27	10,320.25		
11	30553	נורקייט מ"א (71.5%)	00018371 - 3	175.50	96.57	206.68	478.75	12.19	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	175.50	96.57	206.68	478.75		
12	30536	ניהול לוח מרכז מסחרי	00024880 - 7	183.08	128.50	278.51	590.09	0.85	
			17313083 - 1	2,634.70	1,734.60	3,583.70	7,953.00	15.41	
			17313084 - 1	1,001.00	338.00	875.00	2,214.00		
			סה"כ צריכה	3,818.78	2,201.10	4,737.21	10,757.09		
13	30508	סלקום	00009607 - 5	1,744.15	1,325.06	2,695.16	5,764.37	8.15	
			סה"כ צריכה	1,744.15	1,325.06	2,695.16	5,764.37		
14	30554	פארק אזורים - ציבורי	00009280 - 4	3,562.55	1,408.12	6,611.24	11,581.90	18.12	
			00009280 - 7	1,155.12	442.44	2,128.38	3,725.94	10.51	
			00009607 - 2	123.30	88.89	181.33	393.52	1.02	
			00009607 - 3	237.67	62.11	96.41	396.19	3.24	
			00009607 - 4	2.16	0.97	3.63	6.75	0.02	
			00009607 - 5	-1,744.15	-1,325.06	-2,695.16	-5,764.37	8.15	
			00010929 - 1	-34.12	-9.77	-6.65	-50.54	1.10	
			00010929 - 2	-18.86	-13.34	-29.17	-61.38	0.10	
			00010929 - 3	-292.43	-74.81	-158.54	-525.77	6.48	
			00015102 - 4	1,959.11	1,519.37	3,180.92	6,659.40	9.78	
			00018371 - 2	2.64	1.82	3.93	8.39	0.02	
			00018371 - 6	5.22	4.52	5.36	15.09	2.00	
			00024880 - 1	6.71	4.73	10.25	21.69	0.03	
			00024880 - 2	1,551.63	1,043.27	2,185.37	4,780.26	11.71	
			00024880 - 3	780.79	256.81	394.12	1,431.72	6.50	
			00024880 - 4	126.00	51.94	112.18	290.12	32.96	
			סה"כ צריכה	7,423.34	3,462.00	12,023.58	22,908.92		
15	30537	ק. 2 אלגוסק	00009280 - 3	9,161.14	3,623.73	16,659.58	29,444.45	46.67	
			סה"כ צריכה	9,161.14	3,623.73	16,659.58	29,444.45		
16	30538	קווליטסט	00010929 - 2	18.86	13.34	29.17	61.38	0.10	
			סה"כ צריכה	18.86	13.34	29.17	61.38		
17	36682	קומה 05 - פסיסיס	00015102 - 2	1,803.30	885.86	1,636.92	4,326.08	17.12	
			סה"כ צריכה	1,803.30	885.86	1,636.92	4,326.08		
			סה"כ צריכה	50,384.28	27,342.99	71,485.98	149,213.25		
			חשבון חברת חשמל	51,043.88	30,559.50	64,295.13	145,898.51		
			הפרש בקוטי"ש	-659.60	-3,216.51	7,190.85	3,314.74		
			הפרש באחוזים	-1.29%	-10.53%	11.18%	2.27%		





- פסגה (Kwh 50,384.28)
- גבע (Kwh 27,342.99)
- שפל (Kwh 71,485.98)

