



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 07/05/20

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל 08/20 נס ציונה

תקופת דוח: (01/04/20 - 30/04/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21115	*בניין 20 - הילט פקארד	00024457 - 2	4,330.40	1,700.13	3,683.56	9,714.09	29.81	
			סה"כ צריכה	4,330.40	1,700.13	3,683.56	9,714.09		
2	21128	*בניין 20 - הילט פקארד מיזוג אויר בגג	00024457 - 4	27,879.15	13,203.46	25,861.35	66,943.96	246.62	
			סה"כ צריכה	27,879.15	13,203.46	25,861.35	66,943.96		
3	27666	*בניין 20 - קומה 1 - מערב אינדיגו	00024457 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	22806	*בניין 20 - ראשי ק"ק - אינדיגו	00013101 - 1	25,722.36	14,901.88	35,749.38	76,373.62	207.52	
			סה"כ צריכה	25,722.36	14,901.88	35,749.38	76,373.62		
5	21133	TG פאוורבול	13170760 - 8	2,054.80	701.60	1,283.60	4,040.00	17.33	
			סה"כ צריכה	2,054.80	701.60	1,283.60	4,040.00		
6	21107	אומריקס	13170739 - 1	1,518.00	602.80	1,177.20	3,298.00	11.50	
			סה"כ צריכה	1,518.00	602.80	1,177.20	3,298.00		
7	21109	אומריקס מחסן	13170737 - 5	3,913.20	2,545.20	5,544.60	12,003.00	22.75	
			סה"כ צריכה	3,913.20	2,545.20	5,544.60	12,003.00		
8	32412	אורג'ניסיס	13170739 - 12	85.40	20.20	47.20	152.80	2.63	
			סה"כ צריכה	85.40	20.20	47.20	152.80		
9	21112	אטוקס ביו	13170737 - 14	73.60	35.50	80.60	189.70	1.97	
			סה"כ צריכה	73.60	35.50	80.60	189.70		
10	21131	אלקטרה כיתות הדרכה	13170737 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	32650	אפריקה ישראל	13170760 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	21117	ג'י אס ייעוץ ומחקר	13170737 - 9	2.00	3.10	2.90	8.00	0.99	
			סה"כ צריכה	2.00	3.10	2.90	8.00		
13	21141	חברת סנספס	13170737 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	21108	חשבים הרגל	13170739 - 3	3,897.60	1,642.00	3,435.60	8,975.20	26.23	
			סה"כ צריכה	3,897.60	1,642.00	3,435.60	8,975.20		
15	21126	לוח ציבורי חיוני	13170739 - 8	2,710.40	1,252.80	2,547.20	6,510.40	20.90	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,710.40	1,252.80	2,547.20	6,510.40		
16	25686	לומוס	13170760 - 4	190.30	71.00	137.90	399.20	2.52	
			סה"כ צריכה	190.30	71.00	137.90	399.20		
17	21104	לומוס קומה 0	13170760 - 10	3,188.60	1,232.80	2,256.40	6,677.80	25.94	
			סה"כ צריכה	3,188.60	1,232.80	2,256.40	6,677.80		
18	21105	לומוס קומה 2	13170760 - 11	4,606.00	2,005.20	4,233.20	10,844.40	38.42	
			סה"כ צריכה	4,606.00	2,005.20	4,233.20	10,844.40		
19	20663	לומוס קומת בניים	13170739 - 7	976.80	519.20	1,049.80	2,545.80	8.29	
			סה"כ צריכה	976.80	519.20	1,049.80	2,545.80		
20	21127	לוקסמבורג ביוטכנולוגיות	13170760 - 6	147.10	16.10	27.50	190.70	2.31	
			סה"כ צריכה	147.10	16.10	27.50	190.70		
21	25822	משמרות טכנולוגיות בע"מ	13170760 - 5	13.80	3.30	4.60	21.70	1.39	
			סה"כ צריכה	13.80	3.30	4.60	21.70		
22	21129	משרד I	13170737 - 10	70.70	43.10	95.40	209.20	1.03	
			סה"כ צריכה	70.70	43.10	95.40	209.20		
23	21130	משרד K פנוי	13170737 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	29708	נט סטייל קידום אתרים	13170760 - 3	245.80	78.00	154.20	478.00	2.22	
			סה"כ צריכה	245.80	78.00	154.20	478.00		
25	21132	סינרגיית איכות	13170739 - 13	205.10	16.30	16.40	237.80	2.69	
			סה"כ צריכה	205.10	16.30	16.40	237.80		
26	21111	פאוורבול קומה 3 - צד צפון	13170739 - 4	1,755.20	823.60	1,601.20	4,180.00	10.88	
			סה"כ צריכה	1,755.20	823.60	1,601.20	4,180.00		
27	36939	פינום פיפול	13170760 - 2	4.30	2.90	6.40	13.60	0.43	
			סה"כ צריכה	4.30	2.90	6.40	13.60		
28	25831	פנום פיפול	13170760 - 7	24.50	11.20	23.40	59.10	3.66	
			סה"כ צריכה	24.50	11.20	23.40	59.10		
29	21135	צילר 1+משאבות	13170739 - 11	4,202.00	1,506.00	2,993.00	8,701.00	54.01	
			סה"כ צריכה	4,202.00	1,506.00	2,993.00	8,701.00		
30	21136	צילר 2 + משאבות	13170737 - 7	304.80	218.40	382.80	906.00	86.96	
			סה"כ צריכה	304.80	218.40	382.80	906.00		
31	21110	קומה א	13170737 - 2	892.80	390.00	802.80	2,085.60	7.88	
			סה"כ צריכה	892.80	390.00	802.80	2,085.60		
			סה"כ צריכה	89,014.71	43,545.77	93,198.20	225,758.67		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				225,758.67		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 89,014.71)
■ גבע (Kwh 43,545.77)
■ שפל (Kwh 93,198.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21118	לא להפקה - ריק	13170760 - 1	59.20	42.40	69.70	171.30	1.43	
			סה"כ צריכה	59.20	42.40	69.70	171.30		
2	21120	לא להפקה ציבורי	00024457 - 3	1,222.06	949.73	1,709.10	3,880.89	36.90	
			סה"כ צריכה	1,222.06	949.73	1,709.10	3,880.89		
3	21121	לא להפקה קומה ב	13170737 - 3	4,609.60	2,008.00	4,238.40	10,856.00	38.47	
			סה"כ צריכה	4,609.60	2,008.00	4,238.40	10,856.00		
4	21123	לא להפקה קומת קרקע	13170737 - 1	3,196.80	1,237.60	2,267.60	6,702.00	25.99	
			סה"כ צריכה	3,196.80	1,237.60	2,267.60	6,702.00		
5	21124	לא להפקה שמור 1	13170739 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21125	לא להפקה שמור 2	13170739 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21122	קומה 4 דרום	13170737 - 4	2,064.00	731.20	1,368.80	4,164.00	17.34	
			סה"כ צריכה	2,064.00	731.20	1,368.80	4,164.00		
8	21119	ראשי לוח חלוקה קומה 1	13170739 - 2	492.80	316.80	671.60	1,481.20	5.54	
			סה"כ צריכה	492.80	316.80	671.60	1,481.20		
9	21139	ראשי שנאי 1	13170737 - 6	14,195.00	6,650.00	13,525.00	34,370.00	122.00	
			סה"כ צריכה	14,195.00	6,650.00	13,525.00	34,370.00		
10	21140	ראשי שנאי 2	13170739 - 9	21,870.00	14,480.00	30,285.00	66,635.00	138.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21,870.00	14,480.00	30,285.00	66,635.00		

