



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (22/03/20 - 14/02/20)

תאריך הפקה: 13/05/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	1,497.98	663.18	1,821.10	3,982.26	20.30	
			סה"כ צריכה	1,497.98	663.18	1,821.10	3,982.26		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	1,889.13	503.11	1,472.24	3,864.47	17.90	
			סה"כ צריכה	1,889.13	503.11	1,472.24	3,864.47		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	870.39	127.83	566.43	1,564.65	10.95	
			סה"כ צריכה	870.39	127.83	566.43	1,564.65		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	9,548.78	1,816.28	5,529.02	16,894.08	137.72	
			סה"כ צריכה	9,548.78	1,816.28	5,529.02	16,894.08		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	32,772.44	9,580.96	27,405.24	69,758.64	339.92	
			00022150 - 2	-136.28	-90.74	-207.48	-434.50	46.07	
			00022150 - 3	-13,145.17	-4,494.65	-11,148.06	-28,787.87	158.79	
			00022150 - 4	-1,497.98	-663.18	-1,821.10	-3,982.26	20.30	
			00022150 - 5	-9,548.78	-1,816.28	-5,529.02	-16,894.08	137.72	
			00022150 - 6	-870.39	-127.83	-566.43	-1,564.65	10.95	
			00022150 - 7	-1,889.13	-503.11	-1,472.24	-3,864.47	17.90	
			סה"כ צריכה	5,684.72	1,885.17	6,660.92	14,230.81		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	136.28	90.74	207.48	434.50	46.07	
			סה"כ צריכה	136.28	90.74	207.48	434.50		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	13,145.17	4,494.65	11,148.06	28,787.87	158.79	
			סה"כ צריכה	13,145.17	4,494.65	11,148.06	28,787.87		
			סה"כ צריכה	32,772.44	9,580.96	27,405.24	69,758.64		
			חשבון חברת חשמל	31,340.00	10,060.00	21,440.00	62,840.00		
			הפרש בקוט"ש	1,432.44	-479.04	5,965.24	6,918.64		
			הפרש באחוזים	4.57%	-4.76%	27.82%	11.01%		





- פסגה (Kwh 32,772.44)
- גבע (Kwh 9,580.96)
- שפל (Kwh 27,405.24)

