



**דוח קוט"ש**

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (16/04/20 - 13/03/20)


תאריך הפקה: 14/05/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6389	NETAPP	81029750 - 2	2,455.20	1,112.20	2,384.00	5,951.40	15.80	
			סה"כ צריכה	2,455.20	1,112.20	2,384.00	5,951.40		
2	6388	NETAPP-TIE	81029750 - 1	5.45	1.05	1.60	8.10	0.25	
			סה"כ צריכה	5.45	1.05	1.60	8.10		
3	33710	PIPL C מיזוג אוויר	14154696 - 4	1,269.70	440.40	1,265.00	2,975.10	6.98	
			סה"כ צריכה	1,269.70	440.40	1,265.00	2,975.10		
4	11953	אולם כנסים קיידנס בנין A	81029750 - 8	5.40	3.00	6.80	15.20		
			סה"כ צריכה	5.40	3.00	6.80	15.20		
5	33705	אורקל קומה 5 מ"א 1	14154695 - 8	144.40	100.80	310.40	555.60	3.96	
			סה"כ צריכה	144.40	100.80	310.40	555.60		
6	18335	אורקל קומה 5 מ"א 2	14154696 - 2	178.80	55.20	120.80	354.80	3.68	
			סה"כ צריכה	178.80	55.20	120.80	354.80		
7	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11954	מ"א BMS ק 4	81029750 - 5	260.80	107.80	201.40	570.00	1.40	
			סה"כ צריכה	260.80	107.80	201.40	570.00		
9	33707	מא אדוונטסט	14154696 - 3	158.60	37.60	103.10	299.30	3.09	
			סה"כ צריכה	158.60	37.60	103.10	299.30		
10	18336	מבטח בשרי מיזוג אוויר	14154695 - 5	62.80	0.00	0.00	62.80	8.95	
			סה"כ צריכה	62.80	0.00	0.00	62.80		
11	18337	מבטח בשרי חשמל	14154695 - 4	1,414.80	524.00	1,565.20	3,504.00	69.92	
			סה"כ צריכה	1,414.80	524.00	1,565.20	3,504.00		
12	33708	מיזוג אוויר PIPL	16092243 - 1	242.90	40.20	12.00	295.10	11.05	
			סה"כ צריכה	242.90	40.20	12.00	295.10		
13	11955	נשיונל אינטרומנט מ"א	81029750 - 4	325.40	3.00	17.40	345.80	5.20	
			סה"כ צריכה	325.40	3.00	17.40	345.80		
14	33709	סמסונג קומה 6 בנין C	18017250 - 1	771.00	406.00	774.50	1,951.50	21.34	
			סה"כ צריכה	771.00	406.00	774.50	1,951.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	11956	סרוויס -נאו מ"א	81029750 - 6	62.80	24.40	49.60	136.80	1.20	
			סה"כ צריכה	62.80	24.40	49.60	136.80		
16	6390	פיליפס מא ק. 5	81029750 - 3	1,679.20	799.60	1,302.00	3,780.80	16.40	
			סה"כ צריכה	1,679.20	799.60	1,302.00	3,780.80		
17	11957	קיידינס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	52.60	22.70	29.50	104.80	5.23	
			סה"כ צריכה	52.60	22.70	29.50	104.80		
18	11958	קיידינס בניין A מ"א	81029750 - 7	743.40	478.80	1,029.20	2,251.40	3.80	
			סה"כ צריכה	743.40	478.80	1,029.20	2,251.40		
19	11960	קיידינס בניין C	14154696 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	11961	קיידינס מיזוג אוויר בניין B	14154695 - 1	118.80	53.60	152.40	324.80	2.99	
			סה"כ צריכה	118.80	53.60	152.40	324.80		
21	18342	קלאודינירי	14154695 - 6	1,453.20	708.20	2,046.10	4,207.50	10.43	
			סה"כ צריכה	1,453.20	708.20	2,046.10	4,207.50		
			סה"כ צריכה	11,405.25	4,918.55	11,371.00	27,694.80		
			חשבון חברת חשמל	71,680.00	18,280.00	32,200.00	122,160.00		
			הפרש בקוט"ש	-60,274.75	-13,361.45	-20,829.00	-94,465.20		
			הפרש באחוזים	-84.09%	-73.09%	-64.69%	-77.33%		



- פסגה (Kwh 11,405.25) 41%
- גבע (Kwh 4,918.55) 18%
- שפל (Kwh 11,371.00) 41%

