



דוח קוט"ש


עבור: תפן יזמות

דוח מסכם עבור: תפן מבנה 11

תקופת דוח: (30/05/20 - 01/05/20)

תאריך הפקה: 31/05/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	145.95	71,275.60	28,352.80	12,270.00	30,652.80	15091256 - 3	די.איי.אן.די-מבנה 11	23626	1
		71,275.60	28,352.80	12,270.00	30,652.80	סה"כ צריכה			
	326.42	141,516.00	55,050.00	24,110.00	62,356.00	15091256 - 2	סטאפק מבנה 11	23627	2
		141,516.00	55,050.00	24,110.00	62,356.00	סה"כ צריכה			
	169.12	40,123.80	14,086.20	7,083.60	18,954.00	15091256 - 4	סטאפק מיוזג אוויר	23628	3
		40,123.80	14,086.20	7,083.60	18,954.00	סה"כ צריכה			
		252,915.40	97,489.00	43,463.60	111,962.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		252,915.40				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (111,962.80 Kwh)
■ גבע (43,463.60 Kwh)
■ שפל (97,489.00 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	605.96	252,852.00	97,728.00	43,552.00	111,572.00	15091256 - 1	ראשי שניא מבנה 11	23629	1
		252,852.00	97,728.00	43,552.00	111,572.00	סה"כ צריכה			

