



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר בניין 4

תקופת דוח: (31/05/20 - 01/05/20)

תאריך הפקה: 03/06/20


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	15.46	4,371.58	2,277.30	587.32	1,506.96	00021940 - 5	אגילנט LDA ק.7	11729	1
		4,371.58	2,277.30	587.32	1,506.96	סה"כ צריכה			
	3.29	1,196.78	697.34	197.21	302.23	00022139 - 2	אילומיניט	11731	2
		1,196.78	697.34	197.21	302.23	סה"כ צריכה			
	50.30	589.49	331.49	91.46	166.54	00006068 - 1	מ"א גג	11794	3
	0.05	1.98	0.85	0.53	0.60	00006068 - 8			
	154.22	31,702.24	16,765.48	4,732.52	10,204.24	00006366 - 1			
	125.78	4,447.70	2,088.44	746.66	1,612.60	00006366 - 7			
	19.44	14,281.53	8,138.41	2,304.64	3,838.49	00021940 - 1			
	0.002	0.0010	0.0010	0.00	0.00	00021940 - 2			
	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	00021940 - 3			
		-0.0010	-0.0010	0.00	0.00	00021940 - 4			
	21.61	1,054.81	410.47	153.18	491.17	00022129 - 1			
	0.88	633.91	360.37	102.11	171.42	00022139 - 1			
		52,711.66	28,095.50	8,131.12	16,485.04	סה"כ צריכה			
	51.07	18,074.40	9,751.19	2,731.54	5,591.68	00006068 - 2	פארק אזורים	11792	4
	70.27	13,404.32	7,400.69	2,073.12	3,930.52	00006068 - 3			
	19.44	-14,281.53	-8,138.41	-2,304.64	-3,838.49	00021940 - 1			
	0.002	-0.0010	-0.0010	0.00	0.00	00021940 - 2			
	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	00021940 - 3			
		0.0010	0.0010	0.00	0.00	00021940 - 4			
	1.23	235.47	129.31	32.19	73.97	00022139 - 3			
	0.77	181.17	101.03	28.89	51.25	00022139 - 4			
	3.71	1,238.88	671.26	194.49	373.13	00022139 - 5			
	0.93	489.04	269.78	87.54	131.72	00022139 - 7			
	0.90	361.38	205.56	58.33	97.49	00022139 - 8			
	5.38	1,629.13	877.39	262.69	489.06	00022585 - 4			
	1.57	713.36	412.00	102.50	198.85	00022585 - 5			
	8.15	787.01	430.25	117.14	239.62	00022585 - 6			
	6.12	2,770.09	1,563.25	470.47	736.37	00022585 - 7			
	0.02	13.44	7.64	2.17	3.63	00024690 - 1			
	0.76	143.30	62.40	26.10	54.80	17313494 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170708 - 1	321.80	133.60	328.60	784.00	2.09	
			18170708 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170708 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,455.40	4,016.11	14,071.95	26,543.46		
5	39034	פרוייקט פלאפון	00006068 - 4	8.27	2.22	6.59	17.08		
			00006068 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00006068 - 6	2.87	1.56	0.99	5.42		
			00006366 - 2	-0.03	0.008	-0.09	-0.11	0.03	
			00006366 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	
			00006366 - 4	7.14	10.33	4.48	21.95	0.07	
			00006366 - 6	2.72	1.02	2.97	6.71	0.02	
			00021940 - 6	120.65	71.34	247.54	439.53	0.72	
			00021940 - 7	103.10	58.99	202.38	364.47	0.77	
			00021940 - 8	80.21	48.40	163.86	292.47	0.47	
			00022129 - 4	626.45	358.09	1,288.69	2,273.23	4.42	
			00022129 - 5	309.02	156.36	533.79	999.18	2.14	
			00022129 - 6	436.77	246.78	856.23	1,539.78	2.98	
			00022129 - 7	94.15	51.20	174.86	320.20	0.80	
			00022129 - 8	73.70	41.63	142.95	258.28	0.76	
			00022139 - 6	452.51	310.13	1,139.32	1,901.96	3.45	
			00022585 - 1	77.44	43.51	147.76	268.71	1.37	
			00022585 - 2	221.04	118.84	421.14	761.02	2.73	
			00022585 - 3	46.19	24.91	81.33	152.42	0.42	
			סה"כ צריכה	2,662.19	1,545.31	5,414.82	9,622.33		
6	11793	קיסייט	00006068 - 7	2,724.83	1,159.24	4,540.36	8,424.42	27.10	
			00006366 - 5	1,744.49	708.88	2,751.89	5,205.25	23.38	
			00022129 - 2	222.31	122.21	432.22	776.75	1.84	
			00022129 - 3	1,721.34	1,049.89	3,690.74	6,461.97	10.96	
			סה"כ צריכה	6,412.97	3,040.22	11,415.21	20,868.40		
			סה"כ צריכה	35,824.79	17,517.29	61,972.12	115,314.20		
			חשבון חברת חשמל	57,239.88	17,588.50	37,911.25	112,739.63		
			הפרש בקוט"ש	-21,415.09	-71.21	24,060.87	2,574.57		
			הפרש באחוזים	-37.41%	-0.40%	63.47%	2.28%		





■ פסגה (Kwh 35,824.79)
■ גבע (Kwh 17,517.29)
■ שפל (Kwh 61,972.12)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	19,740.06	9,253.31	33,430.94	62,424.32	329.02	
			סה"כ צריכה	19,740.06	9,253.31	33,430.94	62,424.32		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	19,788.00	6,697.20	15,475.20	41,960.40	174.08	
			סה"כ צריכה	19,788.00	6,697.20	15,475.20	41,960.40		

