



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר בנין 4

תקופת דוח: (01/05/20 - 15/05/20)

תאריך הפקה: 03/06/20


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	14.82	-2,158.06	-581.78	-327.12	-1,249.16	00021940 - 5	אגילנט LDA ק.7	11729	1
		-2,158.06	-581.78	-327.12	-1,249.16	סה"כ צריכה			
	3.09	-895.03	-403.99	-191.90	-299.14	00022139 - 2	אילומיניט	11731	2
		-895.03	-403.99	-191.90	-299.14	סה"כ צריכה			
	50.30	-476.76	-235.94	-107.10	-133.72	00006068 - 1	מ"א גג	11794	3
	0.05	1.77	0.73	0.49	0.55	00006068 - 8			
	63.43	-17,187.05	-6,051.31	-3,993.59	-7,142.15	00006366 - 1			
	0.74	-415.20	-194.81	-99.41	-120.98	00006366 - 7			
	19.42	-11,424.07	-5,407.11	-2,545.20	-3,471.76	00021940 - 1			
	0.002	-0.0010	-0.0010	0.00	0.00	00021940 - 2			
	19.65	-2,439.97	-1,194.00	-700.68	-545.29	00021940 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021940 - 4			
	0.09	-38.56	-16.99	-8.85	-12.72	00022129 - 1			
	0.88	-511.99	-243.28	-114.08	-154.63	00022139 - 1			
		-32,491.83	-13,342.71	-7,568.42	-11,580.69	סה"כ צריכה			
	51.07	-18,044.39	-7,366.51	-4,505.75	-6,172.13	00006068 - 2	פארק אזורים	11792	4
	70.27	-11,897.93	-5,371.48	-2,789.11	-3,737.34	00006068 - 3			
	19.42	11,424.07	5,407.11	2,545.20	3,471.76	00021940 - 1			
	0.002	0.0010	0.0010	0.00	0.00	00021940 - 2			
	19.65	2,439.97	1,194.00	700.68	545.29	00021940 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021940 - 4			
	0.72	-145.42	-60.19	-29.22	-56.01	00022139 - 3			
	0.77	-167.34	-77.30	-35.38	-54.66	00022139 - 4			
	2.23	-896.43	-419.14	-197.28	-280.007	00022139 - 5			
	0.93	-401.24	-178.52	-95.37	-127.36	00022139 - 7			
	0.90	-298.72	-141.79	-65.54	-91.40	00022139 - 8			
	5.38	-1,758.36	-848.29	-419.99	-490.09	00022585 - 4			
	1.37	-131.90	-58.11	-26.48	-47.31	00022585 - 5			
	8.15	-540.82	-230.66	-110.42	-199.74	00022585 - 6			
	5.73	-2,685.56	-1,261.52	-596.04	-827.99	00022585 - 7			
	0.02	-10.82	-5.12	-2.41	-3.29	00024690 - 1			
	0.76	75.50	30.30	14.30	30.90	17313494 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170708 - 1	156.00	67.40	144.00	367.40	2.09	
			18170708 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170708 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-7,883.36	-5,545.40	-9,243.21	-22,671.98		
5	39034	פרוייקט פלאפון	00006068 - 4	8.27	2.22	6.59	17.08		
			00006068 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00006068 - 6	2.87	1.56	0.99	5.42		
			00006366 - 2	0.05	0.008	0.02	0.08	0.02	
			00006366 - 3	-0.02	-0.008	0.008	-0.02	0.03	
			00006366 - 4	7.19	10.42	4.36	21.96	0.07	
			00006366 - 6	2.72	1.01	2.97	6.70	0.02	
			00021940 - 6	-116.42	-80.75	-168.13	-365.31	0.65	
			00021940 - 7	-53.19	-27.34	-50.56	-131.09	0.77	
			00021940 - 8	-82.90	-53.18	-107.46	-243.54	0.46	
			00022129 - 4	-652.41	-410.68	-831.02	-1,894.12	4.42	
			00022129 - 5	-183.94	-129.93	-270.04	-583.91	1.73	
			00022129 - 6	-205.23	-170.52	-329.52	-705.26	2.98	
			00022129 - 7	-85.05	-54.45	-109.80	-249.31	0.48	
			00022129 - 8	-77.39	-51.28	-104.13	-232.79	0.76	
			00022139 - 6	-535.53	-407.52	-892.52	-1,835.57	3.45	
			00022585 - 1	-202.06	-137.13	-288.27	-627.45	1.37	
			00022585 - 2	-137.70	-96.26	-203.67	-437.63	1.17	
			00022585 - 3	-48.45	-25.65	-48.07	-122.17	0.42	
			סה"כ צריכה	-2,359.20	-1,629.47	-3,388.26	-7,376.93		
6	11793	קסייט	00006068 - 7	-2,441.91	-1,182.68	-2,226.64	-5,851.23	27.10	
			00006366 - 5	-1,024.56	-629.46	-1,218.34	-2,872.36	13.14	
			00022129 - 2	-188.77	-130.81	-277.17	-596.75	1.64	
			00022129 - 3	-1,757.09	-1,271.41	-2,682.88	-5,711.38	10.96	
			סה"כ צריכה	-5,412.32	-3,214.37	-6,405.02	-15,031.71		
			סה"כ צריכה	-28,783.88	-18,476.69	-33,364.99	-80,625.55		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				-80,625.55		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh -28,783.88)
■ גבע (Kwh -18,476.69)
■ שפל (Kwh -33,364.99)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	-13,539.58	-8,896.22	-15,666.11	-38,101.92	103.87	
			סה"כ צריכה	-13,539.58	-8,896.22	-15,666.11	-38,101.92		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	10,615.20	3,518.00	7,432.40	21,565.60	174.08	
			סה"כ צריכה	10,615.20	3,518.00	7,432.40	21,565.60		

