



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 03/06/20

דוח מסכם עבור: פארק עופר בניין 3 ברוש

תקופת דוח: (31/05/20 - 01/05/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31415	Eeb ק.4	5 - 00009280	811.24	104.11	563.05	1,478.40	7.94	
			סה"כ צריכה	811.24	104.11	563.05	1,478.40		
2	30547	אזורי מלל	1 - 00010929	48.30	14.75	8.48	71.53	0.82	
			סה"כ צריכה	1,631.66	604.59	1,417.63	3,662.37	15.24	
3	30549	אלגוסק קומה 3	3 - 00015102	682.00	124.35	287.63	1,093.98	4.12	
			סה"כ צריכה	1,374.56	329.02	890.06	2,593.64	8.53	
			סה"כ צריכה	2,056.56	453.37	1,177.69	3,687.63		
4	30550	אלפרדו מ"א (28.5%)	3 - 00018371	88.41	39.32	95.58	223.31	2.02	
			סה"כ צריכה	88.41	39.32	95.58	223.31		
5	30513	ארייל קומת קרקע	3 - 00010929	1,365.12	107.23	166.45	1,638.80	9.89	
			סה"כ צריכה	1,365.12	107.23	166.45	1,638.80		
6	32083	וובלנגת קומה 4	2 - 00009280	1,839.48	241.01	1,463.65	3,544.15	16.01	
			סה"כ צריכה	-811.24	-104.11	-563.05	-1,478.40	7.94	
			סה"כ צריכה	1,028.25	136.90	900.60	2,065.75		
7	30551	מ"א - צילרים גג	5 - 00015102	16,145.22	6,267.98	14,864.66	37,277.86	135.40	
			סה"כ צריכה	12,279.05	4,259.74	8,535.79	25,074.58	114.82	
			סה"כ צריכה	9,872.10	4,705.41	11,620.29	26,197.80	36.63	
			סה"כ צריכה	166.34	79.90	197.57	443.82	0.66	
			סה"כ צריכה	166.02	79.73	197.25	443.00	0.65	
			סה"כ צריכה	38,628.73	15,392.77	35,415.57	89,437.06		
8	39052	מירקלון תאריך כניסה: 27/05/20	1 - 17313043	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30552	מנטיס ויזן קומות 1-8	8 - 00009280	1,616.79	444.76	1,677.14	3,738.69	13.86	
			סה"כ צריכה	3,713.16	1,375.02	3,338.94	8,427.12	18.01	
			סה"כ צריכה	430.54	130.79	323.67	885.00	8.27	
			סה"כ צריכה	5,760.49	1,950.57	5,339.75	13,050.81		
10	30553	נורקייט מ"א (71.5%)	3 - 00018371	221.80	98.65	239.79	560.24	2.02	
			סה"כ צריכה	221.80	98.65	239.79	560.24		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	30536	ניהול לוח מרכז מסחרי	00024880 - 7	2,791.24	977.97	2,435.21	6,204.41	105.38	
			17313083 - 1	2,846.10	1,411.60	3,425.50	7,683.20	15.41	
			17313084 - 1	1,029.60	426.20	1,110.80	2,566.60	15.77	
			סה"כ צריכה	6,666.94	2,815.77	6,971.51	16,454.21		
12	30508	סלקום	00009607 - 5	2,200.50	941.55	2,505.39	5,647.44	8.17	
			סה"כ צריכה	2,200.50	941.55	2,505.39	5,647.44		
13	30554	פארק אזורים - ציבורי	00009280 - 4	3,459.35	1,345.27	7,203.03	12,007.65	21.75	
			00009280 - 7	1,823.97	524.88	2,642.60	4,991.46	14.17	
			00009607 - 2	174.26	68.21	175.63	418.10	1.06	
			00009607 - 3	327.93	54.72	86.57	469.23	3.27	
			00009607 - 4	8.76	2.64	4.89	16.28	5.33	
			00009607 - 5	-2,200.50	-941.55	-2,505.39	-5,647.44	8.17	
			00010929 - 1	-48.30	-14.75	-8.48	-71.53	0.82	
			00010929 - 2	-176.16	-102.96	-258.84	-537.96	2.64	
			00010929 - 3	-1,365.12	-107.23	-166.45	-1,638.80	9.89	
			00015102 - 4	2,500.34	1,114.18	2,985.45	6,599.97	10.24	
			00018371 - 2	659.15	332.88	809.69	1,801.72	4.46	
			00018371 - 6	15.51	2.24	11.98	29.73	1.35	
			00024880 - 1	8.29	3.99	9.90	22.17	0.03	
			00024880 - 2	1,612.49	819.43	1,877.92	4,309.84	10.64	
			00024880 - 3	1,205.52	269.10	437.03	1,911.65	7.89	
			00024880 - 4	93.13	44.71	110.43	248.27	0.53	
			סה"כ צריכה	8,098.63	3,415.76	13,415.95	24,930.33		
14	30537	ק. 2 אלגוסק	00009280 - 3	9,349.41	3,575.56	18,539.52	31,464.50	50.71	
			סה"כ צריכה	9,349.41	3,575.56	18,539.52	31,464.50		
15	30538	קוולטסט	00010929 - 2	176.16	102.96	258.84	537.96	2.64	
			סה"כ צריכה	176.16	102.96	258.84	537.96		
16	36682	קומה 05 - פסיסיס	00015102 - 2	2,287.19	617.76	1,119.53	4,024.48	19.03	
			סה"כ צריכה	2,287.19	617.76	1,119.53	4,024.48		
17	39038	קומה 6 - פרוייקט פלאפון	00009280 - 1	216.28	83.73	434.87	734.88	3.26	
			סה"כ צריכה	216.28	83.73	434.87	734.88		
18	39039	קומה 7 - פרוייקט פלאפון	00015102 - 1	114.96	67.16	184.16	366.28	1.46	
			סה"כ צריכה	114.96	67.16	184.16	366.28		
			סה"כ צריכה	80,702.31	30,507.76	88,754.37	199,964.44		
			חשבון חברת חשמל	87,519.13	34,221.62	78,915.00	200,655.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		הפרש בקוט"ש		-6,816.82	-3,713.86	9,839.37	-691.31		
		הפרש באחוזים		-7.79%	-10.85%	12.47%			



- פסגה (Kwh 80,702.31)
- גבע (Kwh 30,507.76)
- שפל (Kwh 88,754.37)

