



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/05/20 - 02/05/20)

תאריך הפקה: 03/06/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.83	749.60	290.80	80.60	378.20	19093445 - 1	לוח יח קרור 1 בגג	39049	1
		749.60	290.80	80.60	378.20	סה"כ צריכה			
	79.98	8,181.40	1,991.20	881.00	5,309.20	19093445 - 2	לוח יח קרור 2 בגג	39050	2
		8,181.40	1,991.20	881.00	5,309.20	סה"כ צריכה			
	21.73	14,095.50	6,254.60	2,427.30	5,413.60	19093445 - 3	לוח משאבות בגג	39051	3
		14,095.50	6,254.60	2,427.30	5,413.60	סה"כ צריכה			
		23,026.50	8,536.60	3,388.90	11,101.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		23,026.50				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 11,101.00) 48%
- גבע (Kwh 3,388.90) 15%
- שפל (Kwh 8,536.60) 37%

