

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/05/20 - 01/05/20)

תאריך הפקה: 03/06/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.83	756.80	293.80	84.80	378.20	19093445 - 1	לוח יח קרור 1 בגג	39049	1
		756.80	293.80	84.80	378.20	סה"כ צריכה			
	79.98	8,296.40	2,034.60	952.60	5,309.20	19093445 - 2	לוח יח קרור 2 בגג	39050	2
		8,296.40	2,034.60	952.60	5,309.20	סה"כ צריכה			
	21.73	14,404.70	6,383.50	2,607.60	5,413.60	19093445 - 3	לוח משאבות בגג	39051	3
		14,404.70	6,383.50	2,607.60	5,413.60	סה"כ צריכה			
		23,457.90	8,711.90	3,645.00	11,101.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		23,457.90				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 11,101.00)
- גבע (Kwh 8,711.90)
- שפל (Kwh 3,645.00)