



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/05/20 - 31/05/20)

תאריך הפקה: 07/06/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	360.42	46.48	88.29	495.18	5.34	
			סה"כ צריכה	360.42	46.48	88.29	495.18		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,069.74	396.05	728.67	3,194.46	9.92	
			סה"כ צריכה	2,069.74	396.05	728.67	3,194.46		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,692.03	448.05	1,051.31	3,191.39	15.98	
			00023364 - 8	698.06	132.74	313.65	1,144.45	7.14	
			סה"כ צריכה	2,390.09	580.79	1,364.96	4,335.84		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	8,790.60	2,736.04	6,907.97	18,434.60	45.05	
			00021300 - 7	-4,369.01	-1,024.55	-2,889.84	-8,283.40	25.87	
			00021300 - 8	-1,192.35	-453.35	-1,010.03	-2,655.73	7.14	
			סה"כ צריכה	3,229.24	1,258.14	3,008.10	7,495.48		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	4,369.01	1,024.55	2,889.84	8,283.40	25.87	
			סה"כ צריכה	4,369.01	1,024.55	2,889.84	8,283.40		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,192.35	453.35	1,010.03	2,655.73	7.14	
			סה"כ צריכה	1,192.35	453.35	1,010.03	2,655.73		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	695.47	319.97	796.80	1,812.24	2.91	
			סה"כ צריכה	695.47	319.97	796.80	1,812.24		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	931.64	435.71	1,075.26	2,442.61	6.41	
			00021300 - 2	16,012.50	4,459.41	9,460.97	29,932.88	143.95	
			00021300 - 3	75.60	33.55	83.45	192.60	0.43	
			00021300 - 4	2,660.44	41.40	102.28	2,804.12	124.26	
			00021300 - 5	5,642.98	2,386.39	5,947.57	13,976.93	31.92	
			סה"כ צריכה	25,323.16	7,356.46	16,669.52	49,349.14		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	29,547.52	8,066.20	18,110.12	55,723.84	300.40	
			00020900 - 1	-2,069.74	-396.05	-728.67	-3,194.46	9.92	
			00021300 - 1	-931.64	-435.71	-1,075.26	-2,442.61	6.41	
			00021300 - 2	-16,012.50	-4,459.41	-9,460.97	-29,932.88	143.95	
			00021300 - 3	-75.60	-33.55	-83.45	-192.60	0.43	
			00021300 - 4	-2,660.44	-41.40	-102.28	-2,804.12	124.26	
			00021300 - 5	-5,642.98	-2,386.39	-5,947.57	-13,976.93	31.92	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	25,709.96	9,809.12	21,914.92	57,434.00	128.56	
			00022181 - 1	-360.42	-46.48	-88.29	-495.18	5.34	
			00023361 - 1	-5,957.94	-2,225.71	-4,943.70	-13,127.35	31.86	
			00023361 - 2	-2,335.23	-967.04	-2,384.15	-5,686.42	12.98	
			00023361 - 3	-5,082.00	-1,570.31	-3,432.64	-10,084.95	22.40	
			00023361 - 4	-2,334.10	-873.67	-1,291.72	-4,499.49	13.60	
			00023361 - 5	-2,568.01	-1,171.08	-2,910.11	-6,649.21	12.67	
			00023361 - 6	-2,332.41	-1,064.39	-2,635.41	-6,032.21	12.09	
			00023361 - 7	-2,138.83	-921.61	-2,283.10	-5,343.54	10.92	
			00023364 - 1	-1,054.93	-221.68	-537.36	-1,813.97	10.31	
			00023364 - 2	37.61	16.08	31.79	85.48	0.57	
			00023364 - 3	54.15	7.74	6.97	68.86	0.35	
			00023364 - 4	-97.94	-13.63	-19.61	-131.17	2.06	
			00023364 - 5	-436.72	-63.86	-98.39	-598.97	4.36	
			00023364 - 6	-81.79	-14.66	-20.13	-116.59	0.94	
			00023364 - 7	-33.22	-6.40	3.37	-36.25	0.41	
			סה"כ צריכה	3,142.79	986.11	2,024.38	6,153.28		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	5,957.94	2,225.71	4,943.70	13,127.35	31.86	
			00023361 - 8	-1,692.03	-448.05	-1,051.31	-3,191.39	15.98	
			00023364 - 1	1,054.93	221.68	537.36	1,813.97	10.31	
			00023364 - 8	-698.06	-132.74	-313.65	-1,144.45	7.14	
			סה"כ צריכה	4,622.78	1,866.60	4,116.10	10,605.48		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,350.21	563.09	1,044.91	3,958.20	14.65	
			00023322 - 1	496.32	108.78	206.76	811.85	5.83	
			סה"כ צריכה	2,846.53	671.86	1,251.66	4,770.05		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,335.23	967.04	2,384.15	5,686.42	12.98	
			00023364 - 2	-37.61	-16.08	-31.79	-85.48	0.57	
			סה"כ צריכה	2,297.62	950.96	2,352.36	5,600.94		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,082.00	1,570.31	3,432.64	10,084.95	22.40	
			00023364 - 5	436.72	63.86	98.39	598.97	4.36	
			סה"כ צריכה	5,518.72	1,634.17	3,531.03	10,683.92		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,568.01	1,171.08	2,910.11	6,649.21	12.67	
			00023364 - 3	-54.15	-7.74	-6.97	-68.86	0.35	
			סה"כ צריכה	2,513.87	1,163.34	2,903.14	6,580.35		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,332.41	1,064.39	2,635.41	6,032.21	12.09	
			00023364 - 4	97.94	13.63	19.61	131.17	2.06	
			סה"כ צריכה	2,430.34	1,078.02	2,655.02	6,163.38		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,138.83	921.61	2,283.10	5,343.54	10.92	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	33.22	6.40	-3.37	36.25	0.41	
			סה"כ צריכה	2,172.05	928.01	2,279.73	5,379.79		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,334.10	873.67	1,291.72	4,499.49	13.60	
			00023364 - 6	81.79	14.66	20.13	116.59	0.94	
			סה"כ צריכה	2,415.89	888.33	1,311.85	4,616.08		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	63,100.70	23,113.95	55,611.23	141,825.89	338.50	
			סה"כ צריכה	63,100.70	23,113.95	55,611.23	141,825.89		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	70,274.05	33,589.00	82,876.80	186,739.85	272.80	
			סה"כ צריכה	70,274.05	33,589.00	82,876.80	186,739.85		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	54,144.10	24,417.10	60,447.80	139,009.00		
			סה"כ צריכה	54,144.10	24,417.10	60,447.80	139,009.00		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	37,248.05	6,045.95	10,979.70	54,273.70	464.30	
			סה"כ צריכה	37,248.05	6,045.95	10,979.70	54,273.70		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	66,592.85	31,845.45	78,301.65	176,739.95	353.80	
			סה"כ צריכה	66,592.85	31,845.45	78,301.65	176,739.95		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	35,982.35	12,910.55	31,390.70	80,283.60	256.20	
			סה"כ צריכה	35,982.35	12,910.55	31,390.70	80,283.60		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	29,547.52	8,066.20	18,110.12	55,723.84	300.40	
			סה"כ צריכה	29,547.52	8,066.20	18,110.12	55,723.84		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	25,709.96	9,809.12	21,914.92	57,434.00	128.56	
			סה"כ צריכה	25,709.96	9,809.12	21,914.92	57,434.00		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,727.92	559.84	1,334.88	3,622.64	14.48	
			00023322 - 1	-496.32	-108.78	-206.76	-811.85	5.83	
			סה"כ צריכה	1,231.60	451.06	1,128.12	2,810.79		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	18,028.12	5,459.04	12,745.84	36,233.00	320.48	
			סה"כ צריכה	18,028.12	5,459.04	12,745.84	36,233.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	48,086.24	18,209.12	43,351.16	109,646.52	426.96	
			00023317 - 1	-2,350.21	-563.09	-1,044.91	-3,958.20	14.65	
			סה"כ צריכה	45,736.03	17,646.03	42,306.25	105,688.32		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	155,215.00	70,956.65	170,396.95	396,568.60	694.10	
			סה"כ צריכה	155,215.00	70,956.65	170,396.95	396,568.60		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	118,432.80	43,975.00	105,959.70	268,367.50		
			סה"כ צריכה	118,432.80	43,975.00	105,959.70	268,367.50		
			סה"כ צריכה	721,243.14	288,285.11	692,169.79	1,701,698.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,701,698.03		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 721,243.14)
- גבע (Kwh 288,285.11)
- שפל (Kwh 692,169.79)

