



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/05/20 - 01/05/20)

תאריך הפקה: 08/06/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15410	AOL מא	3 - 16045508	152.00	65.60	181.60	399.20	2.37	
			4 - 16048033	3,231.20	1,492.00	3,677.60	8,400.80	14.78	
			סה"כ צריכה	3,383.20	1,557.60	3,859.20	8,800.00		
2	16884	אוונטיס ב.חיוני קומה 38	4 - 15091227	4,495.60	1,172.80	2,145.60	7,814.00	21.47	
			סה"כ צריכה	4,495.60	1,172.80	2,145.60	7,814.00		
3	16885	אוונטיס מ"א קומה 38	3 - 15091221	1,073.20	65.20	204.40	1,342.80	12.24	
			סה"כ צריכה	1,073.20	65.20	204.40	1,342.80		
4	13095	אולם כנסים מאור ומיזוג	1 - 16048026	456.20	212.20	434.00	1,102.40	4.55	
			סה"כ צריכה	456.20	212.20	434.00	1,102.40		
5	11196	אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגוס - חיוני) קומה 18	2 - 14155677	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 14155705	2,787.00	1,002.20	2,417.00	6,206.20	14.66	
			סה"כ צריכה	2,787.00	1,002.20	2,417.00	6,206.20		
6	10633	אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגוס - מ"א) קומה 18	1 - 14155667	494.00	121.20	300.80	916.00	5.22	
			סה"כ צריכה	494.00	121.20	300.80	916.00		
7	17995	אייר פראנס ב.חיוני ומ"א קומה 14	4 - 16045503	333.60	134.80	332.50	800.90	3.65	
			סה"כ צריכה	333.60	134.80	332.50	800.90		
8	38908	איירונסקיילס תאריך כניסה: 15/05/20	4 - 16045501	338.40	50.60	56.00	445.00	7.52	
			סה"כ צריכה	338.40	50.60	56.00	445.00		
9	12158	אלוני חץ מ"א קומה 40	2 - 15091223	612.40	51.80	129.00	793.20	7.24	
			סה"כ צריכה	612.40	51.80	129.00	793.20		
10	12163	אלוני חץ ק.40	2 - 16193818	1,949.40	400.80	992.80	3,343.00	12.84	
			1 - 17312876	0.00	0.00	0.10	0.10	4.51	
			סה"כ צריכה	1,949.40	400.80	992.90	3,343.10		
11	31607	אליימנט מדיה	1 - 17312642	2.30	0.30	0.30	2.90	7.07	
			1 - 17313187	1,933.90	849.20	2,116.50	4,899.60	36.86	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,936.20	849.50	2,116.80	4,902.50		
12	17993	אלקטרה ב.חיוני קומה 37	14155675 - 3	3,301.40	1,270.60	2,289.40	6,861.40	13.94	
			16048030 - 1	2,796.00	1,016.80	2,180.00	5,992.80	15.37	
			סה"כ צריכה	6,097.40	2,287.40	4,469.40	12,854.20		
13	17994	אלקטרה מ"א קומה 37	16048033 - 3	1,611.20	669.20	1,740.80	4,021.20	16.87	
			סה"כ צריכה	1,611.20	669.20	1,740.80	4,021.20		
14	24868	אמות ב. חיוני	16254138 - 1	1,660.40	569.30	1,358.80	3,588.50	6.78	
			סה"כ צריכה	1,660.40	569.30	1,358.80	3,588.50		
15	19616	אמות חיוני	16193818 - 1	1.90	0.00	0.00	1.90		
			סה"כ צריכה	1.90	0.00	0.00	1.90		
16	15527	אמות מ"א קומה 34	16045508 - 1	3,142.00	1,346.80	3,298.40	7,787.20	15.34	
			סה"כ צריכה	3,142.00	1,346.80	3,298.40	7,787.20		
17	13106	אנרגיקס מ"א קומה 40	15091223 - 3	415.30	70.60	124.00	609.90	2.41	
			סה"כ צריכה	415.30	70.60	124.00	609.90		
18	13102	אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני קומה 40	16048030 - 2	1,735.10	363.20	797.90	2,896.20	12.45	
			סה"כ צריכה	1,735.10	363.20	797.90	2,896.20		
19	24649	אקווה סקוירטי ק.20	16048029 - 4	763.00	271.20	641.00	1,675.20	6.40	
			סה"כ צריכה	763.00	271.20	641.00	1,675.20		
20	10674	בזק	14155681 - 1	85.15	40.70	100.25	226.10	0.31	
			סה"כ צריכה	85.15	40.70	100.25	226.10		
21	22997	בית קפה לובי	17013999 - 1	1,802.60	692.00	1,686.50	4,181.10		
			סה"כ צריכה	1,802.60	692.00	1,686.50	4,181.10		
22	12961	בנק HSBC קומה 30	14155674 - 1	4,032.40	1,584.40	3,828.80	9,445.60	19.76	
			14155709 - 1	54.10	25.30	62.00	141.40	0.36	
			14155709 - 2	120.30	57.10	140.15	317.55	0.55	
			14155709 - 4	3,899.60	1,864.40	4,604.40	10,368.40	14.40	
			סה"כ צריכה	8,106.40	3,531.20	8,635.35	20,272.95		
23	27256	בנק HSBC מ"א קומה 30	16224961 - 4	469.20	132.00	302.40	903.60	7.26	
			סה"כ צריכה	469.20	132.00	302.40	903.60		
24	31606	גפניקה	17312641 - 1	951.00	541.70	1,258.80	2,751.50	81.40	
			סה"כ צריכה	951.00	541.70	1,258.80	2,751.50		
25	16363	דרגון פליי ב.חיוני קומה 25	16045510 - 1	2,377.40	875.80	2,131.80	5,385.00	13.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,377.40	875.80	2,131.80	5,385.00		
26	16373	דרגון פליי מ"א קומה 25	16045509 - 1	51.20	10.00	22.80	84.00	1.35	
			סה"כ צריכה	51.20	10.00	22.80	84.00		
27	24646	וויבי סוכנות ביטוח בלתי חיוני	16045505 - 3	3,399.40	1,054.80	2,422.20	6,876.40	17.28	
			סה"כ צריכה	3,399.40	1,054.80	2,422.20	6,876.40		
28	24647	וויבי סוכנות ביטוח מיזוג אוויר	16045506 - 3	1,078.80	340.00	811.60	2,230.40	267.54	
			סה"כ צריכה	1,078.80	340.00	811.60	2,230.40		
29	15032	וורלד קוואנט קומה 21	16048029 - 1	1,317.00	575.20	1,388.00	3,280.20	9.16	
			סה"כ צריכה	1,317.00	575.20	1,388.00	3,280.20		
30	13109	וורלד קוואנט מ"א קומה 21	14155667 - 4	95.20	7.00	14.80	117.00	9.74	
			סה"כ צריכה	95.20	7.00	14.80	117.00		
31	29168	חברת בית אי.איי ב.חיוני קומה 21	16048029 - 2	714.60	187.80	438.20	1,340.60	6.73	
			סה"כ צריכה	714.60	187.80	438.20	1,340.60		
32	29169	חברת בית אי.איי מ"א קומה 21	14155667 - 3	300.00	57.60	133.40	491.00	4.93	
			סה"כ צריכה	300.00	57.60	133.40	491.00		
33	12170	חברת סלולר	14155681 - 2	1,257.80	593.60	1,454.00	3,305.40	6.24	
			סה"כ צריכה	1,257.80	593.60	1,454.00	3,305.40		
34	13097	חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	722.40	590.00	951.60	2,264.00	30.05	
			סה"כ צריכה	722.40	590.00	951.60	2,264.00		
35	14857	חדר כושר מ"א	16048016 - 1	230.80	183.00	856.60	1,270.40	260.94	
			סה"כ צריכה	230.80	183.00	856.60	1,270.40		
36	14870	חניונים	14155681 - 3	-69,199.20	-24,872.40	-52,147.20	-146,218.80	436.88	
			14155681 - 4	-846.40	-382.10	-998.10	-2,226.60	5.36	
			14158969 - 1	95,684.60	37,609.60	81,089.60	214,383.80		
			17313057 - 1	-1,077.90	-219.30	-399.10	-1,696.30	6.08	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170718 - 2	-914.00	-190.40	-391.60	-1,496.00	525.31	
			18170718 - 3	-191.00	-90.20	-222.40	-503.60	0.86	
			18170718 - 4	0.00	-1.35	0.00	-1.35	1.98	
			זיכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת	0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	23,456.10	11,853.85	26,931.20	56,041.15		
37	22315	טאבולה במ"א קומה 22	14155659 - 4	100.60	41.60	104.60	246.80	0.49	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	100.60	41.60	104.60	246.80		
38	24869	טאבולה ב. חיוני קומה 31+33	16254138 - 2	640.80	304.30	740.50	1,685.60	3.66	
			סה"כ צריכה	640.80	304.30	740.50	1,685.60		
39	27610	טאבולה ב.ח קומה 23	14155660 - 4	1,169.80	522.40	1,282.60	2,974.80	9.69	
			סה"כ צריכה	1,169.80	522.40	1,282.60	2,974.80		
40	19613	טאבולה ב.חיוני	16045511 - 1	831.60	396.40	967.20	2,195.20	4.87	
			16045511 - 2	1,850.80	831.60	2,039.80	4,722.20	15.66	
			סה"כ צריכה	2,682.40	1,228.00	3,007.00	6,917.40		
41	22314	טאבולה ב.חיוני קומה 22	14155660 - 2	396.60	180.40	434.40	1,011.40	2.97	
			סה"כ צריכה	396.60	180.40	434.40	1,011.40		
42	13107	טאבולה מ"א	16045508 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048033 - 1	147.60	71.60	176.40	395.60	0.54	
			16048033 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	147.60	71.60	176.40	395.60		
43	27611	טאבולה מ"א קומה 23	14155665 - 2	2.00	0.00	0.00	2.00	0.48	
			סה"כ צריכה	2.00	0.00	0.00	2.00		
44	22473	טאבולה מ"א קומה 9	16045506 - 2	0.80	0.00	0.00	0.80	0.70	
			סה"כ צריכה	0.80	0.00	0.00	0.80		
45	22472	טאבולה מאור וכח קומה 9	16045505 - 2	412.80	195.20	480.40	1,088.40	12.05	
			סה"כ צריכה	412.80	195.20	480.40	1,088.40		
46	34788	טל נבון	16254138 - 4	719.40	169.30	386.80	1,275.50	5.36	
			סה"כ צריכה	719.40	169.30	386.80	1,275.50		
47	29022	טעינת רכב אנרג'יקס	13199836 - 1	135.90	0.10	0.00	136.00		
			סה"כ צריכה	135.90	0.10	0.00	136.00		
48	37471	טעינת רכב 2- אלוני חץ	18247537 - 1	184.00	0.20	0.60	184.80	7.24	
			סה"כ צריכה	184.00	0.20	0.60	184.80		
49	12201	כלירמרק מאור ומיזוג קומה 22	14155660 - 1	805.30	98.30	237.70	1,141.30	68.22	
			סה"כ צריכה	805.30	98.30	237.70	1,141.30		
50	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	191.00	90.20	222.40	503.60	0.86	
			סה"כ צריכה	191.00	90.20	222.40	503.60		
51	32871	לוח מעליות ק.21	18170718 - 2	914.00	190.40	391.60	1,496.00	525.31	
			סה"כ צריכה	914.00	190.40	391.60	1,496.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	32870	לוח מעליות ק.גג	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	32873	לה-6 מפלס בניים	18170718 - 4	0.00	1.35	0.00	1.35	1.98	
			סה"כ צריכה	0.00	1.35	0.00	1.35		
54	27612	מחסן קפה אילנס	13148414 - 1	144.10	68.60	170.00	382.70		
			סה"כ צריכה	144.10	68.60	170.00	382.70		
55	14899	מיזוג אויר	15091220 - 1	3,777.60	832.80	2,149.60	6,760.00	104.74	
			15091220 - 2	1,243.20	655.20	1,391.20	3,289.60	47.12	
			15091220 - 3	6,676.00	2,339.20	4,573.60	13,588.80	101.79	
			15091220 - 4	15,644.00	8,612.00	17,366.40	41,622.40	1,519.77	
			15091221 - 1	1,001.60	618.40	1,419.20	3,039.20	32.30	
			15091222 - 1	10,059.20	4,178.40	8,860.80	23,098.40	132.82	
			15091222 - 2	10,244.80	4,257.60	9,491.20	23,993.60	130.31	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	4,026.40	821.60	2,093.60	6,941.60	1,048.23	
			15091223 - 1	8,406.40	2,079.20	5,387.20	15,872.80	166.01	
			15091228 - 1	6,133.60	1,512.00	3,620.80	11,266.40	125.25	
			15091228 - 2	8,008.80	1,919.20	4,675.20	14,603.20	145.49	
			15091228 - 3	10,868.80	4,060.80	9,151.20	24,080.80	101.63	
			15091228 - 4	1,065.60	463.20	1,133.20	2,662.00	22.78	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	3,239.90	1,092.80	2,691.80	7,024.50		
			16224407 - 1	1,621.90	676.10	1,630.30	3,928.30		
			16224408 - 1	2,461.50	1,450.80	3,415.80	7,328.10		
			16224409 - 1	8,963.60	4,334.00	10,140.70	23,438.30		
			סה"כ צריכה	103,442.90	39,903.30	89,191.80	232,538.00		
56	22474	מיצוי ב.חיוני מ"א קומה 6	16048026 - 3	514.20	127.00	286.00	927.20	5.16	
			סה"כ צריכה	514.20	127.00	286.00	927.20		
57	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,077.90	219.30	399.10	1,696.30	6.08	
			סה"כ צריכה	1,077.90	219.30	399.10	1,696.30		
58	32139	מפוח גפניקה	17313210 - 1	3.00	1.40	1.70	6.10	10.62	
			סה"כ צריכה	3.00	1.40	1.70	6.10		
59	19562	משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	846.40	382.10	998.10	2,226.60	5.36	
			סה"כ צריכה	846.40	382.10	998.10	2,226.60		
60	22725	סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני קומה 19	14155679 - 2	1,099.40	201.40	473.60	1,774.40	7.74	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,099.40	201.40	473.60	1,774.40		
61	16771	סינגולרטים ב.חיוני קומה 24	3 - 16045510	672.20	168.00	369.80	1,210.00	4.80	
			סה"כ צריכה	672.20	168.00	369.80	1,210.00		
62	15524	סינגולרטים ב.חיוני קומה 26	3 - 14155660	570.40	258.00	625.60	1,454.00	4.97	
			1 - 14155672	3,184.00	1,404.00	3,410.00	7,998.00	14.36	
			1 - 16092204	730.40	93.20	237.40	1,061.00	4.54	
			סה"כ צריכה	4,484.80	1,755.20	4,273.00	10,513.00		
63	22417	סינגולרטים ב.חיוני קומה 39	3 - 15091227	584.00	287.20	710.80	1,582.00	2.31	
			סה"כ צריכה	584.00	287.20	710.80	1,582.00		
64	16770	סינגולרטים מ"א קומה 24	3 - 16045509	142.60	3.80	0.00	146.40	2.02	
			סה"כ צריכה	142.60	3.80	0.00	146.40		
65	13079	סינגולרטים מ"א קומה 26	3 - 14155665	440.80	110.80	310.80	862.40	3.06	
			1 - 16092205	306.40	90.20	207.60	604.20	2.43	
			סה"כ צריכה	747.20	201.00	518.40	1,466.60		
66	22416	סינגולרטים מ"א קומה 39	2 - 15091221	52.80	25.20	62.80	140.80	0.23	
			סה"כ צריכה	52.80	25.20	62.80	140.80		
67	19574	סיסנס מ"א קומות 15+16+17	2 - 16045503	1,473.60	616.60	1,399.20	3,489.40	8.18	
			3 - 16045504	1,395.60	452.60	794.80	2,643.00	8.37	
			4 - 16045504	2,670.80	1,057.80	2,522.60	6,251.20	13.90	
			1 - 16193819	0.10	0.00	0.00	0.10		
			סה"כ צריכה	5,540.10	2,127.00	4,716.60	12,383.70		
68	19570	סיסנס מ"א	2 - 16045501	1,228.00	467.60	314.40	2,010.00	527.44	
			1 - 16045502	2,138.80	1,117.60	2,967.60	6,224.00	19.94	
			סה"כ צריכה	3,366.80	1,585.20	3,282.00	8,234.00		
69	23475	סירין מ"א קומה 14	1 - 16045501	288.80	16.00	33.00	337.80	6.96	
			סה"כ צריכה	288.80	16.00	33.00	337.80		
70	23474	סירין ב.חיוני קומה 14	1 - 16045503	1,833.00	527.60	1,293.20	3,653.80	11.68	
			סה"כ צריכה	1,833.00	527.60	1,293.20	3,653.80		
71	15408	פידוואייר ב.חיוני קומה 13	1 - 16045504	1,607.60	411.20	1,031.00	3,049.80	14.98	
			סה"כ צריכה	1,607.60	411.20	1,031.00	3,049.80		
72	15407	פידוואייר מ"א קומה 13	3 - 16045502	166.40	24.40	53.20	244.00	4.65	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	166.40	24.40	53.20	244.00		
73	19614	פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	462.05	113.50	248.40	823.95	3.97	
			סה"כ צריכה	462.05	113.50	248.40	823.95		
74	14872	צ'קמרקס ב.חיוני קומה 10+11+12	14155676 - 3	1,768.20	452.20	1,015.60	3,236.00	10.19	
			14155676 - 4	1,788.60	750.20	1,846.60	4,385.40	8.43	
			16045505 - 1	1,656.40	581.80	1,266.20	3,504.40	8.14	
			סה"כ צריכה	5,213.20	1,784.20	4,128.40	11,125.80		
75	14873	צ'קמרקס מ"א קומה 10+11+12	14155682 - 3	174.00	34.80	58.80	267.60	4.49	
			14155682 - 4	374.40	119.60	286.40	780.40	4.63	
			16045506 - 1	171.60	39.20	95.60	306.40	1.59	
			16048017 - 2	2,146.80	999.20	2,465.00	5,611.00	9.17	
			סה"כ צריכה	2,866.80	1,192.80	2,905.80	6,965.40		
76	33793	צ'קמרקס בע"מ מ"א קומה 7	16048017 - 1	131.00	49.00	131.20	311.20	4.25	
			סה"כ צריכה	131.00	49.00	131.20	311.20		
77	33792	צ'קמרקס בע"מ קומה 7	14155676 - 2	2,747.80	1,279.20	3,104.60	7,131.60	12.83	
			16048008 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			16048008 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			סה"כ צריכה	2,747.80	1,279.20	3,104.60	7,131.60		
78	11715	קוואליטי סקוור בע"מ קומה 20	14155678 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			14155678 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			14155679 - 1	420.50	116.70	288.75	825.95	33.50	
			סה"כ צריכה	420.50	116.70	288.75	825.95		
79	24650	קוואליטי סקוור הרחבה	14155659 - 3	524.05	217.00	558.60	1,299.65	4.84	
			סה"כ צריכה	524.05	217.00	558.60	1,299.65		
80	11711	קוואליטי סקוור מ"א קומה 20	14155659 - 1	35.70	0.20	0.20	36.10	0.97	
			סה"כ צריכה	35.70	0.20	0.20	36.10		
81	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	901.20	325.20	788.00	2,014.40	6.92	
			16254138 - 3	48.30	20.50	50.20	119.00	1.28	
			סה"כ צריכה	949.50	345.70	838.20	2,133.40		
82	27250	קליקטייל	14155674 - 2	896.60	343.40	718.60	1,958.60	9.29	
			14155690 - 1	291.00	128.20	317.80	737.00	8.26	
			14155690 - 3	1,898.60	910.00	2,245.00	5,053.60	8.98	
			14155709 - 3	8.00	0.00	0.00	8.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155745 - 1	26.40	10.55	25.90	62.85	0.49	
			14155745 - 2	3.80	3.60	8.50	15.90	0.20	
			14155745 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155745 - 4	0.35	0.00	0.00	0.35	0.07	
			16254101 - 1	78.00	32.40	81.50	191.90	65.74	
			16254101 - 2	30.50	14.70	36.30	81.50	0.11	
			סה"כ צריכה	3,233.25	1,442.85	3,433.60	8,109.70		
83	27254	קליקטיל מ"א	14155665 - 1	152.80	20.60	3.80	177.20	2.88	
			16224961 - 1	10.40	0.00	0.00	10.40	2.56	
			16224961 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	163.20	20.60	3.80	187.60		
84	19578	שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	370.10	122.65	201.35	694.10	3.13	
			סה"כ צריכה	370.10	122.65	201.35	694.10		
85	19569	שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	131.65	35.60	27.75	195.00	1.54	
			סה"כ צריכה	131.65	35.60	27.75	195.00		
86	19707	שגרירות חוף השנהב פס 1	16193842 - 1	396.10	105.30	158.60	660.00	69.58	
			סה"כ צריכה	396.10	105.30	158.60	660.00		
			סה"כ צריכה	232,462.65	90,416.20	206,316.35	522,995.20		
			חשבון חברת חשמל	326,860.00	126,615.00	274,867.00	728,342.00		
			הפרש בקוט"ש	-94,397.35	-36,198.80	-68,550.65	-205,346.80		
			הפרש באחוזים	-28.88%	-28.59%	-24.94%	-28.19%		



■ פסגה (Kwh 232,462.65) 44%
■ גבע (Kwh 90,416.20) 17%
■ שפל (Kwh 206,316.35) 39%

