



דוח קוט"ש

עבור: קנית

דוח מסכם עבור: קניון הנגב מגדל משרדים

תקופת דוח: (01/04/20 - 30/04/20)

תאריך הפקה: 10/06/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33182	*אתגר משאבי אנוש	00025056 - 6	260.45	65.93	46.67	373.04	2.68	
				260.45	65.93	46.67	373.04		
2	33185	*קומה 01 בית ספר לבגרות של יואל גבע	00025056 - 3	204.50	111.06	247.91	563.48	6.48	
				204.50	111.06	247.91	563.48		
3	33183	*קומה 01 אתגר משאבי אנוש (חדש)	00025056 - 7	208.48	46.76	70.63	325.87	3.10	
				208.48	46.76	70.63	325.87		
4	33203	*קומה 04 קופת חולים לאומית	00024396 - 4	2,538.37	883.80	1,296.96	4,719.14	21.38	
				2,538.37	883.80	1,296.96	4,719.14		
5	33207	*קומה 05 מדיטון מרכזים רפואיים	00024396 - 5	628.95	154.93	259.34	1,043.22	5.72	
				628.95	154.93	259.34	1,043.22		
6	33225	*קומה 09 סלקום ישראל משרד	00024396 - 6	4,328.90	2,997.48	6,309.91	13,636.29	24.06	
				4,328.90	2,997.48	6,309.91	13,636.29		
7	33202	*שירותי בריאות כללית	000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
				3,766.93	1,070.22	2,106.74	6,943.89	25.21	
				114.47	50.002	104.73	269.20	1.22	
				1,096.73	542.52	1,111.64	2,750.89	6.34	
				1,907.28	787.95	1,682.95	4,378.18	15.25	
				484.19	117.25	208.85	810.28	5.25	
				59.16	25.89	55.04	140.09	0.60	
				201.70	80.40	133.90	416.00	4.55	
				7,630.46	2,674.22	5,403.85	15,708.53		
8	38040	ברוסטר ציקן - מחסן	00025306 - 1	27.39	19.35	41.41	88.15	0.22	
				27.39	19.35	41.41	88.15		
9	34966	ה"י קיו כיתות לימוד קומה 06	00024399 - 4	0.00	0.0005	0.00	0.0005	0.001	
				0.00	0.0005	0.00	0.0005		
10	33180	מילגם	14155756 - 2	353.40	158.20	341.90	853.50	4.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	353.40	158.20	341.90	853.50		
11	33184	קומה 01 בורגר ראנץ - מחסן	00025056 - 4	-41.58	-8.06	-97.28	-146.93	0.01	
			סה"כ צריכה	-41.58	-8.06	-97.28	-146.93		
12	33187	קומה 01 מטרופולין	00021265 - 4	32.39	22.66	47.55	102.60	0.21	
			סה"כ צריכה	32.39	22.66	47.55	102.60		
13	33188	קומה 01 מנפאוואר ישראל בע"מ	00025056 - 5	606.01	275.30	594.27	1,475.58	8.72	
			סה"כ צריכה	606.01	275.30	594.27	1,475.58		
14	33189	קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00025306 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	33190	קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00021265 - 5	31.79	13.57	29.23	74.59	0.85	
			סה"כ צריכה	31.79	13.57	29.23	74.59		
16	39100	קומה 01 שרותי תוכן	00025306 - 6	102.86	76.76	163.33	342.94	0.50	
			סה"כ צריכה	102.86	76.76	163.33	342.94		
17	38505	קומה 02 - אופטיקה קרולינה חדר	00024401 - 7	34.39	24.38	51.90	110.67	0.25	
			סה"כ צריכה	34.39	24.38	51.90	110.67		
18	33197	קומה 02 בה"ס לחמן	00024401 - 4	0.08	0.05	0.10	0.23	0.005	
			סה"כ צריכה	0.08	0.05	0.10	0.23		
19	33198	קומה 02 בה"ס לחמן	00024401 - 3	0.02	0.003	0.00	0.03	0.003	
			סה"כ צריכה	0.02	0.003	0.00	0.03		
20	33199	קומה 02 בה"ס לחמן	00025306 - 2	8.02	4.92	11.12	24.06	0.14	
			סה"כ צריכה	8.02	4.92	11.12	24.06		
21	33191	קומה 02 גולדן גוב	00024396 - 2	4.30	3.05	6.69	14.04	0.06	
			סה"כ צריכה	4.30	3.05	6.69	14.04		
22	33192	קומה 02 ד"ר ביטרן - מרפאת מומחים	00024397 - 6	25.59	12.19	24.74	62.51	0.90	
			סה"כ צריכה	25.59	12.19	24.74	62.51		
23	33200	קומה 02 ד"ר וייסמן יגאל	00024401 - 8	34.63	22.25	46.41	103.30	1.38	
			סה"כ צריכה	34.63	22.25	46.41	103.30		
24	33195	קומה 02 ד"ר כוכבי יעל	00024397 - 8	21.48	14.77	31.56	67.82	0.32	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21.48	14.77	31.56	67.82		
25	33193	קומה 02 ד"ר רסקינד מרינה	00024401 - 1	148.75	37.55	57.54	243.84	1.45	
			סה"כ צריכה	148.75	37.55	57.54	243.84		
26	33201	קומה 02 תפקיד פלוס בע"מ	00024397 - 5	76.46	54.13	115.40	246.00	0.45	
			סה"כ צריכה	76.46	54.13	115.40	246.00		
27	37481	קומה 05 - אמיר ביטון עו"ד	00025306 - 7	35.26	6.79	8.45	50.51	0.60	
			סה"כ צריכה	35.26	6.79	8.45	50.51		
28	33205	קומה 05 - לייזר שיפ	00024395 - 1	5.56	1.05	2.44	9.04	0.03	
			סה"כ צריכה	5.56	1.05	2.44	9.04		
29	33206	קומה 05 ד"ר דינרשטיין דוד	00024399 - 7	54.49	32.30	70.20	156.99	1.90	
			סה"כ צריכה	54.49	32.30	70.20	156.99		
30	33204	קומה 05 היי קיו גלובאל בע"מ	00024399 - 8	28.53	19.95	42.85	91.32	0.29	
			סה"כ צריכה	28.53	19.95	42.85	91.32		
31	33208	קומה 05 היי קיו גלובאל בע"מ (ממ"ק)	00024398 - 8	54.58	41.45	87.12	183.15	0.29	
			סה"כ צריכה	54.58	41.45	87.12	183.15		
32	35505	קומה 06 איילה סיעוד	00024399 - 1	0.001	0.00	0.00	0.001	0.002	
			סה"כ צריכה	148.81	23.44	38.65	210.90	1.91	
33	33211	קומה 06 ד"ר אלי אזרון	00024399 - 5	7.47	5.40	10.53	23.40	0.20	
			סה"כ צריכה	7.47	5.40	10.53	23.40		
34	33213	קומה 06 נאטרופיל	00024399 - 3	33.80	23.49	50.52	107.80	0.40	
			סה"כ צריכה	33.80	23.49	50.52	107.80		
35	33214	קומה 06 סי טי צומת בע"מ	00024395 - 2	113.40	41.75	94.44	249.60	1.28	
			סה"כ צריכה	113.40	41.75	94.44	249.60		
36	33179	קומה 06 עמותה לשיוויון חברתי	00025056 - 8	68.50	13.27	28.21	109.98	0.78	
			סה"כ צריכה	68.50	13.27	28.21	109.98		
37	33218	קומה 07 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	00024401 - 5	948.90	253.55	226.61	1,429.07	8.46	
			סה"כ צריכה	948.90	253.55	226.61	1,429.07		
38	33219	קומה 07 - שהם שרותי השמה ומיון	00024398 - 3	81.55	14.68	31.50	127.72	0.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	81.55	14.68	31.50	127.72		
39	33216	קומה 07 ארגון נכי צהל	00021265 - 3	378.80	53.96	115.06	547.83	3.63	
			סה"כ צריכה	378.80	53.96	115.06	547.83		
40	33217	קומה 07 דגאל (אדיר יהושע) בע"מ	00024398 - 7	180.19	30.002	56.93	267.13	3.07	
			סה"כ צריכה	180.19	30.002	56.93	267.13		
41	33220	קומה 07 עו"ד בוקר, קרמר טרנובסקי	00024398 - 5	1.38	0.97	2.07	4.42	0.008	
			סה"כ צריכה	1.38	0.97	2.07	4.42		
42	33224	קומה 08 שירותי אבטחת מידע	14155756 - 4	268.60	182.10	375.60	826.30	66.20	
			סה"כ צריכה	268.60	182.10	375.60	826.30		
43	33181	קר שירותי רפואה בע"מ	14155746 - 3	22.30	15.60	32.80	70.70	0.21	
			סה"כ צריכה	22.30	15.60	32.80	70.70		
			סה"כ צריכה	19,698.22	8,425.02	16,375.13	44,498.37		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				44,498.37		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 19,698.22)
■ גבע (Kwh 8,425.02)
■ שפל (Kwh 16,375.13)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33242	גופי חימום קומה 05	00021265 - 1	-4,123.49	-1,725.57	-756.37	-6,605.43	37.35	
			00024395 - 5	5,140.38	2,395.57	1,062.15	8,598.10	44.14	
			סה"כ צריכה	1,016.89	670.006	305.78	1,992.68		
2	33241	גופי חימום קומה 04	00024397 - 3	9,177.40	3,172.62	224.82	12,574.84	72.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025056 - 1	-4,464.75	-1,316.61	-159.27	-5,940.63	38.64	
			סה"כ צריכה	4,712.65	1,856.02	65.54	6,634.21		
3	33227	מדגלי קירור בק לדיעה	00024396 - 7	9,613.57	4,108.84	2,652.37	16,374.78	65.42	
			סה"כ צריכה	9,613.57	4,108.84	2,652.37	16,374.78		
4	33228	מיזוג אוויר קומה 01	00024396 - 8	6,762.65	2,116.71	89.42	8,968.78	51.97	
			סה"כ צריכה	6,762.65	2,116.71	89.42	8,968.78		
5	33229	מיזוג אוויר קומה 02	00024397 - 1	9,886.72	2,453.93	59.92	12,400.57	79.63	
			סה"כ צריכה	9,886.72	2,453.93	59.92	12,400.57		
6	33230	מיזוג אוויר קומה 03	00024397 - 2	7,478.21	2,606.68	102.39	10,187.28	72.85	
			סה"כ צריכה	7,478.21	2,606.68	102.39	10,187.28		
7	33231	מיזוג אוויר קומה 04	00024397 - 3	9,177.40	3,172.62	224.82	12,574.84	72.30	
			סה"כ צריכה	9,177.40	3,172.62	224.82	12,574.84		
8	33232	מיזוג אוויר קומה 05	00024395 - 5	5,140.38	2,395.57	1,062.15	8,598.10	44.14	
			סה"כ צריכה	5,140.38	2,395.57	1,062.15	8,598.10		
9	33233	מיזוג אוויר קומה 06	00024395 - 6	8,890.79	2,794.33	63.23	11,748.35	74.46	
			סה"כ צריכה	8,890.79	2,794.33	63.23	11,748.35		
10	33235	מיזוג אוויר קומה 07	00024395 - 7	6,551.19	1,994.72	162.59	8,708.50	55.09	
			סה"כ צריכה	6,551.19	1,994.72	162.59	8,708.50		
11	33234	מיזוג אוויר קומה 08	00024395 - 8	4,581.66	1,503.24	1,164.71	7,249.60	50.83	
			סה"כ צריכה	4,581.66	1,503.24	1,164.71	7,249.60		
12	33237	ממד קומה 04	00025306 - 4	42.11	11.66	21.37	75.14	0.28	
			סה"כ צריכה	42.11	11.66	21.37	75.14		
13	33238	מפסק ראשי מעליות לדיעה	00024398 - 1	0.00	536.35	512.66	1,049.01	12.64	
			סה"כ צריכה	0.00	536.35	512.66	1,049.01		
14	33375	סה"כ דיירים	00024399 - 7	54.49	32.30	70.20	156.99	1.90	
			00025306 - 2	8.02	4.92	11.12	24.06	0.14	
			00024396 - 6	4,328.90	2,997.48	6,309.91	13,636.29	24.06	
			00024397 - 6	25.59	12.19	24.74	62.51	0.90	
			00025056 - 3	204.50	111.06	247.91	563.48	6.48	
			00024398 - 7	180.19	30.002	56.93	267.13	3.07	
			00025306 - 7	35.26	6.79	8.45	50.51	0.60	
			00024399 - 6	1,907.28	787.95	1,682.95	4,378.18	15.25	
			00024396 - 4	2,538.37	883.80	1,296.96	4,719.14	21.38	
			00024401 - 7	34.39	24.38	51.90	110.67	0.25	
			00024398 - 4	1,096.73	542.52	1,111.64	2,750.89	6.34	
			00025306 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025056 - 6	260.45	65.93	46.67	373.04	2.68	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024395 - 2	113.40	41.75	94.44	249.60	1.28	
			00024396 - 5	628.95	154.93	259.34	1,043.22	5.72	
			00024401 - 8	34.63	22.25	46.41	103.30	1.38	
			14155746 - 1	201.70	80.40	133.90	416.00	4.55	
			00024401 - 1	148.75	37.55	57.54	243.84	1.45	
			00024401 - 5	948.90	253.55	226.61	1,429.07	8.46	
			00025306 - 1	27.39	19.35	41.41	88.15	0.22	
			00025056 - 8	68.50	13.27	28.21	109.98	0.78	
			00024399 - 5	7.47	5.40	10.53	23.40	0.20	
			00024399 - 8	28.53	19.95	42.85	91.32	0.29	
			00024401 - 4	0.08	0.05	0.10	0.23	0.005	
			00024401 - 6	484.19	117.25	208.85	810.28	5.25	
			00021265 - 5	31.79	13.57	29.23	74.59	0.85	
			00025056 - 7	208.48	46.76	70.63	325.87	3.10	
			00024399 - 2	148.81	23.44	38.65	210.90	1.91	
			00024398 - 8	54.58	41.45	87.12	183.15	0.29	
			00024397 - 5	76.46	54.13	115.40	246.00	0.45	
			00024401 - 2	0.0005	0.0005	0.0005	0.002	0.003	
			00024398 - 3	81.55	14.68	31.50	127.72	0.90	
			00021265 - 4	32.39	22.66	47.55	102.60	0.21	
			14155756 - 2	353.40	158.20	341.90	853.50	4.65	
			00024399 - 1	0.001	0.00	0.00	0.001	0.002	
			00024395 - 1	5.56	1.05	2.44	9.04	0.03	
			00024401 - 3	0.02	0.003	0.00	0.03	0.003	
			14155756 - 4	268.60	182.10	375.60	826.30	66.20	
			00024396 - 2	4.30	3.05	6.69	14.04	0.06	
			00025056 - 4	-41.58	-8.06	-97.28	-146.93	0.01	
			00021265 - 3	378.80	53.96	115.06	547.83	3.63	
			00024399 - 4	0.00	0.0005	0.00	0.0005	0.001	
			00024396 - 3	3,766.93	1,070.22	2,106.74	6,943.89	25.21	
			000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024401 - 6	484.19	117.25	208.85	810.28	5.25	
			00024399 - 6	1,907.28	787.95	1,682.95	4,378.18	15.25	
			14155746 - 1	201.70	80.40	133.90	416.00	4.55	
			00024398 - 4	1,096.73	542.52	1,111.64	2,750.89	6.34	
			00025306 - 3	59.16	25.89	55.04	140.09	0.60	
			00024397 - 7	114.47	50.002	104.73	269.20	1.22	
			00024397 - 8	21.48	14.77	31.56	67.82	0.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024398 - 5	1.38	0.97	2.07	4.42	0.008	
			00025056 - 5	606.01	275.30	594.27	1,475.58	8.72	
			14155746 - 3	22.30	15.60	32.80	70.70	0.21	
			00024399 - 3	33.80	23.49	50.52	107.80	0.40	
			סה"כ צריכה	23,285.26	9,876.38	19,349.14	52,510.77		
15	33194	פנוי - קומה 02 ישראלטרט	00024401 - 2	0.0005	0.0005	0.0005	0.002	0.003	
			סה"כ צריכה	0.0005	0.0005	0.0005	0.002		
16	33240	ציבורי מחושב של מגדל	00021265 - 3	-378.80	-53.96	-115.06	-547.83	3.63	
			00021265 - 4	-32.39	-22.66	-47.55	-102.60	0.21	
			00024395 - 1	-5.56	-1.05	-2.44	-9.04	0.03	
			00024395 - 2	-113.40	-41.75	-94.44	-249.60	1.28	
			00024395 - 5	-5,140.38	-2,395.57	-1,062.15	-8,598.10	44.14	
			00024395 - 6	-8,890.79	-2,794.33	-63.23	-11,748.35	74.46	
			00024395 - 7	-6,551.19	-1,994.72	-162.59	-8,708.50	55.09	
			00024395 - 8	-4,581.66	-1,503.24	-1,164.71	-7,249.60	50.83	
			00024396 - 2	-4.30	-3.05	-6.69	-14.04	0.06	
			00024396 - 3	-3,766.93	-1,070.22	-2,106.74	-6,943.89	25.21	
			00024396 - 4	-2,538.37	-883.80	-1,296.96	-4,719.14	21.38	
			00024396 - 5	-628.95	-154.93	-259.34	-1,043.22	5.72	
			00024396 - 6	-4,328.90	-2,997.48	-6,309.91	-13,636.29	24.06	
			00024396 - 8	-6,762.65	-2,116.71	-89.42	-8,968.78	51.97	
			00024397 - 1	-9,886.72	-2,453.93	-59.92	-12,400.57	79.63	
			00024397 - 2	-7,478.21	-2,606.68	-102.39	-10,187.28	72.85	
			00024397 - 3	-9,177.40	-3,172.62	-224.82	-12,574.84	72.30	
			00024397 - 4	56,722.72	20,725.04	15,314.00	92,761.76	351.60	
			00024397 - 5	-76.46	-54.13	-115.40	-246.00	0.45	
			00024397 - 6	-25.59	-12.19	-24.74	-62.51	0.90	
			00024397 - 7	-114.47	-50.002	-104.73	-269.20	1.22	
			00024397 - 8	-21.48	-14.77	-31.56	-67.82	0.32	
			00024398 - 2	36,323.32	13,569.44	11,577.84	61,470.60	235.76	
			00024398 - 3	-81.55	-14.68	-31.50	-127.72	0.90	
			00024398 - 4	-1,096.73	-542.52	-1,111.64	-2,750.89	6.34	
			00024398 - 5	-1.38	-0.97	-2.07	-4.42	0.008	
			00024398 - 7	-180.19	-30.002	-56.93	-267.13	3.07	
			00024398 - 8	-54.58	-41.45	-87.12	-183.15	0.29	
			00024399 - 1	-0.001	0.00	0.00	-0.001	0.002	
			00024399 - 2	-148.81	-23.44	-38.65	-210.90	1.91	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.40	-107.80	-50.52	-23.49	-33.80	00024399 - 3			
	0.001	-0.0005	0.00	-0.0005	0.00	00024399 - 4			
	0.20	-23.40	-10.53	-5.40	-7.47	00024399 - 5			
	15.25	-4,378.18	-1,682.95	-787.95	-1,907.28	00024399 - 6			
	1.90	-156.99	-70.20	-32.30	-54.49	00024399 - 7			
	0.29	-91.32	-42.85	-19.95	-28.53	00024399 - 8			
	1.45	-243.84	-57.54	-37.55	-148.75	00024401 - 1			
	0.003	-0.002	-0.0005	-0.0005	-0.0005	00024401 - 2			
	0.003	-0.03	0.00	-0.003	-0.02	00024401 - 3			
	0.005	-0.23	-0.10	-0.05	-0.08	00024401 - 4			
	8.46	-1,429.07	-226.61	-253.55	-948.90	00024401 - 5			
	5.25	-810.28	-208.85	-117.25	-484.19	00024401 - 6			
	0.25	-110.67	-51.90	-24.38	-34.39	00024401 - 7			
	1.38	-103.30	-46.41	-22.25	-34.63	00024401 - 8			
	0.01	3.34	0.60	0.40	2.34	00025056 - 2			
	6.48	-563.48	-247.91	-111.06	-204.50	00025056 - 3			
	0.01	146.93	97.28	8.06	41.58	00025056 - 4			
	8.72	-1,475.58	-594.27	-275.30	-606.01	00025056 - 5			
	2.68	-373.04	-46.67	-65.93	-260.45	00025056 - 6			
	3.10	-325.87	-70.63	-46.76	-208.48	00025056 - 7			
	0.78	-109.98	-28.21	-13.27	-68.50	00025056 - 8			
	0.22	-88.15	-41.41	-19.35	-27.39	00025306 - 1			
	0.14	-24.06	-11.12	-4.92	-8.02	00025306 - 2			
	0.60	-50.51	-8.45	-6.79	-35.26	00025306 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025306 - 8			
	4.55	-416.00	-133.90	-80.40	-201.70	14155746 - 1			
	0.21	-70.70	-32.80	-15.60	-22.30	14155746 - 3			
	4.65	-853.50	-341.90	-158.20	-353.40	14155756 - 2			
	66.20	-826.30	-375.60	-182.10	-268.60	14155756 - 4			
		29,858.93	7,835.69	6,948.28	15,074.97	סה"כ צריכה			
	351.60	92,761.76	15,314.00	20,725.04	56,722.72	00024397 - 4	שנאים מגדל	33239	17
	235.76	61,470.60	11,577.84	13,569.44	36,323.32	00024398 - 2			
		154,232.36	26,891.84	34,294.48	93,046.04	סה"כ צריכה			

