



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (22/04/20 - 23/03/20)

תאריך הפקה: 16/06/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.82	3,191.10	1,101.13	766.88	1,323.09	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,191.10	1,101.13	766.88	1,323.09	סה"כ צריכה			
	8.22	2,300.66	589.50	422.89	1,288.27	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		2,300.66	589.50	422.89	1,288.27	סה"כ צריכה			
	4.41	943.59	179.64	119.88	644.08	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		943.59	179.64	119.88	644.08	סה"כ צריכה			
	112.43	12,641.60	1,558.07	2,558.38	8,525.15	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		12,641.60	1,558.07	2,558.38	8,525.15	סה"כ צריכה			
	209.84	55,439.00	14,681.88	11,780.60	28,976.52	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	9.47	-336.50	-144.25	-66.86	-125.38	00022150 - 2			
	102.17	-25,688.04	-7,259.93	-5,844.02	-12,584.09	00022150 - 3			
	9.82	-3,191.10	-1,101.13	-766.88	-1,323.09	00022150 - 4			
	112.43	-12,641.60	-1,558.07	-2,558.38	-8,525.15	00022150 - 5			
	4.41	-943.59	-179.64	-119.88	-644.08	00022150 - 6			
	8.22	-2,300.66	-589.50	-422.89	-1,288.27	00022150 - 7			
		10,337.50	3,849.36	2,001.68	4,486.46	סה"כ צריכה			
	9.47	336.50	144.25	66.86	125.38	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		336.50	144.25	66.86	125.38	סה"כ צריכה			
	102.17	25,688.04	7,259.93	5,844.02	12,584.09	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		25,688.04	7,259.93	5,844.02	12,584.09	סה"כ צריכה			
		55,439.00	14,681.88	11,780.60	28,976.52	סה"כ צריכה			
		66,520.00	23,780.00	11,820.00	30,920.00	חשבון חברת חשמל			
		-11,081.00	-9,098.12	-39.40	-1,943.48	הפרש בקוט"ש			
		-16.66%	-38.26%	-0.33%	-6.29%	הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 28,976.52)
- גבע (Kwh 11,780.60)
- שפל (Kwh 14,681.88)

