



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (13/05/20 - 23/04/20)

תאריך הפקה: 17/06/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.37	2,112.38	709.18	505.76	897.44	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,112.38	709.18	505.76	897.44	סה"כ צריכה			
	8.89	1,953.03	408.61	339.13	1,205.29	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		1,953.03	408.61	339.13	1,205.29	סה"כ צריכה			
	4.95	780.91	122.36	96.24	562.30	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		780.91	122.36	96.24	562.30	סה"כ צריכה			
	105.95	12,039.32	1,149.97	2,049.37	8,839.99	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		12,039.32	1,149.97	2,049.37	8,839.99	סה"כ צריכה			
	246.40	46,739.48	10,562.44	9,458.56	26,718.48	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	10.32	-238.81	-105.34	-42.50	-90.96	00022150 - 2			
	107.78	-21,623.51	-5,345.14	-4,904.96	-11,373.41	00022150 - 3			
	9.37	-2,112.38	-709.18	-505.76	-897.44	00022150 - 4			
	105.95	-12,039.32	-1,149.97	-2,049.37	-8,839.99	00022150 - 5			
	4.95	-780.91	-122.36	-96.24	-562.30	00022150 - 6			
	8.89	-1,953.03	-408.61	-339.13	-1,205.29	00022150 - 7			
		7,991.52	2,721.83	1,520.59	3,749.09	סה"כ צריכה			
	10.32	238.81	105.34	42.50	90.96	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		238.81	105.34	42.50	90.96	סה"כ צריכה			
	107.78	21,623.51	5,345.14	4,904.96	11,373.41	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		21,623.51	5,345.14	4,904.96	11,373.41	סה"כ צריכה			
		46,739.48	10,562.44	9,458.56	26,718.48	סה"כ צריכה			
		52,800.00	52,800.00			חשבון חברת חשמל			
		-6,060.52	-42,237.56			הפרש בקוט"ש			
		-11.48%	-80.00%			הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 26,718.48)
- גבע (Kwh 9,458.56)
- שפל (Kwh 10,562.44)

