



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (31/05/20 - 01/05/20)

תאריך הפקה: 18/06/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק	קוט"ש לתקופה	הפרש באחוזים
1	22160	LG קומה 4	- 7 00021758	4,617.68	1,124.16	2,416.74	8,158.58	26.74		6,773.58	83.02%
			סה"כ צריכה	4,617.68	1,124.16	2,416.74	8,158.58				
2	15241	לוח H קומה 4 UPS	- 5 00024458	298.35	157.65	239.82	695.83	1.62		569.90	81.90%
			סה"כ צריכה	298.35	157.65	239.82	695.83				
3	15242	לוח G קומה 4 UPS	- 4 00024458	556.48	399.02	620.72	1,576.22	2.64		1,475.54	93.61%
			סה"כ צריכה	556.48	399.02	620.72	1,576.22				
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	- 8 00021758	4,302.67	1,058.86	2,377.56	7,739.09	42.47		6,681.02	86.33%
			סה"כ צריכה	4,302.67	1,058.86	2,377.56	7,739.09				
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	- 7 00021755	3,520.21	1,326.70	3,104.16	7,951.06	42.54		8,658.50	108.90%
			סה"כ צריכה	3,520.21	1,326.70	3,104.16	7,951.06				
6	15240	לוח מסעדה 133	- 7 00021741	1,047.28	619.70	955.90	2,622.88	34.54		2,186.15	83.35%
			סה"כ צריכה	1,047.28	619.70	955.90	2,622.88				
7	15243	צילר 1	- 1 00021741	16,579.64	7,332.28	10,740.65	34,652.57	224.59		17,725.88	51.15%
			סה"כ צריכה	16,579.64	7,332.28	10,740.65	34,652.57				
8	15244	צילר 2	- 2 00021741	5,306.34	1,487.77	576.12	7,370.23	180.05		4,398.65	59.68%
			סה"כ צריכה	5,306.34	1,487.77	576.12	7,370.23				
9	15245	צילר 3	- 8 00021755	1,585.67	136.92	518.71	2,241.30	136.80		277.34	12.37%
			סה"כ צריכה	1,585.67	136.92	518.71	2,241.30				
10	15246	צילר 4	- 6 00021764	11,471.68	6,264.40	8,907.77	26,643.85	141.77		22,415.85	84.13%
			סה"כ צריכה	11,471.68	6,264.40	8,907.77	26,643.85				
			סה"כ צריכה	49,286.00	19,907.46	30,458.14	99,651.60				
			חשבון חברת חשמל				0.00				
			הפרש בקוט"ש				99,651.60				
			הפרש באחוזים								





- פסגה (Kwh 49,286.00)
- גבע (Kwh 19,907.46)
- שפל (Kwh 30,458.14)

