



דוח קוט"ש

עבור: מגדל משה אביב - ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל משה אביב

תקופת דוח: (23/06/20 - 01/06/20)


תאריך הפקה: 24/06/20

| מס' מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|---------------|-----------|-------------------|----------|------------|----------|-------------------|------------------|-----------|----|
| | 6.37 | 3,084.10 | 1,253.05 | 492.66 | 1,338.40 | 00022795 - 2 | בזק - חניון 06 | 2262 | 1 |
| | | 3,084.10 | 1,253.05 | 492.66 | 1,338.40 | סה"כ צריכה | | | |
| | 3.59 | 1,722.14 | 710.10 | 275.33 | 736.71 | 00022795 - 1 | בזק | 11689 | 2 |
| | 0.12 | 20.79 | 8.59 | 3.40 | 8.80 | 00023368 - 1 | | | |
| | | 1,742.93 | 718.69 | 278.73 | 745.51 | סה"כ צריכה | | | |
| | 2.54 | 113.68 | 11.93 | 15.40 | 86.35 | 00023828 - 1 | בנק מירחי | 10794 | 3 |
| | 4.11 | 907.19 | 190.34 | 141.61 | 575.24 | 00023828 - 2 | | | |
| | 3.39 | -20,250.05 | 151.50 | -20,719.54 | 318.00 | 00023828 - 3 | | | |
| | 3.03 | 753.97 | 315.41 | 124.60 | 313.96 | 00023828 - 4 | | | |
| | 3.84 | 713.15 | 103.41 | 116.38 | 493.36 | 00023828 - 5 | | | |
| | 3.30 | -26,127.31 | 207.32 | -26,716.50 | 381.87 | 00023828 - 6 | | | |
| | 3.97 | 499.77 | 57.20 | 60.80 | 381.77 | 00023828 - 7 | | | |
| | 2.04 | 314.10 | 49.90 | 48.07 | 216.13 | 00023828 - 8 | | | |
| | 0.81 | 242.23 | 96.31 | 46.11 | 99.81 | 00023840 - 1 | | | |
| | 0.95 | 424.37 | 151.50 | 71.38 | 201.49 | 00023840 - 2 | | | |
| | 0.99 | 450.40 | 170.72 | 73.80 | 205.88 | 00023840 - 3 | | | |
| | 1.00 | 437.29 | 154.50 | 72.90 | 209.89 | 00023840 - 4 | | | |
| | 1.50 | 529.34 | 185.96 | 78.24 | 265.14 | 00023840 - 5 | | | |
| | 1.84 | -41,665.45 | 312.18 | -42,353.76 | 376.13 | 00023840 - 6 | | | |
| | 1.62 | 636.74 | 245.53 | 103.27 | 287.95 | 00023840 - 7 | | | |
| | 1.02 | 362.61 | 124.53 | 62.99 | 175.09 | 00023840 - 8 | | | |
| | | -81,657.98 | 2,528.24 | -88,774.25 | 4,588.04 | סה"כ צריכה | | | |
| | 12.98 | 6,313.22 | 2,591.40 | 1,009.81 | 2,712.02 | 00022795 - 7 | בריכת שחיה | 2267 | 4 |
| | | 6,313.22 | 2,591.40 | 1,009.81 | 2,712.02 | סה"כ צריכה | | | |
| | 5.69 | 2,082.30 | 760.10 | 362.60 | 959.60 | 18170571 - 2 | טימס סקוור | 34756 | 5 |
| | | 2,082.30 | 760.10 | 362.60 | 959.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | 12.32 | 3,993.80 | 1,042.90 | 695.10 | 2,255.80 | 18170571 - 1 | לוח מסך לד מס 2 | 34752 | 6 |
| | | 3,993.80 | 1,042.90 | 695.10 | 2,255.80 | סה"כ צריכה | | | |
| | 39.58 | 6,618.08 | 993.59 | 1,438.42 | 4,186.07 | 00022795 - 6 | מכון כושר קומה 5 | 2266 | 7 |
| | | 6,618.08 | 993.59 | 1,438.42 | 4,186.07 | סה"כ צריכה | | | |
| | 27.49 | 8,467.62 | 2,656.54 | 1,518.25 | 4,292.83 | 00022795 - 8 | מלתחות ספא | 2268 | 8 |
| | | 8,467.62 | 2,656.54 | 1,518.25 | 4,292.83 | סה"כ צריכה | | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 9 | 10751 | ממ"ק ק.19 | 00023163 - 2 | 27.65 | 39.24 | 76.14 | 143.03 | 2.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27.65 | 39.24 | 76.14 | 143.03 | | |
| 10 | 2330 | ממ"ק ק.20 - אגם לידרים | 00023163 - 9 | 213.28 | -17,928.67 | 165.25 | -17,550.14 | 1.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 213.28 | -17,928.67 | 165.25 | -17,550.14 | | |
| 11 | 2333 | ממ"ק ק.5 | 00023163 - 15 | 87.83 | 26.30 | 37.93 | 152.06 | 0.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 87.83 | 26.30 | 37.93 | 152.06 | | |
| 12 | 2263 | סלקום - חניון 05 | 00022795 - 3 | 1,790.12 | 666.07 | 1,652.88 | 4,109.07 | 8.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,790.12 | 666.07 | 1,652.88 | 4,109.07 | | |
| 13 | 2265 | פלאפון - חניון 05 | 00022795 - 5 | 677.09 | 246.51 | 625.19 | 1,548.79 | 3.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 677.09 | 246.51 | 625.19 | 1,548.79 | | |
| 14 | 1577 | פרטנר - חדר POP חניון 06 | 00020905 - 1 | 1,826.87 | 673.01 | 1,724.53 | 4,224.41 | 8.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,826.87 | 673.01 | 1,724.53 | 4,224.41 | | |
| 15 | 2264 | פרטנר - חניון 06 | 00022795 - 4 | 722.98 | 260.05 | 659.07 | 1,642.10 | 3.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 722.98 | 260.05 | 659.07 | 1,642.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 26,424.08 | -98,996.18 | 17,485.50 | -55,086.60 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | | | | -55,086.60 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



- פסגה (Kwh 26,424.08)
- גבע (Kwh -98,996.18)
- שפל (Kwh 17,485.50)

