



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי TLV

דוח מסכם עבור: מגדלי TLV צפון

תקופת דוח: (22/06/20 - 01/06/20)

תאריך הפקה: 24/06/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34094	אבלה	16224990 - 2	819.70	2.20	16.90	838.80	3.60	
			סה"כ צריכה	819.70	2.20	16.90	838.80		
2	38488	אורבן פוד	16224995 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	27997	ארקפה	16224972 - 1	3,412.60	453.60	1,141.20	5,007.40	26.79	
			16254239 - 4	241.88	30.72	4.66	277.26	1.32	
			סה"כ צריכה	3,654.48	484.32	1,145.86	5,284.66		
4	25554	בהדונס	16224999 - 4	1,493.20	309.60	314.60	2,117.40	16.65	
			16254239 - 2	280.10	44.38	1.60	326.08	1.65	
			סה"כ צריכה	1,773.30	353.98	316.20	2,443.48		
5	25584	בנק מזרחי	16224994 - 3	986.10	125.90	337.10	1,449.10	8.23	
			סה"כ צריכה	986.10	125.90	337.10	1,449.10		
6	34093	ברקה	16224995 - 2	387.20	17.60	37.20	442.00	4.42	
			16254241 - 3	305.04	2.28	1.66	308.98	13.12	
			16254241 - 4	1.80	0.68	2.08	4.56	13.12	
			סה"כ צריכה	694.04	20.56	40.94	755.54		
7	29871	גוטה	16224972 - 2	3,255.60	315.60	775.00	4,346.20	33.90	
			16254239 - 3	572.40	76.40	2.08	650.88	3.14	
			סה"כ צריכה	3,828.00	392.00	777.08	4,997.08		
8	25549	גומבא	16224972 - 4	6,932.80	2,610.80	3,558.40	13,102.00	56.83	
			16254181 - 4	1,049.82	460.88	461.08	1,971.78	6.11	
			סה"כ צריכה	7,982.62	3,071.68	4,019.48	15,073.78		
9	32091	גרעיני עפולה	16224999 - 2	374.80	74.40	123.50	572.70	3.13	
			סה"כ צריכה	374.80	74.40	123.50	572.70		
10	30894	דיימלר מעבדה	16193927 - 2	275.70	79.90	194.00	549.60	2.95	
			סה"כ צריכה	275.70	79.90	194.00	549.60		
11	27313	דיימלר משרדים קומה 23	16193855 - 1	2,129.80	592.00	1,498.80	4,220.60	14.47	
			סה"כ צריכה	2,129.80	592.00	1,498.80	4,220.60		
12	25555	האני לולו	16224991 - 1	1,233.40	377.10	509.30	2,119.80	15.16	
			16254239 - 1	1.58	0.64	1.52	3.74	0.009	
			סה"כ צריכה	1,234.98	377.74	510.82	2,123.54		
13	25863	חברת הניהול	13141050 - 1	149.70	56.70	144.50	350.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092131 - 2	10,696.80	1,263.60	1,914.00	13,874.40	45.50	
			16193931 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16193931 - 2	87.20	33.10	83.70	204.00	0.53	
			סה"כ צריכה	10,933.70	1,353.40	2,142.20	14,429.30		
14	28445	חניון	14155702 - 1	507.50	190.00	95.00	792.50	69.10	
			14155702 - 4	1,864.70	589.40	1,439.10	3,893.20	11.73	
			15091610 - 2	1,448.60	195.60	93.40	1,737.60	46.10	
			16254148 - 1	1.34	0.52	1.28	3.14	0.08	
			16254148 - 2	1.28	0.50	1.24	3.02	0.07	
			16254152 - 1	1.68	0.58	1.48	3.74	13.11	
			16254152 - 2	1.46	0.56	1.38	3.40	0.008	
			18040247 - 1	595.80	228.10	581.80	1,405.70	6.34	
			18040247 - 2	187.35	71.65	187.55	446.55	1.01	
			18040298 - 1	1,339.50	513.00	1,296.80	3,149.30	7.03	
			18040298 - 2	2,051.80	798.20	2,015.40	4,865.40	9.60	
			18040298 - 3	2,119.00	815.50	2,062.50	4,997.00	9.91	
			18040298 - 4	2,415.80	921.00	2,136.10	5,472.90	14.48	
			18040299 - 1	2,441.20	796.90	2,011.60	5,249.70	14.05	
			18040299 - 2	1,397.30	535.10	1,357.60	3,290.00	6.43	
			18040299 - 3	1,309.80	503.20	1,278.30	3,091.30	5.98	
			18040299 - 4	1,457.90	559.20	1,419.30	3,436.40	9.27	
			סה"כ צריכה	19,142.01	6,719.01	15,979.83	41,840.85		
15	30374	כל מוביל	16224971 - 1	4,381.20	1,219.60	2,343.80	7,944.60	70.21	
			סה"כ צריכה	4,381.20	1,219.60	2,343.80	7,944.60		
16	32090	מחסן אמבורגר	17312986 - 1	169.70	61.60	157.30	388.60	1.17	
			סה"כ צריכה	169.70	61.60	157.30	388.60		
17	31432	מחסן גוטה	17313379 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	25806	מיזוג אוויר להעמסה	15091610 - 1	1,100.60	142.20	63.40	1,306.20	62.11	
			16092131 - 1	16,713.60	3,184.00	5,763.20	25,660.80	232.58	
			16092131 - 2	-10,696.80	-1,263.60	-1,914.00	-13,874.40	45.50	
			16193943 - 1	1,971.30	460.00	1,094.50	3,525.80	19.22	
			16254148 - 3	211.15	14.35	496.55	722.05	32.78	
			16254148 - 4	206.80	14.45	486.75	708.00	98.28	
			16254157 - 1	417.75	51.35	8.70	477.80	32.77	
			16254157 - 2	362.05	49.30	4.65	416.00	98.29	
			16254181 - 1	-606.42	-97.52	-1.60	-705.54	3.68	
			16254181 - 2	-353.52	-0.60	-9.24	-363.36	2.71	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16254181 - 3	-835.46	-233.96	-140.76	-1,210.18	4.43	
			16254181 - 4	-1,049.82	-460.88	-461.08	-1,971.78	6.11	
			16254239 - 1	-1.58	-0.64	-1.52	-3.74	0.009	
			16254239 - 2	-280.10	-44.38	-1.60	-326.08	1.65	
			16254239 - 3	-572.40	-76.40	-2.08	-650.88	3.14	
			16254239 - 4	-241.88	-30.72	-4.66	-277.26	1.32	
			17013913 - 1	42,807.80	14,052.30	24,703.30	81,563.40		
			17013937 - 1	44,027.00	1,561.00	487.60	46,075.60		
			17013938 - 1	3,039.60	324.30	1,210.70	4,574.60		
			17013941 - 1	4,785.60	84.60	193.60	5,063.80		
			17013945 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17013987 - 1	430.00	76.00	194.30	700.30		
			17013988 - 1	8,310.00	1,558.70	2,274.10	12,142.80		
			17312616 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	56.72	
			17312709 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	76.72	
			סה"כ צריכה	109,745.27	19,363.85	34,444.81	163,553.93		
19	29069	מיזוג אוויר מסחר	17312880 - 1	36,149.20	8,850.40	7,725.50	52,725.10	418.50	
			סה"כ צריכה	36,149.20	8,850.40	7,725.50	52,725.10		
20	32092	עומר שמעוני	16224990 - 1	796.30	0.10	0.90	797.30	12.55	
			סה"כ צריכה	796.30	0.10	0.90	797.30		
21	36533	פנקול 1+2 גשר קומה 3	17312656 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	29008	ציבורי - יתרה שנאי מס' 2	16193844 - 3	-595.80	-37.20	-87.60	-720.60	4.37	
			16193844 - 4	-2,175.40	-144.20	-473.80	-2,793.40	14.31	
			16193849 - 1	-1,912.80	-507.00	-1,324.80	-3,744.60	14.47	
			16193849 - 2	-847.60	-140.60	-398.80	-1,387.00	9.29	
			16193853 - 3	-3,891.80	-1,272.80	-2,490.80	-7,655.40	21.16	
			16193853 - 4	-345.60	-10.20	-9.20	-365.00	4.35	
			16193865 - 1	-3,685.70	-1,371.70	-3,468.30	-8,525.70	18.63	
			16193865 - 2	-31.60	-1.20	-2.20	-35.00	1.54	
			16193867 - 4	-723.20	-110.60	-245.40	-1,079.20	7.48	
			16193868 - 3	-2,585.20	-957.20	-2,386.80	-5,929.20	15.55	
			16193868 - 4	-326.40	-94.60	-272.60	-693.60	2.32	
			16193869 - 1	0.00	0.00	-311.60	-311.60	3.38	
			16193869 - 2	0.00	0.00	-3,196.00	-3,196.00	14.96	
			16224952 - 1	0.00	0.00	-749.60	-749.60	131.85	
			16224952 - 2	0.00	0.00	-3,315.80	-3,315.80	17.37	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	23.61	-8,820.00	0.00	0.00	-8,820.00	16224956 - 1			
	3.24	-398.20	0.00	0.00	-398.20	16224956 - 2			
		-46,075.60	-487.60	-1,561.00	-44,027.00	17013937 - 1			
		-5,063.80	-193.60	-84.60	-4,785.60	17013941 - 1			
	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17312616 - 1			
	1,171.75	113,173.80	19,511.00	10,278.40	83,384.40	17313380 - 1			
		12,314.50	96.50	3,985.50	8,232.50	סה"כ צריכה			
		-350.90	-144.50	-56.70	-149.70	13141050 - 1	ציבורי - יתרה שנאי מס' 3	29009	23
	232.58	-25,660.80	-5,763.20	-3,184.00	-16,713.60	16092131 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16193931 - 1			
	0.53	-204.00	-83.70	-33.10	-87.20	16193931 - 2			
	19.22	-3,525.80	-1,094.50	-460.00	-1,971.30	16193943 - 1			
	70.21	-7,944.60	-2,343.80	-1,219.60	-4,381.20	16224971 - 1			
	26.79	-5,007.40	-1,141.20	-453.60	-3,412.60	16224972 - 1			
	33.90	-4,346.20	-775.00	-315.60	-3,255.60	16224972 - 2			
	56.83	-13,102.00	-3,558.40	-2,610.80	-6,932.80	16224972 - 4			
	12.55	-797.30	-0.90	-0.10	-796.30	16224990 - 1			
	3.60	-838.80	-16.90	-2.20	-819.70	16224990 - 2			
	15.16	-2,119.80	-509.30	-377.10	-1,233.40	16224991 - 1			
	19.78	-3,601.50	-1,085.10	-429.60	-2,086.80	16224991 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16224991 - 4			
	45.35	-4,746.60	-1,059.80	-663.60	-3,023.20	16224994 - 1			
	8.23	-1,449.10	-337.10	-125.90	-986.10	16224994 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16224994 - 4			
	4.42	-442.00	-37.20	-17.60	-387.20	16224995 - 2			
	3.13	-572.70	-123.50	-74.40	-374.80	16224999 - 2			
	16.65	-2,117.40	-314.60	-309.60	-1,493.20	16224999 - 4			
	32.78	-722.05	-496.55	-14.35	-211.15	16254148 - 3			
	98.28	-708.00	-486.75	-14.45	-206.80	16254148 - 4			
	32.77	-477.80	-8.70	-51.35	-417.75	16254157 - 1			
	98.29	-416.00	-4.65	-49.30	-362.05	16254157 - 2			
	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17312564 - 1			
	986.24	143,976.80	41,216.00	19,963.60	82,797.20	17312623 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	17312652 - 1			
	38.28	-2,662.20	-691.60	-340.70	-1,629.90	17312879 - 1			
	3.33	-1,036.60	-422.10	-164.70	-449.80	17312931 - 1			
	16.21	-8,064.80	-3,300.80	-1,289.90	-3,474.10	17312932 - 1			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	29.69	-3,205.30	-623.40	-232.40	-2,349.50	17313321 - 1			
	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17313379 - 1			
		49,857.15	16,792.75	7,472.95	25,591.45	סה"כ צריכה			
	14.32	-4,182.80	-1,196.40	-602.40	-2,384.00	16092157 - 1	ציבורי - יתרה שנאי מס' 4+5	29010	24
	5.92	-523.20	-18.40	-34.20	-470.60	16092157 - 2			
	14.06	-3,885.60	-1,067.60	-546.80	-2,271.20	16092157 - 3			
	5.11	-626.40	-124.60	-81.60	-420.20	16092157 - 4			
	9.85	-2,886.20	-995.40	-448.80	-1,442.00	16193847 - 3			
	4.48	-1,253.00	-370.80	-181.00	-701.20	16193847 - 4			
	13.91	-3,707.40	-2,423.60	-356.80	-927.00	16193848 - 2			
	9.46	-1,603.90	-1,056.10	-155.30	-392.50	16193848 - 3			
	3.31	-839.70	-485.70	-88.30	-265.70	16193848 - 4			
	4.54	-1,071.90	-290.20	-111.40	-670.30	16193854 - 2			
	14.20	-2,835.80	-450.20	-180.00	-2,205.60	16193854 - 3			
	5.85	-2,106.40	-674.70	-313.20	-1,118.50	16193856 - 3			
	2.28	-327.00	-0.50	-1.90	-324.60	16193856 - 4			
	389.66	-19.40	0.00	0.00	-19.40	16193863 - 1			
	387.91	-2,833.60	-1,159.20	-457.00	-1,217.40	16193863 - 2			
	11.21	-3,029.80	-844.40	-419.00	-1,766.40	16193864 - 3			
	4.02	-322.40	-7.00	-18.60	-296.80	16193864 - 4			
	10.77	-2,936.80	-951.60	-445.00	-1,540.20	16193866 - 3			
	7.08	-1,872.00	-609.80	-282.40	-979.80	16193866 - 4			
	0.32	-2.70	-0.20	-0.80	-1.70	16193870 - 1			
	2.03	-91.10	-22.00	-11.20	-57.90	16193870 - 2			
	10.17	-2,882.70	-916.10	-439.30	-1,527.30	16193870 - 3			
	5.08	-1,803.00	-541.60	-270.40	-991.00	16193870 - 4			
	6.66	-139.00	-0.40	-0.40	-138.20	16193871 - 1			
	13.67	-4,286.40	-1,669.60	-654.40	-1,962.40	16193871 - 2			
	1.54	-228.40	-63.50	-30.60	-134.30	16193871 - 3			
	11.30	-4,210.80	-1,661.00	-668.70	-1,881.10	16193871 - 4			
	2.43	-377.90	0.00	-0.60	-377.30	16193872 - 1			
	12.13	-3,153.70	-1,010.80	-472.60	-1,670.30	16193872 - 2			
	1.51	-203.80	-42.80	-23.40	-137.60	16193872 - 3			
	1.50	-59.60	0.00	-4.90	-54.70	16193872 - 4			
	7.41	-1,350.80	-361.80	-186.40	-802.60	16193873 - 3			
	10.72	-3,003.20	-957.00	-446.00	-1,600.20	16193873 - 4			
	12.82	-2,373.80	-388.80	-202.80	-1,782.20	16193875 - 1			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.60	-1,012.00	-400.60	-160.00	-451.40	16193875 - 2			
	5.21	-1,210.40	-416.90	-145.60	-647.90	16193936 - 2			
	13.19	-1,922.20	-381.00	-190.00	-1,351.20	16224942 - 1			
	67.68	-677.90	-224.80	-91.90	-361.20	16224942 - 2			
	13.53	-3,961.80	-1,178.80	-585.00	-2,198.00	16224946 - 3			
	4.17	-498.60	-48.00	-37.20	-413.40	16224946 - 4			
	14.09	-3,427.40	-971.00	-483.20	-1,973.20	16224948 - 1			
	3.61	-371.20	-3.00	-14.40	-353.80	16224948 - 2			
	262.43	-123.80	-20.00	-11.00	-92.80	16224950 - 1			
	12.81	-3,766.00	-1,337.00	-579.80	-1,849.20	16224950 - 2			
	14.09	-5,056.20	-1,810.00	-794.20	-2,452.00	16224951 - 3			
	3.35	-443.40	-55.40	-43.60	-344.40	16224951 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	17013945 - 1			
		-700.30	-194.30	-76.00	-430.00	17013987 - 1			
		-12,142.80	-2,274.10	-1,558.70	-8,310.00	17013988 - 1			
	0.51	-113.20	-90.80	-19.50	-2.90	17312596 - 1			
	669.50	58,159.40	18,628.40	8,059.30	31,471.70	17313017 - 1			
	1,022.25	113,881.80	36,849.70	16,285.00	60,747.10	17313018 - 1			
	74.56	-37,026.00	-15,255.00	-6,021.60	-15,749.40	18040266 - 1			
	11.55	-4,600.60	-1,718.20	-723.00	-2,159.40	18040266 - 2			
	5.68	-2,024.10	-628.70	-304.20	-1,091.20	18040266 - 3			
	11.66	-3,315.50	-1,078.80	-510.30	-1,726.40	18040266 - 4			
		28,617.60	7,029.90	3,858.90	17,728.80	סה"כ צריכה			
	69.10	-792.50	-95.00	-190.00	-507.50	14155702 - 1	ציבורי חניון	29000	25
	156.01	49,238.75	19,645.00	7,912.50	21,681.25	14155702 - 3			
	11.73	-3,893.20	-1,439.10	-589.40	-1,864.70	14155702 - 4			
	62.11	-1,306.20	-63.40	-142.20	-1,100.60	15091610 - 1			
	46.10	-1,737.60	-93.40	-195.60	-1,448.60	15091610 - 2			
	0.08	-3.14	-1.28	-0.52	-1.34	16254148 - 1			
	0.07	-3.02	-1.24	-0.50	-1.28	16254148 - 2			
	13.11	-3.74	-1.48	-0.58	-1.68	16254152 - 1			
	0.008	-3.40	-1.38	-0.56	-1.46	16254152 - 2			
	6.34	-1,405.70	-581.80	-228.10	-595.80	18040247 - 1			
	1.01	-446.55	-187.55	-71.65	-187.35	18040247 - 2			
	7.03	-3,149.30	-1,296.80	-513.00	-1,339.50	18040298 - 1			
	9.60	-4,865.40	-2,015.40	-798.20	-2,051.80	18040298 - 2			
	9.91	-4,997.00	-2,062.50	-815.50	-2,119.00	18040298 - 3			
	14.48	-5,472.90	-2,136.10	-921.00	-2,415.80	18040298 - 4			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	14.05	-5,249.70	-2,011.60	-796.90	-2,441.20	18040299 - 1			
	6.43	-3,290.00	-1,357.60	-535.10	-1,397.30	18040299 - 2			
	5.98	-3,091.30	-1,278.30	-503.20	-1,309.80	18040299 - 3			
	9.27	-3,436.40	-1,419.30	-559.20	-1,457.90	18040299 - 4			
		6,091.70	3,601.77	1,051.29	1,438.64	סה"כ צריכה			
	7.15	-689.00	0.00	0.00	-689.00	16193852 - 3	ציבורי שנאי 1	29007	26
	16.69	-4,208.40	0.00	0.00	-4,208.40	16193852 - 4			
	14.47	-4,220.60	-1,498.80	-592.00	-2,129.80	16193855 - 1			
	7.38	-1,486.40	-374.60	-169.00	-942.80	16193855 - 2			
	15.89	-3,666.20	-879.00	-453.00	-2,334.20	16193855 - 3			
	4.46	-222.20	-0.20	-6.20	-215.80	16193855 - 4			
	3.16	-709.40	-210.40	-73.00	-426.00	16193858 - 1			
	14.32	-2,942.00	-860.20	-254.00	-1,827.80	16193858 - 3			
	9.12	-1,033.40	-278.20	-77.40	-677.80	16193858 - 4			
	5.13	-368.00	0.00	0.00	-368.00	16193861 - 1			
	18.25	-6,120.00	0.00	0.00	-6,120.00	16193861 - 2			
	14.93	-4,644.60	-1,812.90	-731.00	-2,100.70	16193862 - 1			
	1.51	-66.50	-0.60	-2.40	-63.50	16193862 - 2			
	4.96	-493.00	-32.40	-22.40	-438.20	16193862 - 3			
	14.48	-3,446.40	-779.60	-435.20	-2,231.60	16193862 - 4			
	6.43	-1,543.80	-461.40	-212.80	-869.60	16193876 - 1			
	13.49	-3,154.40	-1,021.80	-451.40	-1,681.20	16193876 - 2			
	2.95	-549.60	-194.00	-79.90	-275.70	16193927 - 2			
	5.88	-988.50	-127.00	-99.50	-762.00	16224949 - 1			
	4.95	-372.60	-112.10	-59.60	-200.90	16224949 - 2			
	2.98	-798.40	0.00	0.00	-798.40	16224954 - 1			
	8.20	-4,112.20	0.00	0.00	-4,112.20	16224954 - 2			
	6.54	-1,560.50	-423.70	-154.30	-982.50	16224997 - 1			
		-81,563.40	-24,703.30	-14,052.30	-42,807.80	17013913 - 1			
		-4,574.60	-1,210.70	-324.30	-3,039.60	17013938 - 1			
	1,613.75	144,490.60	42,452.50	21,364.30	80,673.80	17312705 - 1			
	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17312709 - 1			
	1.17	-388.60	-157.30	-61.60	-169.70	17312986 - 1			
	2.01	-422.40	-174.50	-61.70	-186.20	17313190 - 1			
		10,145.50	7,139.80	2,991.30	14.40	סה"כ צריכה			
	6.54	1,560.50	423.70	154.30	982.50	16224997 - 1	ציקן סטיישן	32093	27
	4.69	751.80	40.98	45.48	665.34	16254241 - 2			
		2,312.30	464.68	199.78	1,647.84	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	25546	קומה 32 סיימוטיב	16193848 - 2	927.00	356.80	2,423.60	3,707.40	13.91	
			16193854 - 3	2,205.60	180.00	450.20	2,835.80	14.20	
			17313189 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	
			סה"כ צריכה	3,132.60	536.80	2,873.80	6,543.20		
29	32096	קומה 02 - שלט פאלו אלטו	17312596 - 1	2.90	19.50	90.80	113.20	0.51	
			סה"כ צריכה	2.90	19.50	90.80	113.20		
30	30323	קומה 03 - נס שובל	16092157 - 3	2,271.20	546.80	1,067.60	3,885.60	14.06	
			16092157 - 4	420.20	81.60	124.60	626.40	5.11	
			16193936 - 2	647.90	145.60	416.90	1,210.40	5.21	
			17312879 - 1	1,629.90	340.70	691.60	2,662.20	38.28	
			17312932 - 1	3,474.10	1,289.90	3,300.80	8,064.80	16.21	
			סה"כ צריכה	8,443.30	2,404.60	5,601.50	16,449.40		
31	25541	קומה 04 - נס שובל	16092157 - 1	2,384.00	602.40	1,196.40	4,182.80	14.32	
			16092157 - 2	470.60	34.20	18.40	523.20	5.92	
			סה"כ צריכה	2,854.60	636.60	1,214.80	4,706.00		
32	30330	קומה 05 - נס שובל	16224948 - 1	1,973.20	483.20	971.00	3,427.40	14.09	
			16224948 - 2	353.80	14.40	3.00	371.20	3.61	
			סה"כ צריכה	2,327.00	497.60	974.00	3,798.60		
33	30331	קומה 06 - נס שובל	16224946 - 3	2,198.00	585.00	1,178.80	3,961.80	13.53	
			16224946 - 4	413.40	37.20	48.00	498.60	4.17	
			סה"כ צריכה	2,611.40	622.20	1,226.80	4,460.40		
34	30325	קומה 07 - נס שובל	16193864 - 3	1,766.40	419.00	844.40	3,029.80	11.21	
			16193864 - 4	296.80	18.60	7.00	322.40	4.02	
			סה"כ צריכה	2,063.20	437.60	851.40	3,352.20		
35	30332	קומה 08 - נס שובל	16224950 - 1	92.80	11.00	20.00	123.80	262.43	
			16224950 - 2	1,849.20	579.80	1,337.00	3,766.00	12.81	
			סה"כ צריכה	1,942.00	590.80	1,357.00	3,889.80		
36	30327	קומה 09 - נס שובל	16224951 - 3	2,452.00	794.20	1,810.00	5,056.20	14.09	
			16224951 - 4	344.40	43.60	55.40	443.40	3.35	
			17312931 - 1	449.80	164.70	422.10	1,036.60	3.33	
			סה"כ צריכה	3,246.20	1,002.50	2,287.50	6,536.20		
37	25542	קומה 10 דטורמה	16193863 - 1	19.40	0.00	0.00	19.40	389.66	
			16193863 - 2	1,217.40	457.00	1,159.20	2,833.60	387.91	
			סה"כ צריכה	1,236.80	457.00	1,159.20	2,853.00		
38	25580	קומה 11 דטורמה	16193871 - 1	138.20	0.40	0.40	139.00	6.66	
			16193871 - 2	1,962.40	654.40	1,669.60	4,286.40	13.67	
			סה"כ צריכה	2,100.60	654.80	1,670.00	4,425.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	29894	קומה 12 פאלו אלטו נטוורקס (ישראל) בע"מ	16193871 - 3	134.30	30.60	63.50	228.40	1.54	
			16193871 - 4	1,881.10	668.70	1,661.00	4,210.80	11.30	
			17312652 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040266 - 1	15,749.40	6,021.60	15,255.00	37,026.00	74.56	
			18040266 - 2	2,159.40	723.00	1,718.20	4,600.60	11.55	
			סה"כ צריכה	19,924.20	7,443.90	18,697.70	46,065.80		
40	25581	קומה 13 פאלו אלטו נטוורקס (ישראל) בע"מ	16193870 - 1	1.70	0.80	0.20	2.70	0.32	
			16193870 - 2	57.90	11.20	22.00	91.10	2.03	
			18040266 - 3	1,091.20	304.20	628.70	2,024.10	5.68	
			18040266 - 4	1,726.40	510.30	1,078.80	3,315.50	11.66	
			סה"כ צריכה	2,877.20	826.50	1,729.70	5,433.40		
41	25582	קומה 14 פאלו אלטו נטוורקס (ישראל) בע"מ	16193870 - 3	1,527.30	439.30	916.10	2,882.70	10.17	
			16193870 - 4	991.00	270.40	541.60	1,803.00	5.08	
			16193872 - 3	137.60	23.40	42.80	203.80	1.51	
			16193872 - 4	54.70	4.90	0.00	59.60	1.50	
			סה"כ צריכה	2,710.60	738.00	1,500.50	4,949.10		
42	25583	קומה 15 פאלו אלטו נטוורקס (ישראל) בע"מ	16193856 - 3	1,118.50	313.20	674.70	2,106.40	5.85	
			16193856 - 4	324.60	1.90	0.50	327.00	2.28	
			16193872 - 1	377.30	0.60	0.00	377.90	2.43	
			16193872 - 2	1,670.30	472.60	1,010.80	3,153.70	12.13	
			סה"כ צריכה	3,490.70	788.30	1,686.00	5,965.00		
43	30333	קומה 16 - פאלו אלטו	16193847 - 3	1,442.00	448.80	995.40	2,886.20	9.85	
			16193847 - 4	701.20	181.00	370.80	1,253.00	4.48	
			סה"כ צריכה	2,143.20	629.80	1,366.20	4,139.20		
44	30334	קומה 17 - פאלו אלטו	16193866 - 3	1,540.20	445.00	951.60	2,936.80	10.77	
			16193866 - 4	979.80	282.40	609.80	1,872.00	7.08	
			סה"כ צריכה	2,520.00	727.40	1,561.40	4,808.80		
45	29570	קומה 18 - פאלו אלטו	16193873 - 3	802.60	186.40	361.80	1,350.80	7.41	
			16193873 - 4	1,600.20	446.00	957.00	3,003.20	10.72	
			סה"כ צריכה	2,402.80	632.40	1,318.80	4,354.00		
46	33916	קומה 19 - פאלו אלטו	16193876 - 1	869.60	212.80	461.40	1,543.80	6.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16193876 - 2	1,681.20	451.40	1,021.80	3,154.40	13.49	
			סה"כ צריכה	2,550.80	664.20	1,483.20	4,698.20		
47	30326	קומה 20 - נס שובל	16193875 - 1	1,782.20	202.80	388.80	2,373.80	12.82	
			16193875 - 2	451.40	160.00	400.60	1,012.00	6.60	
			סה"כ צריכה	2,233.60	362.80	789.40	3,385.80		
48	30328	קומה 21 - נס שובל	16224942 - 1	1,351.20	190.00	381.00	1,922.20	13.19	
			16224942 - 2	361.20	91.90	224.80	677.90	67.68	
			סה"כ צריכה	1,712.40	281.90	605.80	2,600.10		
49	30324	קומה 22 - נס שובל	16193858 - 1	426.00	73.00	210.40	709.40	3.16	
			16193867 - 4	723.20	110.60	245.40	1,079.20	7.48	
			סה"כ צריכה	1,149.20	183.60	455.80	1,788.60		
50	34175	קומה 23 - בלוויין	16193855 - 2	942.80	169.00	374.60	1,486.40	7.38	
			סה"כ צריכה	942.80	169.00	374.60	1,486.40		
51	25796	קומה 24 בלוויין	16193844 - 3	595.80	37.20	87.60	720.60	4.37	
			16193844 - 4	2,175.40	144.20	473.80	2,793.40	14.31	
			סה"כ צריכה	2,771.20	181.40	561.40	3,514.00		
52	27314	קומה 25 - ביאול סנטרס בע"מ	16193855 - 3	2,334.20	453.00	879.00	3,666.20	15.89	
			16193855 - 4	215.80	6.20	0.20	222.20	4.46	
			17313194 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
			סה"כ צריכה	2,550.00	459.20	879.20	3,888.40		
53	27315	קומה 26 נובו גרופ	16193849 - 1	1,912.80	507.00	1,324.80	3,744.60	14.47	
			16193849 - 2	847.60	140.60	398.80	1,387.00	9.29	
			17313190 - 1	186.20	61.70	174.50	422.40	2.01	
			סה"כ צריכה	2,946.60	709.30	1,898.10	5,554.00		
54	31579	קומה 27 - GNG	16193858 - 3	1,827.80	254.00	860.20	2,942.00	14.32	
			16193858 - 4	677.80	77.40	278.20	1,033.40	9.12	
			סה"כ צריכה	2,505.60	331.40	1,138.40	3,975.40		
55	34792	קומה 28 - סיגנייה	16193862 - 1	2,100.70	731.00	1,812.90	4,644.60	14.93	
			16193862 - 2	63.50	2.40	0.60	66.50	1.51	
			סה"כ צריכה	2,164.20	733.40	1,813.50	4,711.10		
56	29571	קומה 28 סיגנייה	16193865 - 1	3,685.70	1,371.70	3,468.30	8,525.70	18.63	
			16193865 - 2	31.60	1.20	2.20	35.00	1.54	
			סה"כ צריכה	3,717.30	1,372.90	3,470.50	8,560.70		
57	29573	קומה 29 - סיגנייה	16193862 - 3	438.20	22.40	32.40	493.00	4.96	
			16193862 - 4	2,231.60	435.20	779.60	3,446.40	14.48	
			סה"כ צריכה	2,669.80	457.60	812.00	3,939.40		
58	32418	קומה 30 - צק פוינט	16193853 - 3	3,891.80	1,272.80	2,490.80	7,655.40	21.16	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16193853 - 4	345.60	10.20	9.20	365.00	4.35	
			סה"כ צריכה	4,237.40	1,283.00	2,500.00	8,020.40		
59	34846	קומה 31 - סיינה	16193854 - 1	3,741.00	1,316.00	3,280.20	8,337.20	22.02	
			סה"כ צריכה	3,741.00	1,316.00	3,280.20	8,337.20		
60	25545	קומה 31 - שמעון כהן	16193848 - 3	392.50	155.30	1,056.10	1,603.90	9.46	
			16193848 - 4	265.70	88.30	485.70	839.70	3.31	
			16193854 - 2	670.30	111.40	290.20	1,071.90	4.54	
			סה"כ צריכה	1,328.50	355.00	1,832.00	3,515.50		
61	37926	קומה 33 - מא פאלו אלטו	16193852 - 3	689.00	0.00	0.00	689.00	7.15	
			סה"כ צריכה	689.00	0.00	0.00	689.00		
62	37927	קומה 33 - מאור וכח פאלו אלטו	16193852 - 4	4,208.40	0.00	0.00	4,208.40	16.69	
			סה"כ צריכה	4,208.40	0.00	0.00	4,208.40		
63	32712	קומה 34 - סי איי טכנולוגיות אר אנד די ישראל בעמ	16193868 - 3	2,585.20	957.20	2,386.80	5,929.20	15.55	
			16193868 - 4	326.40	94.60	272.60	693.60	2.32	
			סה"כ צריכה	2,911.60	1,051.80	2,659.40	6,622.80		
64	32711	קומה 35 - סי איי טכנולוגיות אר אנד די ישראל בעמ	16224954 - 1	798.40	0.00	0.00	798.40	2.98	
			16224954 - 2	4,112.20	0.00	0.00	4,112.20	8.20	
			17313303 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,910.60	0.00	0.00	4,910.60		
65	27316	קומה 36 - סייבררין	16224952 - 1	0.00	0.00	749.60	749.60	131.85	
			16224952 - 2	0.00	0.00	3,315.80	3,315.80	17.37	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	4,065.40	4,065.40		
66	25587	קומה 37 סייבר ריזן	16193861 - 1	368.00	0.00	0.00	368.00	5.13	
			16193861 - 2	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	18.25	
			17312564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	
			סה"כ צריכה	6,488.00	0.00	0.00	6,488.00		
67	25588	קומה 38 סייבר ריזן	16193869 - 1	0.00	0.00	311.60	311.60	3.38	
			16193869 - 2	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	14.96	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3,507.60	3,507.60		
68	30329	קומה 39 - נס שובל	16224949 - 1	762.00	99.50	127.00	988.50	5.88	
			16224949 - 2	200.90	59.60	112.10	372.60	4.95	
			סה"כ צריכה	962.90	159.10	239.10	1,361.10		
69	32419	קומה 40 - צק פוינט	16224956 - 1	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	23.61	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16224956 - 2	398.20	0.00	0.00	398.20	3.24	
			סה"כ צריכה	9,218.20	0.00	0.00	9,218.20		
70	32094	קנסאי	16224991 - 3	2,086.80	429.60	1,085.10	3,601.50	19.78	
			16254181 - 1	606.42	97.52	1.60	705.54	3.68	
			סה"כ צריכה	2,693.22	527.12	1,086.70	4,307.04		
71	32095	קפטן המבורגר	16224994 - 1	3,023.20	663.60	1,059.80	4,746.60	45.35	
			16254181 - 3	835.46	233.96	140.76	1,210.18	4.43	
			סה"כ צריכה	3,858.66	897.56	1,200.56	5,956.78		
72	32097	שניצל קומפני	16254181 - 2	353.52	0.60	9.24	363.36	2.71	
			17313321 - 1	2,349.50	232.40	623.40	3,205.30	29.69	
			סה"כ צריכה	2,703.02	233.00	632.64	3,568.66		
			סה"כ צריכה	401,617.83	94,077.94	189,353.02	685,048.79		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				685,048.79		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (Kwh 401,617.83)
■ גבע (Kwh 94,077.94)
■ שפל (Kwh 189,353.02)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28439	שנאי 1	17312705 - 1	80,673.80	21,364.30	42,452.50	144,490.60	1,613.75	
			סה"כ צריכה	80,673.80	21,364.30	42,452.50	144,490.60		
2	28442	שנאי 2	17313380 - 1	83,384.40	10,278.40	19,511.00	113,173.80	1,171.75	
			סה"כ צריכה	83,384.40	10,278.40	19,511.00	113,173.80		
3	28453	שנאי 2 חניון + מבנה 3	14155702 - 3	21,681.25	7,912.50	19,645.00	49,238.75	156.01	
			סה"כ צריכה	21,681.25	7,912.50	19,645.00	49,238.75		
4	28443	שנאי 3	17312623 - 1	82,797.20	19,963.60	41,216.00	143,976.80	986.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	82,797.20	19,963.60	41,216.00	143,976.80		
5	28440	שנאי 4	17313018 - 1	60,747.10	16,285.00	36,849.70	113,881.80	1,022.25	
			סה"כ צריכה	60,747.10	16,285.00	36,849.70	113,881.80		
6	28441	שנאי 5	17313017 - 1	31,471.70	8,059.30	18,628.40	58,159.40	669.50	
			סה"כ צריכה	31,471.70	8,059.30	18,628.40	58,159.40		
7	34799	שנאי מיזוג אוויר מסחר	17312880 - 1	36,149.20	8,850.40	7,725.50	52,725.10	418.50	
			סה"כ צריכה	36,149.20	8,850.40	7,725.50	52,725.10		

