



דוח קוט"ש


עבור: תפן יזמות

דוח מסכם עבור: תפן מבנה 11

תקופת דוח: (26/06/20 - 01/06/20)

תאריך הפקה: 28/06/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	153.98	62,579.60	22,772.40	9,762.80	30,044.40	15091256 - 3	די.איי.אן.די-מבנה 11	23626	1
		62,579.60	22,772.40	9,762.80	30,044.40	סה"כ צריכה			
	357.02	172,770.00	67,686.00	28,790.00	76,294.00	15091256 - 2	סטאפק מבנה 11	23627	2
		172,770.00	67,686.00	28,790.00	76,294.00	סה"כ צריכה			
	146.41	55,503.00	19,195.20	9,531.60	26,776.20	15091256 - 4	סטאפק מיוזג אוויר	23628	3
		55,503.00	19,195.20	9,531.60	26,776.20	סה"כ צריכה			
		290,852.60	109,653.60	48,084.40	133,114.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		290,852.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (133,114.60 Kwh)
■ גבע (48,084.40 Kwh)
■ שפל (109,653.60 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	583.36	290,516.00	109,296.00	48,056.00	133,164.00	15091256 - 1	ראשי שניא מבנה 11	23629	1
		290,516.00	109,296.00	48,056.00	133,164.00	סה"כ צריכה			

