



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (24/06/20 - 27/05/20)

תאריך הפקה: 28/06/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	1,347.00	330.30	481.80	2,159.10	16.44	
			סה"כ צריכה	1,347.00	330.30	481.80	2,159.10		
2	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	31.75	2.20	0.00	33.95	0.46	
			אוור צח	19.43	8.22		46.68		
			סה"כ צריכה	51.18	10.42	19.03	80.63		
3	18647	צילר 1	15112977 - 1	12,826.80	1,867.20	2,091.70	16,785.70		
			סה"כ צריכה	12,826.80	1,867.20	2,091.70	16,785.70		
4	18646	צילר 2	15112932 - 1	14,623.50	4,525.20	3,389.00	22,537.70		
			סה"כ צריכה	14,623.50	4,525.20	3,389.00	22,537.70		
5	18645	צילר 3	15112933 - 1	9,849.20	877.20	1,412.30	12,138.70		
			סה"כ צריכה	9,849.20	877.20	1,412.30	12,138.70		
6	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	45.81	8.48	18.90	73.18	0.41	
			אוור צח	7.44	3.15	7.29	17.87		
			סה"כ צריכה	53.25	11.63	26.18	91.06		
7	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	10.66	0.00	0.00	10.66	0.15	
			אוור צח	7.44	3.15	7.29	17.87		
			סה"כ צריכה	18.09	3.15	7.29	28.53		
8	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	11.71	0.00	0.00	11.71	0.27	
			אוור צח	7.44	3.15	7.29	17.87		
			סה"כ צריכה	19.15	3.15	7.29	29.58		
9	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	190.00	6.00	0.00	196.00	12.28	
			אוור צח	45.36	19.20	44.42	108.98		
			סה"כ צריכה	235.36	25.20	44.42	304.98		
10	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	7.42	0.40	6.16	13.98	0.45	
			אוור צח	11.67	4.94	11.43	28.04		
			סה"כ צריכה	19.10	5.34	17.59	42.03		
11	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	25.97	5.26	0.88	32.11	0.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	11.87	5.02	11.62	28.52		
			סה"כ צריכה	37.84	10.29	12.50	60.63		
12	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	45.06	0.00	0.00	45.06	0.47	
			אוור צח	6.05	2.56	5.92	14.53		
			סה"כ צריכה	51.10	2.56	5.92	59.59		
13	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	28.40	0.00	0.00	28.40	0.43	
			אוור צח	10.02	4.24	9.82	24.08		
			סה"כ צריכה	38.42	4.24	9.82	52.48		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	13.97	0.00	0.00	13.97	0.30	
			אוור צח	10.02	4.24	9.82	24.08		
			סה"כ צריכה	23.99	4.24	9.82	38.05		
15	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	0.10	0.00	0.00	0.10	0.42	
			אוור צח	10.02	4.24	9.82	24.08		
			סה"כ צריכה	10.12	4.24	9.82	24.18		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	10.85	0.00	0.02	10.86	1.71	
			אוור צח	7.44	3.15	7.29	17.87		
			סה"כ צריכה	18.29	3.15	7.30	28.74		
17	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	105.12	0.00	0.00	105.12	5.86	
			אוור צח	11.81	5.00	11.56	28.37		
			סה"כ צריכה	116.93	5.00	11.56	133.49		
18	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	40.26	1.97	4.70	46.93	1.22	
			אוור צח	7.11	3.01	6.96	17.07		
			סה"כ צריכה	47.36	4.98	11.66	64.00		
19	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	13.25	0.77	0.03	14.05	0.11	
			אוור צח	7.44	3.15	7.29	17.87		
			סה"כ צריכה	20.69	3.92	7.32	31.92		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	27.15	3.89	0.02	31.06	0.25	
			אוור צח	7.44	3.15	7.29	17.87		
			סה"כ צריכה	34.59	7.04	7.30	48.93		
21	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	81.90	1.86	11.04	94.80	0.46	
			15129231 - 9	32.86	1.10	5.73	39.70	0.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129231 - 14	58.83	0.00	4.64	63.47	0.43	
			אוויר צח	42.73	18.09	41.85	102.66		
			סה"כ צריכה	216.33	21.05	63.25	300.63		
22	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובוטקיס	16226525 - 8	63.55	3.55	2.35	69.45	0.78	
			אוויר צח	27.93	11.82	27.36	67.12		
			סה"כ צריכה	91.48	15.37	29.71	136.57		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	121.20	11.25	3.25	135.70	1.52	
			אוויר צח	26.44	11.19	25.90	63.53		
			סה"כ צריכה	147.64	22.44	29.15	199.23		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	8.15	0.00	0.00	8.15	0.29	
			אוויר צח	9.48	4.01	9.29	22.79		
			סה"כ צריכה	17.63	4.01	9.29	30.94		
25	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	23.86	3.82	0.00	27.68	0.42	
			אוויר צח	13.54	5.73	13.26	32.52		
			סה"כ צריכה	37.40	9.55	13.26	60.20		
26	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	40.55	17.16	39.72	97.43		
			סה"כ צריכה	40.55	17.16	39.72	97.43		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	23.43	9.92	22.95	56.29		
			סה"כ צריכה	23.43	9.92	22.95	56.29		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	87.64	1.44	0.00	89.08	0.86	
			אוויר צח	15.00	6.35	14.69	36.05		
			סה"כ צריכה	102.64	7.79	14.69	125.13		
29	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	316.85	8.60	0.00	325.45	3.87	
			אוויר צח	22.95	9.71	22.48	55.14		
			סה"כ צריכה	339.80	18.31	22.48	380.59		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	30.06	0.04	0.00	30.10	0.31	
			אוויר צח	10.68	4.52	10.46	25.65		
			סה"כ צריכה	40.74	4.56	10.46	55.75		
31	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	5.76	0.00	0.00	5.76	0.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	9.22	3.90	9.03	22.14		
			סה"כ צריכה	14.98	3.90	9.03	27.90		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	125.06	1.24	0.00	126.30	1.51	
			אוור צח	43.06	18.23	42.17	103.45		
			סה"כ צריכה	168.12	19.47	42.17	229.75		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	71.90	0.20	5.60	77.70	2.17	
			אוור צח	25.95	10.98	25.42	62.35		
			סה"כ צריכה	97.85	11.18	31.02	140.05		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	0.90	0.00	0.00	0.90	0.33	
			אוור צח	10.22	4.33	10.007	24.55		
			סה"כ צריכה	11.12	4.33	10.007	25.45		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	81.90	1.16	0.00	83.06	0.51	
			אוור צח	17.43	7.38	17.07	41.87		
			סה"כ צריכה	99.33	8.54	17.07	124.93		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	54.15	0.70	0.65	55.50	0.65	
			אוור צח	19.39	8.21	18.99	46.58		
			סה"כ צריכה	73.54	8.91	19.64	102.08		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	69.10	0.20	0.20	69.50	0.52	
			אוור צח	19.43	8.22	19.03	46.68		
			סה"כ צריכה	88.53	8.42	19.23	116.18		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	85.00	16.25	31.50	132.75	0.67	
			אוור צח	34.23	14.49	33.53	82.25		
			סה"כ צריכה	119.23	30.74	65.03	215.00		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	46.65	0.85	3.15	50.65	0.53	
			אוור צח	13.06	5.53	12.79	31.38		
			סה"כ צריכה	59.71	6.38	15.94	82.03		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	24.26	2.22	1.20	27.68	0.64	
			אוור צח	15.88	6.72	15.55	38.14		
			סה"כ צריכה	40.14	8.94	16.75	65.82		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	27.75	1.25	1.05	30.05	0.55	
			אוור צח	23.06	9.76	22.58	55.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	50.81	11.01	23.63	85.45		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	18.98	1.66	0.52	21.16	0.17	
			אוויר צח	4.58	1.94	4.49	11.01		
			סה"כ צריכה	23.56	3.60	5.01	32.17		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	140.50	2.80	0.00	143.30	1.18	
			אוויר צח	64.15	27.15	62.83	154.13		
			סה"כ צריכה	204.65	29.95	62.83	297.43		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	27.38	0.08	0.00	27.46	0.32	
			אוויר צח	11.56	4.89	11.32	27.77		
			סה"כ צריכה	38.94	4.97	11.32	55.23		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	29.60	0.00	0.00	29.60	0.30	
			אוויר צח	9.88	4.18	9.68	23.74		
			סה"כ צריכה	39.48	4.18	9.68	53.34		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	20.88	4.94	9.12	34.94	0.40	
			אוויר צח	12.12	5.13	11.87	29.12		
			סה"כ צריכה	33.00	10.07	20.99	64.06		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	35.14	7.06	17.40	59.60	0.42	
			אוויר צח	17.43	7.38	17.07	41.87		
			סה"כ צריכה	52.57	14.44	34.47	101.47		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	66.20	1.45	0.00	67.65	0.90	
			אוויר צח	30.91	13.08	30.27	74.26		
			סה"כ צריכה	97.11	14.53	30.27	141.91		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאיר	15114152 - 5	3.20	0.00	0.00	3.20	0.13	
			אוויר צח	15.14	6.41	14.82	36.37		
			סה"כ צריכה	18.34	6.41	14.82	39.57		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	59.20	0.90	0.50	60.60	0.80	
			אוויר צח	43.47	18.40	42.57	104.44		
			סה"כ צריכה	102.67	19.30	43.07	165.04		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	55.60	5.10	0.65	61.35	0.79	
			אוויר צח	22.93	9.71	22.46	55.10		
			סה"כ צריכה	78.53	14.81	23.11	116.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 פיננסי	15114152 - 11	61.25	5.50	11.70	78.45	5.20	
		אוויר צח		14.80	6.26	14.50	35.56		
		סה"כ צריכה		76.05	11.76	26.20	114.01		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	0.90	0.00	0.00	0.90	0.21	
		אוויר צח		11.95	5.06	11.71	28.72		
		סה"כ צריכה		12.85	5.06	11.71	29.62		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	10.82	0.62	0.06	11.50	0.21	
		אוויר צח		7.02	2.97	6.87	16.86		
		סה"כ צריכה		17.84	3.59	6.93	28.36		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	9.28	0.00	0.00	9.28	0.20	
		אוויר צח		9.74	4.12	9.54	23.41		
		סה"כ צריכה		19.02	4.12	9.54	32.69		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		64.87	27.46	63.53	155.85		
		סה"כ צריכה		64.87	27.46	63.53	155.85		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	46.12	0.00	0.00	46.12	0.72	
		אוויר צח		16.17	6.84	15.83	38.84		
		סה"כ צריכה		62.29	6.84	15.83	84.96		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	83.75	18.05	52.10	153.90	0.96	
		אוויר צח		27.67	11.71	27.10	66.47		
		סה"כ צריכה		111.42	29.76	79.20	220.37		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	71.90	2.54	1.38	75.82	0.91	
		אוויר צח		17.74	7.51	17.37	42.62		
		סה"כ צריכה		89.64	10.05	18.75	118.44		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	68.60	1.40	0.05	70.05	0.96	
		אוויר צח		20.36	8.62	19.94	48.92		
		סה"כ צריכה		88.96	10.02	19.99	118.97		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	40.75	0.00	0.00	40.75	0.72	
		אוויר צח		22.94	9.71	22.47	55.12		
		סה"כ צריכה		63.69	9.71	22.47	95.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	55.32	2.36	0.00	57.68	0.58	
		אוויר צח		19.55	8.28	19.15	46.97		
		סה"כ צריכה		74.87	10.64	19.15	104.65		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	28.85	10.60	35.30	74.75	0.53	
		אוויר צח		21.24	8.99	20.80	51.04		
		סה"כ צריכה		50.09	19.59	56.10	125.79		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	98.65	0.00	0.45	99.10	0.75	
		אוויר צח		21.71	9.19	21.26	52.15		
		סה"כ צריכה		120.36	9.19	21.71	151.25		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	39.98	5.14	4.54	49.66	0.36	
		אוויר צח		8.10	3.43	7.94	19.47		
		סה"כ צריכה		48.08	8.57	12.48	69.13		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	35.06	1.36	3.40	39.82	0.36	
		אוויר צח		9.88	4.18	9.68	23.74		
		סה"כ צריכה		44.94	5.54	13.08	63.56		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	40.42	3.30	5.98	49.70	0.37	
		אוויר צח		8.10	3.43	7.94	19.47		
		סה"כ צריכה		48.52	6.73	13.92	69.17		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	173.84	17.14	11.14	202.12	6.19	
		אוויר צח		7.74	3.27	7.58	18.59		
		סה"כ צריכה		181.58	20.41	18.72	220.71		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	35.04	0.66	0.00	35.70	0.34	
		אוויר צח		7.33	3.10	7.18	17.61		
		סה"כ צריכה		42.37	3.76	7.18	53.31		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	80.04	32.40	84.76	197.20	0.37	
		אוויר צח		10.51	4.45	10.29	25.25		
		סה"כ צריכה		90.55	36.85	95.05	222.45		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	87.44	10.62	29.64	127.70	0.79	
		אוויר צח		23.63	10.002	23.14	56.78		
		סה"כ צריכה		111.07	20.62	52.78	184.48		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	32.66	2.74	6.34	41.74	0.25	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	15.04	6.37	14.73	36.13		
			סה"כ צריכה	47.70	9.11	21.07	77.87		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	15.16	0.00	0.00	15.16	0.62	
			אויר צח	10.33	4.37	10.11	24.81		
			סה"כ צריכה	25.49	4.37	10.11	39.97		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	23.46	0.42	0.00	23.88	0.42	
			אויר צח	15.57	6.59	15.24	37.40		
			סה"כ צריכה	39.03	7.01	15.24	61.28		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	38.86	1.74	2.90	43.50	0.38	
			אויר צח	15.01	6.35	14.70	36.05		
			סה"כ צריכה	53.87	8.09	17.60	79.55		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	105.60	1.85	5.10	112.55	1.00	
			אויר צח	22.94	9.71	22.47	55.12		
			סה"כ צריכה	128.54	11.56	27.57	167.67		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	18.06	0.00	0.00	18.06	0.31	
			אויר צח	7.39	3.13	7.24	17.76		
			סה"כ צריכה	25.45	3.13	7.24	35.82		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נויורבליד	16045522 - 3	2.96	0.00	0.00	2.96	0.33	
			אויר צח	8.56	3.62	8.38	20.56		
			סה"כ צריכה	11.52	3.62	8.38	23.52		
79	18632	קומה 6 משרד A4 נויורבליד	15113416 - 4	32.30	1.62	4.16	38.08	0.22	
			אויר צח	10.35	4.38	10.14	24.87		
			סה"כ צריכה	42.65	6.00	14.30	62.95		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	43.88	0.00	0.00	43.88	0.77	
			אויר צח	20.55	8.70	20.13	49.38		
			סה"כ צריכה	64.43	8.70	20.13	93.26		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	39.60	1.30	0.00	40.90	0.51	
			אויר צח	14.78	6.26	14.48	35.52		
			סה"כ צריכה	54.38	7.56	14.48	76.42		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	92.80	0.00	0.00	92.80	0.68	
			אויר צח	11.27	4.77	11.04	27.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	104.07	4.77	11.04	119.88		
83	35100	קומה 7 סימפלייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	276.05	6.75	17.10	299.90	1.90	
			אוויר צח	68.99	29.20	67.57	165.76		
			סה"כ צריכה	345.04	35.95	84.67	465.66		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	251.80	0.40	1.80	254.00	2.32	
			אוויר צח	105.27	44.56	103.10	252.92		
			סה"כ צריכה	357.07	44.96	104.90	506.92		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,053.80	353.80	503.20	1,910.80	7.26	
			סה"כ צריכה	1,053.80	353.80	503.20	1,910.80		
			סה"כ צריכה	45,783.88	8,851.60	9,813.85	64,449.33		
			חשבון חברת חשמל	57,160.00	12,540.00	16,700.00	86,400.00		
			הפרש בקוט"ש	-11,376.12	-3,688.40	-6,886.15	-21,950.67		
			הפרש באחוזים	-19.90%	-29.41%	-41.23%	-25.41%		



■ פסגה (45,783.88 Kwh)
■ גבע (8,851.60 Kwh)
■ שפל (9,813.85 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,560.90	660.70	1,528.70	3,750.30	37.84	
			סה"כ צריכה	1,560.90	660.70	1,528.70	3,750.30		

