



דוח קוט"ש

עבור: קניון רמת אביב

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/06/20 - 30/06/20)

תאריך הפקה: 02/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15668	*מדלי קיורר מועמס 85 %	81014232 - 6	68,727.60	17,369.92	8,037.60	94,135.12	440.00	
			סה"כ צריכה	68,727.60	17,369.92	8,037.60	94,135.12		
2	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	16014	81014219-2 חנות-לא להפקה	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16016	81014219-4 חנות-לא להפקה	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16020	81015037-1 חנות-לא להפקה	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16007	81014210-6 חנות-לא להפקה	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16009	81014210-7 חנות-לא להפקה	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16010	81014212-2 חנות-לא להפקה	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16011	81014212-7 חנות-לא להפקה	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16013	81014219-1 חנות-לא להפקה	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16018	81014231-8 חנות-לא להפקה	81014231 - 8	0.001	0.00	0.00	0.001		
			סה"כ צריכה	0.001	0.00	0.00	0.001		
13	16021	81015037-4 חנות-לא להפקה	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	39350	יחידות DX	15091184 - 1	2,888.20	302.00	73.00	3,263.20	27.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091184 - 2	361.70	58.90	2.60	423.20	28.32	
			15091184 - 3	4,304.40	731.20	99.80	5,135.40	27.67	
			15091184 - 4	3,663.80	471.80	129.60	4,265.20	37.69	
			סה"כ צריכה	11,218.10	1,563.90	305.00	13,087.00		
29	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	25,427.20	6,424.80	4,260.40	36,112.40	138.40	
			סה"כ צריכה	25,427.20	6,424.80	4,260.40	36,112.40		
30	33777	מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	3,014.20	403.40	51.40	3,469.00	27.60	
			סה"כ צריכה	3,014.20	403.40	51.40	3,469.00		
31	34263	מגדלי קירור % 100	81014232 - 6	80,856.00	20,435.20	9,456.00	110,747.20	440.00	
			סה"כ צריכה	80,856.00	20,435.20	9,456.00	110,747.20		
32	33768	מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	5,554.40	1,080.80	1,312.00	7,947.20	20.80	
			סה"כ צריכה	5,554.40	1,080.80	1,312.00	7,947.20		
33	15667	פנוי	81015040 - 5	107.80	30.80	82.80	221.40	1.40	
			סה"כ צריכה	107.80	30.80	82.80	221.40		
34	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	15714	פנוי	81014210 - 8	41,545.63	10,638.47	5,777.70	57,961.80	193.10	
			סה"כ צריכה	41,545.63	10,638.47	5,777.70	57,961.80		
36	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15717	פנוי	81014871 - 1	0.60	0.20	0.60	1.40		
			סה"כ צריכה	0.60	0.20	0.60	1.40		
38	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15573	פנוי א.פלאנט 145.ח	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15566	פנוי אמפוריו 268 ארמני ח. לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15603	פנוי בילבונג קידס ח.150 לשעבר	81016191 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15618	פנוי זוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	33775	פנוי דליה דן - חווה פרידוולד IBS לשעבר	81037893 - 4	0.00	0.00	0.05	0.05		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
47	15547	פנוי וניליה - מחסן לשעבר	81016600 - 5	1,268.47	355.73	710.08	2,334.28	6.17	
			סה"כ צריכה	1,268.47	355.73	710.08	2,334.28		
48	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	194.58	17.48	26.66	238.72	1.53	
			סה"כ צריכה	194.58	17.48	26.66	238.72		
50	33774	פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר	81037893 - 2	391.70	48.45	74.10	514.25	1.55	
			סה"כ צריכה	391.70	48.45	74.10	514.25		
51	15741	פנוי קסטרו גברים ח.113-114 לשעבר	81014245 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	15729	צוקה ח.206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	11,772.98	3,806.34	5,388.22	20,967.54	58.56	
			סה"כ צריכה	11,772.98	3,806.34	5,388.22	20,967.54		
54	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	14,880.00	5,345.00	7,821.00	28,046.00	66.00	
			סה"כ צריכה	14,880.00	5,345.00	7,821.00	28,046.00		
55	33776	ראשי בניין IBS	81018676 - 4	13,677.60	3,024.00	4,591.20	21,292.80	61.20	
			סה"כ צריכה	13,677.60	3,024.00	4,591.20	21,292.80		
56	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	139,026.65	33,691.27	42,126.78	214,844.70	623.60	
			סה"כ צריכה	139,026.65	33,691.27	42,126.78	214,844.70		
57	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	176,161.53	49,416.43	64,336.07	289,914.03	738.00	
			סה"כ צריכה	176,161.53	49,416.43	64,336.07	289,914.03		
58	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	170,129.52	47,873.03	59,490.20	277,492.75	697.60	
			סה"כ צריכה	170,129.52	47,873.03	59,490.20	277,492.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
59	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	175,171.63	48,100.95	40,546.05	263,818.63	737.20	
			סה"כ צריכה	175,171.63	48,100.95	40,546.05	263,818.63		
60	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	206,464.78	52,447.32	39,512.64	298,424.74	927.36	
			סה"כ צריכה	206,464.78	52,447.32	39,512.64	298,424.74		
61	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32603	*פרטנר	17313207 - 1	867.00	348.00	884.60	2,099.60	4.42	
			סה"כ צריכה	867.00	348.00	884.60	2,099.60		
2	15565	166.n ASH	81014245 - 5	1,447.13	327.22	138.46	1,912.81	8.76	
			מיזוג אויר	419.69	106.07	574.84	2,487.65		
			סה"כ צריכה	1,866.81	433.29	187.54	2,487.65		
3	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	4,970.98	1,393.41	1,027.20	7,391.60	23.89	
			מיזוג אויר	971.04	245.42	1,330.01	11,564.55		
			סה"כ צריכה	5,942.02	1,638.83	1,140.76	8,721.61		
4	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	6,185.00	1,551.20	1,433.20	9,169.40	33.80	
			מיזוג אויר	1,748.69	441.96	204.51	11,564.55		
			סה"כ צריכה	7,933.69	1,993.16	1,637.71	11,564.55		
5	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	733.02	159.97	50.55	943.54	3.90	
			סה"כ צריכה	733.02	159.97	50.55	943.54		
6	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	1,466.22	296.57	182.97	1,945.76	9.14	
			מיזוג אויר	327.81	82.85	449.00	2,394.76		
			סה"כ צריכה	1,794.03	379.42	221.31	2,394.76		
7	33773	א.ג אפ דיגיטל IBS	81037893 - 5	607.80	57.75	38.00	703.55	3.50	
			סה"כ צריכה	607.80	57.75	38.00	703.55		
8	15574	אדיס 250.n	81014232 - 3	1,248.90	317.70	163.90	1,730.50	14.60	
			מיזוג אויר	934.30	236.13	109.26	3,010.19		
			סה"כ צריכה	2,183.20	553.83	273.16	3,010.19		
9	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	3,392.74	719.41	290.47	4,402.62	17.25	
			מיזוג אויר	432.03	109.19	50.53	4,994.37		
			סה"כ צריכה	3,824.77	828.60	340.99	4,994.37		
10	16031	אופטיקנה 167.n	81016358 - 8	2,920.77	703.18	488.08	4,112.03	19.46	
			מיזוג אויר	416.16	105.18	570.005	4,682.04		
			סה"כ צריכה	3,336.93	808.36	536.75	4,682.04		
11	33770	אוקסיגן IBS	81022638 - 8	241.40	45.00	31.20	317.60	1.20	
			מיזוג אויר	129.64	21.08	2.19	152.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	371.04	66.08	33.39	470.51		
12	15576	אוריג'ינלס ח.176	2 - 81015037	3,855.10	869.30	900.30	5,624.70	18.20	
			מיזוג אויר	810.63	204.87	94.80	1,110.30		
			סה"כ צריכה	4,665.73	1,074.17	995.10	6,735.00		
13	15542	איי אופטיק קונסט ח.214	2 - 81014231	1,504.76	340.93	299.76	2,145.45	7.46	
			מיזוג אויר	359.73	90.92	42.07	492.72		
			סה"כ צריכה	1,864.49	431.85	341.83	2,638.16		
14	15577	אילנס דוכן	5 - 81014219	376.40	127.86	285.88	790.14	2.16	
			סה"כ צריכה	376.40	127.86	285.88	790.14		
15	15579	אימפרס ח.233	2 - 81016935	2,641.96	548.10	353.54	3,543.60	14.67	
			מיזוג אויר	305.65	77.25	35.75	418.65		
			סה"כ צריכה	2,947.62	625.35	389.28	3,962.25		
16	15580	אינדיגו ח.212	6 - 81016353	1,087.02	234.98	171.34	1,493.34	6.17	
			מיזוג אויר	324.76	82.08	37.98	444.81		
			סה"כ צריכה	1,411.78	317.06	209.32	1,938.16		
17	15581	אינטימה ח.165	4 - 81016358	1,391.41	342.42	154.43	1,888.26	7.07	
			מיזוג אויר	411.75	104.06	48.15	563.97		
			סה"כ צריכה	1,803.16	446.48	202.58	2,452.23		
18	15582	אירוקה ח.127	3 - 81014174	1,515.33	383.56	327.67	2,226.56	10.54	
			מיזוג אויר	238.70	60.33	27.92	326.95		
			סה"כ צריכה	1,754.03	443.89	355.59	2,553.51		
19	15583	אלדו ח.218-219	7 - 81016347	2,940.21	662.42	395.92	3,998.55	12.27	
			מיזוג אויר	536.30	135.54	62.72	734.57		
			סה"כ צריכה	3,476.51	797.97	458.64	4,733.11		
20	15584	אלמ ח.179	6 - 81015037	3,953.20	864.00	415.60	5,232.80	27.20	
			מיזוג אויר	1,994.97	504.20	233.31	2,732.48		
			סה"כ צריכה	5,948.17	1,368.20	648.91	7,965.28		
21	15630	אלפא אקסטוריז ש.ח.129	1 - 81014245	945.76	232.24	212.88	1,390.88	6.11	
			מיזוג אויר	309.18	78.14	36.16	423.48		
			סה"כ צריכה	1,254.94	310.38	249.04	1,814.36		
22	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	5 - 81016984	878.00	234.30	65.40	1,177.70	5.50	
			סה"כ צריכה	878.00	234.30	65.40	1,177.70		
23	15588	אמריקן איגל ח.248	7 - 81016984	5,907.00	1,714.00	1,089.40	8,710.40	23.20	
			סה"כ צריכה	5,907.00	1,714.00	1,089.40	8,710.40		
24	15589	אמריקן יונג ח.269	2 - 81016363	1,355.46	325.53	217.28	1,898.26	9.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	358.55	90.62	41.93	491.11		
			סה"כ צריכה	1,714.01	416.15	259.21	2,389.37		
25	15590	אן פונטיין ח.131	3 - 81014245	400.85	85.00	53.99	539.84	5.14	
			מיזוג אוויר	209.20	52.87	24.47	286.53		
			סה"כ צריכה	610.04	137.87	78.46	826.37		
26	23642	אפסילון חיתום קומה 10	6 - 81016834	447.20	78.70	117.30	643.20	2.40	
			סה"כ צריכה	447.20	78.70	117.30	643.20		
27	15592	אפסילון ק.7	2 - 81014871	2,254.10	744.60	1,905.80	4,904.50	8.20	
			סה"כ צריכה	2,254.10	744.60	1,905.80	4,904.50		
28	15594	אפריל ח.156-157	2 - 81016358	3,811.05	667.51	340.69	4,819.25	21.58	
			מיזוג אוויר	674.49	170.47	78.88	923.84		
			סה"כ צריכה	4,485.54	837.98	419.57	5,743.09		
29	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק. 11	7 - 81016834	1,820.20	305.40	781.40	2,907.00	10.00	
			סה"כ צריכה	1,820.20	305.40	781.40	2,907.00		
30	15596	אקס טי ספנות ק. 8	5 - 81016834	1,077.90	123.20	259.80	1,460.90	6.40	
			סה"כ צריכה	1,077.90	123.20	259.80	1,460.90		
31	15598	ארומה ח.280	2 - 81016878	3,602.36	937.71	1,258.25	5,798.32	25.81	
			מיזוג אוויר	291.55	73.68	34.10	399.33		
			סה"כ צריכה	3,893.91	1,011.39	1,292.35	6,197.65		
32	15685	ארמני אקסציינג ח.180	1 - 81016984	3,147.70	778.70	285.40	4,211.80	15.50	
			מיזוג אוויר	685.37	173.22	80.15	938.74		
			סה"כ צריכה	3,833.07	951.92	365.55	5,150.54		
33	15599	ארקפה ח.147	1 - 81016887	9,013.27	2,536.77	3,126.72	14,676.76	50.14	
			מיזוג אוויר	724.75	183.17	84.76	992.68		
			סה"כ צריכה	9,738.02	2,719.94	3,211.48	15,669.44		
34	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	2,621.84	525.64	338.51	3,485.99	13.48	
			מיזוג אוויר	359.73	90.92	42.07	492.72		
			סה"כ צריכה	2,981.57	616.56	380.58	3,978.71		
35	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	2,888.91	612.31	304.44	3,805.66	14.84	
			מיזוג אוויר	413.51	104.51	48.36	566.38		
			סה"כ צריכה	3,302.42	716.82	352.80	4,372.04		
36	35354	בוטיק מימוזה ח. 257	7 - 81014219	1,860.92	367.91	143.51	2,372.34	10.30	
			מיזוג אוויר	329.16	83.19	38.50	450.85		
			סה"כ צריכה	2,190.08	451.11	182.01	2,823.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
37	33761	בוזק IBS	81018676 - 2	611.05	233.00	580.15	1,424.20	3.40	
			סה"כ צריכה	611.05	233.00	580.15	1,424.20		
38	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	2,748.80	805.70	464.62	4,019.12	16.10	
			מיזוג אויר	564.58	142.69	66.03	773.29		
			סה"כ צריכה	3,313.38	948.39	530.65	4,792.41		
39	33772	ברטק IBS	81037893 - 3	240.00	33.75	71.65	345.40	1.90	
			סה"כ צריכה	240.00	33.75	71.65	345.40		
40	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	1,650.44	304.71	252.53	2,207.68	11.04	
			מיזוג אויר	419.69	106.07	49.08	574.84		
			סה"כ צריכה	2,070.13	410.78	301.61	2,782.52		
41	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	2,652.12	556.74	316.13	3,524.99	15.28	
			מיזוג	576.27	145.64	67.39	789.31		
			סה"כ צריכה	3,228.39	702.39	383.52	4,314.30		
42	15613	ג'ורג'י צ'רלינג בע"מ	81016600 - 2	20.39	6.63	7.37	34.39	3.69	
			סה"כ צריכה	20.39	6.63	7.37	34.39		
43	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	3,818.90	936.30	556.40	5,311.60	27.80	
			מיזוג אויר	734.45	185.62	85.89	1,005.96		
			סה"כ צריכה	4,553.35	1,121.92	642.29	6,317.56		
44	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	1,609.86	338.03	114.52	2,062.41	9.25	
			מיזוג אויר	240.17	60.70	28.09	328.96		
			סה"כ צריכה	1,850.03	398.73	142.60	2,391.37		
45	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	2,010.44	536.42	730.04	3,276.89	9.66	
			סה"כ צריכה	2,010.44	536.42	730.04	3,276.89		
46	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	713.20	87.90	194.40	995.50	3.40	
			סה"כ צריכה	713.20	87.90	194.40	995.50		
47	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	1,477.09	386.38	348.22	2,211.68	8.01	
			מיזוג אויר	359.73	90.92	42.07	492.72		
			סה"כ צריכה	1,836.82	477.29	390.29	2,704.40		
48	33766	ד"ר פנינה שמש IBS	81022638 - 4	321.40	33.20	57.45	412.05	3.60	
			מיזוג אוויר	172.60	15.56	4.03	192.19		
			סה"כ צריכה	494.00	48.76	61.48	604.24		
49	15615	דוכן אורנג	81025453 - 2	236.58	86.15	219.78	542.51		
			סה"כ צריכה	236.58	86.15	219.78	542.51		
50	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	2,074.80	690.004	1,064.85	3,829.65	9.59	
			סה"כ צריכה	2,074.80	690.004	1,064.85	3,829.65		
51	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	151.98	39.58	75.26	266.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	151.98	39.58	75.26	266.82		
52	15619	דוכן סחוט ח.207	4 - 81014231	1,420.06	506.79	890.63	2,817.47	7.75	
			סה"כ צריכה	1,420.06	506.79	890.63	2,817.47		
53	15623	דומו ח.138	2 - 81014241	3,948.32	1,240.50	307.46	5,496.29	21.07	
			סה"כ צריכה	3,948.32	1,240.50	307.46	5,496.29		
54	15624	דורית שדה ח.235	4 - 81016935	499.81	114.74	90.33	704.88	2.42	
			מיזוג אויר	146.95	37.14	17.19	201.27		
			סה"כ צריכה	646.75	151.88	107.52	906.16		
55	35291	דורית שדה חדש	5 - 81014210	445.77	99.60	84.67	630.04	2.69	
			מיזוג אוויר	146.95	37.14	17.19	201.27		
			סה"כ צריכה	592.72	136.73	101.86	831.31		
56	15626	דיזל ח.141	2 - 81016321	4,193.88	1,103.08	304.07	5,601.03	24.37	
			מיזוג אויר	1,284.33	324.60	150.20	1,759.13		
			סה"כ צריכה	5,478.21	1,427.68	454.27	7,360.15		
57	15627	דנה אשכנזי ח.230	7 - 81016935	680.83	142.45	80.10	903.37	7.92	
			מיזוג אויר	146.95	37.14	17.19	201.27		
			סה"כ צריכה	827.78	179.59	97.28	1,104.65		
58	15628	דניאלה להבי ח.274	7 - 81016331	1,630.09	232.54	171.96	2,034.59	8.60	
			מיזוג אויר	359.73	90.92	42.07	492.72		
			סה"כ צריכה	1,989.82	323.46	214.03	2,527.31		
59	15545	דר זרחה ק.3	6 - 81015040	70.20	17.00	43.10	130.30	2.70	
			סה"כ צריכה	70.20	17.00	43.10	130.30		
60	35358	ה. שטרן חדש ח. A 240	4 - 81016441	3,755.75	714.50	423.53	4,893.78	24.22	
			מיזוג	893.45	225.81	104.49	1,223.74		
			סה"כ צריכה	4,649.20	940.30	528.02	6,117.52		
61	15638	הוגו בוס ח.224-226	5 - 81014212	3,597.54	914.29	414.61	4,926.44	22.16	
			מיזוג אויר	1,334.00	337.15	156.01	1,827.16		
			סה"כ צריכה	4,931.54	1,251.44	570.62	6,753.60		
62	15633	היינס ח.213	1 - 81014231	1,955.28	474.00	346.35	2,775.62	10.08	
			מיזוג אויר	389.71	98.49	45.58	533.78		
			סה"כ צריכה	2,344.99	572.49	391.92	3,309.40		
63	15635	הפנינג ח.278	4 - 81016351	2,232.17	499.51	152.77	2,884.44	15.68	
			מיזוג אויר	613.48	155.05	71.75	840.28		
			סה"כ צריכה	2,845.65	654.55	224.51	3,724.72		
64	15636	הצורפים ח.128	4 - 81014174	1,225.16	302.87	312.77	1,840.80	6.23	
			מיזוג אויר	309.77	78.29	36.23	424.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,534.92	381.16	349.00	2,265.08		
65	15637	ואנס ח. 217	81016347 - 6	1,369.99	257.14	188.97	1,816.10	10.06	
			מיזוג אויר	356.79	90.17	41.73	488.69		
			סה"כ צריכה	1,726.78	347.31	230.70	2,304.79		
66	33771	ווינדמן הפקות IBS	81037893 - 1	534.75	35.80	85.95	656.50	0.45	
			סה"כ צריכה	534.75	35.80	85.95	656.50		
67	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	1,232.22	255.98	135.38	1,623.58	8.76	
			מיזוג אויר	565.16	142.84	66.10	774.10		
			סה"כ צריכה	1,797.38	398.81	201.48	2,397.67		
68	15639	זארה ח. 102-107	81014241 - 4	36,620.33	9,808.82	8,856.47	55,285.62	165.38	
			סה"כ צריכה	36,620.33	9,808.82	8,856.47	55,285.62		
69	15548	זארה מחסן ח. 285	81016899 - 1	4,799.80	1,126.60	243.00	6,169.40	28.40	
			סה"כ צריכה	4,799.80	1,126.60	243.00	6,169.40		
70	15550	ח. 208-209 - מנגו	81016785 - 4	11,098.10	3,070.51	1,177.84	15,346.44	69.12	
			מיזוג אויר	2,404.08	607.60	281.15	3,292.83		
			סה"כ צריכה	13,502.18	3,678.10	1,458.99	18,639.27		
71	15571	ח. 228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	15551	ח. 267 - אמפריו ארמני	81016331 - 6	3,764.87	847.66	274.66	4,887.19	24.45	
			מיזוג אויר	715.93	180.94	83.73	980.60		
			סה"כ צריכה	4,480.80	1,028.61	358.39	5,867.79		
73	15641	ח. 215 - טוליפ גלארי	81014231 - 3	1,409.98	292.25	142.52	1,844.75	8.54	
			מיזוג אויר	360.02	90.99	42.10	493.12		
			סה"כ צריכה	1,770.008	383.24	184.62	2,337.87		
74	15725	ח. 136 - טומי הילפיגר	81016887 - 2	7,628.44	2,037.45	681.76	10,347.65	37.31	
			מיזוג אויר	1,251.30	316.25	146.34	1,713.88		
			סה"כ צריכה	8,879.74	2,353.70	828.10	12,061.53		
75	15643	ח. 253 - טופ שופ	81016600 - 1	7,664.64	2,077.90	1,055.95	10,798.49	42.91	
			מיזוג אויר	2,231.27	563.92	260.94	3,056.13		
			סה"כ צריכה	9,895.91	2,641.82	1,316.89	13,854.62		
76	15765	טורקזי משלוחים	81022015 - 1	84.95	33.85	35.03	153.83	0.61	
			סה"כ צריכה	84.95	33.85	35.03	153.83		
77	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	1,616.57	463.48	249.82	2,329.87	53.47	
			סה"כ צריכה	1,616.57	463.48	249.82	2,329.87		
78	15631	ח. 168 - יאנגה	81016321 - 3	2,152.97	610.04	290.16	3,053.17	10.98	
			מיזוג אויר	319.29	80.70	37.34	437.33		
			סה"כ צריכה	2,472.26	690.74	327.50	3,490.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
79	15645	לאוקיטסן ח.132	81014231 - 5	1,450.37	369.02	94.08	1,913.48	8.58	
			סה"כ צריכה	1,701.36	432.46	123.44	2,257.25		
80	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	10,075.40	3,075.20	2,421.40	15,572.00	50.00	
			סה"כ צריכה	10,075.40	3,075.20	2,421.40	15,572.00		
81	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	644.00	152.70	158.80	955.50	3.40	
			סה"כ צריכה	644.00	152.70	158.80	955.50		
82	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	430.62	164.19	349.15	943.96	3.44	
			סה"כ צריכה	430.62	164.19	349.15	943.96		
83	15649	לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	37,019.85	13,506.08	18,741.72	69,267.65	152.40	
			סה"כ צריכה	37,019.85	13,506.08	18,741.72	69,267.65		
84	15650	ליאונידיס	81026474 - 1	405.96	139.03	336.30	881.28	2.22	
			סה"כ צריכה	405.96	139.03	336.30	881.28		
85	15593	ליטל רזילי ח.222	81016347 - 2	39.80	22.98	36.37	99.16	3.18	
			מיזוג אויר	371.78	93.96	43.48	509.22		
			סה"כ צריכה	411.58	116.95	79.85	608.38		
86	37389	לילך אלגרבל ח.273	81016363 - 6	490.75	129.76	88.94	709.46	4.73	
			מיזוג אויר	354.73	89.65	41.49	485.87		
			סה"כ צריכה	845.48	219.42	130.43	1,195.33		
87	15651	ללין ח.254	81016441 - 8	1,859.44	454.16	154.73	2,468.33	9.88	
			מיזוג אויר	352.68	89.13	41.25	483.06		
			סה"כ צריכה	2,212.11	543.29	195.98	2,951.39		
88	15591	לנדוור ח.139	81016785 - 2	5,729.27	1,755.72	1,254.48	8,739.48	29.79	
			מיזוג אויר	269.80	68.19	31.55	369.54		
			סה"כ צריכה	5,999.07	1,823.91	1,286.03	9,109.02		
89	15652	מ"א בג	81016899 - 5	297.60	114.40	298.00	710.00	1.20	
			סה"כ צריכה	297.60	114.40	298.00	710.00		
90	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	11,181.45	2,729.19	901.70	14,812.34	50.30	
			סה"כ צריכה	11,181.45	2,729.19	901.70	14,812.34		
91	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	2,899.77	784.49	898.36	4,582.62	14.54	
			מיזוג אויר	485.52	122.71	56.78	665.01		
			סה"כ צריכה	3,385.28	907.20	955.14	5,247.63		
92	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	1,127.00	424.10	1,078.50	2,629.60	3.90	
			סה"כ צריכה	1,127.00	424.10	1,078.50	2,629.60		
93	15640	מגדל חניה	81016887 - 8	3,015.07	1,389.87	2,482.51	6,887.45	16.28	
			סה"כ צריכה	3,015.07	1,389.87	2,482.51	6,887.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
94	15655	מגדל משרדים אפסילון ק.7	81016834 - 3	1,737.40	251.50	643.70	2,632.60	8.90	
			סה"כ צריכה	1,737.40	251.50	643.70	2,632.60		
95	15657	מגדל משרדים אייקון 4.ק	81015040 - 2	207.70	28.60	61.00	297.30	1.30	
			סה"כ צריכה	207.70	28.60	61.00	297.30		
96	15658	מגדל משרדים אפסילון 5.ק	81014871 - 4	862.90	118.80	309.30	1,291.00	4.50	
			סה"כ צריכה	862.90	118.80	309.30	1,291.00		
97	15659	מגדל משרדים גיזה 12.ק	81016947 - 1	1,852.00	333.80	800.20	2,986.00	8.40	
			סה"כ צריכה	1,852.00	333.80	800.20	2,986.00		
98	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק.4	81015040 - 3	1,897.70	510.70	1,071.20	3,479.60	10.00	
			סה"כ צריכה	1,897.70	510.70	1,071.20	3,479.60		
99	15662	מגדל משרדים נור מד ק.4	81015040 - 4	816.10	184.20	370.40	1,370.70	8.10	
			סה"כ צריכה	816.10	184.20	370.40	1,370.70		
100	15663	מגדל משרדים נור מד ק.5	81014871 - 5	447.60	57.70	122.60	627.90	2.40	
			סה"כ צריכה	447.60	57.70	122.60	627.90		
101	15664	מגדל משרדים עו"ד קפולן 10.ק	81016947 - 3	1,156.90	429.90	466.70	2,053.50	7.60	
			סה"כ צריכה	1,156.90	429.90	466.70	2,053.50		
102	15665	מגדל משרדים פרתם	81016834 - 4	791.80	163.30	318.30	1,273.40	4.60	
			סה"כ צריכה	791.80	163.30	318.30	1,273.40		
103	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	1,376.00	410.00	743.20	2,529.20	8.80	
			סה"כ צריכה	1,376.00	410.00	743.20	2,529.20		
104	31405	מגדל קירור 15 %	81014232 - 6	12,128.40	3,065.28	1,418.40	16,612.08	440.00	
			סה"כ צריכה	12,128.40	3,065.28	1,418.40	16,612.08		
105	33767	מוב טיים משרד IBS	81022638 - 5	217.55	61.25	143.75	422.55	1.35	
		מיזוג אוויר		116.83	28.70	10.10	155.62		
		סה"כ צריכה		334.38	89.95	153.85	578.17		
106	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	31.50	11.65	29.90	73.05	0.45	
			סה"כ צריכה	31.50	11.65	29.90	73.05		
107	28178	מחסן ארמי	17313208 - 1	140.30	16.70	39.30	196.30	1.54	
			סה"כ צריכה	140.30	16.70	39.30	196.30		
108	35517	מחסן מטבח טורקוז	81016351 - 1	2,525.45	814.88	1,737.27	5,077.60	13.36	
			סה"כ צריכה	2,525.45	814.88	1,737.27	5,077.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
109	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	112.75	18.25	12.75	143.75	2.24	
			סה"כ צריכה	112.75	18.25	12.75	143.75		
110	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	1,119.30	446.00	1,124.80	2,690.10	5.65	
			סה"כ צריכה	1,119.30	446.00	1,124.80	2,690.10		
111	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	185.60	74.30	193.30	453.20	1.11	
			סה"כ צריכה	185.60	74.30	193.30	453.20		
112	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	743.20	369.20	616.60	1,729.00		
			סה"כ צריכה	743.20	369.20	616.60	1,729.00		
113	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	530.80	56.30	54.50	641.60	4.93	
			סה"כ צריכה	530.80	56.30	54.50	641.60		
114	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	81036676 - 2	332.40	129.25	336.70	798.35	1.95	
			סה"כ צריכה	332.40	129.25	336.70	798.35		
115	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	501.90	184.10	404.40	1,090.40	3.59	
			סה"כ צריכה	501.90	184.10	404.40	1,090.40		
116	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	571.95	51.10	43.56	666.61	2.93	
			סה"כ צריכה	571.95	51.10	43.56	666.61		
117	31407	מחסן סחוט	81036676 - 6	516.05	194.55	502.35	1,212.95	2.15	
			סה"כ צריכה	516.05	194.55	502.35	1,212.95		
118	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.25	0.00	0.00	0.25	1.15	
			סה"כ צריכה	0.25	0.00	0.00	0.25		
119	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	257.20	67.35	72.15	396.70	1.71	
			סה"כ צריכה	257.20	67.35	72.15	396.70		
120	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	4,187.25	1,027.02	680.77	5,895.04	19.74	
			מיזוג אויר	1,127.98	285.08	131.92	1,544.97		
			סה"כ צריכה	5,315.23	1,312.10	812.69	7,440.02		
121	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	2,312.16	449.24	251.00	3,012.40	14.57	
			מיזוג אויר	333.75	84.35	39.03	457.13		
			סה"כ צריכה	2,645.91	533.59	290.03	3,469.53		
122	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	3,116.27	296.05	94.14	3,506.47	15.81	
			מיזוג אויר	429.09	108.45	50.18	587.72		
			סה"כ צריכה	3,545.36	404.50	144.32	4,094.18		
123	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	30.50	18.30	19.10	67.90	2.30	
			סה"כ צריכה	30.50	18.30	19.10	67.90		
124	15606	מסעדת הירו ח.174	81014241 - 3	868.49	329.36	851.89	2,049.74	3.63	
			סה"כ צריכה	868.49	329.36	851.89	2,049.74		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
125	15681	מעלית	81016984 - 6	60.10	19.80	50.10	130.00	1.10	
			סה"כ צריכה	60.10	19.80	50.10	130.00		
126	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	7,114.79	2,411.74	3,358.17	12,884.71	29.97	
			מיזוג אויר	558.40	141.13	65.30	764.84		
			סה"כ צריכה	7,673.20	2,552.87	3,423.48	13,649.55		
127	15554	מרי נעליים ח.272	81016363 - 5	1,533.60	288.93	174.25	1,996.78	8.27	
			מיזוג אויר	354.73	89.65	41.49	485.87		
			סה"כ צריכה	1,888.34	378.59	215.73	2,482.66		
128	33765	מרפאת שיניים IBS	81022638 - 3	970.60	176.30	118.20	1,265.10	4.30	
			מיזוג אוויר	521.24	82.61	8.30	612.15		
			סה"כ צריכה	1,491.84	258.91	126.50	1,877.25		
129	33760	מרפאת שיניים ש.ל.ה	81016947 - 7	4,462.20	987.60	1,819.70	7,269.50	23.30	
			סה"כ צריכה	4,462.20	987.60	1,819.70	7,269.50		
130	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	2,914.86	565.60	427.09	3,907.55	14.10	
			מיזוג אויר	354.73	89.65	41.49	485.87		
			סה"כ צריכה	3,269.59	655.25	468.58	4,393.42		
131	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	1,089.00	138.30	259.60	1,486.90	6.80	
			סה"כ צריכה	1,089.00	138.30	259.60	1,486.90		
132	15687	נור מד ק.6	81014871 - 6	1,632.60	364.80	756.60	2,754.00	8.00	
			סה"כ צריכה	1,632.60	364.80	756.60	2,754.00		
133	15686	נור מד ק.3	81016878 - 4	37,388.08	10,252.99	21,102.90	68,743.97	162.94	
			סה"כ צריכה	37,388.08	10,252.99	21,102.90	68,743.97		
134	15708	נייקי חדש ח.152-155	81016191 - 8	6,475.04	1,876.44	1,587.53	9,939.01	35.97	
			מיזוג אוויר	1,686.97	426.36	197.29	2,310.62		
			סה"כ צריכה	8,162.01	2,302.79	1,784.82	12,249.63		
135	15689	נספרסו ח.234	81016935 - 3	4,158.66	1,116.91	505.63	5,781.20	21.84	
			מיזוג אויר	527.66	133.36	61.71	722.73		
			סה"כ צריכה	4,686.33	1,250.27	567.34	6,503.93		
136	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	2,871.42	796.64	482.84	4,150.90	14.74	
			מיזוג אויר	611.31	154.50	71.49	837.30		
			סה"כ צריכה	3,482.72	951.14	554.33	4,988.19		
137	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	1,789.38	333.79	179.55	2,302.73	9.78	
			מיזוג אויר	535.83	135.42	62.66	733.92		
			סה"כ צריכה	2,325.21	469.22	242.22	3,036.65		
138	15692	סוורבסקי ח.170	81016321 - 5	959.68	260.35	167.11	1,387.14	6.45	
			מיזוג אויר	249.22	62.99	29.15	341.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,208.91	323.34	196.25	1,728.50		
139	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	20,072.46	7,912.92	15,529.99	43,515.37	105.36	
			מיזוג אויר	3,852.11	973.57	450.50	5,276.17		
			סה"כ צריכה	23,924.57	8,886.49	15,980.49	48,791.54		
140	33764	סטודיו IBS C	81022638 - 2	1,791.20	429.90	211.10	2,432.20	14.30	
			סה"כ צריכה	1,791.20	429.90	211.10	2,432.20		
141	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	3,478.12	767.61	271.56	4,517.29	20.96	
			מיזוג אויר	829.26	209.58	96.98	1,135.82		
			סה"כ צריכה	4,307.38	977.20	368.54	5,653.12		
142	15695	סטורי ליבינג ח.227	81016321 - 1	2,194.29	468.11	224.83	2,887.23	11.19	
			מיזוג אויר	611.31	154.50	71.49	837.30		
			סה"כ צריכה	2,805.59	622.61	296.32	3,724.53		
143	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	1,280.37	359.97	201.74	1,842.08	9.94	
			מיזוג אויר	567.34	143.39	66.35	777.08		
			סה"כ צריכה	1,847.71	503.36	268.08	2,619.15		
144	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	3,718.00	893.54	269.01	4,880.55	17.89	
			מיזוג אויר	628.35	158.81	73.48	860.64		
			סה"כ צריכה	4,346.35	1,052.35	342.49	5,741.19		
145	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,576.88	586.93	1,467.44	3,631.25	6.28	
			סה"כ צריכה	1,576.88	586.93	1,467.44	3,631.25		
146	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	290.75	108.15	221.55	620.45	1.05	
			סה"כ צריכה	290.75	108.15	221.55	620.45		
147	15612	סמסונייט ח.258	81014219 - 8	1,258.66	231.28	90.51	1,580.45	7.84	
			מיזוג אויר	262.80	66.42	30.73	359.96		
			סה"כ צריכה	1,521.46	297.70	121.25	1,940.41		
148	33769	עובד ראובן מזרח IBS	81022638 - 7	155.60	46.60	83.40	285.60	1.55	
			מיזוג אוויר	83.56	21.83	5.86	111.25		
			סה"כ צריכה	239.16	68.43	89.26	396.85		
149	15621	עולם המתקים	13141002 - 1	394.10	157.30	427.90	979.30		
			סה"כ צריכה	394.10	157.30	427.90	979.30		
150	33763	עמנואל נועה IBS	81022638 - 1	692.00	95.20	246.50	1,033.70	3.20	
			מיזוג אוויר	371.62	44.61	17.31	433.54		
			סה"כ צריכה	1,063.62	139.81	263.81	1,467.24		
151	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	1,134.93	254.29	97.95	1,487.17	8.85	
			מיזוג אויר	339.75	85.87	39.73	465.34		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,474.68	340.15	137.68	1,952.51		
152	15702	פאם קליניק ח.244-245	8 - 81014211	1,726.74	282.89	203.69	2,213.32	12.48	
			מיזוג אויר	166.23	42.01	19.44	227.68		
			סה"כ צריכה	1,892.97	324.90	223.14	2,441.01		
153	15701	פאם קליניק ניל ח.243A	3 - 81014211	892.20	150.38	50.12	1,092.71	4.70	
			מיזוג אויר	594.55	150.26	69.53	814.35		
			סה"כ צריכה	1,486.75	300.65	119.66	1,907.06		
154	15703	פדני ח.133-134	6 - 81014211	2,467.06	564.56	239.48	3,271.10	14.66	
			מיזוג אויר	705.35	178.27	82.49	966.11		
			סה"כ צריכה	3,172.41	742.83	321.97	4,237.21		
155	15704	פוזילוב ח.112	2 - 81014174	1,402.37	320.82	91.93	1,815.12	7.19	
			מיזוג אויר	238.12	60.18	27.85	326.14		
			סה"כ צריכה	1,640.48	381.00	119.78	2,141.27		
156	15688	פוט לוקר ח.177	3 - 81015037	4,913.00	1,400.70	772.70	7,086.40	29.30	
			מיזוג אויר	1,325.36	334.97	155.00	1,815.32		
			סה"כ צריכה	6,238.36	1,735.67	927.70	8,901.72		
157	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	1,915.93	447.55	370.42	2,733.90	13.66	
			מיזוג אויר	540.18	136.52	63.17	739.88		
			סה"כ צריכה	2,456.11	584.08	433.59	3,473.78		
158	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	2,840.09	602.98	343.63	3,786.70	17.25	
			מיזוג אויר	659.33	166.64	77.11	903.07		
			סה"כ צריכה	3,499.42	769.62	420.74	4,689.77		
159	15707	פוקס הום ח.248	7 - 81015037	3,494.20	911.00	457.80	4,863.00	14.60	
			סה"כ צריכה	3,494.20	911.00	457.80	4,863.00		
160	15625	פוקס ילדים ח.220	8 - 81016347	1,865.86	460.33	182.63	2,508.83	11.17	
			מיזוג אויר	523.14	132.22	61.18	716.53		
			סה"כ צריכה	2,389.00	592.54	243.81	3,225.36		
161	16039	פי אייץ' חדר שרתים 13	1 - 81025335	1,300.76	475.76	1,176.52	2,953.05	5.32	
			סה"כ צריכה	1,300.76	475.76	1,176.52	2,953.05		
162	15709	פלאנט טיים ח.146	2 - 81016191	1,213.57	190.17	70.32	1,474.06	8.19	
			מיזוג אויר	290.66	73.46	33.99	398.12		
			סה"כ צריכה	1,504.23	263.63	104.31	1,872.18		
163	15710	פלאפון אנטנות	1 - 81020418	504.21	183.51	434.62	1,122.34	1.82	
			סה"כ צריכה	504.21	183.51	434.62	1,122.34		
164	15585	פלמינגו קידס ח.277	5 - 81016351	373.71	89.11	55.96	518.77	5.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	152.83	38.62	17.87	209.32		
			סה"כ צריכה	526.53	127.73	73.83	728.10		
165	15715	פנוי	81014212 - 6	18.31	2.07	13.77	34.16	1.07	
			סה"כ צריכה	18.31	2.07	13.77	34.16		
166	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	1,192.26	368.31	347.09	1,907.66	10.58	
			מיזוג אוויר	831.85	210.24	97.28	1,139.37		
			סה"כ צריכה	2,024.11	578.55	444.37	3,047.03		
168	38734	פקטורי	81014211 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	831.08	210.04	97.19	1,138.32		
			סה"כ צריכה	831.08	210.04	97.19	1,138.32		
169	15696	פקטורי גברים ח.181	81016984 - 2	1,939.80	492.20	316.20	2,748.20	12.90	
			מיזוג אוויר	670.50	169.46	78.41	918.37		
			סה"כ צריכה	2,610.30	661.66	394.61	3,666.57		
170	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	3,933.24	969.79	730.32	5,633.35	19.04	
			מיזוג אוויר	1,756.92	444.04	205.47	2,406.42		
			סה"כ צריכה	5,690.16	1,413.83	935.79	8,039.78		
171	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	1,725.85	386.92	205.85	2,318.61	10.66	
			מיזוג אוויר	355.62	89.88	41.59	487.08		
			סה"כ צריכה	2,081.47	476.79	247.43	2,805.69		
172	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	394.88	102.45	32.36	529.69	2.83	
			מיזוג אוויר	86.41	21.84	10.11	118.35		
			סה"כ צריכה	481.28	124.29	42.47	648.04		
173	15555	פרטור תקשורת	81016321 - 7	2,059.38	735.68	1,642.51	4,437.57	8.27	
			סה"כ צריכה	2,059.38	735.68	1,642.51	4,437.57		
174	15705	פרי פפל ח.158-160	81014210 - 1	2,860.16	730.85	789.48	4,380.49	24.43	
			מיזוג אוויר	1,187.34	300.08	138.86	1,626.29		
			סה"כ צריכה	4,047.51	1,030.93	928.33	6,006.77		
175	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	3,902.58	1,212.14	1,106.62	6,221.34	21.42	
			מיזוג אוויר	289.78	73.24	33.89	396.91		
			סה"כ צריכה	4,192.36	1,285.38	1,140.51	6,618.25		
176	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	5,237.77	2,161.55	3,709.32	11,108.64	22.96	
			סה"כ צריכה	5,237.77	2,161.55	3,709.32	11,108.64		
177	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	13,181.40	4,216.24	4,534.12	21,931.76	52.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,181.40	4,216.24	4,534.12	21,931.76		
178	33762	ציבורי IBS	81018676 - 1	-3,014.20	-403.40	-51.40	-3,469.00	27.60	
			81018676 - 2	-611.05	-233.00	-580.15	-1,424.20	3.40	
			81018676 - 4	13,677.60	3,024.00	4,591.20	21,292.80	61.20	
			81022638 - 1	-692.00	-95.20	-246.50	-1,033.70	3.20	
			81022638 - 2	-1,791.20	-429.90	-211.10	-2,432.20	14.30	
			81022638 - 3	-970.60	-176.30	-118.20	-1,265.10	4.30	
			81022638 - 4	-321.40	-33.20	-57.45	-412.05	3.60	
			81022638 - 5	-217.55	-61.25	-143.75	-422.55	1.35	
			81022638 - 7	-155.60	-46.60	-83.40	-285.60	1.55	
			81022638 - 8	-241.40	-45.00	-31.20	-317.60	1.20	
			81037893 - 1	-534.75	-35.80	-85.95	-656.50	0.45	
			81037893 - 3	-240.00	-33.75	-71.65	-345.40	1.90	
			81037893 - 5	-607.80	-57.75	-38.00	-703.55	3.50	
			סה"כ צריכה	4,280.05	1,372.85	2,872.45	8,525.35		
179	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	15,703.78	5,940.91	14,640.62	36,285.31	55.71	
			סה"כ צריכה	15,703.78	5,940.91	14,640.62	36,285.31		
180	23470	ציבורי א1 - 7א, ב2	81014211 - 4	16,959.19	4,878.91	3,820.18	25,658.28	69.92	
			81014241 - 8	-11,181.45	-2,729.19	-901.70	-14,812.34	50.30	
			סה"כ צריכה	5,777.74	2,149.72	2,918.48	10,845.94		
181	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	25,596.00	7,822.00	14,840.00	48,258.00	95.00	
			81040358 - 7	-1,127.00	-424.10	-1,078.50	-2,629.60	3.90	
			81040358 - 8	-18,247.20	-4,603.20	-4,204.80	-27,055.20	70.80	
			סה"כ צריכה	6,221.80	2,794.70	9,556.70	18,573.20		
182	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	8,005.44	3,004.80	7,305.92	18,316.16	31.04	
			סה"כ צריכה	8,005.44	3,004.80	7,305.92	18,316.16		
183	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	18,739.31	4,034.11	2,164.58	24,938.00	112.32	
			סה"כ צריכה	18,739.31	4,034.11	2,164.58	24,938.00		
184	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	24,838.80	5,409.60	2,263.20	32,511.60	124.80	
			סה"כ צריכה	24,838.80	5,409.60	2,263.20	32,511.60		
185	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	14,821.20	3,411.60	1,900.80	20,133.60	82.80	
			סה"כ צריכה	14,821.20	3,411.60	1,900.80	20,133.60		
186	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	21,324.00	5,106.00	2,776.40	29,206.40	154.00	
			סה"כ צריכה	21,324.00	5,106.00	2,776.40	29,206.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
187	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	18,247.20	4,603.20	4,204.80	27,055.20	70.80	
			סה"כ צריכה	18,247.20	4,603.20	4,204.80	27,055.20		
188	15561	ציבורי, משאבות איזור QE2	81040358 - 3	15,672.00	5,230.00	9,948.00	30,850.00	64.00	
			סה"כ צריכה	15,672.00	5,230.00	9,948.00	30,850.00		
189	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	43,227.18	5,115.96	785.76	49,128.90	492.00	
			סה"כ צריכה	43,227.18	5,115.96	785.76	49,128.90		
190	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	580.46	130.97	55.97	767.41	3.89	
			מיזוג אויר	159.88	40.41	18.70	218.99		
			סה"כ צריכה	740.34	171.38	74.67	986.39		
191	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	145.40	29.40	74.50	249.30	2.20	
			סה"כ צריכה	145.40	29.40	74.50	249.30		
192	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	4,427.00	1,052.80	696.00	6,175.80	26.30	
			מיזוג אויר	915.78	231.45	107.10	1,254.33		
			סה"כ צריכה	5,342.78	1,284.25	803.10	7,430.13		
193	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	1,788.83	427.09	355.30	2,571.22	11.19	
			מיזוג אויר	229.83	58.09	26.88	314.79		
			סה"כ צריכה	2,018.66	485.17	382.18	2,886.01		
194	15740	קלארקס ח.232	81016935 - 1	51.31	21.19	48.30	120.80	2.73	
			מיזוג אויר	259.81	65.66	30.38	355.85		
			סה"כ צריכה	311.11	86.85	78.68	476.65		
195	37387	קניון רמת אביב ח.287	81016899 - 4	1,420.60	142.00	366.40	1,929.00	39.60	
			סה"כ צריכה	1,420.60	142.00	366.40	1,929.00		
196	15742	קסטרו נשים ח.115-116	81016441 - 5	11,920.55	3,813.94	1,415.97	17,150.45	69.89	
			מיזוג אויר	2,407.25	608.40	281.52	3,297.18		
			סה"כ צריכה	14,327.80	4,422.33	1,697.49	20,447.63		
197	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	1,368.95	438.75	879.50	2,687.20	8.25	
			סה"כ צריכה	1,368.95	438.75	879.50	2,687.20		
198	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	9,081.74	2,156.40	2,329.22	13,567.36	52.96	
			מיזוג אויר	155.77	39.37	18.22	213.35		
			סה"כ צריכה	9,237.51	2,195.77	2,347.43	13,780.71		
199	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	1,287.25	440.55	901.72	2,629.52	15.74	
			מיזוג אויר	181.04	45.76	21.17	247.97		
			סה"כ צריכה	1,468.29	486.31	922.89	2,877.49		
200	15745	קפה טורקז	81014232 - 5	27,051.20	10,178.40	14,105.20	51,334.80	108.40	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	27,051.20	10,178.40	14,105.20	51,334.80		
201	15746	קרביץ ח.108A	5 - 81014174	2,835.30	703.21	769.73	4,308.24	15.37	
			מיזוג אויר	597.43	150.99	69.87	818.30		
			סה"כ צריכה	3,432.73	854.20	839.60	5,126.54		
202	15747	קרולינה הררה ח.260	2 - 81016331	1,909.21	319.08	160.02	2,388.31	19.54	
			מיזוג אויר	540.65	136.64	63.23	740.52		
			סה"כ צריכה	2,449.86	455.72	223.25	3,128.83		
203	15749	קרייזי לין ח.271	4 - 81016363	1,937.28	350.33	151.58	2,439.19	9.82	
			מיזוג אויר	359.73	90.92	42.07	492.72		
			סה"כ צריכה	2,297.01	441.24	193.65	2,931.91		
204	15750	ראשי לוח איורור חינונים	7 - 81016878	390.51	124.35	302.69	817.55	19.12	
			סה"כ צריכה	390.51	124.35	302.69	817.55		
205	15756	רביד ח.169	4 - 81016321	481.75	106.68	47.18	635.62	3.18	
			מיזוג אויר	123.44	31.20	14.44	169.07		
			סה"כ צריכה	605.19	137.88	61.62	804.69		
206	15757	רויליטי ח.145	1 - 81016191	1,283.04	263.85	142.12	1,689.01	7.76	
			מיזוג אויר	214.84	54.30	25.13	294.26		
			סה"כ צריכה	1,497.88	318.15	167.24	1,983.27		
207	15610	רולקס ח.252	4 - 81014232	1,448.70	329.00	310.60	2,088.30	8.50	
			מיזוג אויר	323.29	81.71	37.81	442.80		
			סה"כ צריכה	1,771.99	410.71	348.41	2,531.10		
208	38194	רוגן חן ח.275	8 - 81016331	956.18	205.19	90.09	1,251.47	4.85	
			מיזוג אויר	359.73	90.92	42.07	492.72		
			סה"כ צריכה	1,315.91	296.11	132.16	1,744.18		
209	15758	רזילי ח.109	2 - 81016441	280.86	15.69	18.60	315.15	15.11	
			מיזוג אויר	599.55	151.53	70.12	821.19		
			סה"כ צריכה	880.41	167.22	88.71	1,136.34		
210	15759	ריפליי ח.265	5 - 81016331	2,498.60	633.36	315.58	3,447.55	13.17	
			מיזוג אויר	649.51	164.16	75.96	889.63		
			סה"כ צריכה	3,148.12	797.52	391.54	4,337.18		
211	15760	רלף לוח ח.124-126	1 - 81014241	3,177.26	687.70	334.16	4,199.12	20.80	
			מיזוג אויר	1,484.00	375.06	173.55	2,032.62		
			סה"כ צריכה	4,661.27	1,062.76	507.71	6,231.74		
212	15679	שופרא ח.161	5 - 81016358	1,789.58	379.84	122.37	2,291.80	9.24	
			מיזוג אויר	421.10	106.43	49.25	576.77		
			סה"כ צריכה	2,210.68	486.27	171.62	2,868.56		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
213	15766	שילב ח. 242-243	3 - 81014212	3,089.38	818.89	208.36	4,116.63	18.93	
			מיזוג אויר	1,216.73	307.51	142.30	1,666.54		
			סה"כ צריכה	4,306.11	1,126.40	350.66	5,783.17		
214	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	3,747.70	1,449.82	3,715.61	8,913.14	13.22	
			סה"כ צריכה	3,747.70	1,449.82	3,715.61	8,913.14		
			סה"כ צריכה	855,267.87	228,868.37	249,114.75	1,333,250.99		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,333,250.99		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 855,267.87)
- גבע (Kwh 228,868.37)
- שפל (Kwh 249,114.75)

