



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/06/20 - 30/06/20)

תאריך הפקה: 05/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	432.63	24.09	53.84	510.57	5.74	
			סה"כ צריכה	432.63	24.09	53.84	510.57		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,353.97	400.01	856.22	3,610.20	10.65	
			סה"כ צריכה	2,353.97	400.01	856.22	3,610.20		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	2,771.42	429.76	1,117.41	4,318.59	16.30	
			00023364 - 8	1,058.02	133.40	335.06	1,526.48	10.04	
			סה"כ צריכה	3,829.44	563.16	1,452.47	5,845.07		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	10,474.46	2,461.36	6,560.89	19,496.71	45.60	
			00021300 - 7	-5,045.04	-891.90	-2,777.58	-8,714.52	25.89	
			00021300 - 8	-1,447.02	-447.87	-1,111.32	-3,006.20	8.56	
			סה"כ צריכה	3,982.41	1,121.59	2,672.00	7,776.00		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	5,045.04	891.90	2,777.58	8,714.52	25.89	
			סה"כ צריכה	5,045.04	891.90	2,777.58	8,714.52		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,447.02	447.87	1,111.32	3,006.20	8.56	
			סה"כ צריכה	1,447.02	447.87	1,111.32	3,006.20		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	947.99	381.80	943.49	2,273.28	7.95	
			סה"כ צריכה	947.99	381.80	943.49	2,273.28		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	1,647.55	385.38	977.08	3,010.02	10.94	
			00021300 - 2	22,870.50	4,407.60	9,131.36	36,409.46	121.95	
			00021300 - 3	82.88	26.46	64.52	173.86	0.40	
			00021300 - 4	4,496.44	100.99	342.17	4,939.60	147.18	
			00021300 - 5	5,622.51	1,826.31	4,662.65	12,111.47	26.53	
			סה"כ צריכה	34,719.87	6,746.75	15,177.78	56,644.40		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	40,595.84	7,443.76	16,724.84	64,764.44	260.72	
			00020900 - 1	-2,353.97	-400.01	-856.22	-3,610.20	10.65	
			00021300 - 1	-1,647.55	-385.38	-977.08	-3,010.02	10.94	
			00021300 - 2	-22,870.50	-4,407.60	-9,131.36	-36,409.46	121.95	
			00021300 - 3	-82.88	-26.46	-64.52	-173.86	0.40	
			00021300 - 4	-4,496.44	-100.99	-342.17	-4,939.60	147.18	
			00021300 - 5	-5,622.51	-1,826.31	-4,662.65	-12,111.47	26.53	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	35,631.04	8,731.12	20,142.00	64,504.16	149.44	
			00022181 - 1	-432.63	-24.09	-53.84	-510.57	5.74	
			00023361 - 1	-8,279.70	-2,294.31	-4,931.63	-15,505.63	35.40	
			00023361 - 2	-3,138.19	-629.96	-1,618.42	-5,386.57	14.43	
			00023361 - 3	-5,486.59	-1,239.52	-2,990.33	-9,716.45	22.09	
			00023361 - 4	-3,363.79	-689.04	-889.70	-4,942.53	17.71	
			00023361 - 5	-3,061.11	-920.31	-2,369.47	-6,350.90	13.80	
			00023361 - 6	-2,982.63	-830.00	-2,129.24	-5,941.87	15.56	
			00023361 - 7	-3,251.49	-780.85	-1,962.37	-5,994.71	15.32	
			00023364 - 1	-1,594.96	-235.98	-580.80	-2,411.74	11.75	
			00023364 - 2	-14.99	17.48	36.28	38.77	0.69	
			00023364 - 3	26.30	8.50	12.75	47.55	0.39	
			00023364 - 4	-180.53	-10.31	-18.38	-209.21	2.03	
			00023364 - 5	-504.01	-77.05	-145.96	-727.03	3.61	
			00023364 - 6	-182.53	-15.28	-20.31	-218.13	1.46	
			00023364 - 7	-90.17	-4.10	4.35	-89.93	0.78	
			סה"כ צריכה	6,616.01	1,303.29	3,175.75	11,095.05		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	8,279.70	2,294.31	4,931.63	15,505.63	35.40	
			00023361 - 8	-2,771.42	-429.76	-1,117.41	-4,318.59	16.30	
			00023364 - 1	1,594.96	235.98	580.80	2,411.74	11.75	
			00023364 - 8	-1,058.02	-133.40	-335.06	-1,526.48	10.04	
			סה"כ צריכה	6,045.22	1,967.12	4,059.97	12,072.31		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,726.57	541.42	995.49	4,263.48	15.32	
			00023322 - 1	609.67	97.03	186.59	893.28	4.28	
			סה"כ צריכה	3,336.24	638.45	1,182.08	5,156.77		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	3,138.19	629.96	1,618.42	5,386.57	14.43	
			00023364 - 2	14.99	-17.48	-36.28	-38.77	0.69	
			סה"כ צריכה	3,153.17	612.48	1,582.14	5,347.79		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,486.59	1,239.52	2,990.33	9,716.45	22.09	
			00023364 - 5	504.01	77.05	145.96	727.03	3.61	
			סה"כ צריכה	5,990.61	1,316.58	3,136.29	10,443.48		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,061.11	920.31	2,369.47	6,350.90	13.80	
			00023364 - 3	-26.30	-8.50	-12.75	-47.55	0.39	
			סה"כ צריכה	3,034.81	911.81	2,356.72	6,303.35		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,982.63	830.00	2,129.24	5,941.87	15.56	
			00023364 - 4	180.53	10.31	18.38	209.21	2.03	
			סה"כ צריכה	3,163.16	840.31	2,147.61	6,151.08		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	3,251.49	780.85	1,962.37	5,994.71	15.32	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	90.17	4.10	-4.35	89.93	0.78	
			סה"כ צריכה	3,341.66	784.95	1,958.03	6,084.64		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	3,363.79	689.04	889.70	4,942.53	17.71	
			00023364 - 6	182.53	15.28	20.31	218.13	1.46	
			סה"כ צריכה	3,546.32	704.32	910.02	5,160.66		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	73,256.54	17,086.66	43,206.40	133,549.60	365.18	
			סה"כ צריכה	73,256.54	17,086.66	43,206.40	133,549.60		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	84,225.45	32,059.20	80,883.05	197,167.70	325.90	
			סה"כ צריכה	84,225.45	32,059.20	80,883.05	197,167.70		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	48,761.20	14,873.20	37,907.30	101,541.70		
			סה"כ צריכה	48,761.20	14,873.20	37,907.30	101,541.70		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	61,803.05	8,672.70	18,818.20	89,293.95	462.10	
			סה"כ צריכה	61,803.05	8,672.70	18,818.20	89,293.95		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	77,697.30	24,903.70	63,749.20	166,350.20	342.10	
			סה"כ צריכה	77,697.30	24,903.70	63,749.20	166,350.20		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	62,175.65	18,839.55	46,369.45	127,384.65	307.90	
			סה"כ צריכה	62,175.65	18,839.55	46,369.45	127,384.65		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	40,595.84	7,443.76	16,724.84	64,764.44	260.72	
			סה"כ צריכה	40,595.84	7,443.76	16,724.84	64,764.44		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	35,631.04	8,731.12	20,142.00	64,504.16	149.44	
			סה"כ צריכה	35,631.04	8,731.12	20,142.00	64,504.16		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	2,657.72	318.60	723.76	3,700.08	16.96	
			00023322 - 1	-609.67	-97.03	-186.59	-893.28	4.28	
			סה"כ צריכה	2,048.05	221.57	537.17	2,806.80		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	27,750.68	4,905.40	12,056.04	44,712.12	167.68	
			סה"כ צריכה	27,750.68	4,905.40	12,056.04	44,712.12		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	59,976.28	15,754.00	38,843.32	114,573.60	304.80	
			00023317 - 1	-2,726.57	-541.42	-995.49	-4,263.48	15.32	
			סה"כ צריכה	57,249.71	15,212.58	37,847.83	110,310.12		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	147,047.65	53,728.80	133,679.30	334,455.75	603.40	
			סה"כ צריכה	147,047.65	53,728.80	133,679.30	334,455.75		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	118,141.40	49,575.20	133,635.40	301,352.00		
			סה"כ צריכה	118,141.40	49,575.20	133,635.40	301,352.00		
			סה"כ צריכה	836,383.56	256,253.44	645,556.18	1,738,193.18		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,738,193.18		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 836,383.56)
- גבע (Kwh 256,253.44)
- שפל (Kwh 645,556.18)

