

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (01/06/20 - 30/06/20)

תאריך הפקה: 09/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22829	בניין EDF - A ק.7 מערבי	00016384 - 1	2,377.63	521.81	1,264.18	4,163.62	11.78	
			סה"כ צריכה	2,377.63	521.81	1,264.18	4,163.62		
2	12848	בניין A - אינפידאט צילר על הגג	00009016 - 1	19,068.73	6,970.62	17,761.37	43,800.72	132.48	
			סה"כ צריכה	19,068.73	6,970.62	17,761.37	43,800.72		
3	12849	בניין A - אינפידאט ק.11 מערבי	00021754 - 5	2,079.34	504.58	910.16	3,494.08	10.87	
			סה"כ צריכה	2,079.34	504.58	910.16	3,494.08		
4	12851	בניין A - אינפידאט ק.3	00024930 - 1	44,255.52	16,344.30	42,331.34	102,931.15	160.45	
			סה"כ צריכה	44,255.52	16,344.30	42,331.34	102,931.15		
5	12944	בניין A - אינפידאט (ק 11 מערבי)	00021754 - 6	745.92	171.46	329.87	1,247.26	6.32	
			סה"כ צריכה	745.92	171.46	329.87	1,247.26		
6	22852	בניין A - אינפידאט חדש ק.10 מערבי	00021754 - 4	40.54	156.90	385.39	582.82	2.68	
			סה"כ צריכה	40.54	156.90	385.39	582.82		
7	33346	בניין A - אינפידאט (ק 3 מערבי)	00023851 - 1	1,744.25	286.19	556.44	2,586.88	14.96	
			סה"כ צריכה	1,744.25	286.19	556.44	2,586.88		
8	30266	בניין A - אינפידאט (ק 6 מערבי)	00023851 - 7	5.94	-0.008	-0.06	5.86	3.66	
			סה"כ צריכה	5.94	-0.008	-0.06	5.86		
9	12852	בניין A - אינפידאט ק.10	00021754 - 3	22,256.67	7,921.34	19,809.42	49,987.43	80.29	
			סה"כ צריכה	22,256.67	7,921.34	19,809.42	49,987.43		
10	13111	בניין A - אינפידאט ק.3-4	00023851 - 2	-0.09	-0.01	-0.09	-0.19	0.07	
			סה"כ צריכה	-0.09	-0.01	-0.09	-0.19		
			00023851 - 3	4,181.72	710.15	1,780.19	6,672.07	18.87	
			00023851 - 4	0.80	0.27	0.98	2.05	0.06	
			סה"כ צריכה	4,182.43	710.41	1,781.09	6,673.93		
11	35833	בניין A - דיג'יסייף טכנולוגיות בע"מ ק.5	00023851 - 5	2,810.74	805.52	1,933.29	5,549.54	12.64	
			00023851 - 6	2,486.86	523.56	1,138.96	4,149.38	12.71	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,297.60	1,329.08	3,072.24	9,698.92		
12	39256	בניין A - עמדת טעינה אופנועים ג'ירף תאריך כניסה: 16/06/20	1 - 18247293	148.80	77.80	137.00	363.60	7.41	
			תוספת צריכה	14.88	7.78	13.70	36.36		
			סה"כ צריכה	163.68	85.58	150.70	399.96		
13	13004	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 8 מערבי)	5 - 00016384	9,253.49	3,253.55	8,189.83	20,696.88	34.14	
			סה"כ צריכה	9,253.49	3,253.55	8,189.83	20,696.88		
14	13006	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 9 מערבי)	1 - 00021754	4,284.48	1,091.71	2,768.37	8,144.57	18.18	
			סה"כ צריכה	4,284.48	1,091.71	2,768.37	8,144.57		
15	13123	בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב)	1 - 00009005	111,451.44	21,664.44	30,758.64	163,874.52	548.40	
			1 - 00009016	-19,068.73	-6,970.62	-17,761.37	-43,800.72	132.48	
			7 - 00021754	9,721.08	6,068.10	19,044.55	34,833.73	140.18	
			1 - 15112931	-12,293.60	-4,232.75	-9,014.53	-25,540.89		
			1 - 17313528	14,002.30	2,848.00	2,959.50	19,809.80	71.94	
			סה"כ צריכה	103,812.48	19,377.17	25,986.79	149,176.44		
16	13096	בניין A ציבורי (גג מערבי)	1 - 00016384	-2,377.63	-521.81	-1,264.18	-4,163.62	11.78	
			5 - 00016384	-9,253.49	-3,253.55	-8,189.83	-20,696.88	34.14	
			1 - 00021754	-4,284.48	-1,091.71	-2,768.37	-8,144.57	18.18	
			3 - 00021754	-22,256.67	-7,921.34	-19,809.42	-49,987.43	80.29	
			4 - 00021754	-40.54	-156.90	-385.39	-582.82	2.68	
			5 - 00021754	-2,079.34	-504.58	-910.16	-3,494.08	10.87	
			6 - 00021754	-745.92	-171.46	-329.87	-1,247.26	6.32	
			7 - 00021754	-9,721.08	-6,068.10	-19,044.55	-34,833.73	140.18	
			1 - 00023851	-1,744.25	-286.19	-556.44	-2,586.88	14.96	
			2 - 00023851	0.09	0.01	0.09	0.19	0.07	
			3 - 00023851	-4,181.72	-710.15	-1,780.19	-6,672.07	18.87	
			4 - 00023851	-0.80	-0.27	-0.98	-2.05	0.06	
			5 - 00023851	-2,810.74	-805.52	-1,933.29	-5,549.54	12.64	
			6 - 00023851	-2,486.86	-523.56	-1,138.96	-4,149.38	12.71	
			7 - 00023851	-5.94	0.008	0.06	-5.86	3.66	
			1 - 00024930	-44,255.52	-16,344.30	-42,331.34	-102,931.15	160.45	
			1 - 14158935	63,623.97	20,786.72	50,699.80	135,110.49		
			1 - 14158973	44,497.22	16,646.23	44,469.41	105,612.86		
			1 - 15112931	12,293.60	4,232.75	9,014.53	25,540.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313528 - 1	-14,002.30	-2,848.00	-2,959.50	-19,809.80	71.94	
			18247293 - 1	-148.80	-77.80	-137.00	-363.60	7.41	
			סה"כ צריכה	18.80	380.48	644.42	1,043.71		
17	12955	בניין B - אודיסי	00012671 - 6	2,863.22	942.86	1,865.32	5,671.40	11.39	
			סה"כ צריכה	2,863.22	942.86	1,865.32	5,671.40		
18	33751	בניין B - אודיסי (שקע טעינה) 4.ק.	17313067 - 1	553.70	18.00	11.90	583.60	9.75	
			תוספת תשלום	110.74	3.60	2.38	116.72		
			סה"כ צריכה	664.44	21.60	14.28	700.32		
19	22863	בניין B - אסנס סקויריטי 4.ק.	00012671 - 3	3,039.08	381.86	888.32	4,309.25	14.89	
			סה"כ צריכה	3,039.08	381.86	888.32	4,309.25		
20	22871	בניין B - ג'וי ישראל או אי (2016) בע"מ 3.ק.	00024535 - 1	773.71	85.42	182.48	1,041.61	11.46	
			סה"כ צריכה	773.71	85.42	182.48	1,041.61		
21	31656	בניין B - גיא ודורון לוי 4.ק.	00012671 - 4	601.14	71.58	154.66	827.37	4.22	
			סה"כ צריכה	601.14	71.58	154.66	827.37		
22	12933	בניין B - ד"ר סינתיה זוב משרד עו"ד	00012671 - 1	1,260.65	102.58	183.25	1,546.48	6.91	
			סה"כ צריכה	1,260.65	102.58	183.25	1,546.48		
23	33860	בניין B - ויהיב טק בע"מ (10.ק. מזרחי)	00018383 - 3	3,402.96	1,018.05	2,523.54	6,944.55	12.75	
			סה"כ צריכה	3,402.96	1,018.05	2,523.54	6,944.55		
24	29727	בניין B - פורטיפיי סולושנס בע"מ 3.ק.	00012671 - 2	1,061.74	109.49	181.34	1,352.58	9.07	
			סה"כ צריכה	1,061.74	109.49	181.34	1,352.58		
25	12985	בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי)	00018383 - 5	7,042.26	902.43	1,300.02	9,244.71	36.81	
			סה"כ צריכה	7,042.26	902.43	1,300.02	9,244.71		
26	12984	בניין B - פיטנגו - רוברט קומה 10	00018383 - 8	883.24	55.72	130.98	1,069.94	5.04	
			סה"כ צריכה	883.24	55.72	130.98	1,069.94		
27	12996	בניין B - ר.א.מ. B6	00012671 - 7	11,066.20	3,826.46	9,690.03	24,582.68	39.70	
			סה"כ צריכה	11,066.20	3,826.46	9,690.03	24,582.68		
28	12997	בניין B - ראם (ק 5 מזרחי)	00012671 - 5	8,464.24	1,945.71	4,128.23	14,538.17	33.27	
			סה"כ צריכה	8,464.24	1,945.71	4,128.23	14,538.17		
29	12998	בניין B - ראם (ק 7 מזרחי)	00016067 - 1	12,544.22	3,807.94	9,557.34	25,909.50	47.49	
			סה"כ צריכה	12,544.22	3,807.94	9,557.34	25,909.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	12999	בניין B - ראם (ק 8 מזרחי)	00016067 - 3	8,845.55	2,287.02	5,782.32	16,914.88	35.09	
			סה"כ צריכה	8,845.55	2,287.02	5,782.32	16,914.88		
31	13000	בניין B - ראם משרד הביטחון (ק 6 מזרחי)	00012671 - 8	4,550.42	1,493.94	3,769.24	9,813.59	17.40	
			סה"כ צריכה	4,550.42	1,493.94	3,769.24	9,813.59		
32	13124	בניין B מיזוג אוויר	00018383 - 7	6,202.04	3,544.75	17,682.12	27,428.92	121.66	
			00020176 - 1	55,750.77	10,641.66	16,668.87	83,061.30	274.02	
			סה"כ צריכה	61,952.81	14,186.41	34,350.99	110,490.22		
33	13117	בניין B ציבורי	00012671 - 1	-1,260.65	-102.58	-183.25	-1,546.48	6.91	
			00012671 - 2	-1,061.74	-109.49	-181.34	-1,352.58	9.07	
			00012671 - 3	-3,039.08	-381.86	-888.32	-4,309.25	14.89	
			00012671 - 4	-601.14	-71.58	-154.66	-827.37	4.22	
			00012671 - 5	-8,464.24	-1,945.71	-4,128.23	-14,538.17	33.27	
			00012671 - 6	-2,863.22	-942.86	-1,865.32	-5,671.40	11.39	
			00012671 - 7	-11,066.20	-3,826.46	-9,690.03	-24,582.68	39.70	
			00012671 - 8	-4,550.42	-1,493.94	-3,769.24	-9,813.59	17.40	
			00016067 - 1	-12,544.22	-3,807.94	-9,557.34	-25,909.50	47.49	
			00016067 - 3	-8,845.55	-2,287.02	-5,782.32	-16,914.88	35.09	
			00018383 - 3	-3,402.96	-1,018.05	-2,523.54	-6,944.55	12.75	
			00018383 - 5	-7,042.26	-902.43	-1,300.02	-9,244.71	36.81	
			00018383 - 7	-6,202.04	-3,544.75	-17,682.12	-27,428.92	121.66	
			00018383 - 8	-883.24	-55.72	-130.98	-1,069.94	5.04	
			00020176 - 1	-55,750.77	-10,641.66	-16,668.87	-83,061.30	274.02	
			00024535 - 1	-773.71	-85.42	-182.48	-1,041.61	11.46	
			00025468 - 1	77,831.22	18,293.34	38,486.82	134,611.38	368.52	
			14152660 - 1	15,669.11	4,604.13	19,379.98	39,653.21		
			14158916 - 1	54,355.20	14,199.60	34,705.60	103,260.40		
			17313067 - 1	-553.70	-18.00	-11.90	-583.60	9.75	
			סה"כ צריכה	18,950.40	5,861.61	17,872.45	42,684.46		
34	34654	בניין C - אינסילו ק.10	00025313 - 5	2,374.30	456.28	761.00	3,591.58	12.42	
			00025313 - 8	8,633.51	3,045.80	7,455.10	19,134.41	31.39	
			סה"כ צריכה	11,007.82	3,502.08	8,216.10	22,725.99		
35	12831	בניין C - גרילוק קומה 9	00025313 - 2	87.41	33.02	83.70	204.13	0.35	
			סה"כ צריכה	87.41	33.02	83.70	204.13		
36	12923	בניין C - גרילוק שלב ב קומה 9	00025313 - 3	626.64	131.70	344.23	1,102.57	7.21	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	626.64	131.70	344.23	1,102.57		
37	34652	בניין C - גרין אנד גולד קומה 6	00025498 - 2	737.24	98.32	120.75	956.32	5.05	
			סה"כ צריכה	737.24	98.32	120.75	956.32		
38	32077	בניין C - זרטו (C4)	00025322 - 4	617.39	201.78	506.27	1,325.43	4.76	
			00025322 - 7	-400.58	-144.09	-362.63	-907.31	2.02	
			סה"כ צריכה	216.81	57.69	143.63	418.13		
39	30735	בניין C - זרטו (קבות שובל) - 6.ק.	00025498 - 7	769.00	132.26	414.73	1,315.98	6.30	
			סה"כ צריכה	769.00	132.26	414.73	1,315.98		
40	12938	בניין C - זרטו בעמ קומה 11 שלב ב	00025313 - 4	5,659.10	1,342.27	3,580.81	10,582.18	25.30	
			סה"כ צריכה	5,659.10	1,342.27	3,580.81	10,582.18		
41	32076	בניין C - זרטו ק.4	00025322 - 7	400.58	144.09	362.63	907.31	2.02	
			סה"כ צריכה	400.58	144.09	362.63	907.31		
42	34651	בניין C - זרטו קומה 9	00025313 - 6	2,106.52	625.51	1,576.72	4,308.75	14.80	
			סה"כ צריכה	2,106.52	625.51	1,576.72	4,308.75		
43	12835	בניין C - חברת זרטו ק.4	00025322 - 3	1,578.97	554.42	1,420.47	3,553.86	8.14	
			סה"כ צריכה	1,578.97	554.42	1,420.47	3,553.86		
44	13093	בניין C - מנטור גרפיקס 5.ק.	00025322 - 5	5,690.17	1,358.63	2,909.77	9,958.57	27.62	
			סה"כ צריכה	5,690.17	1,358.63	2,909.77	9,958.57		
45	34653	בניין C - סייסק בע"מ ק.8	00025498 - 5	1,618.80	223.95	229.99	2,072.74	10.52	
			00025498 - 6	2,068.71	456.80	938.61	3,464.13	19.03	
			סה"כ צריכה	3,687.51	680.75	1,168.60	5,536.86		
46	12981	בניין C - עו"ד טל איתן ק.6	00025498 - 1	3,190.17	329.28	714.78	4,234.22	17.97	
			סה"כ צריכה	3,190.17	329.28	714.78	4,234.22		
47	12982	בניין C - עו"ד טל איתן ק.7	00025498 - 4	8,297.86	750.62	1,551.39	10,599.87	37.63	
			סה"כ צריכה	8,297.86	750.62	1,551.39	10,599.87		
48	13009	בניין C - שובל ניהול והשקעות 3.ק.	00025322 - 2	2,865.68	1,029.29	2,636.00	6,530.98	12.41	
			סה"כ צריכה	2,865.68	1,029.29	2,636.00	6,530.98		
49	13125	בניין C מיזוג אוויר כלל ביטוח	00025305 - 2	186.27	70.63	179.63	436.53	0.70	
			00025321 - 2	12,637.43	4,033.41	5,709.77	22,380.61	187.97	
			00025321 - 3	18,198.07	3,168.90	4,697.42	26,064.40	223.72	
			00025321 - 4	19,997.51	2,941.35	4,409.57	27,348.44	227.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025321 - 5	11,081.41	3,237.98	6,674.44	20,993.83	91.51	
			סה"כ צריכה	62,100.70	13,452.26	21,670.84	97,223.80		
50	13115	בניין C ציבורי כלל ביטוח	00025305 - 1	26,819.35	7,775.50	18,223.85	52,818.70	106.10	
			00025305 - 2	-186.27	-70.63	-179.63	-436.53	0.70	
			00025313 - 2	-87.41	-33.02	-83.70	-204.13	0.35	
			00025313 - 3	-626.64	-131.70	-344.23	-1,102.57	7.21	
			00025313 - 4	-5,659.10	-1,342.27	-3,580.81	-10,582.18	25.30	
			00025313 - 5	-2,374.30	-456.28	-761.00	-3,591.58	12.42	
			00025313 - 6	-2,106.52	-625.51	-1,576.72	-4,308.75	14.80	
			00025313 - 8	-8,633.51	-3,045.80	-7,455.10	-19,134.41	31.39	
			00025321 - 1	69,308.88	15,640.98	26,937.96	111,887.82	555.84	
			00025321 - 2	-12,637.43	-4,033.41	-5,709.77	-22,380.61	187.97	
			00025321 - 3	-18,198.07	-3,168.90	-4,697.42	-26,064.40	223.72	
			00025321 - 4	-19,997.51	-2,941.35	-4,409.57	-27,348.44	227.68	
			00025321 - 5	-11,081.41	-3,237.98	-6,674.44	-20,993.83	91.51	
			00025322 - 2	-2,865.68	-1,029.29	-2,636.00	-6,530.98	12.41	
			00025322 - 3	-1,578.97	-554.42	-1,420.47	-3,553.86	8.14	
			00025322 - 4	-617.39	-201.78	-506.27	-1,325.43	4.76	
			00025322 - 5	-5,690.17	-1,358.63	-2,909.77	-9,958.57	27.62	
			00025498 - 1	-3,190.17	-329.28	-714.78	-4,234.22	17.97	
			00025498 - 2	-737.24	-98.32	-120.75	-956.32	5.05	
			00025498 - 4	-8,297.86	-750.62	-1,551.39	-10,599.87	37.63	
			00025498 - 5	-1,618.80	-223.95	-229.99	-2,072.74	10.52	
			00025498 - 6	-2,068.71	-456.80	-938.61	-3,464.13	19.03	
			00025498 - 7	-769.00	-132.26	-414.73	-1,315.98	6.30	
			18075333 - 1	27,590.90	5,148.70	11,470.40	44,210.00		
			סה"כ צריכה	14,696.96	4,342.99	9,717.05	28,757.00		
51	37538	בניין D - אסנס ק.5	81009904 - 2	0.10	0.00	0.00	0.10	0.25	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10		
52	12863	בניין D - אסנס סקוירטי ק.6	81009904 - 4	11,073.30	2,208.50	5,631.16	18,912.97	44.74	
			סה"כ צריכה	11,073.30	2,208.50	5,631.16	18,912.97		
53	12864	בניין D - אסנס סקוירטי ק.7	81007768 - 2	5,663.92	529.52	1,437.38	7,630.81	25.22	
			סה"כ צריכה	5,663.92	529.52	1,437.38	7,630.81		
54	27494	בניין D - בית ד.ב.ק (לשעבר גלובל יולג) ק.9	81007768 - 5	4,408.86	1,467.91	3,729.32	9,606.08	17.70	
			סה"כ צריכה	4,408.86	1,467.91	3,729.32	9,606.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	12904	בניין D - בנק הפועלים 8	70060663 - 1	2,819.86	840.30	2,116.92	5,777.08	11.54	
			סה"כ צריכה	2,819.86	840.30	2,116.92	5,777.08		
56	12870	בניין D - גיא ודורון לוי	81007768 - 3	1,153.22	142.69	280.77	1,576.68	6.46	
			סה"כ צריכה	1,153.22	142.69	280.77	1,576.68		
57	36944	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.3	81007764 - 1	67.08	44.66	91.02	202.76	2.34	
			סה"כ צריכה	67.08	44.66	91.02	202.76		
58	36943	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.4	81007764 - 3	1,735.96	384.41	896.50	3,016.87	9.02	
			סה"כ צריכה	1,735.96	384.41	896.50	3,016.87		
59	12871	בניין D - גיא ודורון לוי ק. 8	81007768 - 4	2,918.36	455.03	821.48	4,194.86	12.68	
			סה"כ צריכה	2,918.36	455.03	821.48	4,194.86		
60	12877	בניין D - דייר ק. 11	81009503 - 7	4,038.24	527.04	502.84	5,068.11	19.81	
			סה"כ צריכה	4,038.24	527.04	502.84	5,068.11		
61	12878	בניין D - דייר ק. 12	81009503 - 8	4,010.70	672.98	772.23	5,455.90	22.00	
			סה"כ צריכה	4,010.70	672.98	772.23	5,455.90		
62	12940	בניין D - חברת וילה-מחסנים קומת חניון 2-	70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	12942	בניין D - חיוני חדר שרתים	81007768 - 6	1,184.07	433.42	1,097.37	2,714.86	4.17	
			סה"כ צריכה	1,184.07	433.42	1,097.37	2,714.86		
64	22870	בניין D - פלר נפט וגז 9	81007768 - 8	2,629.68	468.38	612.72	3,710.78	13.38	
			סה"כ צריכה	2,629.68	468.38	612.72	3,710.78		
65	13120	בניין D - ק. Plenus 10	81007768 - 6	-1,184.07	-433.42	-1,097.37	-2,714.86	4.17	
			81009503 - 2	-2,015.25	-259.28	-257.56	-2,532.08	9.24	
			81009503 - 6	5,385.73	1,083.73	2,050.26	8,519.72	22.59	
			סה"כ צריכה	2,186.42	391.03	695.34	3,272.78		
66	12841	בניין D - ק. Vintage 10	81009503 - 2	2,015.25	259.28	257.56	2,532.08	9.24	
			סה"כ צריכה	2,015.25	259.28	257.56	2,532.08		
67	13126	בניין D מיוזג אייר	81009503 - 1	704.86	1,313.64	8,196.85	10,215.35	72.58	
			81009503 - 4	0.005	0.00	0.50	0.50	0.62	
			81009882 - 1	7,401.20	1,725.72	1,751.80	10,878.72	216.19	
			81009882 - 2	12,070.45	3,896.07	4,901.09	20,867.61	196.22	
			81009882 - 3	21,300.12	2,105.30	245.56	23,650.98	158.11	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81009882 - 5	13,310.21	2,419.29	4,318.98	20,048.47	155.14	
			81009882 - 4	13,358.69	4,286.50	7,760.38	25,405.57	66.43	
			סה"כ צריכה	68,145.53	15,746.51	27,175.15	111,067.20		
68	13119	בניין D ציבורי	14158931 - 1	25,774.80	4,570.20	11,990.00	42,335.00		
			14158960 - 1	31,883.00	11,918.50	35,368.30	79,169.80		
			70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70060663 - 1	-2,819.86	-840.30	-2,116.92	-5,777.08	11.54	
			81007764 - 1	-67.08	-44.66	-91.02	-202.76	2.34	
			81007764 - 3	-1,735.96	-384.41	-896.50	-3,016.87	9.02	
			81007768 - 2	-5,663.92	-529.52	-1,437.38	-7,630.81	25.22	
			81007768 - 3	-1,153.22	-142.69	-280.77	-1,576.68	6.46	
			81007768 - 4	-2,918.36	-455.03	-821.48	-4,194.86	12.68	
			81007768 - 5	-4,408.86	-1,467.91	-3,729.32	-9,606.08	17.70	
			81007768 - 8	-2,629.68	-468.38	-612.72	-3,710.78	13.38	
			81009503 - 1	-855.41	-1,594.22	-9,947.63	-12,397.27	72.58	
			81009503 - 4	-0.006	0.00	-0.61	-0.61	0.62	
			81009503 - 6	-5,385.73	-1,083.73	-2,050.26	-8,519.72	22.59	
			81009503 - 7	-4,038.24	-527.04	-502.84	-5,068.11	19.81	
			81009503 - 8	-4,010.70	-672.98	-772.23	-5,455.90	22.00	
			81009882 - 1	-8,982.04	-2,094.32	-2,125.97	-13,202.33	216.19	
			81009882 - 2	-14,648.61	-4,728.24	-5,947.92	-25,324.77	196.22	
			81009882 - 3	-25,849.66	-2,554.98	-298.01	-28,702.64	158.11	
			81009882 - 4	-13,358.69	-4,286.50	-7,760.38	-25,405.57	66.43	
			81009882 - 5	-16,153.16	-2,936.03	-5,241.48	-24,330.67	155.14	
			81009882 - 7	92,143.55	20,527.36	31,146.88	143,817.79	424.96	
			81009904 - 2	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.25	
			81009904 - 4	-11,073.30	-2,208.50	-5,631.16	-18,912.97	44.74	
			סה"כ צריכה	24,048.78	9,996.64	28,240.60	62,286.02		
69	12839	בניין OPTIC M - I (מסחר)	00015810 - 8	513.56	65.55	50.12	629.22	3.44	
			סה"כ צריכה	513.56	65.55	50.12	629.22		
70	12842	בניין M - אגדיר (מסחר מערבי)	00015810 - 3	12,128.65	5,293.62	10,911.83	28,334.10	68.30	
			סה"כ צריכה	12,128.65	5,293.62	10,911.83	28,334.10		
71	12843	בניין M - אגדיר (משרדים)	00015810 - 2	212.91	85.64	180.69	479.24	3.25	
			סה"כ צריכה	212.91	85.64	180.69	479.24		
72	36951	בניין M - אייכלר אלכסנדר	00019009 - 1	2,526.06	211.40	517.91	3,255.37	19.78	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,526.06	211.40	517.91	3,255.37		
73	32166	בניין M - אלבר צ'י רכב (מסחר)	7 - 00017648	984.28	142.57	172.22	1,299.08	6.00	
			סה"כ צריכה	984.28	142.57	172.22	1,299.08		
74	13090	בניין M - אלקסלטי בגדים (מסחר)	3 - 00011175	929.07	11.26	28.72	969.04	7.08	
			סה"כ צריכה	929.07	11.26	28.72	969.04		
75	36275	בניין M - אמיר שקורי (מסחר)	3 - 00019009	2,146.14	101.23	263.74	2,511.10	18.24	
			סה"כ צריכה	2,146.14	101.23	263.74	2,511.10		
76	12860	בניין M - בן עמי חנות מס 3 מזרחי - (מסחר)	1 - 00011175	2,780.34	934.94	2,260.79	5,976.07	13.70	
			סה"כ צריכה	2,780.34	934.94	2,260.79	5,976.07		
77	12903	בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר)	6 - 00025329	3,107.25	892.95	2,040.86	6,041.06	22.64	
			סה"כ צריכה	3,107.25	892.95	2,040.86	6,041.06		
78	12865	בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר)	1 - 81007745	3,973.90	642.55	1,532.92	6,149.37	16.31	
			סה"כ צריכה	3,973.90	642.55	1,532.92	6,149.37		
79	22878	בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי)	7 - 00019009	22,671.03	8,722.31	11,248.79	42,642.13	130.97	
			סה"כ צריכה	22,671.03	8,722.31	11,248.79	42,642.13		
80	12925	בניין M - דיימונד ספא (מסחר)	4 - 00011175	684.13	233.04	239.91	1,157.07	8.87	
			סה"כ צריכה	684.13	233.04	239.91	1,157.07		
81	22876	בניין M - דלתא (מסחר)	1 - 00015810	3,666.35	151.09	402.37	4,219.81	28.50	
			סה"כ צריכה	3,666.35	151.09	402.37	4,219.81		
82	22868	בניין M - ה.א.ל.ו. יזמות (דוידוי) (בניין D - מסחר)	2 - 81007843	3,429.29	667.40	1,441.81	5,538.51	19.36	
			סה"כ צריכה	3,429.29	667.40	1,441.81	5,538.51		
83	12936	בניין M - הרץ- קשר רנט א קר (מסחר)	8 - 00011175	912.89	132.88	127.82	1,173.59	6.55	
			סה"כ צריכה	912.89	132.88	127.82	1,173.59		
84	12954	בניין M - חנות תכשיטים (בניין B - מסחר)	8 - 00017648	37.48	9.24	22.13	68.84	1.37	
			סה"כ צריכה	37.48	9.24	22.13	68.84		
85	12956	בניין M - כחול (מספרה - מסחר)	2 - 00011175	2,262.14	414.07	454.41	3,130.62	18.86	
			סה"כ צריכה	2,262.14	414.07	454.41	3,130.62		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
86	12963	בניין M - מועדון אימג'ין (מסחר)	00019009 - 2	1,071.32	679.64	1,257.57	3,008.52	27.54	
		סה"כ צריכה		1,071.32	679.64	1,257.57	3,008.52		
87	25131	בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר)	00025329 - 5	359.24	132.99	333.85	826.08	1.86	
		סה"כ צריכה		359.24	132.99	333.85	826.08		
88	12965	בניין M - מחסני מד 1 (מסחר)	00011175 - 7	2,967.59	1,109.87	2,828.63	6,906.09	10.58	
		סה"כ צריכה		2,967.59	1,109.87	2,828.63	6,906.09		
89	12881	בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר)	81007843 - 7	323.30	105.86	268.05	697.21	2.86	
		סה"כ צריכה		323.30	105.86	268.05	697.21		
90	12895	בניין M - סוסו ובניו (בניין D - מסחר)	81007745 - 2	6,076.91	2,703.74	6,050.43	14,831.08	31.31	
		סה"כ צריכה		6,076.91	2,703.74	6,050.43	14,831.08		
91	12979	בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר)	00025329 - 1	7,628.09	2,772.04	3,819.64	14,219.77	28.18	
		סה"כ צריכה		7,628.09	2,772.04	3,819.64	14,219.77		
92	12980	בניין M - סלקום (מסחר)	00024358 - 1	298.73	111.74	283.94	694.40	1.45	
		סה"כ צריכה		298.73	111.74	283.94	694.40		
93	39508	בניין M - עמדות טעינה של ג'נריישן ק.3- (בניין D - מסחר) תאריך כניסה: 25/06/20	81007843 - 8	32.67	0.00	0.00	32.67		
		תוספת תשלום		6.53	0.00	0.00	6.53		
		סה"כ צריכה		39.20	0.00	0.00	39.20		
94	12983	בניין M - ערו חסדאי - פיצוציה (מסחר)	00011175 - 5	1,178.49	272.84	683.71	2,135.04	6.23	
		סה"כ צריכה		1,178.49	272.84	683.71	2,135.04		
95	33656	בניין M - פיתה בסטה (מסחר)	81007745 - 3	3,037.08	916.31	1,368.12	5,321.50	17.54	
		סה"כ צריכה		3,037.08	916.31	1,368.12	5,321.50		
96	12988	בניין M - פרטנר (מסחר)	00025009 - 1	1,016.44	371.24	945.04	2,332.71	4.42	
		סה"כ צריכה		1,016.44	371.24	945.04	2,332.71		
97	12868	בניין M - צ'יקן בוקס (בניין D - מסחר)	81007843 - 3	2,075.02	253.36	642.79	2,971.16	18.22	
		סה"כ צריכה		2,075.02	253.36	642.79	2,971.16		
98	34486	בניין M - ק.בה. מסעדות בע"מ	00019009 - 6	1,849.55	170.65	332.55	2,352.75	33.72	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,849.55	170.65	332.55	2,352.75		
99	12893	בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר)	6 - 81007745	2,253.27	351.37	95.44	2,700.08	10.85	
			סה"כ צריכה	2,253.27	351.37	95.44	2,700.08		
100	36691	בניין M - קמפ'ה (בניין C - מסחר)	2 - 00025329	3,695.06	1,419.40	2,635.89	7,750.35	31.00	
			סה"כ צריכה	3,695.06	1,419.40	2,635.89	7,750.35		
101	12869	בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר)	4 - 81007843	670.92	85.41	92.18	848.50	4.36	
			סה"כ צריכה	670.92	85.41	92.18	848.50		
102	28411	בניין M - שורץ יבוא אורבני (בניין D - מסחר)	1 - 81007843	1,048.65	290.75	738.08	2,077.48	13.92	
			סה"כ צריכה	1,048.65	290.75	738.08	2,077.48		
103	13015	בניין M - שניצל קומפני (בניין C - מסחר)	6 - 00011175	3,286.47	238.16	613.53	4,138.16	23.54	
			סה"כ צריכה	3,286.47	238.16	613.53	4,138.16		
104	22869	בניין M - שפע זיכיונות בע"מ (בניין D - מסחר)	5 - 81007843	3,163.60	414.30	1,092.55	4,670.45	37.28	
			סה"כ צריכה	3,163.60	414.30	1,092.55	4,670.45		
105	12902	בניין M - תמיר פיירשטיין (בניין D - מסחר)	8 - 81007745	2,716.00	238.46	618.51	3,572.96	23.14	
			סה"כ צריכה	2,716.00	238.46	618.51	3,572.96		
106	12833	היפר נטו לדיעה בלבד	1 - 00016702	71,760.00	19,934.40	32,918.60	124,613.00	272.40	
			סה"כ צריכה	71,760.00	19,934.40	32,918.60	124,613.00		
107	13127	חשמל חניון	2 - 00009301	8,215.02	2,725.32	6,808.26	17,748.60	62.76	
			1 - 00023623	23,708.26	7,989.84	20,160.60	51,858.70	124.51	
			סה"כ צריכה	31,923.28	10,715.16	26,968.86	69,607.30		
108	22879	מסחר - מיוזג אויר	1 - 81009503	150.55	280.58	1,750.78	2,181.92	72.58	
			4 - 81009503	0.001	0.00	0.11	0.11	0.62	
			1 - 81009882	1,580.84	368.60	374.17	2,323.61	216.19	
			2 - 81009882	2,578.16	832.17	1,046.83	4,457.16	196.22	
			3 - 81009882	4,549.54	449.68	52.45	5,051.67	158.11	
			5 - 81009882	2,842.96	516.74	922.50	4,282.20	155.14	
			4 - 00025305	5,055.70	1,966.56	4,411.80	11,434.06	37.01	
			סה"כ צריכה	16,757.74	4,414.33	8,558.65	29,730.72		
109	13121	מסחר - ציבורי	1 - 00009301	17,089.60	6,144.90	15,307.55	38,542.05	110.80	
			2 - 00009301	-8,215.02	-2,725.32	-6,808.26	-17,748.60	62.76	
			1 - 00011175	-2,780.34	-934.94	-2,260.79	-5,976.07	13.70	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00011175 - 2	-2,262.14	-414.07	-454.41	-3,130.62	18.86	
			00011175 - 3	-929.07	-11.26	-28.72	-969.04	7.08	
			00011175 - 4	-684.13	-233.04	-239.91	-1,157.07	8.87	
			00011175 - 5	-1,178.49	-272.84	-683.71	-2,135.04	6.23	
			00011175 - 6	-3,286.47	-238.16	-613.53	-4,138.16	23.54	
			00011175 - 7	-2,967.59	-1,109.87	-2,828.63	-6,906.09	10.58	
			00011175 - 8	-912.89	-132.88	-127.82	-1,173.59	6.55	
			00015810 - 1	-3,666.35	-151.09	-402.37	-4,219.81	28.50	
			00015810 - 2	-212.91	-85.64	-180.69	-479.24	3.25	
			00015810 - 3	-12,128.65	-5,293.62	-10,911.83	-28,334.10	68.30	
			00015810 - 8	-513.56	-65.55	-50.12	-629.22	3.44	
			00017648 - 7	-984.28	-142.57	-172.22	-1,299.08	6.00	
			00017648 - 8	-37.48	-9.24	-22.13	-68.84	1.37	
			00019009 - 1	-2,526.06	-211.40	-517.91	-3,255.37	19.78	
			00019009 - 2	-1,071.32	-679.64	-1,257.57	-3,008.52	27.54	
			00019009 - 3	-2,146.14	-101.23	-263.74	-2,511.10	18.24	
			00019009 - 6	-1,849.55	-170.65	-332.55	-2,352.75	33.72	
			00019009 - 7	-22,671.03	-8,722.31	-11,248.79	-42,642.13	130.97	
			00020476 - 1	43,111.15	11,732.60	22,292.50	77,136.25	202.70	
			00023623 - 1	-23,708.26	-7,989.84	-20,160.60	-51,858.70	124.51	
			00024358 - 1	-298.73	-111.74	-283.94	-694.40	1.45	
			00024942 - 1	34,705.80	12,025.20	31,084.14	77,815.14	166.32	
			00025009 - 1	-1,016.44	-371.24	-945.04	-2,332.71	4.42	
			00025329 - 1	-7,628.09	-2,772.04	-3,819.64	-14,219.77	28.18	
			00025329 - 2	-3,695.06	-1,419.40	-2,635.89	-7,750.35	31.00	
			00025329 - 5	-359.24	-132.99	-333.85	-826.08	1.86	
			00025329 - 6	-3,107.25	-892.95	-2,040.86	-6,041.06	22.64	
			15140051 - 1	72,334.70	21,327.70	32,847.00	126,509.40		
			81007745 - 1	-3,973.90	-642.55	-1,532.92	-6,149.37	16.31	
			81007745 - 2	-6,076.91	-2,703.74	-6,050.43	-14,831.08	31.31	
			81007745 - 3	-3,037.08	-916.31	-1,368.12	-5,321.50	17.54	
			81007745 - 6	-2,253.27	-351.37	-95.44	-2,700.08	10.85	
			81007745 - 8	-2,716.00	-238.46	-618.51	-3,572.96	23.14	
			81007843 - 1	-1,048.65	-290.75	-738.08	-2,077.48	13.92	
			81007843 - 2	-3,429.29	-667.40	-1,441.81	-5,538.51	19.36	
			81007843 - 3	-2,075.02	-253.36	-642.79	-2,971.16	18.22	
			81007843 - 4	-670.92	-85.41	-92.18	-848.50	4.36	
			81007843 - 5	-3,163.60	-414.30	-1,092.55	-4,670.45	37.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007843 - 7	-323.30	-105.86	-268.05	-697.21	2.86	
			81007843 - 8	-32.67	0.00	0.00	-32.67		
			סה"כ צריכה	27,604.14	9,165.40	17,964.81	54,734.36		
			סה"כ צריכה	885,137.74	234,918.43	492,515.31	1,612,571.48		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,612,571.48		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (885,137.74 Kwh)
- גבע (234,918.43 Kwh)
- שפל (492,515.31 Kwh)

