



דוח קוט"ש

עבור: קניית

דוח מסכם עבור: קניין הנגב מגדל משרדים

תקופת דוח: (09/07/20 - 01/07/20)

תאריך הפקה: 10/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33182	*אתגר משאבי אנוש	00025056 - 6	71.76	28.98	24.61	125.36	2.15	
				71.76	28.98	24.61	125.36		
2	33185	*קומה 01 בית ספר לבגרות של יואל גבע	00025056 - 3	183.11	123.21	109.12	415.44	6.58	
				183.11	123.21	109.12	415.44		
3	33183	*קומה 01 אתגר משאבי אנוש (חדש)	00025056 - 7	54.74	31.21	31.62	117.57	2.49	
				54.74	31.21	31.62	117.57		
4	33203	*קומה 04 קופת חולים לאומית	00024396 - 4	677.60	597.21	476.28	1,751.09	24.04	
				677.60	597.21	476.28	1,751.09		
5	33207	*קומה 05 מדיטון מרכזים רפואיים	00024396 - 5	239.10	166.06	129.61	534.77	6.75	
				239.10	166.06	129.61	534.77		
6	33225	*קומה 09 סלקום ישראל משרד	00024396 - 6	1,078.77	1,017.78	2,372.98	4,469.53	23.78	
				1,078.77	1,017.78	2,372.98	4,469.53		
7	33202	*שירותי בריאות כללית	000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
				1,053.96	635.89	707.83	2,397.68	24.22	
				46.19	32.31	60.28	138.78	1.28	
				269.56	236.12	426.72	932.40	6.21	
				72.54	42.09	46.47	161.10	2.73	
				532.71	408.76	559.07	1,500.54	13.16	
				112.68	93.95	108.79	315.42	4.71	
				15.86	12.91	10.67	39.44	0.88	
				34.50	27.10	38.50	100.10	2.39	
				2,137.99	1,489.14	1,958.32	5,585.45		
8	38040	ברוסטר ציקן - מחסן	00025306 - 1	2.03	2.04	4.94	9.01	0.05	
				2.03	2.04	4.94	9.01		
9	34966	ה"י קוי כיתות לימוד קומה 06	00024399 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
				0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	33180	מילגם	14155756 - 2	210.70	114.20	134.80	459.70	5.53	
			סה"כ צריכה	210.70	114.20	134.80	459.70		
11	33184	קומה 01 בורגר ראנץ - מחסן	00025056 - 4	-43.05	-9.06	-99.44	-151.56	0.12	
			סה"כ צריכה	-43.05	-9.06	-99.44	-151.56		
12	33187	קומה 01 מטרופולין	00021265 - 4	64.29	43.31	22.25	129.84	1.88	
			סה"כ צריכה	64.29	43.31	22.25	129.84		
13	33189	קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00025306 - 6	25.05	7.13	5.58	37.76	1.46	
			סה"כ צריכה	25.05	7.13	5.58	37.76		
14	33190	קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00021265 - 5	21.95	9.72	10.43	42.10	1.16	
			סה"כ צריכה	21.95	9.72	10.43	42.10		
15	38505	קומה 02 - קרולינה חדר אופטיקה	00024401 - 7	18.62	10.99	23.40	53.01	0.61	
			סה"כ צריכה	18.62	10.99	23.40	53.01		
16	33197	קומה 02 בה"ס לחמן	00024401 - 4	14.53	4.47	0.35	19.35	0.97	
			סה"כ צריכה	14.53	4.47	0.35	19.35		
17	33198	קומה 02 בה"ס לחמן	00024401 - 3	116.13	93.95	102.30	312.37	4.06	
			סה"כ צריכה	116.13	93.95	102.30	312.37		
18	33199	קומה 02 בה"ס לחמן	00025306 - 2	1.95	1.97	4.79	8.71	0.04	
			סה"כ צריכה	1.95	1.97	4.79	8.71		
19	33191	קומה 02 גולדן גוב	00024396 - 2	11.09	4.76	2.76	18.61	0.32	
			סה"כ צריכה	11.09	4.76	2.76	18.61		
20	33192	קומה 02 ד"ר ביטרן - מרפאת מומחים	00024397 - 6	9.19	8.03	9.78	27.00	0.82	
			סה"כ צריכה	9.19	8.03	9.78	27.00		
21	33200	קומה 02 ד"ר וייסמן יגאל	00024401 - 8	25.94	25.85	17.26	69.06	1.67	
			סה"כ צריכה	25.94	25.85	17.26	69.06		
22	33195	קומה 02 ד"ר כוכבי יעל	00024397 - 8	6.09	6.11	14.71	26.91	0.14	
			סה"כ צריכה	6.09	6.11	14.71	26.91		
23	33193	קומה 02 ד"ר רסקינד מרינה	00024401 - 1	44.38	31.83	18.77	94.97	1.59	
			סה"כ צריכה	44.38	31.83	18.77	94.97		
24	33201	קומה 02 תפקיד פלוס בע"מ	00024397 - 5	51.44	28.42	43.41	123.28	2.21	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	51.44	28.42	43.41	123.28		
25	37481	קומה 05 - אמיר ביטון עו"ד	00025306 - 7	12.26	5.20	4.71	22.16	0.50	
			סה"כ צריכה	12.26	5.20	4.71	22.16		
26	33205	קומה 05 - ליזר שייפ	00024395 - 1	0.001	-0.0005	0.00	0.0010	0.01	
			סה"כ צריכה	0.001	-0.0005	0.00	0.0010		
27	33206	קומה 05 ד"ר דינרשטיין דוד	00024399 - 7	106.11	24.68	18.21	149.00	4.25	
			סה"כ צריכה	106.11	24.68	18.21	149.00		
28	33204	קומה 05 היי קוי גלובאל בע"מ	00024399 - 8	50.40	36.09	21.16	107.66	2.52	
			סה"כ צריכה	50.40	36.09	21.16	107.66		
29	33208	קומה 05 היי קוי גלובאל בע"מ (ממ"ק)	00024398 - 8	6.35	6.36	15.28	27.99	0.13	
			סה"כ צריכה	6.35	6.36	15.28	27.99		
30	35505	קומה 06 איילה סיעוד	00024399 - 1	-0.0005	0.001	0.00	0.0010	0.003	
			סה"כ צריכה	-0.0005	0.001	0.00	0.0010		
			00024399 - 2	75.27	33.71	26.69	135.68	2.00	
			סה"כ צריכה	75.27	33.71	26.69	135.68		
31	33211	קומה 06 ד"ר אלי אזרוך	00024399 - 5	27.47	10.11	13.53	51.12	2.27	
			סה"כ צריכה	27.47	10.11	13.53	51.12		
32	33213	קומה 06 נאטרופיל	00024399 - 3	138.71	119.68	92.48	350.87	4.65	
			סה"כ צריכה	138.71	119.68	92.48	350.87		
33	33214	קומה 06 סי טי צומת בע"מ	00024395 - 2	59.16	36.76	50.58	146.50	1.35	
			סה"כ צריכה	59.16	36.76	50.58	146.50		
34	33179	קומה 06 עמותה לשיוויון חברתי	00025056 - 8	29.88	10.91	10.02	50.81	0.78	
			סה"כ צריכה	29.88	10.91	10.02	50.81		
35	33218	קומה 07 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	00024401 - 5	309.88	142.95	91.37	544.19	8.40	
			סה"כ צריכה	309.88	142.95	91.37	544.19		
36	33219	קומה 07 - שהם שרותי השמה ומיון	00024398 - 3	31.87	15.84	10.76	58.47	0.97	
			סה"כ צריכה	31.87	15.84	10.76	58.47		
37	33216	קומה 07 ארגון נכי צהל	00021265 - 3	114.17	62.59	51.20	227.96	3.59	
			סה"כ צריכה	114.17	62.59	51.20	227.96		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
38	33217	קומה 07 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	00024398 - 7	69.45	29.27	25.55	124.27	3.33	
			סה"כ צריכה	69.45	29.27	25.55	124.27		
39	33224	קומה 08 שירותי אבטחת מידע	14155756 - 4	73.40	68.60	160.40	302.40	65.41	
			סה"כ צריכה	73.40	68.60	160.40	302.40		
40	33181	קר שירותי רפואה בע"מ	14155746 - 3	229.40	169.30	47.50	446.20	9.17	
			סה"כ צריכה	229.40	169.30	47.50	446.20		
			סה"כ צריכה	6,357.17	4,609.32	6,058.09	17,024.59		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				17,024.59		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 6,357.17)
■ גבע (Kwh 4,609.32)
■ שפל (Kwh 6,058.09)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33242	גופי חימום קומה 05	00021265 - 1	-1,679.36	-1,518.60	-678.25	-3,876.22	39.52	
			סה"כ צריכה	461.59	540.28	297.36	1,299.23	53.78	
2	33241	גופי חימום קומה 04	00024397 - 3	2,942.09	2,907.17	958.40	6,807.66	67.18	
			סה"כ צריכה	1,006.90	1,225.20	394.85	2,626.95	44.84	
3	33227	מגדלי קירור בק לידיעה	00024396 - 7	3,326.91	2,973.28	1,769.69	8,069.88	69.16	
			סה"כ צריכה	3,326.91	2,973.28	1,769.69	8,069.88		
4	33228	מיזוג אוויר קומה 01	00024396 - 8	2,011.00	2,024.63	613.39	4,649.02	48.18	
			סה"כ צריכה	2,011.00	2,024.63	613.39	4,649.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	33229	מיזוג אוויר קומה 02	00024397 - 1	2,917.24	2,844.60	405.33	6,167.17	76.45	
			סה"כ צריכה	2,917.24	2,844.60	405.33	6,167.17		
6	33230	מיזוג אוויר קומה 03	00024397 - 2	2,976.48	2,716.34	1,541.25	7,234.08	78.17	
			סה"כ צריכה	2,976.48	2,716.34	1,541.25	7,234.08		
7	33231	מיזוג אוויר קומה 04	00024397 - 3	2,942.09	2,907.17	958.40	6,807.66	67.18	
			סה"כ צריכה	2,942.09	2,907.17	958.40	6,807.66		
8	33232	מיזוג אוויר קומה 05	00024395 - 5	2,140.95	2,058.88	975.61	5,175.45	53.78	
			סה"כ צריכה	2,140.95	2,058.88	975.61	5,175.45		
9	33233	מיזוג אוויר קומה 06	00024395 - 6	3,366.89	3,498.36	1,194.10	8,059.35	82.75	
			סה"כ צריכה	3,366.89	3,498.36	1,194.10	8,059.35		
10	33235	מיזוג אוויר קומה 07	00024395 - 7	2,057.61	2,027.34	343.80	4,428.76	61.94	
			סה"כ צריכה	2,057.61	2,027.34	343.80	4,428.76		
11	33234	מיזוג אוויר קומה 08	00024395 - 8	2,191.42	2,127.30	1,466.26	5,784.99	56.00	
			סה"כ צריכה	2,191.42	2,127.30	1,466.26	5,784.99		
12	33237	ממד קומה 04	00025306 - 4	10.80	7.70	5.02	23.52	0.26	
			סה"כ צריכה	10.80	7.70	5.02	23.52		
13	33238	מפסק ראשי מעליות לידעה	00024398 - 1	0.00	712.68	459.95	1,172.63	19.93	
			סה"כ צריכה	0.00	712.68	459.95	1,172.63		
14	33375	סה"כ דיירים	00021265 - 3	114.17	62.59	51.20	227.96	3.59	
			00025056 - 4	-43.05	-9.06	-99.44	-151.56	0.12	
			00024399 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00024396 - 3	1,053.96	635.89	707.83	2,397.68	24.22	
			000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024401 - 6	112.68	93.95	108.79	315.42	4.71	
			00024399 - 6	532.71	408.76	559.07	1,500.54	13.16	
			14155746 - 1	34.50	27.10	38.50	100.10	2.39	
			00024398 - 4	269.56	236.12	426.72	932.40	6.21	
			00025306 - 3	15.86	12.91	10.67	39.44	0.88	
			00024397 - 7	46.19	32.31	60.28	138.78	1.28	
			00024398 - 5	72.54	42.09	46.47	161.10	2.73	
			00024397 - 8	6.09	6.11	14.71	26.91	0.14	
			00024398 - 5	72.54	42.09	46.47	161.10	2.73	
			00025056 - 5	-0.09	-1.32	-0.11	-1.52	0.004	
			00024399 - 3	138.71	119.68	92.48	350.87	4.65	
			14155746 - 3	229.40	169.30	47.50	446.20	9.17	
			00024399 - 7	106.11	24.68	18.21	149.00	4.25	
			00025306 - 2	1.95	1.97	4.79	8.71	0.04	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	23.78	4,469.53	2,372.98	1,017.78	1,078.77	00024396 - 6			
	0.82	27.00	9.78	8.03	9.19	00024397 - 6			
	3.33	124.27	25.55	29.27	69.45	00024398 - 7			
	6.58	415.44	109.12	123.21	183.11	00025056 - 3			
	13.16	1,500.54	559.07	408.76	532.71	00024399 - 6			
	0.50	22.16	4.71	5.20	12.26	00025306 - 7			
	24.04	1,751.09	476.28	597.21	677.60	00024396 - 4			
	0.61	53.01	23.40	10.99	18.62	00024401 - 7			
	6.21	932.40	426.72	236.12	269.56	00024398 - 4			
	1.46	37.76	5.58	7.13	25.05	00025306 - 6			
	1.35	146.50	50.58	36.76	59.16	00024395 - 2			
	2.15	125.36	24.61	28.98	71.76	00025056 - 6			
	6.75	534.77	129.61	166.06	239.10	00024396 - 5			
	1.67	69.06	17.26	25.85	25.94	00024401 - 8			
	2.39	100.10	38.50	27.10	34.50	14155746 - 1			
	1.59	94.97	18.77	31.83	44.38	00024401 - 1			
	8.40	544.19	91.37	142.95	309.88	00024401 - 5			
	0.05	9.01	4.94	2.04	2.03	00025306 - 1			
	2.27	51.12	13.53	10.11	27.47	00024399 - 5			
	0.78	50.81	10.02	10.91	29.88	00025056 - 8			
	2.52	107.66	21.16	36.09	50.40	00024399 - 8			
	0.97	19.35	0.35	4.47	14.53	00024401 - 4			
	4.71	315.42	108.79	93.95	112.68	00024401 - 6			
	1.16	42.10	10.43	9.72	21.95	00021265 - 5			
	2.00	135.68	26.69	33.71	75.27	00024399 - 2			
	2.49	117.57	31.62	31.21	54.74	00025056 - 7			
	0.13	27.99	15.28	6.36	6.35	00024398 - 8			
	2.21	123.28	43.41	28.42	51.44	00024397 - 5			
	0.61	14.92	11.14	1.62	2.17	00024401 - 2			
	0.97	58.47	10.76	15.84	31.87	00024398 - 3			
	1.88	129.84	22.25	43.31	64.29	00021265 - 4			
	0.003	0.0010	0.00	0.001	-0.0005	00024399 - 1			
	5.53	459.70	134.80	114.20	210.70	14155756 - 2			
	0.01	0.0010	0.00	-0.0005	0.001	00024395 - 1			
	4.06	312.37	102.30	93.95	116.13	00024401 - 3			
	65.41	302.40	160.40	68.60	73.40	14155756 - 4			
	0.32	18.61	2.76	4.76	11.09	00024396 - 2			
		20,047.54	7,248.66	5,417.65	7,381.23	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	33194	פנוי - קומה 02 ישראל	00024401 - 2	2.17	1.62	11.14	14.92	0.61	
			סה"כ צריכה	2.17	1.62	11.14	14.92		
16	33240	ציבורי מחושב של מגדל	00021265 - 3	-114.17	-62.59	-51.20	-227.96	3.59	
			00021265 - 4	-64.29	-43.31	-22.25	-129.84	1.88	
			00024395 - 1	-0.001	0.0005	0.00	-0.0010	0.01	
			00024395 - 2	-59.16	-36.76	-50.58	-146.50	1.35	
			00024395 - 5	-2,140.95	-2,058.88	-975.61	-5,175.45	53.78	
			00024395 - 6	-3,366.89	-3,498.36	-1,194.10	-8,059.35	82.75	
			00024395 - 7	-2,057.61	-2,027.34	-343.80	-4,428.76	61.94	
			00024395 - 8	-2,191.42	-2,127.30	-1,466.26	-5,784.99	56.00	
			00024396 - 2	-11.09	-4.76	-2.76	-18.61	0.32	
			00024396 - 3	-1,053.96	-635.89	-707.83	-2,397.68	24.22	
			00024396 - 4	-677.60	-597.21	-476.28	-1,751.09	24.04	
			00024396 - 5	-239.10	-166.06	-129.61	-534.77	6.75	
			00024396 - 6	-1,078.77	-1,017.78	-2,372.98	-4,469.53	23.78	
			00024396 - 8	-2,011.00	-2,024.63	-613.39	-4,649.02	48.18	
			00024397 - 1	-2,917.24	-2,844.60	-405.33	-6,167.17	76.45	
			00024397 - 2	-2,976.48	-2,716.34	-1,541.25	-7,234.08	78.17	
			00024397 - 3	-2,942.09	-2,907.17	-958.40	-6,807.66	67.18	
			00024397 - 4	18,750.28	16,982.04	9,898.04	45,630.36	408.56	
			00024397 - 5	-51.44	-28.42	-43.41	-123.28	2.21	
			00024397 - 6	-9.19	-8.03	-9.78	-27.00	0.82	
			00024397 - 7	-46.19	-32.31	-60.28	-138.78	1.28	
			00024397 - 8	-6.09	-6.11	-14.71	-26.91	0.14	
			00024398 - 2	13,617.72	12,588.88	7,742.76	33,949.36	314.40	
			00024398 - 3	-31.87	-15.84	-10.76	-58.47	0.97	
			00024398 - 4	-269.56	-236.12	-426.72	-932.40	6.21	
			00024398 - 5	-72.54	-42.09	-46.47	-161.10	2.73	
			00024398 - 7	-69.45	-29.27	-25.55	-124.27	3.33	
			00024398 - 8	-6.35	-6.36	-15.28	-27.99	0.13	
			00024399 - 1	0.0005	-0.001	0.00	-0.0010	0.003	
			00024399 - 2	-75.27	-33.71	-26.69	-135.68	2.00	
			00024399 - 3	-138.71	-119.68	-92.48	-350.87	4.65	
			00024399 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00024399 - 5	-27.47	-10.11	-13.53	-51.12	2.27	
			00024399 - 6	-532.71	-408.76	-559.07	-1,500.54	13.16	
			00024399 - 7	-106.11	-24.68	-18.21	-149.00	4.25	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.52	-107.66	-21.16	-36.09	-50.40	00024399 - 8			
	1.59	-94.97	-18.77	-31.83	-44.38	00024401 - 1			
	0.61	-14.92	-11.14	-1.62	-2.17	00024401 - 2			
	4.06	-312.37	-102.30	-93.95	-116.13	00024401 - 3			
	0.97	-19.35	-0.35	-4.47	-14.53	00024401 - 4			
	8.40	-544.19	-91.37	-142.95	-309.88	00024401 - 5			
	4.71	-315.42	-108.79	-93.95	-112.68	00024401 - 6			
	0.61	-53.01	-23.40	-10.99	-18.62	00024401 - 7			
	1.67	-69.06	-17.26	-25.85	-25.94	00024401 - 8			
	0.01	0.91	0.09	0.76	0.06	00025056 - 2			
	6.58	-415.44	-109.12	-123.21	-183.11	00025056 - 3			
	0.12	151.56	99.44	9.06	43.05	00025056 - 4			
	0.004	1.52	0.11	1.32	0.09	00025056 - 5			
	2.15	-125.36	-24.61	-28.98	-71.76	00025056 - 6			
	2.49	-117.57	-31.62	-31.21	-54.74	00025056 - 7			
	0.78	-50.81	-10.02	-10.91	-29.88	00025056 - 8			
	0.05	-9.01	-4.94	-2.04	-2.03	00025306 - 1			
	0.04	-8.71	-4.79	-1.97	-1.95	00025306 - 2			
	0.50	-22.16	-4.71	-5.20	-12.26	00025306 - 7			
	0.002	-0.001	0.00	0.00	-0.001	00025306 - 8			
	2.39	-100.10	-38.50	-27.10	-34.50	14155746 - 1			
	9.17	-446.20	-47.50	-169.30	-229.40	14155746 - 3			
	5.53	-459.70	-134.80	-114.20	-210.70	14155756 - 2			
	65.41	-302.40	-160.40	-68.60	-73.40	14155756 - 4			
		14,355.46	4,100.30	4,787.19	5,467.97	סה"כ צריכה			
	408.56	45,630.36	9,898.04	16,982.04	18,750.28	00024397 - 4	שנאים מגדל	33239	17
	314.40	33,949.36	7,742.76	12,588.88	13,617.72	00024398 - 2			
		79,579.72	17,640.80	29,570.92	32,368.00	סה"כ צריכה			

