

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/06/20 - 30/06/20)

תאריך הפקה: 12/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	81021274 - 5	3,704.20	513.40	1,214.40	5,432.00	18.80	
			סה"כ צריכה	3,704.20	513.40	1,214.40	5,432.00		
2	18220	אופי טכנולוגיות	81010653 - 8	210.48	34.73	83.40	328.62	1.90	
			סה"כ צריכה	210.48	34.73	83.40	328.62		
3	38128	וייז טק לוח מרחב מוגן ק.4	17313238 - 1	219.50	23.00	1.80	244.30	5.53	
			סה"כ צריכה	219.50	23.00	1.80	244.30		
4	18248	וייס טק ק.4	81011517 - 4	3,947.03	451.89	495.66	4,894.58	18.86	
			סה"כ צריכה	3,947.03	451.89	495.66	4,894.58		
5	18246	חברת אירודרום ק.2	81011517 - 2	535.15	29.87	21.11	586.13	2.84	
			סה"כ צריכה	535.15	29.87	21.11	586.13		
6	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	81010653 - 7	1,020.82	102.07	227.77	1,350.66	6.70	
			81011058 - 7	853.75	81.41	247.01	1,182.16	4.02	
			81011516 - 8	38.28	10.03	24.41	72.72	0.15	
			סה"כ צריכה	1,912.85	193.51	499.20	2,605.55		
7	18282	טרפילוג קומה 2	70057656 - 1	442.96	69.68	163.73	676.38	2.38	
			81011517 - 1	1,834.84	289.58	638.97	2,763.38	8.64	
			81011517 - 3	462.76	27.44	46.96	537.16	2.38	
			סה"כ צריכה	2,740.56	386.70	849.66	3,976.92		
8	33625	טרפילוג קומה 3	81022257 - 3	1,357.91	365.07	857.98	2,580.96	6.50	
			סה"כ צריכה	1,357.91	365.07	857.98	2,580.96		
9	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	81011489 - 1	218.06	77.83	195.04	490.93	0.87	
			סה"כ צריכה	218.06	77.83	195.04	490.93		
10	18277	מטריקס ק.3	81022257 - 7	101.11	27.53	73.80	202.45	3.10	
			סה"כ צריכה	101.11	27.53	73.80	202.45		
11	31605	מיוזג אויר חדש	17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17312730 - 1	35,842.50	7,500.70	14,378.50	57,721.70	255.60	
			17312748 - 1	5,441.20	2,083.50	5,273.70	12,798.40	25.56	
			18017294 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			18017294 - 2	3,790.80	0.00	0.00	3,790.80	124.38	
			18017294 - 3	8,626.00	1,292.80	2,647.20	12,566.00	137.90	

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 1			
	88.92	23,734.40	5,309.60	2,626.40	15,798.40	18017319 - 2			
	85.44	834.00	0.00	1.20	832.80	18017319 - 3			
		42,723.49	17,208.33	7,842.91	17,672.26	18075331 - 1			
		154,168.79	44,817.33	21,347.51	88,003.96	סה"כ צריכה			
	0.32	63.26	20.93	8.44	33.89	70043921 - 1	פירסט קייר קומה 3	18287	12
	0.57	84.51	4.65	2.29	77.57	70054614 - 1			
	3.71	1,050.49	233.48	95.93	721.07	70057645 - 1			
	0.79	108.11	2.56	1.26	104.30	70057650 - 1			
		1,306.36	261.62	107.91	936.83	סה"כ צריכה			
	3.60	2,618.40	1,066.01	447.44	1,104.95	81022257 - 5	פרטנר חדר תקשורת	18275	13
		2,618.40	1,066.01	447.44	1,104.95	סה"כ צריכה			
	255.60	-57,721.70	-14,378.50	-7,500.70	-35,842.50	17312730 - 1	ציבורי	18297	14
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 1			
	88.92	-23,734.40	-5,309.60	-2,626.40	-15,798.40	18017319 - 2			
	85.44	-834.00	0.00	-1.20	-832.80	18017319 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017294 - 1			
	124.38	-3,790.80	0.00	0.00	-3,790.80	18017294 - 2			
	137.90	-12,566.00	-2,647.20	-1,292.80	-8,626.00	18017294 - 3			
	25.56	-12,798.40	-5,273.70	-2,083.50	-5,441.20	17312748 - 1			
		-42,723.49	-17,208.33	-7,842.91	-17,672.26	18075331 - 1			
	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17312729 - 1			
	5.53	-244.30	-1.80	-23.00	-219.50	17313238 - 1			
	462.96	147,322.20	41,647.20	19,036.08	86,638.92	70025142 - 1			
	0.32	-63.26	-20.93	-8.44	-33.89	70043921 - 1			
	43.81	-7,141.00	-1,376.99	-849.46	-4,914.55	70049937 - 1			
	0.57	-84.51	-4.65	-2.29	-77.57	70054614 - 1			
	383.04	114,545.10	32,657.16	15,088.74	66,799.20	70057638 - 1			
	3.71	-1,050.49	-233.48	-95.93	-721.07	70057645 - 1			
	0.79	-108.11	-2.56	-1.26	-104.30	70057650 - 1			
	48.19	-11,679.71	-2,193.53	-1,657.11	-7,829.07	70057655 - 1			
	2.38	-676.38	-163.73	-69.68	-442.96	70057656 - 1			
	107.16	49,220.40	16,001.88	6,849.84	26,368.68	70057666 - 1			
	2.27	-1,586.59	-659.33	-254.96	-672.30	70057676 - 1			
	156.10	-32,538.32	-8,945.35	-4,098.13	-19,494.84	81010653 - 6			
	6.70	-1,350.66	-227.77	-102.07	-1,020.82	81010653 - 7			
	1.90	-328.62	-83.40	-34.73	-210.48	81010653 - 8			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011058 - 6	-788.21	-278.92	-684.17	-1,751.30	2.75	
			81011058 - 7	-853.75	-81.41	-247.01	-1,182.16	4.02	
			81011058 - 8	-1,512.62	-344.68	-786.36	-2,643.66	7.69	
			81011489 - 1	-218.06	-77.83	-195.04	-490.93	0.87	
			81011489 - 7	-1,119.10	-120.22	-268.56	-1,507.88	5.89	
			81011489 - 8	-2,588.88	-1,016.37	-2,593.22	-6,198.47	9.10	
			81011516 - 1	-7,483.53	-1,822.11	-3,958.83	-13,264.47	31.15	
			81011516 - 5	-1,561.71	-813.72	-1,864.43	-4,239.85	8.99	
			81011516 - 6	-0.02	0.00	0.00	-0.02		
			81011516 - 7	-628.01	-100.95	-258.35	-987.31	5.27	
			81011516 - 8	-38.28	-10.03	-24.41	-72.72	0.15	
			81011517 - 1	-1,834.84	-289.58	-638.97	-2,763.38	8.64	
			81011517 - 2	-535.15	-29.87	-21.11	-586.13	2.84	
			81011517 - 3	-462.76	-27.44	-46.96	-537.16	2.38	
			81011517 - 4	-3,947.03	-451.89	-495.66	-4,894.58	18.86	
			81021274 - 4	-567.90	-61.20	-147.55	-776.65	4.00	
			81021274 - 5	-3,704.20	-513.40	-1,214.40	-5,432.00	18.80	
			81021274 - 6	-6,136.50	-143.70	-211.60	-6,491.80	37.20	
			81022257 - 3	-1,357.91	-365.07	-857.98	-2,580.96	6.50	
			81022257 - 4	-3,439.34	-244.14	-294.72	-3,978.19	15.60	
			81022257 - 5	-1,104.95	-447.44	-1,066.01	-2,618.40	3.60	
			81022257 - 7	-101.11	-27.53	-73.80	-202.45	3.10	
			סה"כ צריכה	16,077.62	5,162.63	15,626.25	36,866.50		
15	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	6,136.50	143.70	211.60	6,491.80	37.20	
			סה"כ צריכה	6,136.50	143.70	211.60	6,491.80		
16	18291	קורנית דיגיסל	81010653 - 6	19,494.84	4,098.13	8,945.35	32,538.32	156.10	
			81011058 - 6	788.21	278.92	684.17	1,751.30	2.75	
			81011516 - 5	1,561.71	813.72	1,864.43	4,239.85	8.99	
			81011516 - 6	0.02	0.00	0.00	0.02		
			81011516 - 7	628.01	100.95	258.35	987.31	5.27	
			סה"כ צריכה	22,472.79	5,291.72	11,752.29	39,516.80		
17	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	1,119.10	120.22	268.56	1,507.88	5.89	
			81011489 - 8	2,588.88	1,016.37	2,593.22	6,198.47	9.10	
			81011516 - 1	7,483.53	1,822.11	3,958.83	13,264.47	31.15	
			סה"כ צריכה	11,191.51	2,958.70	6,820.61	20,970.82		
18	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	4,914.55	849.46	1,376.99	7,141.00	43.81	
			70057655 - 1	7,829.07	1,657.11	2,193.53	11,679.71	48.19	
			70057676 - 1	672.30	254.96	659.33	1,586.59	2.27	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011058 - 8	1,512.62	344.68	786.36	2,643.66	7.69	
			סה"כ צריכה	14,928.55	3,106.20	5,016.22	23,050.96		
19	18447	רם אדרת	81021274 - 4	567.90	61.20	147.55	776.65	4.00	
			81022257 - 4	3,439.34	244.14	294.72	3,978.19	15.60	
			סה"כ צריכה	4,007.24	305.34	442.27	4,754.84		
			סה"כ צריכה	179,806.80	40,974.66	90,306.24	311,087.70		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				311,087.70		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 179,806.80)
- גבע (Kwh 40,974.66)
- שפל (Kwh 90,306.24)

