



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 12/07/20

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/06/20 - 30/06/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	7 - 13044091	4,158.00	298.80	270.00	4,726.80	22.49	
			סה"כ צריכה	4,158.00	298.80	270.00	4,726.80		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	6 - 13044095	5,972.20	969.40	2,139.00	9,080.60	26.48	
			סה"כ צריכה	5,972.20	969.40	2,139.00	9,080.60		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	6 - 13044091	9,648.00	2,847.60	7,118.40	19,614.00	37.39	
			סה"כ צריכה	9,648.00	2,847.60	7,118.40	19,614.00		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	5 - 13044095	7,352.60	1,510.80	2,958.60	11,822.00	29.58	
			סה"כ צריכה	7,352.60	1,510.80	2,958.60	11,822.00		
5	22482	בנין 11 אינדיגו HP	7 - 81037048	6,318.60	274.80	532.80	7,126.20	4.20	
			סה"כ צריכה	6,318.60	274.80	532.80	7,126.20		
6	22483	בנין 11 אינדיגו HP	11 - 13044091	7,469.60	924.00	2,244.40	10,638.00	42.03	
			סה"כ צריכה	7,469.60	924.00	2,244.40	10,638.00		
7	39145	בנין 11 אמנדו תאריך כניסה: 24/06/20	8 - 81036489	0.10	0.00	0.00	0.10		
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10		
8	38590	בנין 11 אפריקה ישראל (אורבן לשעבר)	7 - 13044095	0.10	0.00	0.00	0.10	0.24	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10		
9	17399	בנין 11 אפריקה ישראל (כספומט)	1 - 13044091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	34968	בנין 11 חברת ביומקס קומה 3	4 - 13044091	1,706.60	121.40	351.00	2,179.00	9.02	
			סה"כ צריכה	1,706.60	121.40	351.00	2,179.00		
11	17384	בנין 11 חדר בזק	5 - 81037048	424.10	159.65	413.15	996.90	2.95	
			סה"כ צריכה	424.10	159.65	413.15	996.90		
12	17466	בנין 11 טרפז למוביט קומה 1 - טרפז	1 - 13044095	6,280.80	1,414.80	3,415.20	11,110.80	29.29	
			סה"כ צריכה	6,280.80	1,414.80	3,415.20	11,110.80		
13	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	7 - 81036489	94.40	84.90	363.70	543.00	1.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	94.40	84.90	363.70	543.00		
14	6856	בניין 11 לוח חניון עליון	3 - 81037048	2,123.50	817.70	1,832.30	4,773.50	9.40	
			סה"כ צריכה	2,123.50	817.70	1,832.30	4,773.50		
15	6848	בניין 11 לוח חניון תחתון	5 - 81036489	1,104.20	402.90	359.40	1,866.50		
			סה"כ צריכה	1,104.20	402.90	359.40	1,866.50		
16	6857	בניין 11 לוח חניון תחתון	4 - 81037048	2,454.60	1,021.60	2,310.40	5,786.60	11.00	
			סה"כ צריכה	2,454.60	1,021.60	2,310.40	5,786.60		
17	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	1,242.80	254.70	183.40	1,680.90	0.20	
			סה"כ צריכה	1,242.80	254.70	183.40	1,680.90		
18	35314	בניין 11 לחברת אוקספורד קומה 3	8 - 13044091	87.50	13.90	31.10	132.50	1.92	
			סה"כ צריכה	87.50	13.90	31.10	132.50		
19	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	35080	בניין 11 מוביט 2.7	12 - 13044091	305.40	87.20	236.60	629.20	1.67	
			סה"כ צריכה	305.40	87.20	236.60	629.20		
21	17464	בניין 11 מוביט קומה 1 -עגול	2 - 13044091	4,065.60	26.40	117.60	4,209.60	20.32	
			סה"כ צריכה	4,065.60	26.40	117.60	4,209.60		
22	17393	בניין 11 ננודיימנשין	4 - 13044095	4,549.20	939.60	2,386.80	7,875.60	19.42	
			סה"כ צריכה	4,549.20	939.60	2,386.80	7,875.60		
23	17468	בניין 11 ננודיימנשין קומה 2	2 - 13044095	6,304.80	1,521.60	3,751.20	11,577.60	28.02	
			סה"כ צריכה	6,304.80	1,521.60	3,751.20	11,577.60		
24	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	1,450.60	95.00	153.80	1,699.40	9.67	
			סה"כ צריכה	1,450.60	95.00	153.80	1,699.40		
25	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	11,959.20	2,930.40	7,035.60	21,925.20	56.69	
			סה"כ צריכה	11,959.20	2,930.40	7,035.60	21,925.20		
26	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044091 - 2	-4,065.60	-26.40	-117.60	-4,209.60	20.32	
			13044091 - 3	-1,792.80	-42.00	-72.00	-1,906.80	14.62	
			13044091 - 4	-1,706.60	-121.40	-351.00	-2,179.00	9.02	
			13044091 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044091 - 6	-9,648.00	-2,847.60	-7,118.40	-19,614.00	37.39	
			13044091 - 7	-4,158.00	-298.80	-270.00	-4,726.80	22.49	
			13044091 - 8	-87.50	-13.90	-31.10	-132.50	1.92	
			13044091 - 9	-3,305.50	-906.20	-1,197.90	-5,409.60	17.94	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			13044091 - 10	-1,450.60	-95.00	-153.80	-1,699.40	9.67	
			13044091 - 11	-7,469.60	-924.00	-2,244.40	-10,638.00	42.03	
			13044091 - 12	-305.40	-87.20	-236.60	-629.20	1.67	
			13044095 - 1	-6,280.80	-1,414.80	-3,415.20	-11,110.80	29.29	
			13044095 - 2	-6,304.80	-1,521.60	-3,751.20	-11,577.60	28.02	
			13044095 - 3	-11,959.20	-2,930.40	-7,035.60	-21,925.20	56.69	
			13044095 - 4	-4,549.20	-939.60	-2,386.80	-7,875.60	19.42	
			13044095 - 5	-7,352.60	-1,510.80	-2,958.60	-11,822.00	29.58	
			13044095 - 6	-5,972.20	-969.40	-2,139.00	-9,080.60	26.48	
			13044095 - 7	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.24	
			81036489 - 1	97,554.00	23,082.00	50,136.00	170,772.00	270.00	
			81036489 - 2	-8,173.80	-1,706.40	-3,576.60	-13,456.80	57.60	
			81036489 - 3	-11,230.20	-2,191.20	-4,434.60	-17,856.00	110.40	
			81036489 - 4	-4,981.20	-1,522.80	-3,363.20	-9,867.20	20.80	
			81036489 - 5	-1,104.20	-402.90	-359.40	-1,866.50		
			81036489 - 6	-1,242.80	-254.70	-183.40	-1,680.90	0.20	
			81036489 - 7	-94.40	-84.90	-363.70	-543.00	1.70	
			81036489 - 8	-0.10	0.00	0.00	-0.10		
			81036693 - 2	86,305.62	18,383.52	38,462.16	143,151.30	184.20	
			81036693 - 4	-17,947.96	-2,372.82	-4,243.13	-24,563.90	66.18	
			81036693 - 5	-7,992.42	-3,041.73	-7,745.31	-18,779.46	27.79	
			81036693 - 7	-6,053.59	-1,590.02	-3,029.30	-10,672.91	19.41	
			81036693 - 8	-10,305.48	-1,742.27	-3,612.42	-15,660.18	56.93	
			81037048 - 2	-484.40	-156.80	-376.60	-1,017.80	1.80	
			81037048 - 3	-2,123.50	-817.70	-1,832.30	-4,773.50	9.40	
			81037048 - 4	-2,454.60	-1,021.60	-2,310.40	-5,786.60	11.00	
			81037048 - 5	-424.10	-159.65	-413.15	-996.90	2.95	
			81037048 - 6	1,063.10	340.60	771.90	2,175.60	3.30	
			81037048 - 7	-6,318.60	-274.80	-532.80	-7,126.20	4.20	
			סה"כ צריכה	27,582.87	9,816.73	19,514.55	56,914.15		
27	37395	בנין 11 קונדויט (קומה) 2	13044091 - 3	1,792.80	42.00	72.00	1,906.80	14.62	
			סה"כ צריכה	1,792.80	42.00	72.00	1,906.80		
28	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,305.50	906.20	1,197.90	5,409.60	17.94	
			סה"כ צריכה	3,305.50	906.20	1,197.90	5,409.60		
29	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	8,173.80	1,706.40	3,576.60	13,456.80	57.60	
			81036489 - 3	11,230.20	2,191.20	4,434.60	17,856.00	110.40	
			81036489 - 4	4,981.20	1,522.80	3,363.20	9,867.20	20.80	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036693 - 4	17,947.96	2,372.82	4,243.13	24,563.90	66.18	
			81036693 - 5	7,992.42	3,041.73	7,745.31	18,779.46	27.79	
			81036693 - 7	6,053.59	1,590.02	3,029.30	10,672.91	19.41	
			81036693 - 8	10,305.48	1,742.27	3,612.42	15,660.18	56.93	
			81037048 - 2	484.40	156.80	376.60	1,017.80	1.80	
			סה"כ צריכה	67,169.05	14,324.04	30,381.16	111,874.25		
30	18323	בניין D אם דבליו - ק - 4	14155734 - 3	2,470.80	91.20	39.60	2,601.60	1,572.66	
			סה"כ צריכה	2,470.80	91.20	39.60	2,601.60		
31	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	2,929.20	884.40	1,460.40	5,274.00	14.36	
			סה"כ צריכה	2,929.20	884.40	1,460.40	5,274.00		
32	18326	בניין D אם דבליו ק - 3	14155734 - 4	3,904.80	770.40	1,791.60	6,466.80	16.45	
			סה"כ צריכה	3,904.80	770.40	1,791.60	6,466.80		
33	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	577.20	230.40	576.00	1,383.60	1,572.55	
			סה"כ צריכה	577.20	230.40	576.00	1,383.60		
34	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	1,339.50	262.30	577.10	2,178.90	10.01	
			סה"כ צריכה	1,339.50	262.30	577.10	2,178.90		
35	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	18319	בניין D ארוסקאוט	16045585 - 3	308.00	5.90	9.70	323.60	2.16	
			סה"כ צריכה	308.00	5.90	9.70	323.60		
37	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	741.60	324.00	787.20	1,852.80	1,572.80	
			סה"כ צריכה	741.60	324.00	787.20	1,852.80		
38	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	630.80	56.20	116.40	803.40	4.55	
			סה"כ צריכה	630.80	56.20	116.40	803.40		
39	17396	בניין D חניון מגרש - 3	14155721 - 4	74.00	163.20	588.80	826.00	2.86	
			סה"כ צריכה	74.00	163.20	588.80	826.00		
40	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	32.20	12.25	31.35	75.80	0.11	
			סה"כ צריכה	32.20	12.25	31.35	75.80		
41	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	5,157.60	1,236.00	3,463.20	9,856.80	25.40	
			סה"כ צריכה	5,157.60	1,236.00	3,463.20	9,856.80		
42	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	983.00	184.80	419.40	1,587.20	6.53	
			סה"כ צריכה	983.00	184.80	419.40	1,587.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
43	17485	בנין D ציבורי	14155700 - 1	-5,157.60	-1,236.00	-3,463.20	-9,856.80	25.40	
			14155700 - 2	-2,929.20	-884.40	-1,460.40	-5,274.00	14.36	
			14155700 - 3	-577.20	-230.40	-576.00	-1,383.60	1,572.55	
			14155721 - 1	-1,369.60	-470.00	-1,156.60	-2,996.20	7.62	
			14155721 - 2	-32.20	-12.25	-31.35	-75.80	0.11	
			14155721 - 4	-74.00	-163.20	-588.80	-826.00	2.86	
			14155722 - 1	97,548.00	22,212.00	45,420.00	165,180.00	462.54	
			14155722 - 2	-6,137.60	-1,650.00	-3,386.80	-11,174.40	23.59	
			14155722 - 3	-18,664.00	-3,203.20	-5,033.60	-26,900.80	174.26	
			14155722 - 4	-17,234.40	-3,375.60	-5,068.80	-25,678.80	230.84	
			14155734 - 1	-741.60	-324.00	-787.20	-1,852.80	1,572.80	
			14155734 - 2	-1,255.20	-152.40	-291.60	-1,699.20	1,572.84	
			14155734 - 3	-2,470.80	-91.20	-39.60	-2,601.60	1,572.66	
			14155734 - 4	-3,904.80	-770.40	-1,791.60	-6,466.80	16.45	
			15091590 - 1	5,408.40	1,342.80	1,160.40	7,911.60	31.10	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-630.80	-56.20	-116.40	-803.40	4.55	
			16045585 - 1	-983.00	-184.80	-419.40	-1,587.20	6.53	
			16045585 - 2	-1,339.50	-262.30	-577.10	-2,178.90	10.01	
			16045585 - 3	-308.00	-5.90	-9.70	-323.60	2.16	
			סה"כ צריכה	39,146.90	10,482.55	21,782.25	71,411.70		
44	17487	בנין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	1,369.60	470.00	1,156.60	2,996.20	7.62	
			סה"כ צריכה	1,369.60	470.00	1,156.60	2,996.20		
45	18826	בנין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	1,255.20	152.40	291.60	1,699.20	1,572.84	
			סה"כ צריכה	1,255.20	152.40	291.60	1,699.20		
46	19810	בנין D- מיוזג אויר	14155722 - 2	6,137.60	1,650.00	3,386.80	11,174.40	23.59	
			14155722 - 3	18,664.00	3,203.20	5,033.60	26,900.80	174.26	
			14155722 - 4	17,234.40	3,375.60	5,068.80	25,678.80	230.84	
			סה"כ צריכה	42,036.00	8,228.80	13,489.20	63,754.00		
			סה"כ צריכה	287,879.12	65,360.92	135,950.46	489,190.50		
			חשבון חברת חשמל	286,780.00	65,083.00	137,369.00	489,232.00		
			הפרש בקוט"ש	1,099.12	277.92	-1,418.54	-41.50		
			הפרש באחוזים	0.38%	0.43%	-1.03%	-0.01%		





- פסגה (Kwh 287,879.12)
- גבע (Kwh 65,360.92)
- שפל (Kwh 135,950.46)

