



**דוח קוט"ש**

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (14/07/20 - 09/06/20)


תאריך הפקה: 15/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37398	GROWINGS	00024444 - 1	4,986.95	1,150.55	494.98	6,632.48	79.79	
			ציבורי 22.49	1,413.36	497.35	1,267.84	3,178.55		
			סה"כ צריכה	6,400.31	1,647.89	1,762.82	9,811.03		
2	37396	IMPORTECH	19093466 - 2	1,173.05	214.05	149.40	1,536.50	18.76	
			ציבורי 6.71	421.68	148.39	378.27	948.33		
			סה"כ צריכה	1,594.73	362.44	527.67	2,484.83		
3	19381	אייסקין	00023694 - 5	3,099.63	663.19	680.13	4,442.95	41.44	
			מ"א 6.87	2,317.75	828.69	1,569.77	4,716.21		
			ציבורי 3.14	197.33	69.44	177.01	443.78		
			סה"כ צריכה	5,614.71	1,561.32	2,426.91	9,602.94		
4	37397	אינטרלאב	19093466 - 1	564.40	114.10	82.70	761.20	10.78	
			סה"כ צריכה	564.40	114.10	82.70	761.20		
5	19382	ביו מד	00023694 - 5	774.91	165.80	170.03	1,110.74	41.44	
			מ"א 3.99	1,346.12	481.29	911.70	2,739.11		
			ציבורי 4.28	268.97	94.65	241.28	604.90		
			סה"כ צריכה	2,390.00	741.74	1,323.01	4,454.74		
6	81	המשביר לחקלאי 10.23	00023694 - 4	3,722.98	895.57	1,544.93	6,163.48	41.56	
			מ"א 22.3	7,530.17	2,692.33	5,100.03	15,322.52		
			ציבורי 10.2	641.01	225.56	575.01	1,441.58		
			סה"כ צריכה	11,894.15	3,813.47	7,219.97	22,927.59		
7	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	1,385.09	128.72	34.50	1,548.31	26.40	
			מ"א 8.15	2,749.59	983.09	1,862.24	5,594.92		
			ציבורי 7.18	451.22	158.78	404.76	1,014.76		
			סה"כ צריכה	4,585.90	1,270.58	2,301.51	8,157.99		
8	19376	שניידר	00023694 - 2	2,747.18	760.84	687.30	4,195.32	28.19	
			00023694 - 7	8.87	4.52	12.29	25.68	0.06	
			00023694 - 8	12,859.03	2,944.94	2,959.71	18,763.67	131.30	
			00024444 - 2	584.91	215.24	446.16	1,246.31	10.41	
			00024444 - 5	745.82	69.31	18.58	833.71	26.40	
			00024444 - 6	478.35	121.53	149.62	749.51	5.13	
			00024444 - 8	10,148.90	2,839.45	2,898.40	15,886.76	126.32	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מ"א 58.66	19,793.67	7,077.01	13,405.86	40,276.55		
			ציבורי 46	2,890.82	1,017.25	2,593.19	6,501.25		
			סה"כ צריכה	50,257.55	15,050.09	23,171.11	88,478.75		
			סה"כ צריכה	83,301.75	24,561.62	38,815.70	146,679.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				146,679.08		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 83,301.75)  
■ גבע (Kwh 24,561.62)  
■ שפל (Kwh 38,815.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לדיעה מועמס	00023694 - 1	12,722.15	4,782.44	9,218.26	26,722.86	129.58	
			00023694 - 3	13,842.92	3,568.82	3,736.01	21,147.75	166.30	
			00023694 - 6	3,659.16	1,897.09	5,075.94	10,632.19	24.94	
			00024444 - 4	3,365.62	1,736.00	4,606.63	9,708.25	24.13	
			00024444 - 7	147.45	78.05	212.75	438.26	1.07	
			סה"כ צריכה	33,737.30	12,062.41	22,849.60	68,649.31		
2	19378	ציבורי מועמס לדיעה	00023694 - 1	-12,722.15	-4,782.44	-9,218.26	-26,722.86	129.58	
			00023694 - 2	-2,747.18	-760.84	-687.30	-4,195.32	28.19	
			00023694 - 3	-13,842.92	-3,568.82	-3,736.01	-21,147.75	166.30	
			00023694 - 4	-3,722.98	-895.57	-1,544.93	-6,163.48	41.56	
			00023694 - 5	-3,874.53	-828.99	-850.16	-5,553.68	41.44	
			00023694 - 6	-3,659.16	-1,897.09	-5,075.94	-10,632.19	24.94	
			00023694 - 7	-8.87	-4.52	-12.29	-25.68	0.06	
			00023694 - 8	-12,859.03	-2,944.94	-2,959.71	-18,763.67	131.30	
			00024444 - 1	-4,986.95	-1,150.55	-494.98	-6,632.48	79.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 2	-584.91	-215.24	-446.16	-1,246.31	10.41	
			00024444 - 3	83,301.75	24,561.62	38,815.70	146,679.08	794.70	
			00024444 - 4	-3,365.62	-1,736.00	-4,606.63	-9,708.25	24.13	
			00024444 - 5	-2,130.91	-198.03	-53.08	-2,382.02	26.40	
			00024444 - 6	-478.35	-121.53	-149.62	-749.51	5.13	
			00024444 - 7	-147.45	-78.05	-212.75	-438.26	1.07	
			00024444 - 8	-10,148.90	-2,839.45	-2,898.40	-15,886.76	126.32	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093466 - 1	-564.40	-114.10	-82.70	-761.20	10.78	
			19093466 - 2	-1,173.05	-214.05	-149.40	-1,536.50	18.76	
			סה"כ צריכה	6,284.38	2,211.41	5,637.36	14,133.16		

