



**דוח קוט"ש**

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/07/20 - 09/06/20)


תאריך הפקה: 27/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37398	GROWINGS	00024444 - 1	4,308.83	740.60	389.83	5,439.26	79.79	
			ציבורי 22.41	1,244.76	391.85	993.38	2,629.99		
			סה"כ צריכה	5,553.59	1,132.44	1,383.22	8,069.25		
2	37396	IMPORTECH	19093466 - 2	1,036.45	133.70	107.15	1,277.30	18.38	
			ציבורי 6.69	371.59	116.98	296.55	785.12		
			סה"כ צריכה	1,408.04	250.68	403.70	2,062.42		
3	19381	אייסקין	00023694 - 5	2,811.66	499.16	535.08	3,845.91	41.44	
			מ"א 10.07	2,996.06	928.68	1,907.92	5,832.66		
			ציבורי 4.61	256.06	80.61	204.35	541.02		
			סה"כ צריכה	6,063.79	1,508.45	2,647.35	10,219.59		
4	37397	אינטרלאב	19093466 - 1	533.90	82.40	69.50	685.80	10.78	
			סה"כ צריכה	533.90	82.40	69.50	685.80		
5	19382	ביו מד	00023694 - 5	702.92	124.79	133.77	961.48	41.44	
			מ"א 3.98	1,184.14	367.05	754.07	2,305.26		
			ציבורי 4.26	236.62	74.49	188.84	499.94		
			סה"כ צריכה	2,123.68	566.32	1,076.68	3,766.68		
6	81	המשביר לחקלאי 10.23	00023694 - 4	3,305.66	662.88	1,192.56	5,161.10	41.56	
			מ"א 19.45	5,786.84	1,793.73	3,685.10	11,265.67		
			ציבורי 8.9	494.35	155.62	394.52	1,044.49		
			סה"כ צריכה	9,586.85	2,612.23	5,272.18	17,471.26		
7	39878	משרדי סומת	00024444 - 2	532.73	165.71	322.58	1,021.02	10.41	
			סה"כ צריכה	532.73	165.71	322.58	1,021.02		
8	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	1,190.04	83.40	31.15	1,304.59	26.38	
			מ"א 8.11	2,412.92	747.92	1,536.56	4,697.41		
			ציבורי 7.15	397.14	125.02	316.94	839.11		
			סה"כ צריכה	4,000.10	956.35	1,884.65	6,841.10		
9	19376	שניידר	00023694 - 2	2,455.42	578.26	498.83	3,532.51	27.79	
			00023694 - 7	8.02	3.70	9.68	21.39	0.06	
			00023694 - 8	11,424.35	2,042.75	2,249.87	15,716.97	129.69	
			00024444 - 5	640.79	44.91	16.77	702.47	26.38	
			00024444 - 6	424.15	95.92	110.07	630.15	5.13	
			00024444 - 8	8,840.57	1,989.97	1,392.95	12,223.50	126.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מ"א 58.39	17,372.42	5,384.88	11,062.88	33,820.17		
			ציבורי 45.98	2,553.95	803.98	2,038.19	5,396.12		
			סה"כ צריכה	43,719.67	10,944.36	17,379.24	72,043.28		
			סה"כ צריכה	73,522.35	18,218.95	30,439.10	122,180.40		
			חשבון חברת חשמל	79,700.00	16,940.00	30,220.00	126,860.00		
			הפרש בקוט"ש	-6,177.65	1,278.95	219.10	-4,679.60		
			הפרש באחוזים	-7.75%	7.55%	0.73%	-3.69%		



■ פסגה (73,522.35 Kwh)  
■ גבע (18,218.95 Kwh)  
■ שפל (30,439.10 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיוזג אוויר לידיעה מועמס	00023694 - 1	11,290.11	3,714.04	7,911.08	22,915.23	126.11	
			00023694 - 3	11,969.31	2,475.19	3,182.96	17,627.47	143.78	
			00023694 - 6	3,312.71	1,550.85	4,017.38	8,880.94	24.93	
			00024444 - 4	3,046.58	1,418.19	3,667.57	8,132.35	24.13	
			00024444 - 7	133.67	63.98	167.55	365.19	1.06	
			סה"כ צריכה	29,752.38	9,222.26	18,946.54	57,921.17		
2	19378	ציבורי מועמס לידיעה	00023694 - 1	-11,290.11	-3,714.04	-7,911.08	-22,915.23	126.11	
			00023694 - 2	-2,455.42	-578.26	-498.83	-3,532.51	27.79	
			00023694 - 3	-11,969.31	-2,475.19	-3,182.96	-17,627.47	143.78	
			00023694 - 4	-3,305.66	-662.88	-1,192.56	-5,161.10	41.56	
			00023694 - 5	-3,514.58	-623.95	-668.86	-4,807.38	41.44	
			00023694 - 6	-3,312.71	-1,550.85	-4,017.38	-8,880.94	24.93	
			00023694 - 7	-8.02	-3.70	-9.68	-21.39	0.06	
			00023694 - 8	-11,424.35	-2,042.75	-2,249.87	-15,716.97	129.69	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 1	-4,308.83	-740.60	-389.83	-5,439.26	79.79	
			00024444 - 2	-532.73	-165.71	-322.58	-1,021.02	10.41	
			00024444 - 3	73,522.35	18,218.95	30,439.10	122,180.40	794.70	
			00024444 - 4	-3,046.58	-1,418.19	-3,667.57	-8,132.35	24.13	
			00024444 - 5	-1,830.83	-128.31	-47.92	-2,007.05	26.38	
			00024444 - 6	-424.15	-95.92	-110.07	-630.15	5.13	
			00024444 - 7	-133.67	-63.98	-167.55	-365.19	1.06	
			00024444 - 8	-8,840.57	-1,989.97	-1,392.95	-12,223.50	126.32	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093466 - 1	-533.90	-82.40	-69.50	-685.80	10.78	
			19093466 - 2	-1,036.45	-133.70	-107.15	-1,277.30	18.38	
			סה"כ צריכה	5,554.47	1,748.54	4,432.77	11,735.79		

