



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה וואן עפולה

תקופת דוח: (26/07/20 - 01/07/20)


תאריך הפקה: 28/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	27939	אשד קיטשן בע"מ	13080931 - 10	5,741.20	3,903.60	6,437.20	16,082.00	53.60	
			סה"כ צריכה	5,741.20	3,903.60	6,437.20	16,082.00		
2	25301	המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ	13080931 - 3	2,750.60	1,541.60	954.00	5,246.20	46.53	
			סה"כ צריכה	2,750.60	1,541.60	954.00	5,246.20		
3	7997	יינות ביתן	13080931 - 11	27,425.00	24,440.00	50,045.00	101,910.00	258.03	
			סה"כ צריכה	27,425.00	24,440.00	50,045.00	101,910.00		
4	26738	מולטי סרוויס נסי בע"מ	13080931 - 7	3,212.80	2,445.00	756.20	6,414.00	33.44	
			13080931 - 9	699.00	645.70	1,231.30	2,576.00	6.27	
			סה"כ צריכה	3,911.80	3,090.70	1,987.50	8,990.00		
5	33741	מעדני בראבו בע"מ	13080931 - 5	8,737.00	6,225.40	9,993.60	24,956.00	81.23	
			סה"כ צריכה	8,737.00	6,225.40	9,993.60	24,956.00		
6	27995	סלקשיין מחסני אופנה בע"מ	13080931 - 1	5,101.80	3,251.80	1,197.20	9,550.80	43.82	
			סה"כ צריכה	5,101.80	3,251.80	1,197.20	9,550.80		
7	7986	ציבורי	13080931 - 1	-5,101.80	-3,251.80	-1,197.20	-9,550.80	43.82	
			13080931 - 3	-2,750.60	-1,541.60	-954.00	-5,246.20	46.53	
			13080931 - 4	-5,297.40	-4,016.80	-1,149.80	-10,464.00	64.95	
			13080931 - 5	-8,737.00	-6,225.40	-9,993.60	-24,956.00	81.23	
			13080931 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13080931 - 7	-3,212.80	-2,445.00	-756.20	-6,414.00	33.44	
			13080931 - 9	-699.00	-645.70	-1,231.30	-2,576.00	6.27	
			13080931 - 10	-5,741.20	-3,903.60	-6,437.20	-16,082.00	53.60	
			13080931 - 11	-27,425.00	-24,440.00	-50,045.00	-101,910.00	258.03	
			13080931 - 15	59,801.10	47,742.90	75,477.20	183,021.20	9.13	
			סה"כ צריכה	836.30	1,273.00	3,712.90	5,822.20		
8	7990	קסילו	13080931 - 4	5,297.40	4,016.80	1,149.80	10,464.00	64.95	
			סה"כ צריכה	5,297.40	4,016.80	1,149.80	10,464.00		
			סה"כ צריכה	59,801.10	47,742.90	75,477.20	183,021.20		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			183,021.20			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 59,801.10)
- גבע (Kwh 47,742.90)
- שפל (Kwh 75,477.20)

