



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (26/07/20 - 25/06/20)

תאריך הפקה: 28/07/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	1,279.10	839.60	918.80	3,037.50	32.88	
			סה"כ צריכה	1,279.10	839.60	918.80	3,037.50		
2	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	31.15	12.15	5.70	49.00	0.68	
			אוור צח	11.58	8.37	22.17	42.12		
			סה"כ צריכה	42.73	20.52	27.87	91.12		
3	18647	צילר 1	15112977 - 1	16,410.70	7,577.10	6,823.80	30,811.60		
			סה"כ צריכה	16,410.70	7,577.10	6,823.80	30,811.60		
4	18646	צילר 2	15112932 - 1	8,977.20	6,447.90	4,271.30	19,696.40		
			סה"כ צריכה	8,977.20	6,447.90	4,271.30	19,696.40		
5	18645	צילר 3	15112933 - 1	8,984.90	6,083.00	4,970.90	20,038.80		
			סה"כ צריכה	8,984.90	6,083.00	4,970.90	20,038.80		
6	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	50.74	6.16	2.59	59.49	0.74	
			אוור צח	4.43	3.20	8.49	16.13		
			סה"כ צריכה	55.17	9.36	11.08	75.61		
7	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	15.46	2.64	0.00	18.10	0.29	
			אוור צח	4.43	3.20	8.49	16.13		
			סה"כ צריכה	19.89	5.84	8.49	34.22		
8	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	19.70	8.24	0.11	28.05	0.53	
			אוור צח	4.43	3.20	8.49	16.13		
			סה"כ צריכה	24.13	11.44	8.60	44.17		
9	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	196.00	74.00	20.00	290.00	25.82	
			אוור צח	27.03	19.54	51.76	98.33		
			סה"כ צריכה	223.03	93.54	71.76	388.33		
10	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	16.13	7.98	55.79	79.90	0.90	
			אוור צח	6.95	5.03	13.32	25.30		
			סה"כ צריכה	23.08	13.01	69.11	105.21		
11	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	23.30	11.33	17.62	52.24	1.03	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	7.07	5.11	13.54	25.73		
			סה"כ צריכה	30.37	16.44	31.16	77.97		
12	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	46.13	14.80	0.00	60.93	0.94	
			אוויר צח	3.60	2.61	6.90	13.11		
			סה"כ צריכה	49.73	17.41	6.90	74.04		
13	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	28.27	9.95	0.00	38.22	0.82	
			אוויר צח	5.97	4.32	11.44	21.73		
			סה"כ צריכה	34.24	14.27	11.44	59.96		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	28.32	10.14	0.00	38.46	0.61	
			אוויר צח	5.97	4.32	11.44	21.73		
			סה"כ צריכה	34.29	14.46	11.44	60.20		
15	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	5.97	4.32	11.44	21.73		
			סה"כ צריכה	5.97	4.32	11.44	21.73		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	24.19	6.90	0.00	31.09	5.61	
			אוויר צח	4.43	3.20	8.49	16.13		
			סה"כ צריכה	28.62	10.10	8.49	47.21		
17	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	37.50	14.80	0.00	52.30	0.87	
			אוויר צח	7.04	5.09	13.48	25.60		
			סה"כ צריכה	44.54	19.89	13.48	77.90		
18	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	25.47	8.51	8.53	42.51	1.51	
			אוויר צח	4.23	3.06	8.11	15.41		
			סה"כ צריכה	29.71	11.57	16.64	57.92		
19	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	15.82	5.94	1.31	23.07	0.25	
			אוויר צח	4.43	3.20	8.49	16.13		
			סה"כ צריכה	20.26	9.14	9.80	39.20		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	18.66	14.10	5.31	38.06	0.44	
			אוויר צח	4.43	3.20	8.49	16.13		
			סה"כ צריכה	23.09	17.30	13.80	54.19		
21	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	68.59	24.56	19.54	112.69	0.93	
			15129231 - 9	26.42	14.19	9.55	50.16	0.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129231 - 14	43.34	16.86	11.63	71.84	0.77	
			אוויר צח	25.46	18.41	48.76	92.63		
			סה"כ צריכה	163.81	74.02	89.48	327.32		
22	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובוטקיס	16226525 - 8	82.35	24.40	27.60	134.35	1.62	
			אוויר צח	16.64	12.04	31.88	60.56		
			סה"כ צריכה	98.99	36.44	59.48	194.91		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	98.55	43.35	17.15	159.05	2.10	
			אוויר צח	15.75	11.39	30.17	57.32		
			סה"כ צריכה	114.30	54.74	47.32	216.37		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	11.90	4.85	2.05	18.80	0.80	
			אוויר צח	5.65	4.09	10.82	20.56		
			סה"כ צריכה	17.55	8.94	12.87	39.36		
25	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	22.84	8.90	11.26	43.00	0.80	
			אוויר צח	8.07	5.83	15.45	29.35		
			סה"כ צריכה	30.91	14.73	26.71	72.35		
26	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	24.16	17.47	46.28	87.91		
			סה"כ צריכה	24.16	17.47	46.28	87.91		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	13.96	10.09	26.74	50.79		
			סה"כ צריכה	13.96	10.09	26.74	50.79		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	88.02	24.94	1.62	114.58	1.64	
			אוויר צח	8.94	6.46	17.12	32.52		
			סה"כ צריכה	96.96	31.40	18.74	147.10		
29	28784	קומה 2 משרד 7 סוסטוס מדיה	16226525 - 2	432.60	161.45	46.10	640.15	8.24	
			אוויר צח	13.67	9.89	26.19	49.76		
			סה"כ צריכה	446.27	171.34	72.29	689.91		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	37.40	11.02	0.00	48.42	0.76	
			אוויר צח	6.36	4.60	12.18	23.14		
			סה"כ צריכה	43.76	15.62	12.18	71.56		
31	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	8.42	2.76	0.00	11.18	0.29	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	5.49	3.97	10.52	19.98		
			סה"כ צריכה	13.91	6.73	10.52	31.16		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	128.14	19.30	3.98	151.42	2.88	
			אוויר צח	25.65	18.55	49.14	93.34		
			סה"כ צריכה	153.79	37.85	53.12	244.76		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	48.35	9.70	0.95	59.00	4.27	
			אוויר צח	15.46	11.18	29.62	56.26		
			סה"כ צריכה	63.81	20.88	30.57	115.26		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	1.08	0.04	0.00	1.12	0.51	
			אוויר צח	6.09	4.40	11.66	22.15		
			סה"כ צריכה	7.17	4.44	11.66	23.27		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	59.86	18.72	1.96	80.54	1.20	
			אוויר צח	10.38	7.51	19.89	37.78		
			סה"כ צריכה	70.24	26.23	21.85	118.32		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	45.70	11.50	0.50	57.70	1.09	
			אוויר צח	11.55	8.35	22.13	42.03		
			סה"כ צריכה	57.25	19.85	22.63	99.73		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	66.40	28.50	7.40	102.30	0.99	
			אוויר צח	11.58	8.37	22.17	42.12		
			סה"כ צריכה	77.98	36.87	29.57	144.42		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	56.35	28.25	1.70	86.30	1.21	
			אוויר צח	20.40	14.75	39.07	74.21		
			סה"כ צריכה	76.75	43.00	40.77	160.51		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	39.80	10.35	0.95	51.10	0.95	
			אוויר צח	7.78	5.63	14.90	28.31		
			סה"כ צריכה	47.58	15.98	15.85	79.41		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	55.58	16.00	4.64	76.22	1.26	
			אוויר צח	9.46	6.84	18.12	34.42		
			סה"כ צריכה	65.04	22.84	22.76	110.64		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	45.15	12.90	6.25	64.30	1.12	
			אוויר צח	13.74	9.93	26.31	49.98		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	58.89	22.83	32.56	114.28		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	18.60	4.28	0.80	23.68	0.34	
			אוויר צח	2.73	1.97	5.23	9.93		
			סה"כ צריכה	21.33	6.25	6.03	33.61		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	118.40	42.50	3.00	163.90	2.37	
			אוויר צח	38.22	27.64	73.21	139.07		
			סה"כ צריכה	156.62	70.14	76.21	302.97		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	22.90	8.30	0.14	31.34	0.55	
			אוויר צח	6.89	4.98	13.19	25.05		
			סה"כ צריכה	29.79	13.28	13.33	56.39		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	32.24	8.58	2.56	43.38	0.59	
			אוויר צח	5.89	4.26	11.28	21.42		
			סה"כ צריכה	38.13	12.84	13.84	64.80		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	32.26	12.62	25.92	70.80	0.65	
			אוויר צח	7.22	5.22	13.83	26.27		
			סה"כ צריכה	39.48	17.84	39.75	97.07		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	36.94	18.56	26.84	82.34	0.92	
			אוויר צח	10.38	7.51	19.89	37.78		
			סה"כ צריכה	47.32	26.07	46.73	120.12		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	61.35	19.25	0.00	80.60	1.76	
			אוויר צח	18.42	13.32	35.27	67.01		
			סה"כ צריכה	79.77	32.57	35.27	147.61		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאיר	15114152 - 5	2.35	0.00	0.00	2.35	0.25	
			אוויר צח	9.02	6.52	17.27	32.81		
			סה"כ צריכה	11.37	6.52	17.27	35.16		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	67.80	29.75	2.40	99.95	1.31	
			אוויר צח	25.90	18.73	49.61	94.23		
			סה"כ צריכה	93.70	48.48	52.01	194.18		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	62.50	21.25	5.85	89.60	1.60	
			אוויר צח	13.66	9.88	26.17	49.72		
			סה"כ צריכה	76.16	31.13	32.02	139.32		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	61.40	25.45	22.90	109.75	1.11	
		אוויר צח		8.82	6.38	16.89	32.09		
		סה"כ צריכה		70.22	31.83	39.79	141.84		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	1.74	0.24	0.00	1.98	2.52	
		אוויר צח		7.12	5.15	13.64	25.91		
		סה"כ צריכה		8.86	5.39	13.64	27.89		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	10.04	2.64	3.68	16.36	3.80	
		אוויר צח		4.18	3.02	8.01	15.21		
		סה"כ צריכה		14.22	5.66	11.69	31.57		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	8.62	2.04	0.00	10.66	4.00	
		אוויר צח		5.81	4.20	11.12	21.12		
		סה"כ צריכה		14.43	6.24	11.12	31.78		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	
		אוויר צח		38.65	27.95	74.03	140.62		
		סה"כ צריכה		38.65	27.95	74.03	140.62		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	46.92	15.34	0.74	63.00	1.44	
		אוויר צח		9.63	6.97	18.45	35.05		
		סה"כ צריכה		56.55	22.31	19.19	98.05		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	53.55	29.20	63.25	146.00	3.12	
		אוויר צח		16.48	11.92	31.57	59.98		
		סה"כ צריכה		70.03	41.12	94.82	205.98		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	72.04	20.84	0.24	93.12	1.73	
		אוויר צח		10.57	7.64	20.24	38.45		
		סה"כ צריכה		82.61	28.48	20.48	131.57		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	87.35	29.60	4.05	121.00	3.17	
		אוויר צח		12.13	8.77	23.23	44.14		
		סה"כ צריכה		99.48	38.37	27.28	165.14		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	56.05	16.80	0.40	73.25	15.91	
		אוויר צח		13.67	9.88	26.18	49.74		
		סה"כ צריכה		69.72	26.68	26.58	122.99		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	51.02	19.00	0.74	70.76	4.16	
		אוויר צח		11.65	8.42	22.31	42.38		
		סה"כ צריכה		62.67	27.42	23.05	113.14		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	13.65	12.95	35.50	62.10	4.55	
		אוויר צח		12.66	9.15	24.24	46.05		
		סה"כ צריכה		26.31	22.10	59.74	108.15		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	82.10	32.15	8.40	122.65	1.49	
		אוויר צח		12.93	9.35	24.77	47.05		
		סה"כ צריכה		95.03	41.50	33.17	169.70		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	22.28	18.06	35.36	75.70	13.02	
		אוויר צח		4.83	3.49	9.25	17.57		
		סה"כ צריכה		27.11	21.55	44.61	93.27		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	0.08	0.10	0.00	0.18	0.36	
		אוויר צח		5.89	4.26	11.28	21.42		
		סה"כ צריכה		5.97	4.36	11.28	21.60		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	23.82	14.48	29.60	67.90	0.60	
		אוויר צח		4.83	3.49	9.25	17.57		
		סה"כ צריכה		28.65	17.97	38.85	85.47		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	17.38	10.20	15.18	42.76	6.82	
		אוויר צח		4.61	3.33	8.83	16.77		
		סה"כ צריכה		21.99	13.53	24.01	59.53		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.04	0.06	0.00	0.10	5.85	
		אוויר צח		4.37	3.16	8.37	15.89		
		סה"כ צריכה		4.41	3.22	8.37	15.99		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	0.06	0.12	0.00	0.18	17.63	
		אוויר צח		6.26	4.53	11.99	22.78		
		סה"כ צריכה		6.32	4.65	11.99	22.96		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	2.36	1.32	0.00	3.68	3.54	
		אוויר צח		14.08	10.18	26.97	51.23		
		סה"כ צריכה		16.44	11.50	26.97	54.91		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	32.44	10.86	0.66	43.96	14.44	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	8.96	6.48	17.16	32.60		
			סה"כ צריכה	41.40	17.34	17.82	76.56		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	39.10	17.08	0.10	56.28	4.04	
			אויר צח	6.15	4.45	11.78	22.38		
			סה"כ צריכה	45.25	21.53	11.88	78.66		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	34.80	10.56	2.60	47.96	6.17	
			אויר צח	9.27	6.71	17.76	33.74		
			סה"כ צריכה	44.07	17.27	20.36	81.70		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	36.42	11.70	1.16	49.28	2.19	
			אויר צח	8.94	6.47	17.13	32.53		
			סה"כ צריכה	45.36	18.17	18.29	81.81		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	113.20	36.00	14.65	163.85	5.02	
			אויר צח	13.67	9.88	26.18	49.74		
			סה"כ צריכה	126.87	45.88	40.83	213.59		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	7.66	2.64	3.38	13.68	7.35	
			אויר צח	4.40	3.18	8.43	16.02		
			סה"כ צריכה	12.06	5.82	11.81	29.70		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נויורבליד	16045522 - 3	24.58	7.84	2.64	35.06	0.34	
			אויר צח	5.10	3.69	9.77	18.56		
			סה"כ צריכה	29.68	11.53	12.41	53.62		
79	18632	קומה 6 משרד A4 נויורבליד	15113416 - 4	10.80	5.88	2.66	19.34	5.34	
			אויר צח	6.17	4.46	11.81	22.44		
			סה"כ צריכה	16.97	10.34	14.47	41.78		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	61.28	27.48	0.82	89.58	9.26	
			אויר צח	12.25	8.85	23.45	44.55		
			סה"כ צריכה	73.53	36.33	24.27	134.13		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	45.46	10.70	1.72	57.88	22.04	
			אויר צח	8.81	6.37	16.87	32.05		
			סה"כ צריכה	54.27	17.07	18.59	89.93		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	92.60	36.00	4.20	132.80	1.35	
			אויר צח	6.72	4.86	12.86	24.44		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	99.32	40.86	17.06	157.24		
83	35100	קומה 7 סימפלייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	275.10	123.45	40.95	439.50	4.18	
			אוויר צח	41.11	29.72	78.73	149.56		
			סה"כ צריכה	316.21	153.17	119.68	589.06		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	295.60	102.40	0.00	398.00	5.45	
			אוויר צח	62.72	45.35	120.13	228.20		
			סה"כ צריכה	358.32	147.75	120.13	626.20		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	898.50	682.50	1,024.00	2,605.00	14.66	
			סה"כ צריכה	898.50	682.50	1,024.00	2,605.00		
			סה"כ צריכה	41,658.95	23,821.05	20,444.98	85,924.99		
			חשבון חברת חשמל	50,700.00	27,680.00	31,720.00	110,100.00		
			הפרש בקוט"ש	-9,041.05	-3,858.95	-11,275.02	-24,175.01		
			הפרש באחוזים	-17.83%	-13.94%	-35.55%	-21.96%		



■ פסגה (41,658.95 Kwh)  
■ גבע (23,821.05 Kwh)  
■ שפל (20,444.98 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	930.00	672.50	1,781.30	3,383.80	75.68	
			סה"כ צריכה	930.00	672.50	1,781.30	3,383.80		

